ARL SS Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura	MATRÍZ	Código: MT-PV-001
		Versión: 00
	Plan de Acción de Remediación	Página 1 de 5

Nombre de la Empresa: SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Nombre del evaluador: DRA. CRISTOBALINA PINEDA **Visita No.: 04**

No.	Riesgo Existente	¿Está el Riesgo Controlado?		Medidas de control recomendadas	Accion aprobada ¿Si o No? (Justificar respuestas negativas)	Fecha meta
		Si	No			
	MOBILIARIO NO ERGONOMICO		X	CAMBIAR MOBILIARIO	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	CABLES ELECTRICOS DISPERSOS		X	AISLAR CABLES ELECTRICOS	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	ILUMINACION DEFICIENTE	X		GARANTIZAR ILUMINACION	X	X
	POCO ESPACIO FISICO DISPONIBLE		X	GARANTIZAR 2 METROS DE SUPERFICIE LIBRE POR TRABAJADOR	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	PRESENCIA CAJAS EN LA COCINA DE RRHH	X		RETIRAR CAJAS PRESENTES EN LA COCINA DE RRHH	X	X
	CONEXIÓN ELECTRICA INADECUADA EN ALGUNOS PUESTOS DE TRABAJO	X		ADECUAR CONEXIÓN ELECTRICA	X	X
	FALTA DE PROGRAMA PARA LIMPIEZA DE ALFOMBRAS		X	CREAR PROGRAMA PARA LIMPIEZA DE ALFOMBRAS	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	HACINAMIENTO EN AREA DE CUBICULO DE CAPACITACION Y CONCURSO		X	DISPONER DE ADECUADO ESPACIO FISICO EN AREA DE CUBICULO DE CAPACITACION Y CONCURSO	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	PRESENCIA DE HONGOS Y FILTRACIONES EN ALGUNAS AREAS		X	REPARAR FILTRACIONES PRESENTES EN LAS AREAS EVALUADAS	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	FALTA DE DOXIMETRO EN EL AREA DE ESCANEO DE DOCUMENTOS		X	COLOCAR DOXIMETRO EN EL AREA DE ESCANEO DE DOCUMENTOS	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	DATOS DE HUMEDAD EN ALGUNOS PUESTOS DE TRABAJO		X	REPARAR FILTRACIONES PRESENTES EN LAS AREAS EVALUADAS	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	PASILLOS Y PUERTAS DE SALIDA		X	RETIRAR ARCHIVEROS PRESENTES EN LOS PASILLOS	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO

	OBSTRUIDOS POR ARCHIVEROS PRESENTES EN EL AREA					
	FALTA DE TINTADO DE LAS VENTANAS		X	TINTAR CRISTALES	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	FALTA DE PRIVACIDAD EN EL AREA DE FIZCALIZACION Y CONTROL		X	ADECUAR ESPACIO FISICO PARA GARANTIZAR LA DEBIDA PRIVACIDAD	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	FALTA DE PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA DE CAMARAS	X		CREAR PROGRAMA	X	X
	FALTA DE CINTA ANTIDESLIZANTES EN LOS ESCALONES PRESENTES EN EL LUGAR		X	COLOCAR CINTA ANTIDESLIZANTES EN LOS ESCALONES PRESENTES EN EL LUGAR	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	PUESTA DE SALIDA DE EMERGENCIA OBSTRUIDA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS		X	REUBICAR PUERTA	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	PISO EN MALAS CONDICIONES EN EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES, AREA DEL SERVIDOR DEL EDIFICIO 2		X	REPARAR EL PISO EN MALAS CONDICIONES EN EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES, AREA DEL SERVIDOR DEL EDIFICIO 2	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	FALTA DE LUGAR DONDE ARCHIVAR EN EL AREA DE RELACIONES LABORALES		X	UBICAR Y ADECUAR LUGAR DONDE ARCHIVAR EN EL AREA DE RELACIONES LABORALES	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	PRESENCIA DE ARCHIVEROS EN MALAS CONDICIONES EN EL ARECHIVO DE RRHH		X	RETIRAR LOS ARCHIVEROS EN MALAS CONDICIONES EN EL ARECHIVO DE RRHH	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	FALTA DE EXTINTOR EN EL AREA DE SERVIDOR Y COCINA DEL CUARTO NIVEL		X	COLOCAR EXTINTOR EN EL AREA DE SERVIDOR Y COCINA DEL CUARTO NIVEL	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	SERVIDOR PRESENTE EN EL AREA DE CAMARAS		X	REUBICAR EL AREA DE CAMARAS	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	CAJA ELECTRICA SIN PROTECCION EN EL AREA DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y COCINA DE ALMACEN DE		X	COLOCAR PROTECCION A CAJA ELECTRICA PRESENTE EN EL AREA DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO

	MEDICAMENTOS			COCINA DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS		
	PUESTOS DE TRABAJO COMPARTIDO ENTRE EL ENCARGADO DE DIRECCION ADMINISTRATIVO Y SU ASISTENTE; ENCARGADO Y ASISTENTE DE PRESUPUESTO; ASISTENTE Y DIRECTOR DE COMUNICACIONES 2; PUESTOS DE PASANTIA; ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y ANALISTA DE NOMINA.		X	CREAR PUESTO DE TRABAJO PARA EL ENCARGADO DE DIRECCION ADMINISTRATIVO Y SU ASISTENTE; ENCARGADO Y ASISTENTE DE PRESUPUESTO; ASISTENTE Y DIRECTOR DE COMUNICACIONES 2; PUESTOS DE PASANTIA; ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y ANALISTA DE NOMINA.	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	PRESENCIA DE PASO A DESNIVEL ENTRADA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		X	IDENTIFICAR PASO A DESNIVEL ENTRADA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE ARCHIVO		X	CREAR ORDEN Y LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE ARCHIVO	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	FALTA DE AIRE ACONDICIONADO EN ALGUNOS PUESTOS DE COMPRAS Y PROGRAMA DE HEMODIALISIS PERITONEAL		X	COLOCAR AIRE ACONDICIONADO EN ALGUNOS PUESTOS DE COMPRAS Y PROGRAMA DE HEMODIALISIS PERITONEAL	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	FALTA DE PUESTO DE TRABAJO COMO TAL EN COMUNICACIONES 2, TECNICO DE ATENCION A HOSPITALES 2, 01 PUESTO DE ACTIVO FIJO EDIFICIO 2, 01 PUESTO DE TRABAJO DE ASISTENCIA A LA RED EDIFICIO 2, 01 PUESTO DE TRABAJO DE ELECTROMEDICINA EDIFICIO 2, 01 PUESTO DE TRABAJO DE TASACION EDIFICIO 2.		X	CREAR PUESTO DE TRABAJO EN COMUNICACIONES 2, TECNICO DE ATENCION A HOSPITALES 2, 01 PUESTO DE ACTIVO FIJO EDIFICIO 2, 01 PUESTO DE TRABAJO DE ASISTENCIA A LA RED EDIFICIO 2, 01 PUESTO DE TRABAJO DE ELECTROMEDICINA EDIFICIO 2, 01 PUESTO DE TRABAJO DE TASACION EDIFICIO 2.	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	REJILLA DEL AIRE ACONDICIONADO DIRECTO SOBRE LA CABEZA DE LA SECRETARIA DE ATENCION PRIMARIA Y		X	REUBICAR PUESTO DE TRABAJO DE SECRETARIA DE ATENCION PRIMARIA Y ENCARGADO DE RELACIONES LABORALES	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO

	ENCARGADO DE RELACIONES LABORALES					
	FALTA DE USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN EL AREA DE ALMACEN Y ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES		X	DOTAR DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EN EL AREA DE ALMACEN Y ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	PRESENCIA DE FILTRACIONES EN LA COCINA DEL EDIFICIO 2 Y AREA DEL SERVIDOR DEL EDIFICIO 2		X	CREAR PROGRAMA DE REPARACION DE FILTRACIONES	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	ESCALERA DE ACESSO A ALMACEN DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO 2 EN MALAS CONDICIONES		X	ADECUAR ESCALERA DE ACESSO A ALMACEN DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO 2	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	EXPOSICION Y CONTACTO DE RIESGO ELECTRICO EN LA ESCALERA DE ACCESO AL ALMACEN DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO 2		X	CORREGIR Y AISLAR LA EXPOSICION Y CONTACTO DE RIESGO ELECTRICO EN LA ESCALERA DE ACCESO AL ALMACEN DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO 2	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	EXTINTOR OBSTRUIDO EN MONITOREO Y EVALUACION EDIFICIO 2, AREA DE PLANIFICACION DEL EDIFICIO 2		X	REUBICAR EXTINTOR EN MONITOREO Y EVALUACION EDIFICIO 2, AREA DE PLANIFICACION DEL EDIFICIO 2	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	ESCRITORIOS VIEJOS EN EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS		X	RETIRAR ESCRITORIOS VIEJOS EN EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	MANEJO INADECUADO DE CARGAS EN EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES		X	CAPACITAR PERSONAL DE ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO
	DESPRENDIMIENTO DE CEMENTO DEL TECHO DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS		X	ADECUAR Y REPARAR TECHO DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO

ARL SS Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura	MATRÍZ	Código: MT-PV-001
		Versión: 00
	Plan de Acción de Remediación	Página 5 de 5

	CONDICIONES INADECUADAS EN EL AREA DE CLASIFICACION DE EXPEDIENTES		X	CREAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE CLASIFICACION DE EXPEDIENTES	PRESUESTO	NO ESTABLECIDO

Firma del Representante y Sello de la Empresa:	Firma del evaluador:	Fecha de aplicación:
	Carlos Salina Pineda	17/09/19

Servicio Nacional de Salud
SNS
RECURSOS HUMANOS