





RIESGOS TRATADOS Y QUE NO REPRESENTAN PELIGRO

#	Área	Actividad	Riesgo	Gestión	Acción	Responsable	Aparición (probabilidad)	Gravedad (impacto)	Valor del riesgo	Nivel de riesgo	estatus
1	Dirección Regional Sur / Dirección Regional Cibao Norte / Dirección Regional Cibao Sur.	Bañarse	Electrocutarse debido a que el inversor está dentro del baño	Cambiar el inversor de lugar	Proveer los primeros auxilios a la persona afectada	Inspector General	1	2	2	Marginal	Tratado
2	Sede central del CECCOM	N/A	Inundación de los cuarteles de alistados	Adquirir sacos de arenas	Destapar la tubería para el desahogo	Inspector General, Depto. Gobernación	1	2	2	Marginal	Tratado
3	Sede central del CECCOM	Estacionarse	Caída de parte de la infraestructura del techo de la ETSCCOM	Repara el techo	Proveer los primeros auxilios a la persona afectada	Inspector General, Depto. Gobernación	1	2	2	Marginal	Tratado
4	Sede central del CECCOM	Contaminación y Propagación Covid-19	Covid-19	Colocar bandaja para desinfectar los zapatos e instalar lavamanos móvil en la casa de guardia	Mantener distanciamiento, Utilizar Gel Desinfectante, Fumigación periódica, Desinfección de vehículos, Uso de mascarilla, Toma de temperatura a todo el personal	Dirección Disciplinaria Dispensario Médico	5	5	25	Muy grave	

LEYENDA

APARICIÓN (probabilidad)	GRAVEDAD (IMPACTO)				
	MUY BAJO	BAJO	MEDIO	ALTO	MUY ALTO
MUY ALTA	1	2	3	4	5
ALTA	4	8	12	16	20
MEDIA	3	6	9	12	15
BAJA	2	4	6	8	10
MUY BAJA	1	2	3	4	5

	Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el proceso sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar solidamente el riesgo.
	Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente las variables de riesgo durante el proceso.
	Riesgo apreciable. Estudiar acónicamente al es posible introducir medidas preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas.
	Riesgo marginal. Se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de partida.





REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO DE CONTROL DE COMBUSTIBLES
DIRECCIÓN REGIONAL CIBAO NORTE
"Todo por la Patria"
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Puerto Plata, Rep. Dom.
Lunes 19 de octubre del 2020.

OFICIO No. 29-2020 DRCN

Al : Director de Operaciones del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM).

Del : Director Región Cibao Norte del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM).

Asunto : Evidencias de Traslado de Inversor y Baterías del Área del Baño.

Anexos : Fotos.

Cortésmente, en respuesta a las anomalías encontradas durante las auditorías Internas realizadas, los días 18 y 19 de Septiembre del año en curso, por el Inspector General, de este **Cuerpo Especializado de Combustibles, (CECCOM)**, donde se recomienda trasladar el Sistema de Energía Alternativo, (Inversor), el cual se encontraba en el baño de esta de esta Dirección Regional Cibao Norte, les informamos que el mismo fue trasladado de dicho lugar y reinstalado en el depósito de esta Dirección, a pesar de que dicho equipo no se encuentra funcionando, debido a que las dos baterías que les suplen energía, están fuera de servicio, como también fue comprobado en dicha auditoria. La compra de las mismas fue solicitada mediante el oficio, **No. 21-2020 DRCN**.

Lo que les informamos para su conocimiento y fines de lugar.

ERYS HENRY TAVAREZ TERRERO
Coronel Parac (FARD) (DEM).
Director Regional Cibao Norte



Dirección Regional Cibao Norte: Calle Principal S/N, Municipio Montellano, Prov. Puerto Plata, oficinas Ingenio Montellano. Tel.: (829) 390-1829; Email: dir.reg.cibaonorte@ceccom.gob.com




FOTOS



RETIRO DE INVERSOR DEL BAÑO



RETIRO DE BATERIAS



NUEVA AREA DE INSTALACION





Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM)

INSPECTORIA GENERAL

FORMULARIO PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGO

Fecha: 23/9/2020

Área (Lugar del Riesgo):

Sede Control. CECCOM

Representante del Área:

Gobernación e Inspectoría General CECCOM

Descripción del Riesgo:

Inundación de los cuartos de alistados, Archivo General, cocina y comedor P/ oficiales sub y alistados.

Observación:

El Depto. de Gobernación, Adquirir sacos llenos de arena como alternativa cuando llueva gran cantidad de agua, colocar los sacos en la puerta de entrada de lado a fuera y destapar los tuberios / conerios para el Desague.

Sst. M. Jorge Luis Balbuena, ERD

Jorge Luis Balbuena

NOMBRE / FIRMA

MIEMBRO QUE REPORTA

Cap de carb. A.R.D.
Carlos Santos Mielva

[Firma]

NOMBRE / FIRMA

REPRESENTANTE DE LA INSPECTORIA GENERAL

Como evidencia del Riesgo que fue encontrado durante la Auditoria realizada durante el 18 y 19 del mes de septiembre del año 2020, fue trasladado el sistema de energía alternativo (inversor) del área de la ducha hacia la parte externa del furgón donde no presente Peligro para el personal



DIRECCIÓN REGIONAL SUR, BANI, PROVINCIA PREVIA.



Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM)

INSPECTORIA GENERAL

FORMULARIO PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGO

Fecha: 23/9/2020

Área (Lugar del Riesgo):

Estacionamiento ETSCCOM, sede Central CECCOM.

Representante del Área:

Gobernación (Inspección General).

Descripción del Riesgo:

Caida, parte de la estructura del Techo de la ETSCCOM.

Observación:

El Tipo de material utilizado para colocar los Imágenes de Este cuerpo Especializado no es el adecuado, ya que cuando llueve se debilita permitiendo su caída y posterior caída.

Depto. de Gobernación hacer la señalización de los materiales correspondientes y solucionar el problema.

NOMBRE / FIRMA

MIEMBRO QUE REPORTA

Cep. de Comb. APO
Carlos M. Matos

NOMBRE / FIRMA

REPRESENTANTE DE LA INSPECTORIA GENERAL



Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM)

INSPECTORIA GENERAL

FORMULARIO PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGO

Fecha: 21/9/2020

Área (Lugar del Riesgo): Direcciones Regionales Sur,
Cuba Sur y Cuba Norte.

Representante del Área:

Directores Regionales

Descripción del Riesgo:

Shock eléctrico al bañarse debido a que el
Inversor está dentro de la ducha.

Observación:

reubicar el Inversor fuera del área del
Baño.

Carlos matos Medina
Cop. de Carb. A.R.D.

NOMBRE / FIRMA
MIEMBRO QUE REPORTA

NOMBRE / FIRMA

REPRESENTANTE DE LA INSPECTORIA GENERAL



Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM)

INSPECTORIA GENERAL

FORMULARIO PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGO

Fecha: 11-11-2020

Área (Lugar del Riesgo):

CECCOM.

Representante del Área:

Dispensario Médico

Descripción del Riesgo:

- COVID-19

- síntomas que presenten algún empleado: hacer lo establecido en el protocolo médico CECCOM.

- Prevenir la contaminación y propagación.

Observación:

- Mantener distanciamiento
- Uso de Gel desinfectante
- Cronograma de fumigación
- Desinfección de vehículos (Transporte/Personal)
- uso de Bandojas para desinfectar los calzados
- uso de mascarilla
- Toma de Temperatura al Personal cuando llegara a la Institución.
- De salir positivo { - cumplir con lo establecido en el protocolo médico. - Etc. Dispensación médica del requerimiento.
- Instalar Lave manos Portátil para uso en la casa de Guardia

Dr. Juan Bustos CRD

NOMBRE / FIRMA

MIEMBRO QUE REPORTA

NOMBRE / FIRMA


REPRESENTANTE DE LA INSPECTORIA GENERAL



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO DE CONTROL DE COMBUSTIBLES
Dirección de Personal
"Todo por la Patria"
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

LISTADO DEL PERSONAL DEL CECCOM QUE ASISTIRÁ A LA CHARLA SOBRE EL CORONA VIRUS

Nombre	Unidad de Trabajo
C/N NEIT RAFAEL GONZALEZ TEJEDA ARD	DIRECCION DE LOGISTICA *
SARGENTO ARACENA DE LOS SANTOS, ARD	DIRECCIÓN DE LOGISTICA *
CABO FELIZ FELIZ, ANDERSON M, ERD	DIRECCION DE OPERACIONES X
SEÑORITA MARCIA TAVERAS QUEZADA,	DIRECCION ADM. Y FINANCIERA *
SEÑORITA JOHANNA, PERDOMO CALDERON,	DIRECCION DE RR PP. *


EDWARD ANTONIO MARTE ARNO
Coronel, FARD, (DEM).



MA/FF
ro.



