



ANALISIS DE RIESGOS, RUTA DE EVACUACION

EVALUADA

CASA DE LA RAICÉ

EVALUADORA

COMITÉ DE EMERGENCIA



ALCANCE

SOLO LA CASA DE RAICE

DESARROLLO

Siendo las 11:00am del día martes 28 del mes de junio del 2016, se realizó un análisis de riesgos, extintores y ruta de evacuación en la casa de la raicé, Ubicada en la delgado frente al palacio nacional en Santo Domingo, distrito nacional.

Las principales normas a cumplir con estas recomendaciones son:

- ✓ NFPA 10, Sobre Instalación y Mantenimientos de Extintores Portátiles.
- ✓ NFPA 101, Sobre Seguridad Humana.
- ✓ Reglamento 522-06, Sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Reglamento R-032, Sobre Seguridad Contra Incendios.
- ✓ OSHAS 18000

DESARROLLO	Recomendaciones
Área de finanza	
<p>Esta área no cuenta con ruta de evacuación, lámpara de emergencia, los extintores existentes está próxima a vencer.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Extintor hallotron de 05lb=01 ➤ Lámpara de emergencia =01 ➤ Ruta de evacuación ala derecha=02 ➤ Ruta de evacuación ala izquierda=02 ➤ Salida =01 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recomendamos sea instaladas las lámpara de emergencia, ruta de evacuación, y la elaboración de los protocolos de atención a emergencia. 2. Recomendamos la reubicación de todos los extintores instalado ya que están ubicado de una forma errónea al riesgo existente en el área. 3. Se deben fijar los elementos que están suelto, librero o anaqueles.
Cuarto frio o de servidores	Recomendaciones
<p>Esta área se observe que las cajas de registro eléctrico no tienen las tapa no existen lámpara de emergencia, extintores, ni ruta de evacuación.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Extintor hallotron de 10lb=01 ➤ Lámpara de emergencia =01 ➤ Ruta de evacuación ala derecha=2 ➤ Ruta de evacuación ala izquierda=2 ➤ Salida =01 ➤ Botiquín =01 ➤ Extintor ABC de 10lb=01 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recomendamos sean desbloqueo todas las puertas de emergencia. 2. Recomendamos sea instalado señalización de prohibición, (no fumar), que se instalen las la tapa de los registro eléctricos.

<p>Unidad de auditoria interna</p> <p>Este almacén no tiene ningún sistema o dispositivo de seguridad, extintores, lámpara de emergencia, ruta de evacuación.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Extintor ABC de 10lb=02 ➤ Lámpara de emergencia =03 ➤ Salida =01 ➤ Ruta de evacuación ala derecha=02 ➤ Ruta de evacuación ala izquierda=02 ➤ Punto de reunión 01 	<p>Recomendaciones</p> <p>Recomendamos sea organizado y realizar la seguridad e higienes ocupacional en las áreas.</p> <p>Cambio de dirección de la puerta que abra hacia fuera.</p>
<p>Oficina de acceso a la información publica</p> <p>Esta es donde se suministra las informaciones al público en general, sobre la institución.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lámpara de emergencia =01 ➤ Salida =02 <p>En la puerta que esta al sur no tiene barandilla la escalera.</p>	<p>Recomendaciones</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se deben fijar los elementos que están suelto, librero o anaqueles. 2. Se debe colocar las barandilla de la escalara ubicada al sur del edificio y habilitarla como salida de emergencia.
RECOMENDACIONES GENERALES	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitar las personas en el uso de los extintores, primeros auxilios, evacuación. ➤ Definir la ruta de evacuación y los puntos de reunión. ➤ Realizar un operativo de organización y limpieza de todos los alrededores. ➤ Realización de un simulacro de evacuación. 	

Elaborado por: Lic. Marcos Méndez

Analista en Prevención, Gestión de Riesgos y Seguridad Laboral

COTIZAR

Requerimiento	Cantidad
Curso de extinción de incendios 4 hora	01
Curso de evacuación de ocupantes 4 horas	01
Simulacro de evacuación 2 horas	01
Curso de primero auxilios de 8 horas	01
Extintor Halotron de 05	05
Extintor ABC de 10lb	03
Extintor ABC de 20lb	03
Extintor co2 de 10lb	04
Extintor Halotron de 05 automático	01
Lámpara de emergencia	06
Ruta de evacuación ala derecha	15
Ruta de evacuación ala izquierda	15
Botiquín de primeros auxilios	03
Punto de reunión	01
Salida	10
Protocolo para el manejo de emergencia y desastres	01
Salida de emergencia	02

Mapa de evacuación **USTED ESTA AQUÍ**

PLANTA ARQUITECTÓNICA AMUEBLADA 2do Nivel

