

INFORME DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA Y DESASTRES.

SITUACIÓN:			EVENTO: EJERCICIO DE SIMULACRO COE FA-HUM 2019 (sismo costas de Santo Domingo, de 7.5 grados en la escala de Richter.	
EVACUACIÓN:	<input checked="" type="checkbox"/>	INCENDIO:		<input type="checkbox"/>
EMERGENCIA MÉDICA:	<input type="checkbox"/>	SISMOS:		<input checked="" type="checkbox"/>
HURACANES:	<input type="checkbox"/>	OTROS:		<input type="checkbox"/>
			LOCALIDAD: Distrito Nacional	
SI SE VIO AFECTADO EL ENTORNO (DESCRIBA).				
Paralización del tránsito de manera transitoria por parte del personal de la DIGESETT y los brigadistas como medida de prevención de accidentes.				
RESPONSABLE:		CENTRO:	FECHA:	
Brigadas de Emergencia.		Edificio San Rafael	10/5/2019.	

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

DETALLES:				COLOQUE SÍ O NO SEGÚN CORRESPONDA:		
REAL	<input checked="" type="checkbox"/>	HORA INICIO	10:01	CANT. DE PERSONAS EVACUADAS.		
SIMULADA	<input type="checkbox"/>	HORA FINAL	10:06	Todo el personal del edificio 560 personas aproximadamente.	CAÍDA DE PERSONAS	<input type="checkbox"/>
AVISADA	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	6 min.		PERSONAS HERIDAS	<input type="checkbox"/>
TIEMPO DE EVACUACIÓN O RESPUESTA					ATAQUES DE NERVIOS	<input type="checkbox"/>
CALIFICACIÓN			INSPECCIÓN PUNTO REUNIÓN (SI/NO)	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS Y ESPECIFIQUE	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUIEN: BRIGADISTAS.			

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Como parte de colaboración en el Ejercicio de Simulación y Simulacro ejecutado por el Centro de Operaciones de Emergencias y las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, en el marco del Ejercicio Anual FA-HUM 2019, se emitió la alarma a las 10:01 minutos para el proceso de evacuación de la edificación.

En cumplimiento al Plan de Emergencias y Evacuación, brigadistas activan los protocolos de emergencia y colaboradores acogieron al llamado de evacuación, orientándolos hacia su punto de encuentro de responsabilidad. Los colaboradores estuvieron alertas y fueron saliendo desde sus oficinas tomando las rutas de evacuaciones en los niveles.

Durante el proceso, en el Salón de segundo nivel, se realizaba una actividad con personal de los medios de comunicaciones los cuales fueron llevados al punto de encuentro.

¿CUÁLES FUERON LAS MEDIDAS EJECUTADAS EN ESTA SITUACIÓN? (desenvolvimiento de los miembros del BEE-DAF /PROSOLI / ZONA FRANCA).

El personal de las brigadas inició a evacuar al personal colaborador y visitante, en el mismo informándoles por que la evacuación.

Una vez en el punto de encuentro, se realizaron las orientaciones de lugar concerniente al ejercicio que estaba en proceso y una sensibilización de porque abocarnos a tomar las medidas preventivas en dichos casos.

Se realizó una reunión con miembros de la brigada de emergencias donde se evaluó el proceso y se tomaron medidas de continuar la sensibilización oficina por oficina como mejora al plan.

COLOQUE UNA X SEGÚN CORRESPONDA:			
ACTITUD DEL PERSONAL:			
SORPRESIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	NATURAL	<input checked="" type="checkbox"/>
COLABORACIÓN DEL PERSONAL			
El personal evacuo correctamente, incluyendo a los visitantes en los salones.			
ACTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	PASIVA	<input type="checkbox"/>
OTROS/ESPECIFIQUE			
(INDIQUE COMBINANDO SI FUE ACTIVA, PASIVA, SORPRESIVA O NATURAL)			
Este proceso se realizó de manera orientada previamente a las y los colaboradores de los diferentes departamentos.			

CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE INC. Y RESPUESTA A EMERG.					
ALARMA	<input type="checkbox"/>	DETECTOR DE HUMO	<input type="checkbox"/>	CAMILLAS	<input type="checkbox"/>
MEGÁFONO	<input checked="" type="checkbox"/>	EXTINTORES	<input type="checkbox"/>	CUELLO ORT.	<input type="checkbox"/>
CENTELLA	<input type="checkbox"/>	MANGUERAS	<input type="checkbox"/>	S. DE RUEDA	<input type="checkbox"/>
SILBATOS	<input checked="" type="checkbox"/>	BOTIQUÍN	<input type="checkbox"/>	MATERIALES GASTABLES	<input type="checkbox"/>
PUL. MANUAL	<input type="checkbox"/>	FÉRULAS	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
SI SE UTILIZÓ LOS SERVICIOS DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE SOCORRO.					
COLOQUE UNA X SEGÚN UNIDAD DE RES.				TIEMPO DE RESPUESTA ORG.	
9 1 1	1	EJERCITO	6		
BOMBEROS	2	COMUNITARIOS	7		
CRUZ ROJA	3	RED ELÉCTRICA	8		
POLICÍA	4	TELEFÓNICA	9		
MOVIMED.	5	OTROS	10		

OBSERVACIONES.
<ol style="list-style-type: none"> Continuar el proceso de sensibilización a las y los colaboradores oficina por oficina; así también apoyados por las informaciones visuales de la Herramienta de COMUNICANDONOS. Elaborar un material audiovisual para colocarlos en las pantallas de los diferentes niveles. Mejorar el punto de encuentro de la zona posterior (en el parqueo trasero) ya que es muy cerrado y el personal se encuentra muy congestionado a la hora de la reunión colectiva. Mejorar la comunicación con radios de comunicación. Identificación adecuada de los brigadistas. Contar con una alarma para sismos y que sea diferente a la alarma contra incendio. Cambiar en el Plan de EE la forma de retornar al edificio San Rafael desde el piso 6 al 1, el cambio sería desde el 1 al 6to por la facilidad de utilización de espacios por los colaboradores al entrar a sus oficinas. Colocar algunas señales de evacuación en ejecución en la calle Leopoldo Navarro con La C/ La Esperilla. Rotular la isleta con colores de prevención y marcarlo hasta el parque Mauricio Báez como ruta hacia la zona Segura .
FIRMA RESPONSABLE COORDINADORES BEE

FOTOS PUNTO DE ENCUENTRO PARQUEO TRASERO PISOS 1,3 Y 5.



FOTOS PUNTO DE ENCUENTRO PARQUEO FRONTAL PISOS 2,4 Y 6.



INFORMACIÓN A LOS COLABORADORES EN EL PUNTO DE ENCUENTRO.



RETORNO A LA EDIFICACIÓN

FRONTAL



TRASERA

