


**Sistema Único de Beneficiarios**

Santo Domingo, D.N.  
8 de Agosto del 2022.

**A la** : Encargada de Administrativo y Financiero.  
**Del** : Encargado de Seguridad del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).  
**Asunto** : Remisión Informe.  
**Anexo** : Informe de Simulacro Contra Incendio.

REFERIDO, cortésmente para los fines que ese ilustre despacho estime de lugar.



Luis Francisco Vásquez Reyes  
Capitán de Fragata, ARD



LFVR/mrn

*LFVR*



11.40.14

## INFORME DE SIMULACRO DE INCENDIO REALIZADO EN LA SEDE PRINCIPAL DEL SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIO (SIUBEN)

### ANTECEDENTES

El simulacro realizado el día 21/Octubre/2021 de evacuación de emergencia Provocado por un sismo de 7.7 en la escala Richter con epicentro en Santiago de los caballero a las 10:00hrs del día de la fecha.

El cual tuvo un tiempo de reacción de 4mins. 58segs.

### SITUACION ACTUAL

Al momento de percatarnos del incendio fue activado el plan de emergencia de la institución ejecutado por el personal de seguridad y brigadistas de emergencia, con las siguientes acciones:

1. Inmediatamente se percibió el humo y el olor característico, el personal de seguridad conjuntamente con los colaboradores brigadistas activó la alarma de emergencia para proceder con la evacuación de los 3 niveles que alojan los departamentos de la institución.
2. Tuvimos una notable mejora con el uso de la escalera de emergencia del tercer piso, después de que la misma fue remozada.
3. El tiempo de evacuación fue de 3mins 15 seg, desde el edificio al punto de reunión, concluyendo con el pase de lista 7 mins 41 seg.
4. Después de haber evacuado el edificio, el cuerpo de Bomberos del ensanche la Fe inspecciono el edificio para sofocar el incendio y verificar si existía algún daño de infraestructura, luego en conjuntos con el jefe de emergencia (Encargado de Seguridad), dieron el visto bueno para acceder a las instalaciones.
5. Todo el proceso fue llevado a cabo de manera rápida y eficiente por el personal de seguridad y brigadistas.
6. Al finalizar el simulacro quedamos a la espera del resultado de la evaluación por parte del cuerpo de bomberos, evaluación que llevo a cabo el Tte. Cor. Guillen de los bomberos.

## RECOMENDACIONES

1. Reclutar más personal de brigadistas especialmente en Tecnología próximo al data center, ya que por la sensibilidad de ese departamento al momento de confirmar si queda o no algún colaborador no fue posible hacerlo, porque no se tenía acceso al interior de dicha oficina.
2. Sensibilizar a los colaboradores sobre dejar las puertas abiertas al momento de la evacuación.
3. Colocar topes a las puertas de la ruta de evacuación, para que permanezcan abiertas al momento de este.
4. Adquirir hacha, para despejar escombros y realizar rescates.
5. Adquirir mangueras de incendio para combatir el fuego en conjunto con los extintores.
6. Adquirir una camilla 'dura', para trasladar personas heridas.

## ANEXOS

### FOTOS DEL SIMULACRO DE INCENDIO



## ANEXOS

### FOTOS DEL PUNTO DE LA EVACUACION



  
**LUIS FCO. VÁSQUEZ REYES**  
*Capitán de Fragata, ARD*

