GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN

FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2022

Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Número de Extintor 1

Tipo de carga y/o Agente Ignifugo: ABC

Número de Serie: N/A

Area: Planta Electrica

Capacidad: 5 lb

Nombre de Responsable: Héctor Martínez

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8. Indica tipo de carga de agente ignifugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
13. La tobera, pistola estan en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
14. Abrazadera o sujerador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X				
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X				

OBSERVACIONES:

Mantenimiento Programado para Noviembre

LEYENDA:

Si: ✓

No: X

MATERIALES SÓLIDOS	LUQUIDOS COMBUSTIBLE INFLAMABLE Y GRASAS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	METAL COMBUSTIBLES	GRASAS Y ACEITES VEGETALES
Son los fuegos que surgen en materiales combustibles ordinarios o materiales fibrosos cuya combustión precenta la formación de brasas como, madera, papel derivado de celulosa telas, fibras, hule, gomas y plasticos similares	Son los fuegos que surgen en materiales combustibles derivados de los hidrocarburos líquidos y gases inflamables como son, aceites, grasas, gasolina, pinturas, ceras, lacas, alquitrán, butano, propano e hidrogeno, entre otros	Son fuegos que surgen de equipos eléctricos energizados como son interruptores, caja de fusibles, aparatos electrodomésticos, entre otros.	Son los tipos de incendio que se declaran en los metales combustibles tales como magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio, etc. A este tipo de incendio no debe arrojarse agua, ya que provoca explosiones.	Son los tipos de incendio que se declaran en los metales combustibles tales como magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio, etc. A este tipo de incendio no debe arrojarse agua, ya que provoca explosiones.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN

FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2022

Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Número de Extintor: 2
Tipo de carga y/o Agente Ignifugo: Halotron
Número de Serie: N/A

Area: Area Trabajo 1 Piso
Capacidad: 5 lb
Nombre de Responsable: Héctor Martínez

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X				
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8. Indica tipo de carga de agente ignifugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X				
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
13. La tobera, pistola estan en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
14. Abrazadera o sujerador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X				
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

OBSERVACIONES:

Mantenimiento Programado para Noviembre

LEYENDA:

Si: ✓

No: X

MATERIALES SÓLIDOS	LUQUIDOS COMBUSTIBLE INFLAMABLE Y GRASAS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	METAL COMBUSTIBLES	GRASAS Y ACEITES VEGETALES
Son los fuegos que surgen en materiales combustibles ordinarios o materiales fibrosos cuya combustión presenta la formación de brasas como, madera, papel derivado de celulosa telas, fibras, hule, gomas y plásticos similares	Son los fuegos que surgen en materiales combustibles derivados de los hidrocarburos líquidos y gases inflamables como son, aceites, grasas, gasolina, pinturas, ceras, lacas, alquitrán, butano, propano e hidrogeno, entre otros	Son fuegos que surgen de equipos eléctricos energizados como son interruptores, caja de fusibles, aparatos electrodomésticos, entre otros	Son los tipos de incendio que se declaran en los metales combustibles tales como magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio etc. A este tipo de incendio no debe arrojarse agua ya que provoca explosiones.	Son los tipos de incendio que se declaran en los metales combustibles tales como magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio etc. A este tipo de incendio no debe arrojarse agua, ya que provoca explosiones
A	B	C	D	K

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN

FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2022

Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Número de Extintor 3

Tipo de carga y/o Agente Ignifugo: ABC

Número de Serie: N/A

Area: TRASPASO 2 Piso

Capacidad: 5 LS

Nombre de Responsable: Hector Martinez

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X				
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8. Indica tipo de carga de agente ignifugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
13. La tobera, pistola estan en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
14. Abrazadera o sujerador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X				
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA NOVIEMBRE

LEYENDA:

Si: ✓

No: X

MATERIALES SÓLIDOS	LUQUIDOS COMBUSTIBLE INFLAMABLE Y GRASAS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	METAL COMBUSTIBLES	GRASAS Y ACEITES VEGETALES
Son los fuegos qué surgen en materiales combustibles ordinarios o materiales fibrosos cuya combustion presenta la formacion de brasas como: madera, papel derivado de celulosa telas, fibras, hule, gomas y plasticos similares	Son los fuegos que surgen en materiales combustibles derivados de los hidrocarburos líquidos y gases inflamables como son aceites, grasas, gasolina, pinturas, ceras, lacas, alquitrán, butano, propano e hidrogeno, entre otros	Son fuegos que surgen de equipos electricos energizados como son interruptores, caja de fusibles, aparatos electrodomesticos, entre otros	Son los tipos de incendio que se declaran en los metales combustibles tales como magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio, etc. A este tipo de incendio no debe arrojarse agua ya que provoca explosiones	Son los tipos de incendio que se declaran en los metales combustibles tales como magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio, etc. A este tipo de incendio no debe arrojarse agua, ya que provoca explosiones

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN

FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2022

Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Número de Extintor 4

Tipo de carga y/o Agente Ignifugo: ABC

Número de Serie: N/A

Area: COCINA

Capacidad: 4.4 Lb

Nombre de Responsable: Héctor Martínez

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X				
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X				
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X				
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8. Indica tipo de carga de agente ignifugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X				
13. La tobera, pistola estan en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
14. Abrazadera o sujerador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X				
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA NOVIEMBRE

LEYENDA:

Si: ✓

No: X

MATERIALES SÓLIDOS	LIQUIDOS COMBUSTIBLE INFLAMABLE Y GRASAS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	METAL COMBUSTIBLES	GRASAS Y ACEITES VEGETALES
Son los fuegos que surgen en materiales combustibles ordinarios o materiales fibrosos cuya combustión presenta la formación de brasas como, madera, papel derivado de celulosa telas, fibras, hule, gomas y plásticos similares	Son los fuegos que surgen en materiales combustibles derivados de los hidrocarburos líquidos y gases inflamables como son aceites, grasas, gasolina, pinturas, ceras, lacas, alquitrán, butano, propano e hexágeno, entre otros	Son fuegos que surgen de equipos eléctricos energizados como son interruptores, caja de fusibles, aparatos electrodomésticos, entre otros	Son los tipos de incendio que se declaran en los metales combustibles tales como magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio, etc. A este tipo de incendio no debe arrojarse agua, ya que provoca explosiones	Son los tipos de incendio que se declaran en los metales combustibles tales como magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio, etc. A este tipo de incendio no debe arrojarse agua, ya que provoca explosiones



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN

FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2022

Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Número de Extintor: 5

Tipo de carga y/o Agente Ignifugo: ABC

Número de Serie: N/A

Area: Data Center

Capacidad: 10 LB

Nombre de Responsable: Héctor Martínez

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗				
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8. Indica tipo de carga de agente ignifugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
13. La tobera, pistola estan en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
14. Abrazadera o sujerador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X				
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X				
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X				

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA NOVIEMBRE

LEYENDA:

Si: ✓

No: X

MATERIALES SÓLIDOS	LIQUIDOS COMBUSTIBLE INFLAMABLE Y GRASAS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	METAL COMBUSTIBLES	GRASAS Y ACEITES VEGETALES
Son los fuegos que surgen en materiales combustibles ordinarios o materiales fibrosos cuya combustion presenta la formacion de brasas como, madera papel derivado de celulosa telas fibras hule, gomas y plasticos similares	Son los fuegos que surgen en materiales combustibles derivados de los hidrocarburos líquidos y gases inflamables como son aceites grasas gasolina pinturas ceras lacas alquitran butano propano e hidrogeno, entre otros	Son fuegos que surgen de equipos electricos energizados como son interruptores caja de fusibles aparatos electrodomesticos, entre otros	Son los tipos de incendio que se declaran en los metales combustibles tales como magnesio titanio zirconio sodio potasio etc. A este tipo de incendio no debe arrojarse agua ya que provoca explosiones	Son los tipos de incendio que se declaran en los metales combustibles tales como magnesio titanio zirconio sodio potasio etc. A este tipo de incendio no debe arrojarse agua ya que provoca explosiones



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN

FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2022

Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Número de Extintor 6

Tipo de carga y/o Agente Ignifugo: ABC

Número de Serie: N/A

Area: INVERSOR

Capacidad: 5 LB.

Nombre de Responsable: Héctor Martínez

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8. Indica tipo de carga de agente ignifugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
13. La tobera, pistola estan en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
14. Abrazadera o sujerador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA NOVIEMBRE

LEYENDA:

Si: ✓

No: X

MATERIALES SÓLIDOS	LUQUIDOS COMBUSTIBLE INFLAMABLE Y GRASAS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	METAL COMBUSTIBLES	GRASAS Y ACEITES VEGETALES
Son los fuegos que surgen en materiales combustibles ordinarios o materiales fibrosos cuya combustion presenta la formacion de brasas como, madera, papel derivado de celulosa telas, fibras, hule, gomas y plasticos similares	Son los fuegos que surgen en materiales combustibles derivados de los hidrocarburos, liquidos y gases inflamables como son; aceites, grasas, gasolina, pinturas, ceras, lacas, alquitran, butano, propano e hidrogeno, entre otros.	Son fuegos que surgen de equipos electricos energizados como son interruptores, caja de fusibles, aparatos electrodomesticos, entre otros.	Son los tipos de incendio que se declaran en los metales combustibles tales como magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio, etc. A este tipo de incendio no debe arrojarse agua, ya que provoca explosiones.	Son los tipos de incendio que se declaran en los metales combustibles tales como magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio, etc. A este tipo de incendio no debe arrojarse agua, ya que provoca explosiones.