

DIRECCION GENERAL DE MINERIA

Acta de Reunión Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Fecha	27/04/2022	Hora Inicio:	9:00 a.m.	Hora Término:	10:00 a.m.	Lugar:	Salón Gerald Ellis Lisker de la DGM
-------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------	-------------------------------------

ASISTENTES A LA REUNIÓN

MIEMBROS	A	NA		FIRMA
		J	NJ	
Domingo Amparo	P			
Berkis Paulino	P			
Leopoldo Gonzalez	P			
Santiago Muñoz	P			
Carla Cabral	P			
Julián Tolentino	P			
Theyder Moquete Piña	p			
Petra de la Cruz	p			
Ana Almonte	P			
Jack Paulino		x		
Luis Manuel Acosta	P			
Jaqueline Alcantara	P			
Alba de León	p			
Maria Flores	p			



Handwritten signature/initials

Asesor Técnico: **Santiago Muñoz.**

Aprobación del Acta Anterior	SÍ	x	NO
------------------------------	----	----------	----

AGENDA

1. Lectura de la minuta de la reunión anterior
2. Revisar las lámparas de emergencias
3. Inspección de los transformadores eléctricos.
4. Presentación del proyecto de evaluación de vulnerabilidad al Edificio Gubernamental Juan Pablo Duarte por la ONESVI.
5. Revisión de las lámparas de emergencias.

TEMAS TRATADOS

1. Fueron revisadas las lámparas de emergencias, durante su evaluación se determinó que las baterías están dañadas.

2. Fueron revisados los extintores para validar su estado y fecha de vencimiento. Está pendiente capacitar al personal de servicios generales y mayordomía en el sistema de prevención extensión de incendios.
3. Fueron inspeccionados los transformadores ubicados en los pisos 7 1/2 y 8 1/2 escaleras, para validar las condiciones del área.
4. Se está a la espera de respuesta de la Viceministra de Interior y Policía para informarle sobre los resultados arrojados en la evaluación de vulnerabilidad realizada por la ONESVI a este Edificio.
5. Se adquirieron 12 sillas ergonómicas para mejorar la postura corporal de los empleados de esta Institución.
Se requiere capacitar a la brigada de emergencia de esta institución, sobre el rol de cada miembro de la brigada
6. Fueron inspeccionados los lugares de expendios de comidas que suministran el almuerzo del personal de la DGM, para la evaluación de las condiciones de seguridad, higiene, calidad y las ofertas técnicas presentadas para el proceso de comparación de precios, de los servicios que ofrecen.
7. Continuar con el reemplazo de las ventanas fijas por ventanas corredizas de dos hojas.

ACUERDOS

ACUERDOS	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN	Logrado
1. Se reitera la invitación a las nuevas autoridades que laboran en este edificio, para hacer la presentación del Proyecto de Evaluación de Vulnerabilidad al Edificio Gubernamental Juan Pablo Duarte realizada por la ONESVI, y conocer el nivel de vulnerabilidad de este.	Santiago Muñoz		
2. Continuar gestionando la capacitación a los miembros de la brigada de emergencias.	Ana Almonte		

✖

Fecha próxima reunión: 24 de mayo 2022.



Petra Cruz.

Firma secretario

Domingo Amparo.

Firma presidente