

Santo Domingo, D.N.

24 de febrero 2023

A : Carmen Caraballo  
Dirección Ejecutiva

A : Elizabeth Pichardo  
Encargada de administrativo y Financiero

A : Wilson Quezada  
Encargado de Recursos Humanos



**Asunto:** Reporte de levantamiento físico de instalaciones - Comité Mixto de Salud y Seguridad Laboral

El **comité mixto de Seguridad y salud en el trabajo** en conjunto con un Ing. Civil realizaron una inspección y levantamiento físico de las distintas áreas del edificio que aloja al Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad educativa (IDEICE), donde se verificaron áreas donde es necesario realizar reparaciones de manera preventiva de seguridad.

En este informe se colocarán las observaciones encontradas, con el objetivo de ser tomadas en cuenta por el área designada como responsable.

### **Observaciones para reparaciones preventivas en el Edificio IDEICE.**


#### **3er piso:**

- Reparar techo agrietado baño (DIRECCIÓN EJECUTIVA)
- Reparar techo grietas (DIRECCIÓN EJECUTIVA)
- Reparar grietas en techo (SALÓN DE CONFERENCIAS)
- Reparar techo y hacer reparación eléctrica para anular las regletas usadas actualmente (OFICINA 1 EVALUACIÓN)
- Reparar techo (OFICINA 2 EVALUACIÓN)
- Fijar paño de cristal (RECEPCIÓN EJECUTIVA)
- Reparar techo completo del baño (RECEPCIÓN EJECUTIVA)
- Reparar grietas en el pasillo principal

- Colocar extintores TIPO ABC en ALMACEN, COCINA, TECNOLOGIA, DOCUMENTACIÓN, PASILLOS, PLANTA ELECTRICA, SISTEMA OSMOSIS.
- Revisar y poner en funcionamiento el sistema contra incendio del edificio.
- Revisar y poner en funcionamiento el sistema de alarma del edificio completo.
- Realizar cambio de antideslizantes de las escaleras.



Esperanza Santos  
**Presidente**



Ronny Reyes  
**Secretario**

