



DIGECAC

Dirección General de Embellecimiento de Carreteras
y Avenidas de Circunvalación del País

Comité Mixto de Seguridad y Salud del Trabajo

SISTAP

PLANTA ELÉCTRICA

Planta Eléctrica	RECOMENDACIONES DEL IDOPPRIL	ITEM # otros
Condición peligrosa.		
<ul style="list-style-type: none">- No tiene señalización de seguridad.- No posee extintor.- No cuentan con Kit de derrames		

GESTIÓN RIESGOS

