

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Número de Extintor 2

Tipo de carga y/o Agente ignífugo Halon

Número de Serie _____

Area: Recepción Fecha: 2023

Nombre de Responsable: Helton Martínez

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8. Indica tipo de carga de agente ignífugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13. La tobera, pistola están en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14. Abrazadera o sujetador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

OBSERVACIONES

Material de mantenimiento para abril 2024, 10 lb. Moises Garcia

LEYENDA:

SI: ✓

NO: X

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Número de Extintor: 2

Tipo de carga y/o Agente Ignífugo: Halofoar

Número de Serie: _____

Área: AREA DE TRABAJO 1 Fecha: 2023

Nombre de Responsable: Heber Martínez

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8. Indica tipo de carga de agente ignífugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13. La tobera, pistola están en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14. Abrazadera o sujetador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

OBSERVACIONES

Material listo para trabajo para Abril 2024, 10 Lts. Noises Gratia

LEYENDA:

SI: ✓

No: X

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Número de Extintor 3

Tipo de carga y/o Agente Ignífugo Halotaron

Número de Serie _____

Area: SALA DE ESTENO Fecha: 2023

Nombre de Responsable: Hector Martínez

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARCO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8. Indica tipo de carga de agente ignífugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13. La tobera, pistola están en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14. Abrazadera o sujetador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

OBSERVACIONES

Anteriores para pasar para Abril 2024, 10Lb. Moisés García

LEYENDA:

SI: ✓

No: X

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Número de Extintor: 4
 Tipo de carga y/o Agente ignífugo: Halofarol
 Número de Serie: _____

Área: AREA DE TRABAJOS Fecha: 2023
 Nombre de Responsable: Hector Martínez

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8. Indica tipo de carga de agente ignífugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13. La tobera, pistola están en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14. Abrazadera o sujetador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
OBSERVACIONES												
<i>Mantenimiento programado para Abril 2024, 15:15. Moisés García</i>												

LEYENDA:
 Si: ✓
 No: X

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Numero de Extintor 5
 Tipo de carga y/o Agente Ignifugo ABC
 Numero de Serie _____

Area: COCINA Fecha: 2023
 Nombre de Responsable: Hector Matias

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8. Indica tipo de carga de agente ignífugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13. La tobera, pistola están en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14. Abrazadera o sujetador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

OBSERVACIONES
mantenimiento programado para abril 2024, 5 lb. Moisés García

LEYENDA:
 SI: ✓
 No: X

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023

 Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Número de Extintor: 6

 Tipo de carga y/o Agente Ignífugo: HALOTRÓN

 Número de Serie: _____

Área: CODESOR

 Fecha: 2023

 Nombre de Responsable: Hector Martínez

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8. Indica tipo de carga de agente ignífugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13. La tobera, pistola están en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14. Abrazadera o sujetador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

OBSERVACIONES

Mantenimiento programado para abril 2024, 1546

Moisés García

LETENDAS:

 SI: ✓

 No: X

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Numero de extintor 7
Tipo de carga y/o Agente ignifugo Hydroxer
Numero de Serie _____

Area: RD/Version Fecha: 2023
Nombre de Responsable: Hector Martínez

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8. Indica tipo de carga de agente ignifugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11. Manija de acero y balanza de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13. La tobera, pistola estan en optimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14. Abrazadera o sujetador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

OBSERVACIONES
Mantenimiento programado para Abril 2024, 10 lbs.
Moisés García

LEYENDA:
SI: ✓
NO: X

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
 Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Numero de Extintor

8

Tipo de carga y/o Agente ignifugo

Halon Act.

Numero de Serie

Area:

DATTA CERVEN

Fecha:

2023

Nombre de Responsable:

Hector Martinez

OBSERVACIONES

	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8. Indica tipo de carga de agente ignifugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13. La tobera, pistola estan en optimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14. Abrazadera o sujetador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

OBSERVACIONES

Materializado los días 14 de Abril 2024, 2026
 Moisés García

LEYENDA:

SI: ✓

NO: X

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
 Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Número de Extintor: 9
 Tipo de carga y/o Agente Ignifugo: Halo 1000
 Número de Serie: _____

Área: PADEL ELECTAICO Fecha: 2023
 Nombre de Responsable: PECHOA MARTINEZ

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8. Indica tipo de carga de agente ignifugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13. La tobera, pistola están en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14. Abrazadera o sujetador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

OBSERVACIONES
Material extintor no autorizado para Abril 2024, 15Lb
Moisés Garcia

LEYENDA:
 Si: ✓
 No: X

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Numero de extintor: 10
Tipo de carga y/o Agente Igñifugo: ABC
Numero de serie: _____

Area: Planta electrica fecha: 2023
Nombre de Responsable: Hector Martinez

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	V	V	V	V	V	V	V					
2. Libre de obstáculos	V	V	V	V	V	V	V					
3. Buena ubicación	V	V	V	V	V	V	V					
4. Zona y/o extintor numerado	V	V	V	V	V	V	V					
5. Pictograma de clase de fuego legible	V	V	V	V	V	V	V					
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	V	V	V	V	V	V	V					
7. Etiqueta de carga legible	V	V	V	V	V	V	V					
8. Indica tipo de carga de agente ignífugo	V	V	V	V	V	V	V					
9. Posee colgador para pared	V	V	V	V	V	V	V					
10. Posee pasador de seguridad sellado	V	V	V	V	V	V	V					
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	V	V	V	V	V	V	V					
12. Manguera en buen estado	V	V	V	V	V	V	V					
13. La tobera, pistola estan en óptimas condiciones	V	V	V	V	V	V	V					
14. Abrazadera o sujetador de manguera en buen estado	V	V	V	V	V	V	V					
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	V	V	V	V	V	V	V					
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	V	V	V	V	V	V	V					

OBSERVACIONES
Mantenimiento programado para Abril 2024, 2025
Moisés Gacía

LEYENDA:
SI: ✓
No: X

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Número de Extintor: 1

Tipo de carga y/o Agente Ignífugo: Halotron

Número de Serie: _____

Area: Recursos

Fecha: 2023

Nombre de Responsable: Yechu Martínez

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8. Indica tipo de carga de agente ignífugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13. La tobera, pistola están en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14. Abrazadera o sujetador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

OBSERVACIONES

Mantenimiento programado para Abril 2024, de 15:16, de 54:23

LEYENDA:

SI: ✓

NO: X

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Numero de Extintor 2

Tipo de carga y/o Agente Igñifugo Halo tron

Numero de Serie _____

Area: Unidad Asio (ASU) Fecha: 2023

Nombre de Responsable: Hector Maphuz

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8. Indica tipo de carga de agente ignífugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13. La tobera, pistola estan en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14. Abrazadera o sujetador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

OBSERVACIONES

Mantenimiento programado para Abril 2024, 15-16 de mayo

LEYENDA:

SI: ✓

NO: X

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Número de Extintor 3
 Tipo de carga y/o Agente ignífugo Halo no
 Número de serie _____

Área: Sofa no Fecha: 2023
 Nombre de Responsable: Hector Martínez

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MANZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8. Indica tipo de carga de agente ignífugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13. La tobera, pistola están en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14. Abrazadera o sujetador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

OBSERVACIONES

Mantenimiento programado para 2024, 10 LGS DE BATER

LEYENDA:

SI: ✓

NO: X

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Numero de Extintor: 4

Tipo de carga y/o Agente Ignifugo: Halon

Numero de Serie: _____

Area: Asilo 2do Piso Fecha: 2023

Nombre de Responsable: Hector Martinez

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8. Indica tipo de carga de agente ignifugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13. La tobera, pistola estan en optimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14. Avrazadera o sujecion de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
OBSERVACIONES												
<p><u>Mantenimiento programado para Abril 2024, 15 LB, De Batería</u></p>												
<p>LEYENDA: SI: ✓ NO: X</p>												

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Numero de Extintor: 5

Tipo de carga y/o Agente ignifugo: Halotron

Numero de Serie: _____

Area: Passivo 2do piso (salon de D) Fecha: 2023

Nombre de Responsable: Yecora Alarcón

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8. Indica tipo de carga de agente ignifugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13. La tobera, pistola estan en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14. Abrazadera o sujeción de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

OBSERVACIONES

Mantevidido programado para Abril 2024, 15 de 5a. Base

LEYENDA:

SI: ✓

NO: X

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Número de Extintor: 0
 Tipo de carga y/o Agente Ignifugo: Halo rojo
 Número de Serie: _____

Área: Cocina Párra Asa Fecha: 2023
 Nombre de Responsable: Hector Martínez

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8. Indica tipo de carga de agente ignifugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13. La tobera, pistola están en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14. Abrazadera o sujetador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

OBSERVACIONES
Mantenimiento Programado para Abril 2024, 10 C.B. de Batez

LEYENDA:
 Si: ✓
 No: X

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Número de Extintor 7

Tipo de carga y/o Agente ignifugo Halotras

Número de Serie _____

Area: Colaborador PISO Fecha: 2023

Nombre de Responsable: Heber Martínez

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8. Indica tipo de carga de agente ignifugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13. La tobera, pistola están en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14. Abrazadera o sujetador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

OBSERVACIONES

Material de extintor pasado para ASEAIC 2024, 15 de mayo, Dr. Baez

LEYENDA:

SI: ✓

NO: X

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Número de Extintor 8

Tipo de carga y/o Agente ignífugo Halotron ACF.

Número de Serie _____

Area: Cuando eléctrico Fecha: 2023

Nombre de Responsable: Heber Martínez

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓							
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓							
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓							
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓							
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓							
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓							
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓							
8. Indica tipo de carga de agente ignífugo	✓	✓	✓	✓	✓							
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓							
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓							
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓							
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓							
13. La tobera, pistola están en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓							
14. Abrazadera o sujetador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓							
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓							
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓							

OBSERVACIONES

Mantenimiento programado para Abril 2024
1565, Seguro Riso Sr. Baez

LEYENDA:

SI: ✓

NO: X

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Número de Extintor

9

Tipo de carga y/o Agente Igñifugo

Halohalón auto

Número de Serie

Area:

DATA CENTER

Fecha:

2023

Nombre de Responsable:

Hector MATHIAS

OBSERVACIONES

	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica carga (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8. Indica tipo de carga de agente ignífugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13. La tobera, pistola están en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14. Abrazadera o sujeción de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

OBSERVACIONES

Mantenimiento Programa para Abril 2024, 10 de 16. Sr. BAÉZ

LEYENDA:

SI: ✓

No: X

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Número de Extintor

10

Tipo de carga y/o Agente Ignífugo

HALOTHRON ACT

Número de Serie

Área: CARGA DE AGENTES SOFARRECHA

2023

Nombre de Responsable:

Hector Valdivia

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓							
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓							
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓							
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓							
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓							
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓							
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓							
8. Indica tipo de carga de agente ignífugo	✓	✓	✓	✓	✓							
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓							
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓							
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓							
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓							
13. La tobera, pistola están en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓							
14. Abrazadera o sujetador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓							
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓							
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓							

OBSERVACIONES

Mantenimiento programado para Abril 2024
10 CG, Sofar de base

LEYENDA:

SI: ✓

No: X

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Numero de Extintor 11
 Tipo de carga y/o Agente ignifugo Haltaron Ad.
 Numero de Serie _____

Area: Cuarto de Reservas Adt. Fecha: 2023
 Nombre de Responsable: Herber Nardines

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica carga (zona verde)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Libre de obstáculos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Buena ubicación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Zona y/o extintor numerado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Pictograma de clase de fuego legible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Etiqueta de carga legible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Indica tipo de carga de agente ignifugo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Posee colgador para pared	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Posee pasador de seguridad sellado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Manguera en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. La tobera, pistola estan en optimas condiciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14. Abrazadera o sujetador de manguera en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

Mantenimiento programado para Abril 2024
10lb, Pistola Ado Ba. Base

LEYENDA:

SI:

No:

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Numero de Extintor 12
Tipo de carga y/o Agente ignifugo ABC
Numero de Serie _____

Area: Parqueo 1 Fecha: 2023
Nombre de Responsable: Hecha Martinez

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MANZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8. Indica tipo de carga de agente ignifugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13. La tobera, pistola estan en optimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14. Abrandera o sujecion de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

OBSERVACIONES

*Mantenimiento programado para Abril 2024, 25cb. Sr. Baez
extintor con bombas*

LEYENDA:
SI: ✓
No: X

INSPECCIÓN DE EXTINTORES 2023
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental | DIECOM

Numero de extintor 13

Tipo de carga y/o Agente ignífugo ABC

Numero de Serie _____

Area: PAQUED 2 Fecha: 2023

Nombre de Responsable: Heckin Marchuz

OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. El manómetro indica cargado (zona verde)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2. Libre de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3. Buena ubicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4. Zona y/o extintor numerado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
5. Pictograma de clase de fuego legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6. Pictograma de clase de forma de uso legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7. Etiqueta de carga legible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
8. Indica tipo de carga de agente ignífugo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
9. Posee colgador para pared	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
10. Posee pasador de seguridad sellado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
11. Manija de acero y palanca de activación en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12. Manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13. La tobera, pistola están en óptimas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
14. Abrazadera o sujetador de manguera en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15. Cilindro, botella, cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
16. Pintura de botella y cartucho impulsor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

OBSERVACIONES

Mantenimiento programado para Abril 2024, SCS Dr. Batiz
extintor movic

LEYENDA:

SI: ✓

NO: X