







TecniCaribe

ORDEN DE SERVICIOS

CLIENTE HOSPITAL MUNICIPAL LOS CACAOS	TEL. TEL. 15/13/05	CEL. CEL.
SPC No.	FECHA 15/13/05	No. JOB
MOTOR MARCA CUMMINS CATAN	MODELO C135D2	SERIE 223136451

DIRECCIÓN LOS CACAOS LOCALIDAD _____
PROBLEMA APARENTE QDA. Falta lavado y cambio de filtros de ACEITE y AIRE.

ARRANQUE INICIAL SERVICIO EN GARANTÍA SERVICIO POR ORDEN

LECTURA HORÓMETRO 1085

FECHA	TRABAJO	HORA INICIAL	HORA TERMINO	TOTAL HORAS	TÉCNICO
	<u>Mantenimiento</u>	<u>15:00</u>	<u>15:30</u>		<u>Felix J. Mejia</u>

INSPECCIÓN DE: SISTEMA DE COMBUSTIBLE REFRIG.
NIVEL DE ACEITE SISTEMA ELÉCTRICO OTROS

LECTURA DE: PRESIÓN DE ACEITE 500 KPa VOLT. PROMEDIO 120 Volts FRECUENCIA 60 Hz
TEMPERATURA 50 C AMPERAJE 1

TRABAJOS REALIZADOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTE EN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AIRE Y AGUA ELÉCTRICOS.

OBSERVACIONES: PROXIMO MANTENIMIENTO ALA 1285 HORAS DE TRABAJO

Felix J. Mejia

FIRMA DEL CLIENTE

