

Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
27 DE ABRIL 2025

Instalación / Maquinaria	Elementos del Equipo a realizar	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Planta Eléctrica Diesel de 0100 kva	Motor del generador	a) Cambio filtro de aceite.	preventivo	Todo el año	16/4/2025	16/5/2025	x	X	X	X									Los Mantenimientos correctivos se realizan según demanda
	Tanque de coulant	e) Cambio de aceite.																	
		f) Mantenimiento preventivo en general.																	
Planta Eléctrica Caterpillar de 500 kva	Motor del generador	a) Cambio filtro de aceite.	preventivo	Todo el año	29/4/2025	14/12/2025	x	X	X	X									
Subestación eléctrica	Aire (condensador y consola)	a) Mantenimiento y limpieza en general	preventivo	Mensual	2/4/2025	2/5/2025	x	X	X	X									
	Transfer	d) Mantenimiento	preventivo	Mensual	21/4/2025	22/5/2025	x	X	X	X									
Red eléctrica 1er nivel	Tomacorrientes	b) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento y cambio si se requiere	preventivo	Mensual	8/4/2025	8/5/2025	x	X	X	X									
Red eléctrica 2do nivel	Cuartos eléctricos	a) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento entre breakers	preventivo	Mensual	14/4/2025	14/5/2025	x	X	X	X									
Red eléctrica 3er nivel	Cuartos eléctricos	a) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento entre breakers	preventivo	Mensual	25/4/2025	25/5/2025	x	X	X	X									
Ascensor Fuji	Cables tensados	a) Sustitución de cables tensados	Correctivo	Anual	1/1/2025	1/12/2025	X	X	X	X									
Ascensor	Cables tensados	a) Sustitución de cables tensados	Correctivo	Anual	15/1/2025	15/12/2025	X	X	X	X									
Mantenimiento De	Bloque A	a. Revestimiento De Paredes	preventivo	Mensual	25/4/2025	9/5/2025	x	X	X	X									
Mantenimiento De	Bloque B	a) Revestimiento De Paredes	preventivo	Mensual	25/4/2025	25/4/2025	x	X	X	X									
Acondicionador de aire ductable 5 ton R-401	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	15/3/2025	15/5/2025	x	X	X	X									
Acondicionador de aire Split de 02-18- 24 y 36 Btu	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	13/4/2025	13/5/2025	x	X	X	X									
Acondicionador de aire tipo VRF 15 ton R-401	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	6/4/2025	6/5/2025	x	X	X	X									
Acondicionador de aire tipo Paquete 01 ton R-401	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	15/4/2025	15/5/2025	x	X	X	X									
Aire Acondicionado Mirage 18000btu	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	15/4/2025	15/5/2025	x	X	X	X									
Ambulancia OJZ-593	Parqueo	Cambio de aceite de motor cada 5000 kilómetros, alineación y balanceo mensual, rotación de llantas, engrase general, cambio de pastillas, cambio de llantas., cambio de líquidos en general, tensión de frenos, engrases de rodamientos, cambio de batería, cambio de bandas. Cambio de pastillas, ajuste de carrocería., cambio de líquidos en general, cambio de correas, sincronización, cambio de discos delanteros. y demás mantenimiento que se requiera anula.	Correctivo	Mensual	15/4/2025	15/5/2025	x	X	X	X									



Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
29 DE MAYO 2025

Instalación / Maquinaria	Elementos del Equipo a realizar	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Planta Eléctrica Diesel de 0100 kva	Motor del generador	a) Cambio filtro de aceite.	preventivo	Todo el año	16/5/2025	16/6/2025	x	X	X	X	X								Los Mantenimientos correctivos se realizan según demanda
	Tanque de coulant	e) Cambio de aceite.																	
		f) Mantenimiento preventivo en general.																	
Planta Eléctrica Caterpillar de 500 kva	Motor del generador	a) Cambio filtro de aceite.	preventivo	Todo el año	29/5/2025	14/12/2025	x	X	X	X	X								
Subestación eléctrica	Aire (condensador y consola)	a) Mantenimiento y limpieza en general	preventivo	Mensual	2/5/2025	2/6/2025	x	X	X	X	X								
	Transfer	d) Mantenimiento	preventivo	Mensual	21/5/2025	22/6/2025	x	X	X	X	X								
Red eléctrica 1er nivel	Tomacorrientes	b) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento y cambio si se requiere	preventivo	Mensual	8/5/2025	8/6/2025	x	X	X	X	X								
Red eléctrica 2do nivel	Cuartos electricos	a) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento entre breakes	preventivo	Mensual	14/5/2025	14/6/2025	x	X	X	X	X								
Red eléctrica 3er nivel	Cuartos electricos	a) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento entre breakes	preventivo	Mensual	25/5/2025	25/6/2025	x	X	X	X	X								
Ascensor Fuji	Cables tensados	a) Sustitución de cables tensados	Correctivo	Anual	1/1/2025	1/12/2025	X	X	X	X	X								
Ascensor	Cables tensados	a) Sustitución de cables tensados	Correctivo	Anual	15/1/2025	15/12/2025	X	X	X	X	X								
Mantenimiento De	Bloque A	a. Revestimiento De Paredes	preventivo	Mensual	25/5/2025	9/6/2025	x	X	X	X	X								
Mantenimiento De	Bloque B	a) Revestimiento De Paredes	preventivo	Mensual	25/5/2025	25/6/2025	x	X	X	X	X								
Acondicionador de aire ductable 5 ton R-401	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	15/5/2025	15/6/2025	x	X	X	X	X								
Acondicionador de arie Split de 02-18-24 y 36 Btu	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	13/5/2025	13/6/2025	x	X	X	X	X								
Acondicionador de arie tipo VRF 15 ton R-401	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	6/5/2025	6/6/2025	x	X	X	X	X								
Acondicionador de arie tipo Paquete 01 ton R-401	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	15/5/2025	15/6/2025	x	X	X	X	X								
Aire Acondicionado Mirage 18000btu	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	15/5/2025	15/6/2025	x	X	X	X	X								
Ambulancia OJZ-593	Parqueo	Cambio de aceite de motor cada 5000 Kilómetros, alineación y balanceo mensual, rotación de llantas, engrase general, cambio de pastillas, cambio de llantas., cambio de líquidos en general, tensión de frenos, engrases de rodamientos, cambio de batería, cambio de bandas. Cambio de pastillas, ajuste de carrocería., cambio de líquidos en general, cambio de correas, sincronización, cambio de discos delanteros. y demás mantenimiento que se requiera anula.	Correctivo	Mensual	15/5/2025	15/6/2025	x	X	X	X	X								



28 DE JUNIO 2025
Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

Instalación / Maquinaria	Elementos del Equipo a realizar	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Planta Eléctrica Diesel de 0100 kva	Motor del generador	a) Cambio filtro de aceite.	preventivo	Todo el año	16/6/2025	16/7/2025	x	X	X	X	X	X							Los Mantenimientos correctivos se realizan según demanda
	Tanque de coolant	e) Cambio de aceite.																	
		f) Mantenimiento preventivo en general.																	
Planta Eléctrica Caterpillar de 500 kva	Motor del generador	a) Cambio filtro de aceite.	preventivo	Todo el año	29/6/2025	14/12/2025	x	X	X	X	X	X							
Subestación eléctrica	Aire (condensador y consola)	a) Mantenimiento y limpieza en general	preventivo	Mensual	2/6/2025	2/7/2025	x	X	X	X	X	X							
	Transfer	d) Mantenimiento	preventivo	Mensual	21/6/2025	22/7/2025	x	X	X	X	X	X							
Red eléctrica 1er nivel	Tomacorrientes	b) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento y cambio si se requiere	preventivo	Mensual	8/6/2025	8/7/2025	x	X	X	X	X	X							
Red eléctrica 2do nivel	Cuartos eléctricos	a) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento entre breakers	preventivo	Mensual	14/6/2025	14/7/2025	x	X	X	X	X	X							
Red eléctrica 3er nivel	Cuartos eléctricos	a) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento entre breakers	preventivo	Mensual	25/6/2025	25/7/2025	x	X	X	X	X	X							
Ascensor Fuji	Cables tensados	a) Sustitución de cables tensados	Correctivo	Anual	1/1/2025	1/12/2025	X	X	X	X	X	X							
Ascensor	Cables tensados	a) Sustitución de cables tensados	Correctivo	Anual	15/1/2025	15/12/2025	X	X	X	X	X	X							
Mantenimiento De	Bloque A	a. Revestimiento De Paredes	preventivo	Mensual	25/6/2025	9/7/2025	x	X	X	X	X	X							
Mantenimiento De	Bloque B	a) Revestimiento De Paredes	preventivo	Mensual	25/6/2025	25/6/2025	x	X	X	X	X	X							
Acondicionador de aire ductable 5 ton R-401	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	15/6/2025	15/7/2025	x	X	X	X	X	X							
Acondicionador de aire Split de 02-18-24 y 36 Btu	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	13/6/2025	13/7/2025	x	X	X	X	X	X							
Acondicionador de aire tipo VRF 15 ton R-401	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	6/6/2025	6/7/2025	x	X	X	X	X	X							
Acondicionador de aire tipo Paquete 01 ton R-401	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	15/6/2025	15/7/2025	x	X	X	X	X	X							
Aire Acondicionado Mirage 18000btu	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	15/6/2025	15/7/2025	x	X	X	X	X	X							
Ambulancia OJZ-593	Parqueo	Cambio de aceite de motor cada 5000 kilómetros, alineación y balanceo mensual, rotación de llantas, engrase general, cambio de pastillas, cambio de llantas., cambio de líquidos en general, tensión de frenos, engrases de rodamientos, cambio de batería, cambio de bandas. Cambio de pastillas, ajuste de carrocería., cambio de líquidos en general, cambio de correas, sincronización, cambio de discos delanteros, y demás mantenimiento que se requiera anula.	Correctivo	Mensual	15/6/2025	15/7/2025	x	X	X	X	X	X							



1765 ACTUA

MANTENERGIA ELECTRICA Y ABASTECIMIENTOS S.R.L.

ING. OSIRIS TRONCOSO.

Contratista Eléctrico Plantas Eléctricas

Diseños, Controles Automáticos, Aires

C/ Club de Leones, No.212, Alma Rosa 1

Santo Domingo Este D.N. Rep. Dominicana.

Cel. 809-775-4416. Email. osiriselectric@hotmail.com.


TEL: 809-788-5088. RNC. 132267079.

OCT 28 2024

625 KVA.

Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL Equipo: CATERPILLAR Mod. C-15

FECHA	HORAS EQUIPO	NIVEL DE ACEITE	PRESION DE ACEITE	NIVEL DE RADIADOR	TEMP. Fc	VOLTAJE	CICLOS HZ	NIVEL BATERIA	VOLT. BATERIA	NIVEL GASOL	REVISION HECHA POR
12/9/24	1,628.3	F	68 PSI	F	180	220	60	F	27.	F	OSIRIS TRONCOSO.
24/05/25	1,714.0	F	62 PSI	F	92	220		F	28	F	OSIRIS TRONCOSO.



Fecha 12/09/2024.
 Mantenimiento 1,628.3. Horas
 Proximo _____ Horas

Fecha 24/05/2025.
 Mantenimiento 1,714.0. Horas
 Proximo _____ Horas

Fecha _____
 Mantenimiento _____ Horas
 Proximo _____ Horas

Fecha _____
 Mantenimiento _____ Horas
 Proximo _____ Horas

Fecha _____
 Mantenimiento _____ Horas
 Proximo _____ Horas

Fecha _____
 Mantenimiento _____ Horas
 Proximo _____ Horas



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

9-5-2025


Área Solicitante:


Patología-Anatomía

Trabajos a Efectuar

Pintado de horno de parafinas del
area de patología.

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico

H : HOSPITAL
MATERNAL INFANTIL
SAN LORENZO DE LOS MINA

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGIA

09/05/2025

AL : SR. RONY RUIZ
ENCARDO DEL DEP. DE MANTENIMIENTO

VIA : SR. SEBASTIAN RODRIGUEZ

DEL : DR. TOMAS CORDERO BELLO

ASUNTO : ORDEN DE RECIBO

El Dr. Tomas Cordero hace constancia de la entrega de **HORNO DEPARAFINAS DE TEJIDOS** del departamento de Anatomia-Patologica, con la finalidad de darle mantenimiento a dicho equipo.

Le hacemos la entrega de **HORNO DE PARAFINAS DE TEJIDO**, al departamento de mantenimiento, al señor Sebastián Rodríguez quien recibe el inmueble.

Quien suscribe y hace entrega de dicho equipo yo Edeline Rodríguez De Los Santos.

ATT: Edeline Rodríguez De Los Santos



DR. TOMAS CORDERO BELLO
Encargado Departamento
Anatomía-Patológica





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 9/6/2025

Área Solicitante: Laboratorio

Trabajos a Efectuar

Instalación de 5 tonea corriente

Observaciones

Firma del Solicitante

Jose Jimenez

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

28-6-25

Área Solicitante:

internamente PH 2

Trabajos a Efectuar

Cambio de llave de lava mano
Habitación # 9

Observaciones



Firma del Solicitante

Sandy

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

28-6-25

Área Solicitante:

internamiento #2

Trabajos a Efectuar

Cambio de manguera de inodoro

Observaciones



Firma del Solicitante

Henry

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

28-6-25

Área Solicitante:

Consulta

Trabajos a Efectuar

Cambio de llave lava mano
baño de Hombre

Observaciones



Firma del Solicitante

Henry

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

28-6-25

Área Solicitante:

U. Cr. Peditrico

Trabajos a Efectuar

Reparación de plafon comercial

Observaciones



Firma del Solicitante

Sandy

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

28-6-25

Área Solicitante:

internamiento PH 2

Trabajos a Efectuar

Cambio de nipple y llave angular
Habilación 7, 8

Observaciones



Firma del Solicitante

Henry

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 30/6/2025

Área Solicitante: Dirección de Enfermería

Trabajos a Efectuar

Instalación de 2 lámparas 2x2 led
en el baño

Observaciones

myfalm
Firma del Solicitante

Johnson S.S.
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

21/6/25

Área Solicitante:

RS Quiruvico

Trabajos a Efectuar

eliminación de
avibración 212 2^{da} planta

Observaciones



Firma del Solicitante

Firma del Técnico

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

16/4/23

Área Solicitante:

post-parto

Trabajos a Efectuar

Reparar una cama en la habitación # 8.
Reparar la baranda del baño de la habitación # 2.
cambiar el Bombillo del baño de la habitación
de enfermería en crisis.
cambiar la ducha de la habitación # 10.

Observaciones

Jessica Gomez
Firma del Solicitante

S. Rodriguez
Firma del Técnico




DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

21/4/25

Área Solicitante:

post-parto

Trabajos a Efectuar

Arreglar o revisar el drenaje del baño de la habitación #14.

#14. cambiar la ducha de la habitación #2.

cambiar el llavín de la habitación #6.

Arreglar la ventana de la habitación # 3

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Solicitante



Firma del Técnico

NTC



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

28/4/2025

Área Solicitante:

post-parto

Trabajos a Efectuar

colocar una ducha en la habitación # 7.
Destapar el baño y revisar los llaves del lavamanos
y la ducha, de la habitación # 15.
reparar la segunda cama de la habitación
6.

Observaciones

Jessica Gómez
Firma del Solicitante

Ronald
Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 20/4/2025

Área Solicitante: Contabilidad

Trabajos a Efectuar

Cambio de posición de tomacorriente

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 20/4/2025

Área Solicitante: Costurmería

Trabajos a Efectuar

Instalación de electricidad 220V para
funcionamiento de aire acondicionado

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 21/4/2025

Área Solicitante: UCI Adulto

Trabajos a Efectuar

Instalación de electricidad 220V para
acceso de puertas

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico

Fecha Realización: 29/4/2025

Área Solicitante: Residente Médica

Trabajos a Efectuar

Instalación de llavín ciego en habitación
de Residente #1 de perinatología

Observaciones

Dña Blanco F3

Firma del Solicitante

Juan M. S. S.

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

29/4/2025

Área Solicitante:

Banco de Sangre

Trabajos a Efectuar

Instalación de línea de electricidad 220V
para nevera del banco de sangre.

Observaciones

[Firma]

Firma del Solicitante

[Firma] JOSE JIMENEZ

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

15/5/2025

Área Solicitante:

Rayon X

Trabajos a Efectuar

Instalación de 4 percheros para la
colocación de chalecos de anti-rayos X.

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

15/5/2025

Área Solicitante:

Banco de Sangre

Trabajos a Efectuar

Instalación de esfigmomanómetro

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico

Fecha Realización: 19/5/2025

Área Solicitante: UCI Adulto

Trabajos a Efectuar

Instalación de lampara en el baño de la habitación de enfermeras del ario de UCI adulto.

Observaciones

Lidia Ingrid Valqui
Firma del Solicitante

Juan Manuel Silveira Sierra
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

22-05-2020

Área Solicitante:

Radiología

Trabajos a Efectuar

Se Realiza una Canalización
Electrica para la instalación
de un inercial para dicha
area

Observaciones

[Firma] 20/5/25
Firma del Solicitante



[Firma]
Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 28/5/2025

Área Solicitante: PTME

Trabajos a Efectuar

Instalación de lamparas led empotrable

Observaciones

[Firma manuscrita]

Firma del Solicitante

[Firma manuscrita]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 29/5/2025

Área Solicitante: Emergencia de
obstetricia

Trabajos a Efectuar

Instalación de 2 esfigmomanómetros

Observaciones

Francisco J. Mayu Juan Manuel S.S.
Firma del Solicitante Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

29/5/2025


Área Solicitante:


Estación de Enfermería

Trabajos a Efectuar

Instalación de llavín

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

10/6/2025

Área Solicitante:

Laboratorio

Trabajos a Efectuar

Instalación de línea eléctrica para
alimentación de electricidad en 2 lámparas
led.

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

02/06/25

Área Solicitante:

pat-farto

Trabajos a Efectuar

Arreglar el baño de la habitación # 2
Destapar el baño de la habitación # 15
Arreglar la filtración en el techo de la habitación
16 de los conductos del aire, y de la
habitación del # 7.

Observaciones

Janica Gómez
Firma del Solicitante



Firma del Técnico

Fecha Realización: 12/6/2025

Área Solicitante: Energía Obstetricia

Trabajos a Efectuar

Instalación de 2 lámparas led 2x2

Observaciones



Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

14/6/25

Área Solicitante:

enfermería

Trabajos a Efectuar

cambio de gase de lava
mano 3^{er} piso

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

14/6/2019

Área Solicitante:

administrativa

Trabajos a Efectuar

cambio de goma
de puerta de oficina

Observaciones



Firma del Solicitante

[Firma manuscrita]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 15/06/2025

Área Solicitante: internamiento

Trabajos a Efectuar

Habitación pediátrica 308

Trabajo de Plomería cambio de grifo

Observaciones



Firma del Solicitante

HenRG

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

15/06/2025

Área Solicitante:

internamiento

Trabajos a Efectuar

Habitación 303
pediátrica

Trabajo de plomería cambio de grifo

Observaciones



Firma del Solicitante

Hen Rg

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

15/06/2025

Área Solicitante:

internamiento

Trabajos a Efectuar

habilitación

Pediatría 302

Trabajo de plomería cambio de Gleis

Observaciones



Firma del Solicitante

Henry

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

14/06/2025

Área Solicitante:

internamiento 3^{ra}

Trabajos a Efectuar

Habitación 319 Trabajo de plomería
pediátrica
cambio de junta y el grifo

Observaciones



Firma del Solicitante

Hen R. G.

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

14/6/25

Área Solicitante:

POS Superficie

Trabajos a Efectuar

desbaste de lava mano
en 2do planta

Observaciones



Eliodoro Montoya

Firma del Solicitante

Francisco Montoya

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

14/6/25

Área Solicitante:


Facturación

Trabajos a Efectuar

mantenimiento de govin de
vano por facturación Sns

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

17/6/2025

Área Solicitante:

Recuperación de Obstetricia

Trabajos a Efectuar

Instalación de 1 lámpara led de panel
2x4

Observaciones

Lidia Ramirez P.

Firma del Solicitante

Edison

Firma del Técnico

Fecha Realización: 12/6/2025

Área Solicitante: Gaceta Materna

Trabajos a Efectuar

Instalación de 2 lámparas led 2x4.

Observaciones

Ju Valdez

Firma del Solicitante

Edison

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

21/6/25

Área Solicitante:

pediatría

Trabajos a Efectuar

desape de lava mano
en pediatría

Observaciones



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

21/6/25

Área Solicitante:

residencia m

Trabajos a Efectuar

destape de inodoro
en residencia media

Observaciones



Firma del Solicitante

Hen Rca

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

21/6/25

Área Solicitante:

Oficina de Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

cambio de Lavamanos C
unodoro

Observaciones



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

21/6/25

Área Solicitante:


Guirapaca

Trabajos a Efectuar

iluminación de Habitación
202 2^{da} planta

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

19/6/25

Área Solicitante:

mantenimiento

Trabajos a Efectuar

limpieza de áreas de
mantenimiento

Observaciones



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

10/6/2025

Área Solicitante:

Almacén de Laboratorio

Trabajos a Efectuar

Instalación de 1 lámpara led de superficie.

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

22/6/25

Área Solicitante:

lavandería

Trabajos a Efectuar

cambio de lampara L&S
en lavandería

Observaciones



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 25/6/2025

Área Solicitante: Niño San

Trabajos a Efectuar

Instalación de interruptor de bombillo de la oficina.

Colocación de llavín en puerta del baño.

Observaciones

Leu. Mante

Firma del Solicitante

Juan M. S. S

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

25/6/2025

Área Solicitante:


Preprofilaxis


Trabajos a Efectuar

Colocación de 1 llavín de baño.

Bello

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

17/06/2025

Área Solicitante:

Sala de labor

Trabajos a Efectuar

Reemplazo de 2 monitores

Observaciones

Cecilia Rivas

Firma del Solicitante

[Firma]
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

19/06/2025

Área Solicitante:

Salud & Labor

Trabajos a Efectuar

Reparación de 1 contenedor

Observaciones

Cecilia Rios

Firma del Solicitante

[Signature]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 23/06/2025

Área Solicitante: neonato

Trabajos a Efectuar

Reparación de Sero curia.

Observaciones

H. Capatana
Firma del Solicitante





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

16/06/2025

Área Solicitante:

Recuperación Ped.

Trabajos a Efectuar

Instalación de 1 monitor y ajustes de 3 monitores

Observaciones

Trabaja con mas cuidado

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

23/06/2021

Área Solicitante:

30 ~~Enfermería~~ Solista

Trabajos a Efectuar

chiques, calibración de 4 monitores

Observaciones

Cecilia Rivas

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

06/05/2025

Área Solicitante:

Neonato

Trabajos a Efectuar

Reparación de (1) Cerrocinch:

Condición: Roto

Observaciones

mas cuidado al momento de limpiarlos.

Se cuida cuando se le realiza la limpieza,
pero al parecer la calidad no es la adecuada
por eso se rompe.

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

07/05/2025

Área Solicitante:

Neonol

Trabajos a Efectuar

Recepción de 2 incubadoras.

Observaciones

X

Guzmán

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

abr UCI

Área Solicitante:

12/06/2025

Trabajos a Efectuar

Reparación de la maquinaria de ipotonado

Observaciones

[Firma manuscrita]

Firma del Solicitante

[Firma manuscrita]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 08/5/2025

Área Solicitante: UCI Adulto

Trabajos a Efectuar

instalación de 4 sensores de oximetría

Observaciones

tomar mas cuidado con los cables

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 12/04/25

Área Solicitante: Sala de Parto

Trabajos a Efectuar

Rebucios de los coulinos de cada gurgomo

Observaciones

tener mas cuidado con los cables de las
Placas

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 16/06/2025

Área Solicitante: neonato

Trabajos a Efectuar

Revisión de 6 Ventiladores

Observaciones

Por favor Revisar bien los equipos
antes de Reportarlos Donados.

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 14/6/2025

Área Solicitante: Pasillo de Consulta

Trabajos a Efectuar

Revisión y conexión de iluminación del pasillo de consulta externa.

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico

