

FECHA:

10/12/2025

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐

***Nombre del lugar:** Hospital Dr. Leopoldo Pou Samaná.

Área: Depto. de Mantenimiento.

Nombre de la Actividad: Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipo.

Código POA (Si aplica): HDLP 4.1.1.6.02

INTRODUCCIÓN

El seguimiento al plan de mantenimiento es para garantizar que todos los equipos y maquinarias se revisen adecuadamente para mantener su funcionamiento al máximo y lograr cumplir con unos objetivos de disponibilidad, fiabilidad y coste.

El objetivo más evidente del mantenimiento es mejorar la disponibilidad de los equipos, las áreas evitando o minimizando las averías y fallos de los equipos y por tanto sus consecuencias, como son los costes por paradas inesperadas de producción o accidentes.

Dentro de la ejecución del plan de mantenimiento podemos prevenir y corregir temas de infraestructura como el mantenimiento de la pintura del centro, la limpieza de techos, la sustitución de lámparas, bombillos, breaker, corrección de puertas ventanas, reparación y sustitución de materiales en áreas de baños, las diferentes oficinas, salas, emergencia entre otros, limpieza de filtros, desagües y reparación de Aires Acondicionado, el mantenimiento preventivo de la generadora que incluye los cambios de filtros, aceite gasoil y de aire, limpieza de radiador lo que nos permite conocer el rendimiento de nuestra ejecución del plan de mantenimiento.

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo, comunicar sobre el seguimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos, contemplados en nuestro plan.

METODOLOGIA (Si aplica)

El método utilizado en este centro es llevar un registro ordenado y actualizado de los equipos, las ordenes de solicitud de trabajo y el checklist de levantamiento para el Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

Requerimos los materiales para dar respuestas rápidas a las averías encontradas, se realizan visita de evaluación en las diferentes áreas.

DESARROLLO / HALLAZGOS

En este trimestre realizamos los siguientes trabajos:

Mes de Octubre 2025:

Monitoreo diario del generador de emergencia cisterna y equipos de aire acondicionados, se le dio mantenimientos preventivos A/A sala de espera se destapo el desagüe de A/A comedor de empleados, se fijaron las barra tipo soporte mostrador estadística se puso línea de alimentación e instalo tomacorrientes en oficina SeNaSa se cambiaron las bisagra de la puerta de entrada principal se le dio mantenimientos preventivos unidad condensadora de A/A internamientos se cambió el llavín en la puerta de toma de muestra se instaló el buzón de sugerencia en oficina JCE.

Se realizaron cambios en lámpara fundida en pasillo ginecología se le dio mantenimientos preventivos A/A laboratorio y todas las sala de internamientos emergencias pediatría y cirugía se instaló e fimo en consultorio medicina general, como también se cambió el dispensador de gel entrada cirugía se ajustó la puerta de sala de espera de emergencia se lavaron los filtro de los A/A de emergencia se instalaron luces navideña estación enfermera emergencia se cambió el llavín habitación sala de parto se cambió el pulsador del inodoro baño caballero emergencia se pintaron las paredes de almacén de farmacias se cambiaron las bombilla fundida lámpara morgue se destapo el desagüe y se cambió la unión universal A/A salón de reuniones se le dio mantenimientos preventivos A/A oficina abogado se cambió el breaker de alimentación A/A oficina estadística se lavaron los filtro A/A emergencia se repararon dos nebulizadores de emergencia se instaló bomba suministro agua hospital.

Mes de Noviembre 2025:

Monitoreo diario del generador de emergencia cisterna y equipos de aire acondicionados, se lavaron los filtro de A/A emergencia se cargó el generador de emergencia de combustible se le dio mantenimientos a la bomba de achiqué de A/A estación enfermera emergencia se cambió el breaker de A/A y se le dio mantenimientos preventivos oficina VIH.

Se instalaron tres luces tipos paneles led en laboratorio se cambió la válvula vertical tipo cheque de la bomba del grupo de presión se cambió la válvula de entrada del inodoro baño hombre laboratorio se cambió el brazo de presión puerta pasillo internamientos se cambió una lámpara tipo panel led en pre parto se cambió la cerradura en puerta oficina de SeNaSa se cambió la mezcladora del fregadero y el llavín del baño en estación enfermera pediatría se cambió la mezcladora del fregadero cocina se cambiaron dos tomacorrientes en consultorio TB se engrasaron y ajustaron las bisagra puerta entrada estadística.

Mes de Diciembre 2025:

Monitoreo diario del generador de emergencias cisterna y equipos de aire acondicionados, se cambio la llave de chorro en el patinillo emergencia se cambió la mezcladora y el sifón del fregadero en trauma shock, luego procedimos a cambiar la mezcladora del lavamanos y el pulsador del inodoro baño de emergencia se cambiaron dos lámpara tipo panel led en pasillo emergencias se cambió la mezcladora del lavamanos y el pulsador del inodoro en baño sala de espera de laboratorio se reparó el A/A oficina estadística.

Se corrigió una filtración cambio de membrana en el techo debido a filtración en alguna área en el centro se instalaron dos tinaco de 500 galones de agua en área de cirugía y sala de parto se cambió el llavín de la puerta principal el consultorio de sonografías se destapo el fregadero de trauma shock se lavaron los filtro de los A/A internamientos adultos pediatría laboratorios cirugía y oficina administrativa,. Se hiso la limpieza del techo y desagüe del techo.



RESULTADOS / CONCLUSIONES

Como es nuestra función, hemos desarrollado una serie de mantenimientos, preventivos y correctivos tanto en las instalaciones como en los equipos. Para su buen funcionamiento y mejoras.

RECOMENDACIONES

Se requiere completar el personal del departamento de Mantenimiento, ya que, no contamos con plomero, frigorista ni pintor.

Mantener un Stock de materiales para brindar un servicio de calidad en los mantenimientos preventivos y correctivos.

ANEXOS (Si aplica)

Si aplica

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN

Elaborado por
(Nombre y Apellido)





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

31/10/25

Área Solicitante:

ENFERMERIA

Trabajos a Efectuar

REPARAR NEBULIZADORES EMERGENCIA

Observaciones

SE REPARARON DOS NEBULIZADORES

[Firma manuscrita]
Firma del Solicitante



[Firma manuscrita]

Firma del Técnico



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

31/10/25

Área Solicitante:


Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

Lavar Filtro A/A EMERGENCIA

Observaciones

Se lavaron los filtros y se dio la temperatura


Firma del Solicitante





Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

30/10/20

Área Solicitante:

Estadística

Trabajos a Efectuar

VERIFICAR A/A OFICINA ESTADISTICA

Observaciones

Se cambio el BREAKER DE ALIMENTACIÓN
ESTADA DAÑADO

[Firma manuscrita]

Firma del Solicitante



[Firma manuscrita]

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

30/11/25

Área Solicitante:

AD098001

Trabajos a Efectuar

DAR MANTENIMIENTOS A/A OFICINA ABOGADOS

Observaciones

RECIBIO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

A. Pérez

Firma del Solicitante



[Signature]

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

29/10/25

Área Solicitante:

Administración

Trabajos a Efectuar

VERIFICAR A/A SALOR DE REUNIONES

Observaciones

SE DESTAPO EL DENAGUE Y SE CAMBIO LA
UNION UNIVERSAL

A. P. [Signature]

Firma del Solicitante



[Signature]

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

29/10/25

Área Solicitante:

Mantenimientos

Trabajos a Efectuar

Verificar loces camino a la morgue

Observaciones

Se cambiaron los bombillos estaban
roto

M. Pérez

Firma del Solicitante



J. J.

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

29/10/25

Área Solicitante:

FARMACIA

Trabajos a Efectuar

PINTAR PAREDES ALMACEN FARMACIA

Observaciones

SE PINTARON LAS PAREDES

[Firma manuscrita]

Firma del Solicitante



[Firma manuscrita]

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

27/10/25

Área Solicitante:

CONDUCERÍA

Trabajos a Efectuar

CAMBIAE PULSADOR BAJO CABALLEROS EMERGENCIAS

Observaciones

se CAMBIO el PULSADOR



Firma del Solicitante





Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

17/11/25

Área Solicitante:

Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

CAMBIA VALVULA CHECK BOMBA DEL GRUPO
DE PRECISO

Observaciones

SE CAMBIO LA VALVULA

Dr. Wilfredo Pérez

Firma del Solicitante



[Signature]

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

17/11/25

Área Solicitante:

LABORATORIO

Trabajos a Efectuar

Instalar luces laboratorios

Observaciones

Se instalaron tres paneles LED

A. Wilfredo

Firma del Solicitante



[Firma]

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

11/11/25

Área Solicitante:

el DAC

Trabajos a Efectuar

Verificar A/A en el DAC

Observaciones

DE CAMBIO EL BREAKER DE ALIMENTACIÓN

A. Zúñiga

Firma del Solicitante



[Signature]

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

10/11/25

Área Solicitante:

ENFERMERIA

Trabajos a Efectuar

REVISAR A/A ESTACIÓN ENFERMERA EMERGENCIA

Observaciones

Se le dio mantenimiento a la BOMBA DE AC/like

[Firma manuscrita]

Firma del Solicitante



[Firma manuscrita]

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

10/11/25

Área Solicitante:

Administración

Trabajos a Efectuar

ARMAR BOMBA DEL GRUPO DE PRECION

Observaciones

SE ARMO LA BOMBA Y SE ENVIO A SANTIAGO DOMINGO
PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

[Firma manuscrita]

Firma del Solicitante



[Firma manuscrita]

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

12/11/25

Área Solicitante:

Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

CARGAR GENERADOR DE COMBUSTIBLE

Observaciones

DESCARGO EL DEPÓSITO DEL GENERADOR

[Firma]
Firma del Solicitante



[Firma]

Firma del Técnico



[Firma]



[Firma]



Formulario para Solicitud de Servicios de Costura



Fecha Realización:

05/19/25

Área Solicitante:

Laboratorio

Trabajos a Efectuar

CAMBIAO MACHETORA LAVAMANOS Y VALVULA DE
ENTRADA INODORO

Observaciones

se cambio la llave y la valvula



Firma del Solicitante

[Signature]
Firma del Técnico

Formulario para Solicitud de Servicios de Costura



Fecha Realización:

05/10/25

Área Solicitante:

Administración

Trabajos a Efectuar

CAMBIA LAMPARA PASILLO EMERGENCIA

Observaciones

Se cambio la lampara

[Signature]

Firma del Solicitante



[Signature]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

24/10/25

Área Solicitante:

ENFERMERIA

Trabajos a Efectuar

Instalar luces navideñas Estación Enfermería
EMERGENCIA

Observaciones

Se instalaron las luces

Firma del Solicitante

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

24/10/25

Área Solicitante:

Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

lavar filtro A/A EMERGENCIA

Observaciones

se lavaron los filtro

Firma del Solicitante



Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

16/10/25

Área Solicitante:

Administración

Trabajos a Efectuar


Ajustar Puerta Sala de Espera Emergencia

Observaciones

Se Desmontó y se Ajustó



Firma del Solicitante



Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

23/10/25

Área Solicitante:

Administración

Trabajos a Efectuar

CAMBIAR DISPENSADOR DE GEL ENTRADA
CIRUGIA

Observaciones

SE CAMBIO EL DISPENSADOR POR UNOS
NOVOS



Firma del Solicitante





Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

06/10/25

Área Solicitante:

Sub Dirección

Trabajos a Efectuar

Instalar efímero consultorio Medicina General

Observaciones

Se instaló el efímero



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Formulario para Solicitud de Servicios de Costura



Fecha Realización:

18/11/25

Área Solicitante:


Administración

Trabajos a Efectuar


Cambiar lámpara fundida en pre parto

Observaciones

Se cambió la lámpara


Firma del Solicitante





Firma del Técnico

Fecha Realización:

18/11/25

Área Solicitante:


Administración

Trabajos a Efectuar


POUER BRAZO Hidraulico Puerta Pasillo Internamiento

Observaciones

Se cambio el BRAZO de la Puerta


Firma del Solicitante





Firma del Técnico

Formulario para Solicitud de Servicios de Costura



Fecha Realización:

17/11/25

Área Solicitante:

Administración

Trabajos a Efectuar


Cambiar bombillos fundido en la morgue

Observaciones

Se cambiaron los bombillos


Firma del Solicitante





Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

10/11/25

Área Solicitante:

LABORATORIO

Trabajos a Efectuar

VERIFICAR BAÑO HOMBRE LABORATORIO

Observaciones

RECAMBIO LA VALVULA DE ENTRADA DE AGUA

Dr. Wilfredo Pardo

Firma del Solicitante



[Signature]

Firma del Técnico

