

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2026

OBJETIVO GENERAL.

Realizar el Plan de Mantenimiento Hospitalario para este centro de 2do. Nivel de atención Hospital Provincial San Bartolomé Vigencia 2026, para garantizar la prestación de los servicios de salud de manera Eficiente, Oportuna y con Calidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- ✓ Determinar las herramientas, recursos económicos y de personal para la evaluación y control de los distintos equipos biomédicos.
- ✓ Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal que administra y utiliza los recursos físicos del Hospital.
- ✓ Distribuir de manera eficiente y coordinada los recursos, que permitan llevar a cabo el mantenimiento hospitalario.
- ✓ Contribuir a que la atención en salud, cumpla con las características de calidad previstas en el numeral 9, artículo 153 de la ley 100 de 1993 y en el Decreto 2174 de 1996.
- ✓ Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los recursos físicos para la producción o el servicio, para obtener así el rendimiento máximo posible de la inversión económica, en los recursos para la atención en salud y contribuir a la reducción de los costos de operación de la Institución.

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS.

Los recursos técnicos y operativos que dispondrá el Hospital Provincial San Bartolomé, serán:

- Funcionario para el mantenimiento de los equipos de cómputo y/o contrato de Prestación de Servicios.
- Un contrato de prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos Biomédicos y de los aires acondicionados de propiedad del Servicio Nacional Salud (SNS), en este contrato se incluirán la calibración y metrología de los equipos que por norma lo requieran.
- Entidades Públicas, privadas y/o personas naturales. Proveedores de bienes e insumos de acuerdo a las necesidades y a los equipos.

El Hospital Provincial San Bartolomé, en procura del desempeño eficiente de sus objetivos y comprometidos con el cumplimiento del ordenamiento legal dispuesto en la Circular Externa 029 de 1997 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, Decreto 1769 de 1994 y su aclaratorio, Decreto 1617 de 1995, se propuso diseñar el siguiente Plan de Mantenimiento Hospitalario, con la firme intención de garantizar la calidad en la prestación de los servicios de salud, una de las cuales es la disponibilidad y suficiencia de recursos mencionada en el Decreto 2174 de 1996, en su artículo tercero.

Debe entenderse por mantenimiento hospitalario “la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo” (Artículo 7, Decreto 1769 de 1994). Así las cosas, la administración del Hospital Provincial San Bartolomé, se permite presentar el nuevo Plan de Mantenimiento Hospitalario para la vigencia 2025, herramienta que permitirá garantizar el uso continuo y óptimo de los distintos recursos del centro de salud ya sean equipos biomédicos, informáticos y de infraestructura.

El Plan de Mantenimiento Hospitalario 2026, consta de dos partes:

- ✓ Mantenimiento a la Dotación (Equipos Biomédicos, Industriales y de Sistemas).
- ✓ Mantenimiento de la infraestructura física del Servicio.

Generalidades.

Definiciones.

El mantenimiento se define como la preservación o conservación de una edificación y su contenido, para que sirva a su propósito establecido. Algunos autores lo definen como el “conjunto de actividades desarrolladas con el fin de conservar las propiedades (inmuebles, equipos, instalaciones, herramientas), en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido”.

El mantenimiento incluye las actividades y tareas que están orientadas a:

- Conservar en óptimas condiciones un bien, de acuerdo a sus especificaciones técnicas, con el fin de que este preste un buen servicio.
- Mantener en operación continua, confiable y económica un bien.
- Preservar y alargar la vida útil de un bien, garantizando su adecuado funcionamiento según los estándares establecidos.

Un aspecto importante a ser considerado para la implementación del mantenimiento, es el ciclo de vida de los bienes que forman parte del establecimiento de salud. Este ciclo consta de las siguientes tres fases:

- La primera fase que se caracteriza por las fallas debido a defectos de fabricación e instalación.

Para un establecimiento de salud, esta primera fase debe ser cubierta con la garantía de la empresa proveedora o instaladora del bien, o constructora de la edificación.

- La segunda fase es normalmente el período donde el bien trabaja sin fallas, el caso de ocurrencia de una falla es ocasional.

- La tercera fase se caracteriza por la presencia de fallas típicas vinculadas al tiempo de operación del bien que ocasionan el desgaste de sus componentes.

- Cada equipo, mobiliario o elementos de la infraestructura de este establecimiento de salud tienen un tiempo característico de aprovechamiento y de funcionamiento, el cual deberá ser considerado al momento de diseñar y desarrollar el programa de mantenimiento, así como del programa de reposición de bienes. El mantenimiento de los establecimientos de salud es importante debido a que contribuye a:
 - Garantizar la seguridad de los pacientes, visitantes, estudiantes y personal que utilizan los recursos tecnológicos del establecimiento.
 - Mantener la calidad de la atención en salud, en concordancia con los estándares y la normatividad vigente.
 - Conservar la infraestructura física, las instalaciones y los equipos en condiciones operativas para no producir la interrupción del servicio.
 - Reducir la vulnerabilidad de los establecimientos de salud ante situaciones de emergencias y desastres.
 - Disminuir los costos de operación del servicio.
- Cada equipo, mobiliario o elementos de la infraestructura de este establecimiento de salud tienen un tiempo característico de aprovechamiento y de funcionamiento, el cual deberá ser considerado al momento de diseñar y desarrollar el programa de mantenimiento, así como del programa de reposición de bienes. El mantenimiento de los establecimientos de salud es importante debido a que contribuye a:
 - Garantizar la seguridad de los pacientes, visitantes, estudiantes y personal que utilizan los recursos tecnológicos del establecimiento.
 - Mantener la calidad de la atención en salud, en concordancia con los estándares y la normatividad vigente.

Conservar la infraestructura física, las instalaciones y los equipos en condiciones operativas para no producir la interrupción del servicio.

- Reducir la vulnerabilidad de los establecimientos de salud ante situaciones de emergencias y desastres.

- Disminuir los costos de operación del servicio.

Tipos de Mantenimientos.

- Considerando las formas de intervención en el mantenimiento, éste se puede clasificar en:

Preventivo.

Intervención periódica y programada para evaluar el estado de funcionamiento de un bien con la finalidad de identificar fallas para lograr que los equipos, instalaciones y la infraestructura física estén en completa operación y en niveles óptimos de eficiencia. Ésta incluye: inspecciones (de funcionamiento y de seguridad), ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación y calibración.

- Entre las ventajas que genera este tipo de mantenimiento se tienen:
- Confiabilidad en la operación de los bienes generando mejores
- condiciones de seguridad.
- Disminución del tiempo muerto debido a la interrupción del servicio.
- Mayor duración de los equipos e instalaciones.
- Menor costo de reparación.

Predictivo.

Es la intervención que se realiza en los equipos que aparentemente se encuentran en perfecto estado; sin embargo, cuando los medimos o evaluamos con algunas herramientas comenzamos a detectar fallas. Para determinar el estado de los equipos se usan aparatos especiales como: sensor de vibraciones, osciloscopio y detectores de ruidos. A diferencia del preventivo, que debe aplicarse en conjunto, el mantenimiento predictivo puede aplicarse por pasos.

Este tipo de mantenimiento tiene las siguientes ventajas:

- Reduce los tiempos de parada del equipo.
- Facilita hacer el seguimiento de la evolución de un defecto, se sugiere contar con una bitácora que permita la verificación, tanto periódica como de lo accidental, lo que puede ser usado en el mantenimiento correctivo.
- Optimiza la gestión del personal de la unidad de mantenimiento.

- Permite conocer con exactitud el tiempo límite de actuación que no implique el desarrollo de un fallo imprevisto.
- Facilita el análisis de las averías.

Correctivo.

Es el conjunto de procedimientos utilizados para la reparación o corrección de las fallas de un bien que presenta mal funcionamiento o inadecuado rendimiento. La falta de implementación del mantenimiento correctivo en forma oportuna y eficiente puede generar:

- Desconfianza en la utilización de los bienes debido a los riesgos que se pueden producir.
- Tiempo indefinido del bien fuera de servicio, lo que afecta la producción del establecimiento de salud.
- Reducción del tiempo de vida útil de los bienes.
- Incremento de la carga de trabajo para el personal de la unidad de mantenimiento.
- Un mayor costo por las reparaciones que se tienen que realizar.
- Considerando la planificación de las tareas de mantenimiento que se muestran en la figura 1, se tienen:
- Tarea programada: incluye el servicio rutinario, la rehabilitación y las tareas del mantenimiento preventivo programado.
- Tarea no programada: realizada en respuesta a la demanda de los usuarios, e incluye las reparaciones por fallas y emergencia.
- Mantenimiento preventivo (preventive maintenance): orientada a mantener el establecimiento en su máxima capacidad de funcionamiento mediante la inspección y reparación rutinaria. Tiene como finalidad la identificación de pequeños problemas antes que éstos se vuelvan grandes y de costosa reparación o reemplazo.
- Mantenimiento rutinario (routine maintenance): incluye el mantenimiento general de las áreas comunes para conservar la infraestructura y su contenido en buenas condiciones. Forma parte del ámbito de trabajo habitual del personal. Se realiza mientras el bien está en servicio.
- Mantenimiento correctivo (corrective maintenance): consiste en la reparación de la infraestructura y de la dotación del servicio debido al desgaste natural o mantenimiento preventivo deficiente. Para los equipos, puede ser la reparación o el reemplazo.

- Mantenimiento de servicio (service maintenance): se realiza a requerimiento de los usuarios del servicio. Incluyen algunas acciones de emergencia para evitar graves consecuencias.
- Mantenimiento diferido (deferred maintenance): se refiere a que en forma ocasional el mantenimiento programado puede ser diferido para otra fecha, debido a limitaciones presupuestales y disponibilidad de repuestos.

HOSPITAL PROVINCIAL SAN BARTOLOMÉ

**CRONOGRAMA
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2026**

NEYBA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Aire acondicionado tipo Split	Cuarto de descanso médico de emergencias	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo Split	Cuarto de data 1	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo Split	Cuarto eléctrico administración	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo Split	Sub-dirección de enfermería	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo Split	Administración	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo Split	Contabilidad/compras	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
(2) Aire acondicionado tipo	Facturación	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo	Hospital Provincial San Bartolomé

Split				Septiembre 2026 Diciembre 2026	de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	
(2) Aire acondicionado tipo Split	Recursos Humanos	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Aire acondicionado tipo Split	Estadísticas	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo Split	Cuarto eléctrico consulta	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
(2) Aire acondicionado tipo Split	Consultorio ortopedia	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo Split	Consultorio ginecología	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo Split	Consultorio obstetricia	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
(6) Aire	Consultorios	Bueno	Trimestral	Marzo 2026	Limpieza general, lavado interno y	Hospital

acondicionado tipo Split	(1,2,3,4,5,6)			Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo Split	Sonografia	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Aire acondicionado tipo Split	Consultorio salud mental	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo Split	Consultorio de emergencia 3 (área de Triage)	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo Split	Descanso médico de emergencias	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo Split	Cuarto eléctrico de emergencia	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo Split	Cuarto de CCTV(Cámara)	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo Split	Cuarto de data 2	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
(2)Aire acondicionado tipo Split	Cuarto eléctrico internamiento A y B	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Aire acondicionado tipo Split	Farmacia	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo Split	Descanso enfermería	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo Split	Cuarto eléctrico parto	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo Split	Cuarto eléctrico cirugía	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo Split	Cuarto data 3	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
(3)Aire acondicionado tipo Split	Descanso médico (1,2,3)	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
(1)Aire acondicionado	Almacén	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes	Hospital Provincial San

tipo Split				Septiembre 2026 Diciembre 2026	eléctricas, prueba de funcionamiento	Bartolomé
------------	--	--	--	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Aire acondicionado tipo FAN COIL	Dirección	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
(2)Aire acondicionado tipo FAN COIL	Odontología	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo FAN COIL	Archivo	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
(2)Aire acondicionado tipo FAN COIL	Sala de espera odontología	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo FAN COIL	Sala de espera consultorios	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo FAN COIL	Sala de espera laboratorio	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé

(6)Aire acondicionado tipo FAN COIL	Laboratorio	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
-------------------------------------	-------------	-------	------------	---	--	-----------------------------------

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
(2)Aire acondicionado tipo FAN COIL	Información	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo FAN COIL	Sala de espera imágenes	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo FAN COIL	Oficina encargada de laboratorio	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo FAN COIL	Rayos X	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
(2)Aire acondicionado tipo FAN COIL	Pasillo de emergencias (1 y 2)	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
(2)Aire acondicionado	Consultorio de emergencias (1 y 2)	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes	Hospital Provincial San

tipo FAN COIL				Septiembre 2026 Diciembre 2026	eléctricas, prueba de funcionamiento	Bartolomé
Aire acondicionado tipo FAN COIL	Sala de espera emergencias	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Aire acondicionado tipo FAN COIL	Nebulización emergencias	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo FAN COIL	Cura emergencias	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo FAN COIL	Trauma Shock	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
(3) Aire acondicionado tipo FAN COIL	Observación	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
(2) Aire acondicionado tipo FAN COIL	Pasillo hacia internamiento A y B	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé

(2)Aire acondicionado tipo FAN COIL	Pasillo internamiento A	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
(2)Aire acondicionado tipo FAN COIL	Pasillo internamiento B	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
(16)Aire acondicionado tipo FAN COIL	Habitaciones de internamiento A	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
(16)Aire acondicionado tipo FAN COIL	Habitaciones de internamiento B	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
(3)Aire acondicionado tipo FAN COIL	Pasillo hacia cirugía y parto	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
(10)Aire acondicionado tipo FAN COIL	Cirugía	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
(13)Aire acondicionado	Parto	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes	Hospital Provincial San

tipo FAN COIL				Septiembre 2026 Diciembre 2026	eléctricas, prueba de funcionamiento	Bartolomé
Aire acondicionado tipo FAN COIL	Morgue	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo FAN COIL	Banco de Sangre	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
(4)Aire acondicionado tipo FAN COIL	Vacuna	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
(2)Aire acondicionado tipo FAN COIL	Tuberculosis	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo FAN COIL	Comedor	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo FAN COIL	Salón de conferencia	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé

				Diciembre 2026		
(3)Aire acondicionado tipo SPLIT	Banco de sangre	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo manejadora	Sala de espera dirección	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo manejadora	Pasillo administración	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Aire acondicionado tipo manejadora	Tuberculosis	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
(2)Aire acondicionado tipo manejadora	Quirófano 1 y 2	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
(2)Aire acondicionado tipo manejadora	Sala de parto 1 y 2	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado	Quirófano cesárea	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes	Hospital Provincial San

tipo manejadora				Septiembre 2026 Diciembre 2026	eléctricas, prueba de funcionamiento	Bartolomé
Aire acondicionado tipo FAN COIL	Sala de están de descanso médico	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Aire acondicionado tipo manejadora	Morgue	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
(3)Otoscopio	Consultorio 1,2 y 3 de emergencia	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza y desinfección. Aseguramiento de su buen funcionamiento.	Hospital Provincial San Bartolomé
(7)Otoscopio	Observación de emergencia	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza y desinfección. Aseguramiento de su buen funcionamiento.	Hospital Provincial San Bartolomé

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
(2) Aspirador	Quirófano 1 y 2	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	Hospital Provincial San Bartolomé
Aspirador	Quirófano cesárea	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	Hospital Provincial San Bartolomé
Camilla ginecológica	Consultorio de Ginecología y Obstetricia	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas, prueba de funcionamiento.	Hospital Provincial San Bartolomé
(4) Lámpara cuello de ganso	Pre-parto	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Comprobación de alimentación eléctrica. Limpieza general y cambio de bombillo(si requiere)	Hospital Provincial San Bartolomé
(2) Unidad odontológica	Consultorio de odontología	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Prueba de funcionamiento, mantenimiento general, chequeo de fugas (agua aire), chequeo partes eléctricas, regulación y calibración de presión	Hospital Provincial San Bartolomé
Compresor de aire	Consultorio de odontología	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Calibración de presión, chequeo fuga de aire, calibración apagado y encendido automático, verificación línea de tensión 110volt.	Hospital Provincial San Bartolomé

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Otoscopio	Trauma shock	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza y desinfección. Aseguramiento de su buen funcionamiento.	Hospital Provincial San Bartolomé
(3)Otoscopio	Consultorio de medicina interna, pediatría y ortopedia	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza y desinfección. Aseguramiento de su buen funcionamiento.	Hospital Provincial San Bartolomé
Aspirador	Trauma shock	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	Hospital Provincial San Bartolomé
Aspirador	Observación	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	Hospital Provincial San Bartolomé

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Laringoscopio	Trauma shock	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Mantenimiento general, Cambio de bombillo (si requiere), Cambio de baterías (si es necesario), Ajuste y limpieza general, Comprobación funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Laringoscopio	Cirugía	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Mantenimiento general, Cambio de bombillo (si requiere), Cambio de baterías (si es necesario), Ajuste y limpieza general, Comprobación funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Laringoscopio	Observación	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Mantenimiento general, Cambio de bombillo (si requiere), Cambio de baterías (si es necesario), Ajuste y limpieza general, Comprobación funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé
Laringoscopio	Quirófano cesárea	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Mantenimiento general, Cambio de bombillo (si requiere), Cambio de baterías (si es necesario), Ajuste y limpieza general, Comprobación funcionamiento	Hospital Provincial San Bartolomé

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Autoclave	Parto	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Chequeo fuga de corriente, verificación de resistencias calentadoras, limpieza general.	Hospital Provincial San Bartolomé

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Rayos X Estacionario	Rayos X	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Verificación funcionamiento de las placas de retención, chequeo interruptor de disparo, verificación línea de tensión, chequeos selectores de kv, amp. Limpieza general.	Hospital Provincial San Bartolomé
Planta eléctrica	Estación eléctrica	Bueno	Semestral	Junio 2025 Diciembre 2025	Chequeo voltaje de salida, mantenimiento general, limpieza, engrase, lubricación, ajuste, chequeo sistema eléctrico, prueba de funcionamiento.	Hospital Provincial San Bartolomé
(2)Bomba de agua	Estación de cisterna	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Prueba de funcionamiento, limpieza general.	Hospital Provincial San Bartolomé
(2)Máquina de anestesia	Quirófano 1 y 2	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Calibración, limpieza general y prueba de funcionamiento.	Hospital Provincial San Bartolomé

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Máquina de anestesia	Quirófano cesárea	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Calibración, limpieza general y prueba de funcionamiento.	Hospital Provincial San Bartolomé
Máquina de anestesia	Sala de parto 1	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Calibración, limpieza general y prueba de funcionamiento.	Hospital Provincial San Bartolomé
Sistema de ablandador de agua	Parto	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Cambio de filtro y prueba de funcionamiento.	Hospital Provincial San Bartolomé
(2)Lavadora	Lavandería	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza de filtro, chequeo de drenaje, limpieza general.	Hospital Provincial San Bartolomé
(2)Secadora	Lavandería	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza de filtro, chequeo de drenaje, limpieza general.	Hospital Provincial San Bartolomé
Pintura general (Interna y Externa)	Planta física	Bueno	Anual	Diciembre 2026	Aplicación de pintura a las paredes que lo requieran	Hospital Provincial San Bartolomé
Cambio de lámparas (Interior y exterior)	Planta física	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Cambio de driver y lámparas led cuando requiera	Hospital Provincial San Bartolomé

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Plomería general	Planta física	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Prueba de funcionamiento de inodoros y lavamanos, cambio de manguera y diafragma cuando lo requiera	Hospital Provincial San Bartolomé
Cambio de cerradura	Planta física	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Cambio de llavines en los lugares que lo requiera	Hospital Provincial San Bartolomé
Chequeo de drenaje pluvial	Planta física	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Revisión de desagües de techo y contenes	Hospital Provincial San Bartolomé
Chequeo de trampas de grasa (extractor)	Cocina	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general	Hospital Provincial San Bartolomé
(2) Equipo de química	Laboratorio	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Prueba de funcionamiento, chequeo sistema óptico, chequeo filtros, chequeo lamp. Halógena, limpieza, mantenimiento general.	Cientec/Blackor

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA(D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Equipo de pruebas especiales	Laboratorio	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Verificación sistema de succión, verificación sistema calibración de micro litros, limpieza y lavado general.	Cientec
Equipo de micro placas(ELISA)	Laboratorio	Bueno	Trimestral	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Verificación sistema de succión, verificación sistema calibración de micro litros, limpieza y lavado general.	Blackor



Mantenimiento de la Infraestructura física del Servicio.

Definiciones.

El mantenimiento es la combinación de las acciones orientadas a conservar o restaurar en condiciones aceptables la edificación, lo cual incluye: limpieza, inspección, reparación y reemplazo de los elementos dañados o deteriorados.

Debemos considerar que todas las edificaciones se deterioran en un cierto plazo de tiempo debido a los efectos del clima, el uso y el desgaste de los elementos. Sin embargo, este proceso inevitable puede ser controlado, y la vida física de los establecimientos prolongada si se mantienen apropiadamente.

El mantenimiento de la infraestructura física está relacionado a factores físico–funcionales. Los problemas pueden generarse por el diseño rígido de los ambientes, inadecuada ubicación de los mismos y la disfuncional relación entre éstos y el abastecimiento de los servicios básicos.

El mantenimiento de la infraestructura física del servicio tiene como objetivos:

- Prolongar la vida útil de la infraestructura física.
- Mejorar la capacidad operativa de los servicios.
- Incrementar la seguridad del establecimiento ante los desastres.
- Reducir las tasas de deterioro de las edificaciones.
- Disminuir el costo de reparación y reemplazo

Tiempo de vida útil de algunos componentes de las edificaciones

Elemento	Años
Mampostería	25
Estructura de madera	15
Mampostería con estructura de concreto	40
Mampostería con estructura de acero	40
Cielo raso ^{1/}	8 a 12
Puertas ^{2/}	10 a 15
Piso ^{3/}	5 a 20
Selladores	5
Señalética	5
Pintura y tapiz de pared	5
Reja interna y externa	15
Cobertura de techo	10
Paneles interiores	15
Protección Rayos X	10

Fuente: American Hospital Association, 1998. Estimated useful lives of depreciable hospital assets.

^{1/} Depende del acabado del cielo raso: acústico (8 años) y yeso o escayola (12 años).

^{2/} Depende del tipo de puerta: metálica (15 años) y madera (10 años).

^{3/} Depende del tipo de material del piso: alfombra (5 años), cerámico (20 años), concreto (20 años), parquet (10 años), terrazo (15 años) y vinílico (10 años).

Tipo de Mantenimiento.

El mantenimiento de la infraestructura de las edificaciones de salud incluye los siguientes tipos:

Limpieza.

La limpieza tiene como objetivo retirar las impurezas de los elementos de la edificación, las cuales pueden ser restos de naturaleza orgánica, inorgánica, y derivadas de fenómenos físico-químicos. La acumulación y permanencia de estas impurezas en las edificaciones pueden generar: abrasión, corrosión, adherencia, aislamiento y conductividad eléctrica, y transmisibilidad biológica.

La limpieza es importante para mantener la satisfacción de sus ocupantes, el atractivo de la planta física, y el valor de la propiedad. Una limpieza apropiada requiere que la edificación esté adecuadamente diseñada de tal manera que el acceso a las zonas a ser limpiadas sea fácil, y que los componentes –del mismo modo– puedan ser fácilmente limpiados. Por lo tanto, el diseño funcional de la edificación y la calidad de los materiales, son de gran importancia para facilitar las actividades de limpieza.

Los procedimientos de limpieza más comunes son:

- **Manual:** es la forma más sencilla de retirar las impurezas de las superficies e incluye: (1) el sacudido para eliminar el polvo de las superficies mediante un lienzo seco o húmedo, (2) el cepillado para desprender las impurezas que se encuentran adheridas a superficies pequeñas, (3) el barrido para eliminar las impurezas de los pisos, zócalos, contra-zócalos y enchapes, y que puede ser complementado con (4) el trapeado para una limpieza profunda utilizando algún tipo de solución o agua.
- **Mecánico:** es el procedimiento recomendado para una limpieza a gran escala e incluye: (1) la filtración mediante el uso de un filtro que retiene las partículas de mayor tamaño, un ejemplo de ello es la operación de aspirado, (2) el cepillado mecánico, recomendado para la limpieza de grandes superficies con restos de pintura y herrumbre, y (3) el sopleteo que utiliza aire o agua disparada a gran velocidad con la finalidad que llegue a los intersticios y hendiduras.

También se puede utilizar el sopleteo con chorro de arena para remover las escamas de laminación y el óxido de superficies con enchapes de laja de piedra, canto rodado y otros materiales.

Inspección.

Es la verificación, reconocimiento o comprobación del estado actual de la infraestructura física e instalaciones de un establecimiento de salud. Esta actividad debe estar adecuadamente programada, tomando en consideración las características técnicas de la edificación.

Es necesario que se programe un número diferente de inspecciones por intervalo de tiempo dependiendo de los diferentes tipos de elementos y bienes en los establecimientos de salud. Las inspecciones son importantes debido a que reducen el trabajo de reparaciones de emergencia, disminuyen los costos de reparación y reemplazo, y contribuyen al ahorro de recursos al reducir las fallas en el funcionamiento de las edificaciones.

Frecuencia de inspecciones recomendadas para edificaciones

Tipo de edificaciones	Frecuencia de inspecciones (número de días)
Hospitales y otros establecimientos de salud	90 – 120
Centros de educación	120 – 180
Centros de alimentación	90 – 120
Bases militares	90 – 120
Edificaciones administrativas	120 – 180
Centro recreativos	90 – 180
Almacenes	180

Fuente: Preventive maintenance for buildings and structures other than family housing. Technical manual Preventive maintenance facilities engineering buildings and structures. Department of the Army. Washington D.C. 1979

Las inspecciones programadas facilitan detectar en forma oportuna los defectos comunes que se presentan principalmente en los elementos no estructurales de las edificaciones de salud, entre los cuales tenemos algunos de los mencionados en las figuras 2.

Defectos comunes en elementos de la infraestructura de los establecimientos de salud



Reparación y reemplazo.

Como parte del proceso de inspección, se identificarán aquellos elementos de la infraestructura física del servicio que requieren ser reparados o reemplazados para evitar potenciales fallas o problemas.

Pintura.

Es un aspecto importante de la conservación de los elementos estructurales y no estructurales de los establecimientos de salud, que debe considerar los tipos de superficies a ser pintadas, las condiciones particulares de la edificación y la exposición a la intemperie. Debe ser realizada con materiales de buena calidad.

Las necesidades de pintura, tanto del interior como del exterior de la Empresa deberán determinarse sobre análisis particulares y requerimientos aplicables a cada caso, tomando en consideración factores predominantes tales como: localización geográfica, condiciones climatológicas, grado de deterioro de las superficies pintadas requerimientos funcionales de la edificación y apariencia.

Los trabajos de pintura deberán ser ejecutados de manera que sea posible garantizar su preservación, condiciones de limpieza y saneamiento, iluminación o visibilidad.

Las pinturas se clasifican, generalmente por la naturaleza del vehículo o el nombre del pigmento y pueden ser:

- **Pinturas plásticas:** están compuestas por resina sintética (vinílica o acrílica) emulsionada en agua. Son las más empleadas para pintar paredes. Son pinturas de secado rápido, inodoras porque no utilizan solventes, se presentan con acabado brillante, satinado o mate y son lavables.
- **Pinturas al temple:** son pinturas para interiores de bajo costo, presentadas en polvo o pasta, para diluirse en agua. Tienen buena adherencia en las paredes de yeso, pero no son lavables y se ensucian fácilmente.
- **Esmaltes sintéticos:** tienen como base resinas alquídicas y requieren de solventes para su dilución y limpieza. Su tiempo de secado oscila entre 5 y 10 horas. Ofrecen un acabado duro, resistente y lavable. Se presentan con acabado brillante para exteriores, y satinado o mate para interiores.
- **Pintura oleosintética:** también está compuesta por resinas, pero se le agrega una cierta cantidad de aceite, por lo general de linaza. Con un secado lento que puede alcanzar las 10-15 horas, brindan un acabado de dureza y brillo pobre. Su ventaja es que son lavables.
- **Barnices:** son pinturas sintéticas transparentes, aplicables sobre madera. Poseen un acabado satinado, brillante o mate. También pueden presentarse con coloración, destinados a brindar un acabado similar a ciertas maderas, como nogal, caoba, roble, castaño y otros. Algunas variedades poseen una gran resistencia al desgaste, son los preferidos para parqué y otros elementos muy expuestos. Cabe citar el barniz marino, una clase de pintura que da a la madera un acabado extraordinario, resistencia y brillo que la protegerá al máximo de raspones y ralladuras.

- Al duco: son pinturas compuestas por suspensiones coloidales de éteres celulósicos (nitrocelulosa o acetilcelulosa) en líquidos muy volátiles, a los que se agregan sustancias plastificantes, resinas y pigmentos, para darle flexibilidad, brillo, adherencia, dureza y color.
- Pinturas epóxicas: son un grupo de pinturas de alta resistencia a diferentes ataques. Estas pinturas presentan gran resistencia química, sin que les afecten los disolventes, aceites o grasas. Tienen gran resistencia al roce y tráfico pesado. Excelente adherencia sobre cemento. Aunque presentan buena resistencia a los agentes atmosféricos, su color puede llegar a amarillearse o decolorarse debido al efecto de los rayos ultravioleta.
- Imprimante: es una pasta a base de látex, que no es una pintura. Se utiliza como fijador y sellador antes de aplicar la pintura, al secarse deja una capa dura, lisa y resistente a la humedad. sobre superficies naturales (sin pintura previa), para evitar que el material absorba demasiado y favorecer así la adherencia de la pintura. Este producto evita que la pintura se cuartee o desconche y puede cubrir pequeñas imperfecciones o colores previos.

El responsable de la unidad de mantenimiento debe programar un exhaustivo mantenimiento preventivo de los elementos estructurales y no estructurales, especialmente de aquellos que están sometidos a la acción del clima o están en riesgo ante el inminente inicio de la temporada de eventos naturales, principalmente los de tipo hidro-meteorológicos que pudiesen causar daños en la edificación.

Mantenimiento de los elementos estructurales.

Los elementos estructurales son aquellas partes de la edificación que la mantiene en pie. Incluyen cimientos, columnas, muros portantes, vigas y diafragmas (pisos y techos diseñados para transmitir fuerzas horizontales, como las de los sismos, a través de las vigas y columnas hacia los cimientos).

El plan de mantenimiento de los elementos estructurales se establecerá en concordancia con la base de cálculo y con la información generada durante la ejecución de la obra, la cual facilitará la identificación de: (1) los tipos de trabajos de mantenimiento a realizarse, (2) el listado de los elementos que requieren un mantenimiento especial, (3) el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación y (4) el cronograma de inspecciones.

Las estructuras convencionales de los establecimientos de salud no requieren un nivel de inspección superior al que se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de otras edificaciones. Es recomendable que estas inspecciones se realicen al menos cada 10 años. Las acciones de mantenimiento se orientarán a proteger a la edificación de los cambios de uso y sobrecargas en las estructuras, de la acción de los agentes químicos y de la humedad que pudiesen provocar la corrosión de los elementos estructurales.

Como parte de la conservación, se recomienda que los muros, columnas y vigas sean pintados con productos a base de resinas de caucho sintético, utilizando diferentes colores según las normas de la institución y las actividades que se realizan en los ambientes.

Cimentación.

El mantenimiento de los cimientos es difícil de realizar por lo que es más fácil prever problemas y prevenir su degeneración en la etapa de construcción; incorporando medidas de protección, que tomen en cuenta los factores que puedan modificar su durabilidad, siendo la humedad el principal elemento del cual deben protegerse.

Los cimientos y muros de contención bajo el nivel del suelo deben estar impermeabilizados, lo que debe realizarse durante el proceso constructivo; en caso se realice en forma posterior será un procedimiento costoso. Las paredes interiores del establecimiento bajo nivel del piso también deben tener una buena barrera contra la humedad.

Se recomienda proteger las cimentaciones que dan hacia los exteriores, mediante la construcción de veredas que las cuiden, especialmente de la humedad. Estas veredas tendrán al menos treinta centímetros de ancho. Se debe evitar la existencia de jardines junto a las edificaciones, y de existir estos, deben tener veredas circundantes.

Columnas y muros portantes.

Cada año se realizará una inspección visual para detectar la posible aparición de grietas, fisuras, deformaciones, aparición de humedad y manchas diversas; así como la erosión anormal y excesiva de paños aislados, desconchados o descamaciones. Cada cinco años, un personal especializado inspeccionará los muros para detectar si se han producido alteraciones por la acción de los agentes atmosféricos, fisuras por asentamientos locales, erosión y pérdida de mortero en las juntas, y la aparición de humedad y manchas diversas.

Juntas de dilatación.

Se recomienda realizar una inspección de las juntas de dilatación por un personal especializado, cada dos años. A los cinco años, se efectuará una inspección visual para detectar fisuras y grietas; deformaciones, desconchados en el revestimiento, señales de humedad y cualquier tipo de lesión en la estructura; así como la renovación de los sellados deteriorados en las juntas de dilatación.

Mantenimiento de los elementos no estructurales.

Los elementos no estructurales incluyen a los que están unidos a las partes estructurales de la edificación: tabiques, ventanas, techos, puertas, cielos rasos y otros, a los que también se les denomina componentes arquitectónicos. Además, están incluidos otros elementos que cumplen funciones esenciales como: calefacción, aire acondicionado, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, sistema electromecánico y gases medicinales a los cuales se les denomina instalaciones especiales (1).

Elementos arquitectónicos.

Escaleras.

Una vez por año, las escaleras serán inspeccionadas para detectar la existencia de fisuras o cualquier otro tipo de daño. Cada mes, se realizará la limpieza de las barandas y pasamanos con un trapo seco o ligeramente humedecido con agua y jabón neutro. No debe usarse ácidos, lejías o productos abrasivos. Cada año, se inspeccionará la fijación de los soportes para identificar la aparición de manchas de óxido procedentes de los anclajes. La pintura de estos elementos se realizará cada dos años en climas muy agresivos; cada tres en climas húmedos o cada cinco en climas secos. Se recomienda que se coloque doble pasamanos para el uso de adultos mayores, niños y discapacitados.

Las barandas y pasamanos no deben usarse como apoyo de andamios ni como elementos destinados a la subida de muebles o cargas. En caso se observe riesgo de desprendimiento de algún elemento o la aparición de manchas de óxido procedente de la corrosión de los anclajes, se deben reparar de inmediato. Se debe evitar que las barandas y pasamanos sufran golpes o el vertido de ácidos, lejías, productos de limpieza y agua -procedentes de las jardineras o de los techos- que puedan afectar los materiales constituyentes de las barandas y pasamanos.

En el caso de los ascensores, el personal especializado realizará periódicamente la limpieza del foso del recinto del ascensor, la comprobación del funcionamiento del teléfono interior y el alumbrado además de la limpieza del cuarto de máquinas.

Puertas y ventanas metálicas.

Durante la inspección, se pondrá especial atención a los marcos metálicos de las puertas, ventanas y cercos de seguridad, los cuales deben estar bien pintados para evitar su oxidación, especialmente en lugares cercanos al mar o que presenten alta salinidad en el ambiente.

La limpieza de las puertas y ventanas metálicas se realizará cada semana. Se usará un trapo húmedo y soluciones jabonosas, cuando existan manchas aisladas.

Cada año se realizará la revisión y engrase de los engranajes; y a los tres años se efectuará el pintado de las puertas y ventanas, previo a ello, se deberá aplicar un tratamiento antioxidante, luego se aplicarán dos o más capas de pintura a base de aceite. Los elementos de aluminio no requieren pintura, pero deben mantenerse limpios para evitar su decoloración y pérdida del anodizado.

Como parte de las medidas de conservación, se debe evitar el uso de elementos abrasivos, disolventes, acetona, alcohol y otros productos que pudiesen dañar los elementos y el cierre violento de las hojas de las puertas y ventanas de metal.

Paredes y muros interiores.

Se programará la limpieza de estos elementos cada semana y el pintado una vez por año. Durante la inspección de las paredes se buscará desprendimientos de pintura, desplomes, destrucción parcial u vestigios de humedad. Los muros interiores pueden pintarse con imprimante, temple, esmalte, pintura epóxicas y látex. Se recomienda empezar por el techo, siguiendo a continuación por la pared por la que entra la luz natural (ventana) y finalizando con el pintado de las puertas, zócalos y ventanas. Si se observa que la pared es muy porosa o de reciente construcción, se recomienda aplicar el imprimante.

Paredes y muros exteriores.

En la inspección, se buscará desprendimientos de pintura, desplomes, destrucción parcial o vestigios de humedad. La limpieza de los muros exteriores debe realizarse cada semana y el pintado al menos una vez por año. Los cercos o muros perimetrales requieren una inspección por lo menos una vez por año y el pintado de los elementos de ladrillo, metal y madera en forma regular. En el pintado se puede utilizar imprimante, látex, esmalte o sellador. Se recomienda no pintar cuando el tiempo es húmedo o lluvioso, o cuando hace mucho sol. En caso de superficies ya pintadas es necesario limpiarlas previamente.

Es necesario realizar inspecciones periódicas de todas las juntas y aberturas alrededor de las ventanas y puertas. Se deben efectuar las reparaciones de las juntas deterioradas mediante la aplicación de una nueva capa de mortero y realizar el masillado de las juntas para prevenir que las estructuras metálicas y de madera sufran daños.

Las mallas de alambre galvanizado que son usadas en los cercos perimetrales requieren tratamiento anticorrosivo y pintura en forma periódica.

El pintado de las paredes y muros debe ser programado considerando las características particulares de cada establecimiento de salud: tomando en cuenta la localización geográfica, condiciones climatológicas (frecuencias de lluvias), el grado de deterioro de las superficies pintadas y la apariencia de la edificación.

Pisos.

La inspección periódica puede facilitar la detección de hundimientos, el deterioro por tránsito, humedad, ruptura por impacto o fugas, y deterioro por uso de productos químicos. Se recomienda evitar la utilización de productos abrasivos y objetos punzantes que pueden rayar, romper o deteriorar el pavimento; así como la caída de objetos punzantes o de peso y las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario que no tenga protección en los apoyos.

Los pisos cerámicos pueden limpiarse periódicamente mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. La eliminación de las manchas por existencia de humedad puede realizarse con lejía doméstica. Cada tres años, se recomienda revisar los revestimientos con reposición de este si fuese necesario; y cada cinco años, la comprobación del estado y relleno de las juntas, cubrejuntas y zócalos que requieran material de relleno y sellado.

El piso de terrazo se limpiará periódicamente mediante lavado con jabón neutro. Se recomienda evitar el encharcamiento de agua que, por filtración, pueden afectar el forjado y las armaduras del terrazo. Cada año, se debe realizar el encerado o pulido en los pavimentos de tránsito muy intenso.

Puertas resistentes al fuego.

Se evitará el cierre violento de las hojas de las puertas. Para la limpieza de las puertas se usará un trapo húmedo cuando existan manchas aisladas. Cada año, se efectuará la revisión y engrase de los engranajes y cierre de seguridad, y a los tres años se renovará la pintura de las puertas, y la comprobación de la inmovilidad del entramado y empanelado.

Un personal especializado realizará cada dos años, la revisión del estado de los mecanismos, del líquido del freno retenedor y el estado de los elementos del equipo automático, sustituyendo las piezas que estuviesen defectuosas.

Señalética.

Las señales funcionales y de seguridad del establecimiento de salud deben ser instaladas según las normas y estándares establecidos, procurando que éstas sean fácilmente identificables y visibles para todos los usuarios del servicio. El tamaño de las señales debe estar acorde con la distancia a las que deben ser percibidas. Se recomienda evitar el uso de señales adhesivas o pintadas en las paredes o muros, y columnas que rápidamente se deterioran o son cubiertas durante el pintado periódico del establecimiento.

La inspección de la señalética debe incorporarse como parte del mantenimiento preventivo programado. Si durante la inspección, se observase el deterioro de los rótulos o paneles de señalización, deberán sustituirse por otros de similares características. No se usarán productos abrasivos en su limpieza, ni se colgarán elementos sobre las señales que impidan su perfecta visualización o causen su deterioro.

Techos.

Se deben realizar inspecciones periódicas de los techos al menos una vez por año para identificar fisuras y rupturas, fugas y filtraciones originadas por la expansión y contracción de las cubiertas y techos debido a las variaciones de temperatura del ambiente. Se recomienda poner atención en las zonas alrededor de las proyecciones, ductos de ventilación, aberturas para iluminación y otros.

En la inspección de los cielos rasos se debe buscar rastros de humedad, depresiones, quebraduras, perfiles vencidos y daños por insectos. Se recomienda que los cielos rasos estén pintados con imprimante, temple o esmalte. Se programará la limpieza de estos elementos cada semana y el pintado una vez por año. Se evitará someter a los techos de revestimiento de placas de escayola o de yeso laminado, a una humedad relativa habitual superior al 70% o al salpicado frecuente de agua. Cada año, se debe revisar el estado de conservación para detectar desprendimientos del soporte base, anomalías o desperfectos.

Los falsos techos deben ser lisos, limpios, resistentes a la corrosión y al fuego, teniendo cuidado con el uso apropiado de las rejillas de registro y otros dispositivos que sino están adecuadamente instalados pueden dañar el material de este tipo de cielos. Se debe verificar el estado de conservación de los soportes; así como inspeccionar el estado de las instalaciones que corren a lo largo de este tipo de techos, procurando identificar fugas u otro tipo de daños.

Para el caso de las chimeneas, se debe verificar en forma periódica la estanqueidad de la instalación al humo. No se fijará a los conductos ningún tipo de elemento. Se recomienda poner atención en los techos cercanos a las chimeneas y ductos de ventilación.

Para el caso de las canaletas, se debe evitar la acumulación de sedimentos, cuerpos extraños y vegetación, así como el vertido de productos químicos agresivos. Anualmente, se limpiarán las canaletas o canalones y las bajantes de aguas pluviales, y se comprobará su funcionamiento previo al inicio del período de lluvias.

Vidrios.

Se evitará la proximidad a fuentes de calor elevado, y el vertido de productos cáusticos capaces de dañar al vidrio. Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, se debe efectuar la reparación inmediata. Cada mes, se limpiará la suciedad y el polvo con un ligero lavado de agua y el uso de productos de limpieza no abrasivos ni alcalinos.

Zona de estacionamiento.

Por lo menos una vez por año, se debe revisar y mantener las bocas de las alcantarillas, desagües y colectores de agua pluviales cercanos a las vías de circulación vehicular. En la pista donde estacionan los vehículos; se realizará la reparación de las zonas resquebrajadas, rotas y en mal estado, así como la señalización y demarcación de zonas de seguridad externa y parqueo.

Instalaciones.

Instalaciones eléctricas.

Son el conjunto de elementos conductores, de protección, control, medida y salida para utilización de la energía eléctrica. Estas instalaciones incluyen:

- Equipos de respaldo como los grupos electrógenos y UPS. Estos equipos se consideran como equipos industriales de uso asistencial.
- Acometida: es el conductor eléctrico que va desde el punto de suministro de la red pública hasta el tablero general del establecimiento.
- Tableros: incluye los generales, de distribución y de cargas especiales, los cuales pueden estar empotrados o adosados.
- Alimentadores eléctricos: son los conductores que van desde el tablero general a los tableros de distribución.

Instalaciones eléctricas interiores: son el conjunto de circuitos eléctricos como los tomacorrientes (enchufes), elementos de iluminación y cargas especiales.

Instalaciones eléctricas exteriores: corresponde al circuito de iluminación externa, paneles, anuncios y otros elementos.

Pozo a tierra: son las instalaciones eléctricas que se utilizan en el suelo para dispersar diferentes tipos de corrientes. Estos elementos tienen como objetivos:

- Garantizar la integridad física del personal y de los bienes que operan con equipos eléctricos.
- Evitar voltajes peligrosos entre estructuras, equipos y el terreno en condiciones normales o durante fallas de operación.
- Dispersar las pequeñas corrientes provenientes de los equipos electrónicos.
- Dispersar a tierra las corrientes de falla y las provenientes de sobretensiones ocasionadas por rayos, descargas en líneas o contactos no intencionales con la estructura metálica de un equipo eléctrico.

Pararrayos: son los elementos que protegen a las edificaciones frente a la caída de los rayos atmosféricos.

Otros componentes como: seccionadores, interruptores termo magnéticos, interruptores diferenciales y electrobombas.

El mantenimiento de estas instalaciones se orienta a asegurar el suministro continuo y óptimo de la energía eléctrica a las unidades del establecimiento, así como la iluminación acorde a las necesidades para la realización de las actividades asistenciales, administrativas y formativas del establecimiento.

Cada mes, se realizará la limpieza y verificación del aislamiento de las tuberías, cajas de derivación, múltiples salidas para equipos fijos y móviles, tomacorrientes, luminarias y el alumbrado de emergencia; así como la limpieza y verificación del buen funcionamiento de las llaves de interrupción e interruptores magneto-térmicos. Adicionalmente, cada tres meses se verificará el estado de los acumuladores de la luz de emergencia.

Cada año, cuando el terreno esté más seco y después de cada descarga eléctrica, se efectuará la comprobación de la continuidad eléctrica y reparación de los defectos encontrados en los dispositivos de la puesta a tierra. Posteriormente, a los dos años, se comprobará la línea principal y derivada de tierra mediante la inspección visual del estado de las conexiones y la continuidad de las líneas.

Cada dos años, las cajas de derivación requieren de una inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, reparándose los defectos encontrados; así como la revisión del estado de corrosión de la puerta metálica de las cajas.

ILUMINACIÓN.

Para conservar una lámpara fluorescente en óptimo estado de funcionamiento se deben seguir las siguientes recomendaciones:

- ✓ Colocar en posición de apagado el interruptor que gobierna el circuito al cual está conectada la lámpara, antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento.
- ✓ Sustituir los tubos ante la presencia de parpadeo o manchas negras en sus extremos, ya que esto indica que su vida útil a llegado a su fin.
- ✓ Si se presenta alguna falla intempestiva, verificar que las conexiones internas de la luminaria no se hayan aflojado o estén sueltas.
- ✓ Verificar que el voltaje de alimentación a la luminaria sea el indicado por el fabricante (ver especificaciones en el empaque de la luminaria).

Se debe tomar en cuenta que las lámparas o tubos de una luminaria fluorescente normalmente encienden en pares, es decir que cada dos tubos están conectados a un balastro común, por lo cual, al descomponerse uno de ellos, el otro dejará de encender, por lo que es conveniente verificar su funcionamiento, cambiándolos alternativamente por uno en buen estado.

Los contactos son uno de los dispositivos de mayor uso dentro de la instalación eléctrica, por lo que también requiere de mayor atención para su mantenimiento. Es muy importante para un uso adecuado de los contactos conocer su capacidad en amperios a voltaje de operación de 120 v (ó 220 v según sea el caso). Para su conservación se deben observar las siguientes recomendaciones:

- Verificar en el manual de usuario la potencia requerida por el equipo a ser conectado, con el fin de no rebasar la capacidad del contacto.
- Verificar que las conexiones a las terminales del contacto sean firmes, con el fin de evitar fugas de corriente.
- Verificar que las conexiones tengan colocadas sus tapas exteriores de protección y que se encuentren en buen estado.

Se recomienda que se realice el encendido del generador eléctrico (grupo electrógeno) por lo menos una vez por semana, así como verificar permanentemente la dotación de reserva de combustible para asegurar la operación ininterrumpida, por lo menos, durante 48 horas. Cada año, se realizará la comprobación del funcionamiento del equipo por un personal especializado, así como la inspección de los anclajes del mismo.

En el caso de los pararrayos, cada año se realizará la comprobación del cabezal, el amarre, los conectores y el tubo de protección del cable conductor, así como la conexión a la toma de tierra. La resistencia de la toma de tierra no debe sobrepasar 10 ohm. En forma periódica, se debe revisar la capacidad de la subestación eléctrica.

Instalaciones sanitarias Incluyen a las instalaciones de agua y desagüe. Las instalaciones de agua son el conjunto de componentes que transportan el agua potable mediante tuberías (PVC, fierro, galvanizado u otro) desde el inicio de la red de distribución o el medidor y la válvula de flotador en el depósito de almacenamiento, o en el caso de existir depósito, hasta los diferentes puntos de consumo en los ambientes del establecimiento. Las instalaciones de agua incluyen:

- Tuberías de agua fría y caliente.
- Cisterna.
- Válvula de control flotador.
- Tanque elevado.
- Sistemas de bombeo.
- Válvulas de diferentes tipos.
- Grifos.
- Lavatorios y duchas.
- Otros elementos que sirven para la conducción del agua potable.

Las instalaciones de desagüe son aquellos componentes que recolectan las aguas residuales (aguas jabonosas, grasas y negras) y las conducen a través de una red de tuberías (fierro fundido y/o PVC) hasta las redes municipales.

El mantenimiento de las instalaciones sanitarias se realizará tomando en consideración el tiempo de operación del establecimiento de salud. En caso se detecten problemas, se reemplazarán las tuberías y accesorios dañados, defectuosos o corroídos. Si se detectase una fuga se deberá cambiar la empaquetadura. Cada año, se realizará la comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves y se efectuará la comprobación de fugas de agua en los puntos de la red. Cada dos años, un personal especializado realizará la revisión de la instalación en general, la identificación de corrosión en las tuberías, y pruebas de la estanqueidad y presión de funcionamiento.

A continuación, se describen las recomendaciones para el mantenimiento de algunos de los elementos de las instalaciones sanitarias:

- Cisterna: cada mes se efectuará la revisión del funcionamiento de las válvulas, y la limpieza de la estructura interna una vez al año.
- Tanque de agua: revisión del funcionamiento en forma mensual, y limpieza interna cada año. Revisar que la tapa del tanque esté bien cerrada. En caso de tanques elevados, se deberán verificar el estado de las estructuras.
- Redes de agua dura y blanda: inspección ocular para detectar filtraciones en las tuberías y prueba de apertura y cierre de las válvulas. Cada año, se realizará el pintado y señalización de las tuberías.
- Red de agua caliente: inspección ocular para detectar filtraciones en las tuberías y prueba de apertura y cierre de las válvulas. Además, en forma semestral se revisará el estado de conservación del aislamiento. Tomar en cuenta que el lugar donde esté ubicado el calentador debe estar siempre ventilado.