

Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
Enero - Marzo 2026

Instalación / Maquinaria	Elementos del Equipo a realizar	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Planta Eléctrica Diesel de 0100 kva	Motor del generador	a) Cambio filtro de aceite.	preventivo	Todo el año	16/1/2026	16/12/2026	x	X	X										Los Mantenimientos correctivos se realizan según demanda
	Tanque de coulant	e) Cambio de aceite.																	
		f) Mantenimiento preventivo en general.																	
Planta Eléctrica Caterpillar de 500 kva	Motor del generador	a) Cambio filtro de aceite.	preventivo	Todo el año	29/1/2026	14/12/2026	x	X	X										
Subestación eléctrica	Aire (condensador y consola)	a) Mantenimiento y limpieza en general	preventivo	Mensual	8/1/2026	2/2/2026	x	X	X										
	Transfer	d) Mantenimiento	preventivo	Mensual	21/2/2026	22/4/2026	x	X	X										
Red eléctrica 1er nivel	Tomacorrientes	b) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento y cambio si se requiere	preventivo	Mensual	8/2/2026	8/4/2026	x	X	X										
Red eléctrica 2do nivel	Cuartos eléctricos	a) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento entre breakers	preventivo	Mensual	14/3/2026	14/4/2026	x	X	X										
Red eléctrica 3er nivel	Cuartos eléctricos	a) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento entre breakers	preventivo	Trimestral	4/1/2026	5/4/2026	x	X	X										
Ascensor Fuji	Cables tensados	a) Sustitución de cables tensados	Correctivo	Anual	14/1/2026	14/12/2026	X	X	X										
Ascensor	Cables tensados	a) Sustitución de cables tensados	Correctivo	Anual	15/1/2026	15/12/2026	X	X	X										
Mantenimiento De	Bloque A	a. Revestimiento De Paredes	preventivo	Mensual	25/1/2025	25/2/2025	x	X	X										
Mantenimiento De	Bloque B	a) Revestimiento De Paredes	preventivo	Mensual	25/7/2025	25/10/2025	x	X	X										
Acondicionador de aire ductable 5 ton R-401	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	15/2/2026	15/3/2026	x	X	X										
Acondicionador de aire Split de 02-18- 24 y 36 Btu	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Trimestral	13/2/2026	13/5/2026	x	X	X										
Acondicionador de aire tipo VRF 15 ton R-401	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Trimestral	6/3/2026	6/6/2026	x	X	X										
Acondicionador de aire tipo Paquete 01 ton R-401	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Trimestral	15/1/2026	15/3/2026	x	X	X										
Aire Acondicionado Mirage 18000btu	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Trimestral	15/2/2026	15/4/2026	x	X	X										
Ámbulancia OJZ-593	Parqueo	Cambio de aceite de motor cada 5000 kilómetros, alineación y balanceo mensual, rotación de llantas, engrase general, cambio de pastillas, cambio de llantas., cambio de líquidos en general, tensión de frenos, engrases de rodamientos, cambio de batería, cambio de bandas. Cambio de pastillas, ajuste de carrocería., cambio de líquidos en general, cambio de correas, sincronización, cambio de discos delanteros. y demás mantenimiento que se requiera anula.	Correctivo	Mensual	15/1/2026	15/2/2026	x	X	X										



Fecha: 19 de marzo 2026

 Responsable del Llenado de la Ficha: Ronny Sanchez Institución Receptora: HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA

 Correo Electrónico: ronny_sanchez@yahoo.com Teléfono: 1 (849) 282-0544

Equipos	Verificación Diaria	Verificación Semanal	Verificación Mensual	Verificación Trimestral	Verificación Semestral	Verificación Anual
Maquinas Anestesia			X			
Desfibrilador		X				
Mesa Quirúrgica				X		
Lampara Cielitica					X	
Autoclave						
Electrocardiógrafo			X			
Aspirador Quirúrgico		X	X			
Ventiladores						
Monitores			X			
Limpiezas y Revisiones Generales	X					
Aires Acondicionado o Re-Cambio Filtros Hepa					X	
Limpieza y Desinfección de Ductos				X		
Piso Aséptico						X
Revisión UPS						X
Revisión Paneles Aislamiento						X
Gases Medicinales				X		
Controles Acceso				X		
Calidad del Agua	X					

Nota: método de verificación será mediante informe con imágenes fotográficas de tener contratos debe presentar contratos, antes y después de lo ejecutado según la periodicidad.

Observaciones:

Nombre y Firma



FECHA: 19 /3/2026**DATOS GENERALES****Lugar:** DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐***Nombre del lugar:** HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA**Área:** Mantenimiento**Nombre de la Actividad:** Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
Trimestre ENERO - MARZO 2026**Código POA (Si aplica):****INTRODUCCIÓN**

El área de odontología constituye un servicio fundamental dentro de la atención integral de salud, ya que permite la prevención, diagnóstico y tratamiento de diversas condiciones relacionadas con la salud bucal de los pacientes. En ese sentido, el presente informe tiene como finalidad describir las condiciones actuales de los equipos disponibles en las diferentes áreas, Registro de Revisión Diaria Quirófanos, UCI, Áreas Neonatales, así como las acciones de seguimiento implementadas para asegurar su correcto funcionamiento y disponibilidad durante la prestación de los servicios.

OBJETIVO DEL INFORME

Garantizar el adecuado seguimiento y control del estado de los equipos existentes en la unidad de odontología, con el propósito de asegurar la prestación de servicios de salud de manera segura, eficiente y con estándares de calidad para los pacientes.

METODOLOGIA (Si aplica)

Para la elaboración del presente informe se realizó una revisión del inventario de equipos disponibles en el área de odontología, así como la verificación de su estado operativo mediante la observación directa y la consulta con el personal responsable del servicio y del área de mantenimiento.

DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante la revisión realizada se constató que dichos equipos se encuentran en condiciones operativas adecuadas para el desarrollo de las actividades propias del servicio. Asimismo, se evidenció la existencia de un proceso de coordinación entre el personal del área de odontología y el departamento de mantenimiento, lo cual permite reportar oportunamente cualquier eventualidad o incidencia que pueda afectar el funcionamiento de los equipos durante los diferentes turnos de atención.

Se procedió a la modernización de los puntos de luz para mejorar la visibilidad y reducir el consumo eléctrico.

- Cambio a Lámparas LED: Sustitución de tubos o bombillas antiguas por tecnología LED de alta eficiencia.
- Instalación de Plafones: Se realizó el montaje de plafones en el techo de oficinas y consultorios, mejorando la estética del área y proporcionando un aislamiento térmico y acústico adecuado para la atención

de pacientes.

B. Mantenimiento Hidrosanitario.

Intervención en los puntos de lavado para prevenir fugas y asegurar el suministro de agua.

- Cambio de Niples de Lavamanos: Se reemplazaron los niples oxidados o con filtraciones por piezas nuevas de alta resistencia.
- Pruebas de Estanqueidad: Se verificó que no existieran goteos en las conexiones tras la instalación.

C. Cerrajería y Seguridad.

- Instalación de Llavines de Mariposa: Se instalaron cerraduras tipo mariposa en las puertas de oficinas y consultorios, permitiendo el cierre y apertura rápida desde el interior, cumpliendo con protocolos de ergonomía y salida de emergencia.

D. Climatización y Extracción (Área de Cocina).

- Instalación de Extractores de Aire: Se llevó a cabo la colocación de sistemas de extracción en el área de cocina, con el objetivo de evitar la acumulación de vapores, olores y grasa.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

De acuerdo con la evaluación realizada, se determinó que los equipos existentes en el área de odontología se encuentran en condiciones operativas y forman parte de un esquema de mantenimiento preventivo y correctivo que contribuye a prolongar su vida útil y garantizar su correcto funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Dar seguimiento permanente al **cronograma de mantenimiento y verificación mensual de los equipos**, con el fin de asegurar su adecuado funcionamiento y prolongar su vida útil.



ANEXOS (Si aplica)


Formularios y otros.

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SNS, Hospital y CPM

Elaborado por
(Nombre y apellido)







SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 26/1/2026

Área Solicitante: Ginecología Oncológica

Trabajos a Efectuar

Cambio e instalación de llavín manipuladora.

Observaciones

[Firma manuscrita]

Firma del Solicitante



[Firma manuscrita]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

31/1/26

Área Solicitante:

residencia md

Trabajos a Efectuar

destape de vane en residencia
medica

Observaciones



Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

31/1/26

Área Solicitante:

Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

mantura de espejo der vano

Observaciones



Firma del Solicitante

Francisco...

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

31/1/20

Área Solicitante:

Sus facturación

Trabajos a Efectuar

cheques de gase en facturación
de sus

Observaciones



Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

1/1/20

Área Solicitante:


KOS party

Trabajos a Efectuar

reparación de canal techo
nuevo 3 planta

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

Anatomía- Patológica


Área Solicitante:


29/1/2024

Trabajos a Efectuar

Intercambio de lampara 2X4
" " tubo de luz # 6

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

24/1/20

Área Solicitante:

laboratorio

Trabajos a Efectuar

arreglo de tanque de vacío de
laboratorio

Observaciones



Firma del Solicitante

Jorge Santa Roca

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

25/1/26

Área Solicitante:

urgencia

Trabajos a Efectuar

chapote de unodoro de mano
en conguero

Observaciones



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

25/1/20

Área Solicitante:

perinatal

Trabajos a Efectuar

se cargue de gaseosa
mano

Observaciones



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

25 / 1 / 20

Área Solicitante:


Interventoría

Trabajos a Efectuar

arreglo de tubo de agua en la
continuidad nueva

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

10/1/20

Área Solicitante:

Corazón

Trabajos a Efectuar

manten de lampara
cuadro en la cocina

Observaciones



Firma del Solicitante

Andy Páez Pecho
Firma del Técnico

Fecha Realización:

10/1/2016

Área Solicitante:


laundry

Trabajos a Efectuar

destape de arvea de
laundry

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

10/1/20

Área Solicitante:

Cosina

Trabajos a Efectuar

mantenimiento de lampara
en taller de costura

Observaciones



Firma del Solicitante

[Signature]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

16/1/26

Área Solicitante:

de la cocina


Trabajos a Efectuar

montura de lampara
en el pasillo de arri de la cocina

Observaciones



Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

28/2/20

Área Solicitante:


mojoradonia

Trabajos a Efectuar

cambio de gavin en mojórdonia
1 piso

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

27/2/26

Área Solicitante:

Cosim

Trabajos a Efectuar

areplo de cubijo de cosim

Observaciones



Firma del Solicitante

[Handwritten signature]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

27/2/26

Área Solicitante:

Oficina mt

Trabajos a Efectuar

arreglo de codiñ de o
costura

Observaciones



Firma del Solicitante

[Handwritten signature]
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

27/2/20

Área Solicitante:

pos parto

Trabajos a Efectuar

mantura de inodoro completo
en 2º planta pos parto

Observaciones



Firma del Solicitante

Jorge S. Andujar

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

26/2/2026

Área Solicitante:

Ginecología Oncológica

Trabajos a Efectuar

Instalación de llave #1

Observaciones

[Firma manuscrita]

Firma del Solicitante



[Firma manuscrita]

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

26/2/2024

Área Solicitante:

Lab de Patología

Trabajos a Efectuar

Instalación de lampara #2

Observaciones

José Agüero

Firma del Solicitante

Juan Manuel S. S.

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 11/8/2024

Área Solicitante: Oficina de Coordinación
de Medicina Médica

Trabajos a Efectuar
Instalación de loggare #2

Observaciones

Dra. Maripkin Viola
Firma del Solicitante

Juan M. S. S.
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

14-2-26

Área Solicitante:

Perinato

Trabajos a Efectuar

Reparación de puerta donde esta la lavadora.

Observaciones



Firma del Solicitante

Henry - Pedro - Sandy

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 14-2-26

Área Solicitante: enfermería

Trabajos a Efectuar

Reparación de techo del baño

Observaciones



Firma del Solicitante

Sandy - Henry

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 14-2-26

Área Solicitante: *pa posto*

Trabajos a Efectuar

instalación de luz en el baño

Observaciones



Firma del Solicitante

Sandy

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 14-2-26

Área Solicitante: Cocina

Trabajos a Efectuar

Limpieza de extractores

Observaciones



Firma del Solicitante

Francisco I
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 14-2-26

Área Solicitante: Cocina

Trabajos a Efectuar

Cambio de lampara

Observaciones

mehr



Firma del Solicitante

Francisco

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

15/2/20

Área Solicitante:

Ossigano

Trabajos a Efectuar

arepo de Turo de agua
aria de Ossigano

Observaciones



Firma del Solicitante

Jenny Pedro

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

15/2/26

Área Solicitante:

Cosina

Trabajos a Efectuar

limpieza de verga de
estructura

Observaciones



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

15/2/20

Área Solicitante:

POS quirúrgico

Trabajos a Efectuar

desape de vauto 3^{ro} en áreas
POS partes

Observaciones



Firma del Solicitante

[Firma]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

15/2/20

Área Solicitante:

locandera

Trabajos a Efectuar

arreglo de estufa eléctrica

Observaciones



Firma del Solicitante

[Handwritten signature]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 12/02/2026

Área Solicitante: Laboratorio

Trabajos a Efectuar

Instalación de 1 llavín de puerta principal
de laboratorio

Observaciones

Gerardo Hargueta Valdez

Firma del Solicitante



Edison

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 13-02-2026

Área Solicitante: Emergencia de obstetricia

Trabajos a Efectuar

instalación de llavín

Observaciones

Jelly Dizon
Firma del Solicitante



Thuan Monro
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 12/02/2026

Área Solicitante: Mamá Canguro

Trabajos a Efectuar

Colocación de 1 llavín de baño en alojamiento
de mamá Canguro

Observaciones

[Firma del Solicitante]

Firma del Solicitante



[Firma del Técnico]
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 12/02/2026

Área Solicitante: Archivo

Trabajos a Efectuar

Instalación de 1 lampara led 2x4"

Observaciones

Agustina L...

Firma del Solicitante



Isabel...

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 10-02-2020

Área Solicitante: Contabilidad

Trabajos a Efectuar

3 tubos de Lámparas

Observaciones

Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

10/2/2024

Área Solicitante:

Atención Al Usuario

Trabajos a Efectuar

Instalación de Computadora

Observaciones

[Firma manuscrita]
Firma del Solicitante



[Firma manuscrita]
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 9/02/2026

Área Solicitante: Almacén De Laboratorio

Trabajos a Efectuar

Instalación de cerradura manípulo y tirador de puerta.

Observaciones

Stephany Vilchez

Firma del Solicitante



Edison

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 9/2/2026

Área Solicitante: Post-ox

Trabajos a Efectuar

Colocar llave en la habitación 201A
de Post-ox.

Observaciones

[Firma manuscrita]

Firma del Solicitante



[Firma manuscrita]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019


Fecha Realización: 9/02/2026

Área Solicitante: Emergencia De Obstetricia


Trabajos a Efectuar

Instalación de llavín mariposa en estación de enfermería.

Observaciones


Firma del Solicitante




Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

7/2/26

Área Solicitante:

Cocina

Trabajos a Efectuar

reparación de vaso de
licuadora de la cocina

Observaciones

4



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

7/2/26

Área Solicitante:

emergencia

Trabajos a Efectuar

limpieza de Turbo de
escape en áreas de emergencia

Observaciones



Firma del Solicitante

Jenny S. Huidobro

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

7/2/26

Área Solicitante:

Oficina Administrativa

Trabajos a Efectuar

mantenimiento de gase de lava parrilla
en oficina de enfermería

Observaciones



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

7/2/26

Área Solicitante:

emergencia de odo

Trabajos a Efectuar

iluminación de la entrada de
la emergencia

Observaciones



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

7/2/26

Área Solicitante:

recuperación

Trabajos a Efectuar

destape de vano 2^{da} planta

Observaciones



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

8/2/20

Área Solicitante:

psicología plant

Trabajos a Efectuar

control de gavin en el pasillo
de recuperación 3 planta

Observaciones



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

8/2/26

Área Solicitante:

enfermería

Trabajos a Efectuar

cambio de garra
centrar de equipo

Observaciones



Firma del Solicitante

pedro sandy

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

3/2/2026

Área Solicitante:

Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

Instalación de 6 Lámparas 2 x 6
Frozen en el Salón de Pediatría.

Observaciones

Dra. Feliz R3

Firma del Solicitante

José

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

1/2/20

Área Solicitante:

internamiento

Trabajos a Efectuar

destape de vano 3 planta
aspiración 306

Observaciones



Firma del Solicitante

Jesús Francisco

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

14/3/26 *Sábado*

Área Solicitante:

CONSULTORIO OBSTETRICIA

Sábado

Trabajos a Efectuar

Cambio de lamparas obstetricia A-2

Observaciones



Firma del Solicitante

Sandi y Henao

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

18/03/2026

Área Solicitante:

Post Parto

Trabajos a Efectuar

Llavin Post Parto habitación 10

Observaciones


Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 12/03/2026

Área Solicitante: Profilaxis

Trabajos a Efectuar

Instalación de llavín manipulosa para
oficina de encargada del Depto. de
profilaxis.

Observaciones

Sec. Seruix

Firma del Solicitante

Edison

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

13/3/2026


Área Solicitante:


Atención de Cirugía pediátrica

Trabajos a Efectuar

Instalación de lampara de turcos
1 x un bombillo en el
baño

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

12/3/2024

Área Solicitante:

Audiología

Trabajos a Efectuar

Instalación de 2 lampara de
panel LED

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico

Fecha Realización: 17/3/2026

Área Solicitante: Cirugía 2do nivel / Sala de parto

Trabajos a Efectuar

Cambios de tubo de lamparas de techo
en sala de parto y cirugía 2do nivel
fueron 15 tubos

Observaciones

Encargada LUISANNA DIAZ

Firma del Solicitante



Juan Manuel S. S.

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

15/3/20

Área Solicitante:


Dominio
Laboratorio

Trabajos a Efectuar

cambio de gase en bra mano
de laboratorio

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

15/3/20

Área Solicitante:

Donnato
enfermería

Trabajos a Efectuar

cambio de gase 3 punto
enfermería

Observaciones



Firma del Solicitante

Sandy Jency

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

15/3/26

Área Solicitante:

Dominio
Pos Porto

Trabajos a Efectuar

reavitación de vano 2^{da} planta
avitación 213

Observaciones

Firma del Solicitante



Firma del Técnico

Standy Redre



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

Sábado

14-03-26

Área Solicitante:

Consultorio de Obstetricia

Trabajos a Efectuar

Reparación de techo obstetricia A-2

Observaciones



Firma del Solicitante

Sandy y Pedro

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

14/3/2020 sábado

Área Solicitante:

area SNS

Trabajos a Efectuar

rehabilitación de vano en piso
de SNS cambio de luzes y
plafón

Observaciones



Firma del Solicitante

[Signature]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

14/3/26

Sábado

Área Solicitante:

Area SNS

Trabajos a Efectuar

cambio de luces en vano
de SNS

Observaciones



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

14/3/2019 *sábado*

Área Solicitante:

Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

*desajuste de aire
acondicionado del techo*

Observaciones



[Signature]
Firma del Solicitante

[Signature]
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

15/5/20

Área Solicitante:

Dominio
pe parte

Trabajos a Efectuar

cambio de luz en vitrina de la
2 planta en el baño

Observaciones



Firma del Solicitante

pedro study

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

15/3/26

Área Solicitante:

Donnino
isfetologia

Trabajos a Efectuar

cambio de nipple 2^{da} planta

Observaciones



Firma del Solicitante

[Handwritten signature in blue ink]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

15/3/26

Área Solicitante:

Grises

Trabajos a Efectuar

cambio de lampara en auto

Observaciones



Firma del Solicitante

[Signature]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

12/3/2024


Área Solicitante:


Dpto Enfermería

Trabajos a Efectuar

Instalacion de 4 lampara y un 1
tubo de luz

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

12/3/2024

Área Solicitante:

Honorable
Relato

Trabajos a Efectuar

Instalación de 6 tubos de luz

Observaciones

[Firma]

Firma del Solicitante

[Firma]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

12/3/2024


Área Solicitante:

Unidad


Trabajos a Efectuar

Instalación de 2 lampara de panel
LED

Observaciones



Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

13/3/2024

Área Solicitante:

Instalación de residente 4

Trabajos a Efectuar

Instalación de 4 lamparas led

Observaciones

Dr. Cuy RITIG-O

Firma del Solicitante

Juan Monreal S. S.

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

13/3/2020

Área Solicitante:

Instalación de Residuo

5

Trabajos a Efectuar

Instalación de 41 lampara LEO

Observaciones


Firma del Solicitante





Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

13/01/20

Área Solicitante:

Post part

Trabajos a Efectuar

2 lampara en el pasillo
2 lampara en la habitación #7

Observaciones

Jenica Gomez
Firma del Solicitante

Edison
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento


DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 11/3/2026

Área Solicitante: Radiología

Trabajos a Efectuar

Instalación 8 lamparas panel led 2X2
Colocación de 5 plafones 2X2



Observaciones

Empty box for observations.

Wilman Yato

Firma del Solicitante



[Signature]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

17/3/2026


Área Solicitante:


Sanografía

Trabajos a Efectuar

Cambio de lampara led 2X2 de tubo
frozen.
Colocación de plafón 2X2.

Observaciones


Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019


Fecha Realización: 11/3/2026


Área Solicitante: Estadística

Trabajos a Efectuar

Instalación de lámpara de panel led 2x2.
Colocación de plafón PVC 2x2.

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019


Fecha Realización: 10/3/2026

Área Solicitante: Patología

Trabajos a Efectuar

Instalación de 1 lámpara en almacén
" de 1 lámpara en procesamiento de
tejido

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

8/3/26

Área Solicitante:

Posturación

Trabajos a Efectuar

reabilitación de oficina
para consulta por SMS

Observaciones



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

8/3/26

Área Solicitante:

POS quirúrgico

Trabajos a Efectuar

destape de vane en posquirúrgico

Observaciones



Firma del Solicitante

José Francisco

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

7/3/26

Área Solicitante:


medicina interna

Trabajos a Efectuar

rehabilitación de pufon en
emergencia de adulto

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

8/3/26

Área Solicitante:

pediatría

Trabajos a Efectuar

destape de lava mano en área
de pediatría

Observaciones



Firma del Solicitante

Jeany Paricio

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

5/3/2020


Área Solicitante:

Eng G.O

Trabajos a Efectuar

Instalación de interruptor.

Observaciones



Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:


3/3/2026

Área Solicitante:


Trabajos a Efectuar

Instalación de 2# lampara y
ponerle

Observaciones



Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 11/3/2026

Área Solicitante: Cocina

Trabajos a Efectuar

Instalación de 2 extractores industrial
de aire para extracción de calor de la
cocina.

Observaciones

[Firma manuscrita]

Firma del Solicitante



[Firma manuscrita: D. Marino Castillo]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

11/3/2026

Área Solicitante:

SALA SITUACIONAL

Trabajos a Efectuar

Instalación de Llave Corriente.
110v con Conector

Observaciones

Firma del Solicitante



Firma del Técnico