

FECHA: 30/04/2026

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐

***Nombre del lugar:** Hospital Dr. Ángel Ponce, Municipio. Consuelo

Área: Servicios Generales y Mantenimiento

Nombre de la Actividad: Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS

Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

El mantenimiento hospitalario constituye un componente esencial para el adecuado funcionamiento de los servicios de salud, ya que garantiza la seguridad, continuidad operativa y calidad en la atención brindada a los pacientes. En este contexto, se ha implementado un Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en todos los hospitales, orientado a preservar en óptimas condiciones las infraestructuras físicas, los equipos biomédicos, sistemas eléctricos, sanitarios, tecnológicos y demás áreas críticas de los establecimientos de salud.

OBJETIVO DEL INFORME

Evaluar la planificación, ejecución y seguimiento del mantenimiento preventivo y correctivo, identificando fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora que permitan optimizar la operatividad y prolongar la vida útil de los equipos e infraestructuras hospitalarias.

METODOLOGIA (Si aplica)

Para la elaboración de este informe se utilizó la revisión documental del plan de mantenimiento, considerando los siguientes aspectos: identificación de equipos e instalaciones incluidos en el plan, tipo de mantenimiento (preventivo o correctivo), periodicidad establecida (bimestral, trimestral, semestral), registro de fechas de último y próximo mantenimiento, análisis de observaciones incluidas en la matriz de seguimiento



DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante la revisión del plan de mantenimiento del hospital, se pudo evidenciar que el hospital cuenta con una organización clara y funcional para la gestión tanto del mantenimiento preventivo como del correctivo. Este aspecto se refleja en la inclusión de múltiples áreas críticas, entre ellas la planta eléctrica, los sistemas de climatización, el sistema de agua (bombas, tuberías y tinacos), el sistema eléctrico en general, así como elementos de infraestructura tales como puertas, pintura, luminarias y fregaderos. Esta cobertura integral demuestra una visión orientada no solo al correcto funcionamiento de los equipos, sino también al mantenimiento de condiciones físicas adecuadas dentro del centro de salud. En cuanto a la planificación, se observó que el mantenimiento se programa principalmente de forma semestral, complementado con actividades de carácter bimestral o trimestral según la necesidad de cada área. Esta distribución permite optimizar los recursos disponibles, evitar la acumulación de tareas y priorizar intervenciones en función del nivel de criticidad de los equipos o espacios. Asimismo, el plan contempla una combinación equilibrada de acciones preventivas y correctivas. Por un lado, se incluyen actividades destinadas a evitar fallas, como la limpieza y revisión periódica de equipos; y por otro, se integran intervenciones correctivas orientadas a solucionar problemas ya identificados, tales como reparaciones estructurales o sustitución de componentes dañados.

Seguimiento a la implementación del plan de mantenimiento de equipos e infraestructura 2026

Durante el mes de marzo de 2026, se llevaron a cabo diversas actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el hospital, destacándose las siguientes:

Mantenimiento de lámparas y luminarias:

Se realizó la revisión general de bombillas, cableado eléctrico y bases de soporte, asegurando su correcto funcionamiento y reduciendo riesgos eléctricos.

Revisión y mantenimiento de aires acondicionados:

Se efectuó limpieza general de los equipos, contribuyendo a mejorar su eficiencia y prolongar su vida útil.

Mantenimiento de la planta eléctrica:

Incluyó cambio de filtro, revisión y/o sustitución de batería, cambio de aceite y verificación del sistema de alambrado, garantizando su operatividad ante posibles fallas eléctricas.

Mantenimiento del sistema de agua (auto clave):

Se realizó la reparación de tuberías, evitando fugas y asegurando el suministro adecuado de agua.

Reparación de sillas de enfermería:

Se ejecutaron trabajos de reparación, colocación de ruedas y soldadura de la base, mejorando la ergonomía y seguridad del mobiliario.

Mantenimiento de abanicos:

Incluyó limpieza general, cambio de hélices y reparación del cableado, optimizando su funcionamiento.



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario de Informe

DPD-FO-013

Fecha de Aprobación: 20/2/2023



FRAN DIAZ

Elaborado por

(Nombre y apellido)

Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS



Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS

