

FECHA: 26/03/2026**DATOS GENERALES****Lugar:** DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐**Nombre del lugar:** Hospital Señorita Elupina Cordero**Área:** Mantenimiento/Administración**Nombre de la Actividad:** **Informe al seguimiento del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo T1****Código POA (Si aplica):** N/A**INTRODUCCIÓN**

El mantenimiento hospitalario constituye una actividad fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura, los equipos y el mobiliario de un centro de salud. A través de las acciones preventivas y correctivas se busca preservar las condiciones óptimas de operación, seguridad e higiene, contribuyendo a brindar servicios de salud eficientes y de calidad a la población.

En el presente informe se detallan las actividades correspondientes al Plan de Mantenimiento ejecutadas durante el primer trimestre del año 2026, en el Hospital Señorita Elupina Cordero. Las labores realizadas estuvieron orientadas al mantenimiento preventivo de infraestructura, equipos e inmobiliarios, del hospital, permitiendo reducir riesgos de fallas, prolongar la vida útil de los equipos y asegurar la continuidad de los servicios hospitalarios.

OBJETIVO DEL INFORME

Dar a conocer las actividades ejecutadas dentro del Plan de Mantenimiento Preventivo y correctivo del Hospital Señorita Elupina Cordero durante el período enero – marzo 2026, destacando las acciones realizadas en infraestructura, equipos y mobiliarios para garantizar su adecuado funcionamiento y conservación.

METODOLOGÍA (Si aplica)

Para la ejecución del Plan de Mantenimiento se realizaron inspecciones programadas en las diferentes áreas del hospital, identificando las necesidades de mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones.

Las actividades fueron desarrolladas por el personal técnico correspondiente, siguiendo procedimientos de limpieza, lubricación, inspección y verificación de funcionamiento, con el objetivo de prevenir averías y mantener la operatividad de los sistemas hospitalarios.

DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante el primer trimestre del año 2026 se ejecutaron las siguientes actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en nuestro centro:

Aires acondicionados:

Se realizaron labores de mantenimiento preventivo tales como:

- Limpieza de filtros.
- Verificación del funcionamiento general.
- Eliminación de acumulación de polvo y suciedad.
- Revisión del sistema de ventilación.

Estas acciones permitieron mejorar la eficiencia de los equipos y mantener condiciones adecuadas de climatización en las áreas hospitalarias.

Planta eléctrica

Se efectuaron trabajos de:

- Limpieza general.
- Cambio y limpieza de filtros.
- Verificación del estado operativo del sistema.

Con estas acciones se garantizó la disponibilidad del equipo ante posibles interrupciones del suministro eléctrico.

Ascensor

Las actividades realizadas incluyeron:

- Revisión de partes móviles.
- Engrase y lubricación de mecanismos.
- Verificación del funcionamiento del sistema de desplazamiento.

Estas labores permitieron mantener el ascensor en condiciones seguras y funcionales para el traslado de pacientes y personal.

Puertas metálicas

Se realizaron trabajos de:

- Limpieza general.
- Lubricación de bisagras y mecanismos.
- Inspección de corrosión.
- Reparación de bisagras y montura de puerta.

Se constató que las puertas se mantienen en condiciones operativas adecuadas.

Cisternas y tinacos

Se ejecutaron labores de:

- Limpieza de cisternas, la cual se encuentra en espera de remozamiento completo.
- Instalación de nuevas tuberías y desinfección de tinacos.
- Clorificación de ambas estructuras de almacenamiento de agua.

Estas acciones permitieron mantener condiciones higiénicas adecuadas en el sistema de abastecimiento de agua del hospital.

- Se cumplió satisfactoriamente con las actividades programadas dentro del Plan de Mantenimiento Preventivo del primer trimestre del año 2026.
- Las acciones realizadas contribuyeron al adecuado funcionamiento de los equipos e infraestructura hospitalaria.
- El mantenimiento preventivo permitió reducir riesgos de fallas, prolongar la vida útil de los equipos y fortalecer la seguridad operativa dentro del hospital.
- Se mantuvieron condiciones óptimas de higiene y funcionamiento en las áreas intervenidas.

RECOMENDACIONES

Continuar ejecutando el Plan de Mantenimiento Preventivo de manera periódica.

Mantener registros actualizados de cada intervención realizada.

Realizar inspecciones técnicas continuas para detectar oportunamente posibles fallas.


Fortalecer la disponibilidad de materiales y herramientas necesarias para las labores de mantenimiento.

Programar capacitaciones técnicas para el personal encargado del mantenimiento hospitalario.

ANEXOS (Si aplica)

Evidencias fotográficas de los mantenimientos realizados durante el primer trimestre:


Mantenimiento aires emergencia





Mantenimiento Planta Eléctrica



Mantenimiento Ascensor



Evidencias: Reparación Puerta metálica Emergencia



Cisterna y Tinacos




Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Clara L. Rodríguez

Clara L. Rodríguez
Enc. Planificación y desarrollo



Willys B. de Olmo M.

Willys B. de Olmo M.
Enc. Mantenimiento