


MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
 (Fecha: abril-junio 2026) HOSPITAL PROVINCIAL BELLA VISTA

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a Mantener	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Aires acondicionados	Mantenimiento de aires acondicionados	de motor fan, gas y limpieza	Correctivo	3 meses	9/4/2026	9/7/2026	X	X	X	X		X							
Lavado de tinacos y Cisterna	Cisterna	Clorificación	Preventivo	3 meses	10/4/2026	10/7/2026		X	X	X									
Supervision General (visual)	plomera	Cambio de plomeria	Correctivo	3 meses	22/4/2026	22/7/2026		X	X	X	X	X							
Limpieza	Todas las areas	Limpieza general	Correctivo	3 meses	22/5/2026	22/8/2026		X	X	X	X	X							
Supervision General (visual)	Centro de salud	visualización de las areas	Preventivo	Inmediato	Inmediato	Inmediato		X	X										
Alumbrado interno	Lamparas	Cambio de lampara	Correctivo	3 meses	22/5/2026	22/7/2026		X	X		X								
Mantenimiento de Redes	Instalación de computadoras	Instalación de cable a redes	Correctivo	3 meses	17/6/2026	17/8/2026		X	X			X							
Supervision General (visual)	Nevera	ambio de refrigerador ,en ar	Correctivo	3 meses	8/6/2026	8/8/2026						X							
Supervision General (visual)	Ascensor	transformador y rebobinado	Correctivo	1 meses	11/6/2026	11/7/2026						X							


Director




SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

9-4-26

Área Solicitante:

Rayos X

Descripción de Trabajo a Efectuar

Mantenimiento mini split
Reparación de motor Fan

Daniel Betancourt

Nombre del Solicitante

J/A

Firma Solicitante

9-4-26

Fecha de la Solicitud

Emmanuel Ureña

Nombre del Técnico

J/A

Firma del Técnico

J/A

Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

10-4-20

Área Solicitante:

claspensa

Descripción de Trabajo a Efectuar

Mantenimiento de cable
aterrizado re-le echo
gas y re larro

Daniel Beltrán

Nombre del Solicitante

W/A

Firma Solicitante

10-4-20

Fecha de la Solicitud

Daniel Beltrán

Nombre del Técnico

W/A

Firma del Técnico

10-4-20

Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 22/4/2026

Área Solicitante: Ortopedia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Mantenimiento de Aire Acondicionado.
do, Se Cambiar los filtros, se
Se cambian algunos cables, limpieza
del compresor.

Dr. Recio	N/A	22/4/2026
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Daniel Belent	N/A	22/4/2026
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha	22/5/2026
-------	-----------

Área Solicitante:	Experiencia
-------------------	-------------

Descripción de Trabajo a Efectuar
- Cambio de lamparas led, se - Reemplazo por un foco nuevo fluorescente.

Glenn Garcia	N/A	22/5/2026
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Daniel Belmont	N/A	22/5/2026
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 8/6/2026

Área Solicitante: Laboratorio

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Cambio de refrigerador, usando la anterior a Vaena.

<u>Lic. De la Rosa</u>	<u>N/A</u>	<u>8/6/2026</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Daniel Belem</u>	<u>N/A</u>	<u>8/6/2026</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha	11 de Junio 2026
Área Solicitante:	Administración

Descripción de Trabajo a Efectuar
Se cambió el transformador del Zótono, se cambiaron los Zapaticillos, se cambiaron los Colaps de Cabera y Contrapeso, se repara Vigadora del Zótono y la Puerta del Zótono, se ajustó el operador de Puerta

Ana Ruiz	N/A	11/6/2026
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Erasmuel Alvarado	Erasmuel Alvarado	11/6/26
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario Avería o Desperfecto Equipo Informático

DTI-FO-005 Versión: 01
Fecha de aprobación: 30/11/2018

Personal	
Fecha	17/10/2026
Área a Cargo	Tecnologías
Usuario Equipo	Hosp. Bella Vista

Detalles Equipo Defectuoso	
Tipo de Equipo	N/A
Marca Equipo	N/A
Modelo de Equipo	N/A
Descripción	N/A
S/N	N/A
Accesorios	N/A
Fecha de Reporte	N/A

Detalles Equipo Defectuoso	
No. de Activo Fijo:	N/A
Procedimiento de Evaluación:	Cambio de Alambreado de la Cámara
Diagnóstico:	Cambio de Alambreado de la Cámara
Causa:	Cámara Alambreada.
Recomendaciones:	



Verificado por: este campo es para firma, las cuales serán:


- En caso de los informáticos regionales, firmará el técnico del nivel central que verifique el equipo remitido.
- En caso Sede Central,
- En caso de edificio 2,
- En caso de edificio 3,

Recibido por: Belenia Alvarado Entregado por: Yuri Rojas


El presente reporte muestra las imágenes necesarias para comprobar y validar que los deberes y servicios requeridos para el trimestre abril-junio 2026 fueron realizados con éxito.

➤ **Alumbrado Interno y Externo del Centro**





Mantenimiento aire acondicionado



Organización y Limpieza








Mantenimiento de plomería







Clorificación de agua



Supervisión General (visual)



Mantenimiento de redes:



Limpieza

