



30 de Junio año 2026

Neiba, Provincia Bahoruco

República Dominicana


INFORME

Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos- Actividad No. .4.1.1.4.02

En nuestro Hospital Provincial San Bartolomé para darle seguimiento a nuestro plan de mantenimiento preventivo/correctivo de equipos e infraestructura hemos realizado lo siguiente:


Mantenimientos preventivos: (Abril a Junio)

- Mantenimiento Preventivo Cambio de aceite a la planta eléctrica industrial **1/4/2026**
- Mantenimiento Preventivo Limpieza profunda del aire del cuarto eléctrico **3/4/2026**
- Mantenimiento Preventivo Verificación del transformador, falta de puesta a tierra **12/4/2026**
- Mantenimiento Preventivo Colocación de extractor en el cuarto de la bomba de agua industrial **13/4/2026**
- Mantenimiento preventivo Limpieza de filtros en la sala de internamiento B **05/05/26**
- Mantenimiento Preventivo a la Bomba de Agua Industrial **06/05/26**
- Mantenimiento Preventivo a los aires de Cirugía **08/05/26**
- Mantenimiento Preventivo a las Unidades dentales (1 y 2), limpieza profunda a las escupideras, etc. **9/05/26**
- Mantenimiento Preventivo Drenaje de Aire en Mamá canguro **10/05/26**
- Mantenimiento Preventivo Limpieza del Aire del Triage **11/05/26**
- Mantenimiento Preventivo Limpieza del tanque de esterilización de la sal **12/05/26**
- Mantenimiento Preventivo Configuración del Monitor de la Habitación 106 **12/05/26**
- Mantenimiento Preventivo Limpieza a la Secadora Industrial **13/05/26**
- Mantenimiento Preventivo Limpieza del aire Split de Emergencia estaba tapado **13/05/26**
- Mantenimiento Preventivo Limpieza del Aire de la Morgue **13/05/26**
- Mantenimiento Preventivo al Llavín de la entrada de internamiento que



Mantenimientos correctivos: (Abril a Junio)

- Mantenimiento Correctivo Cambio de Contactor de la bomba de agua industrial **1/4/2026**
- Mantenimiento Correctivo Cambio de Temporizador de la bomba de agua industrial **5/4/2026**
- Mantenimiento Correctivo Cambio de Breaker del aire Split de emergencia **7/4/2026**
- Mantenimiento Correctivo Cambio de chirró en banco de sangre **9/4/2026**
- Mantenimiento Correctivo Cambio de chirró en la parte del frente **9/4/2026**
- Mantenimiento Correctivo Cambio de cierre de una puerta de cristal **11/4/2026**
- Mantenimiento correctivo, cambio de lámparas led **12/04/2026**
- Mantenimiento correctivo Cambio de tanque de presión para la bomba de agua industrial **13/4/2026**
- Mantenimiento Correctivo, Cambio de llavín en la habitación 107 internamiento A **13/4/2026**
- Mantenimiento Correctivo, Cambio de llavín en la habitación 103 internamiento A **13/4/2026**
- Mantenimiento Correctivo Cambio de tomacorriente del esterilizador en Area de Parto **14/4/2026**
- Mantenimiento Correctivo Cambio de llavín en el baño del área de tuberculosis **13/5/26**
- Mantenimiento Correctivo Reparacion de flota en el inodoro del área de tomografía **13/5/26**
- Mantenimiento Correctivo Cambio de Lampara LED Habitacion 103 area de internamiento B **13/5/26**
- Mantenimiento correctivo Cambio de puesta a tierra a la planta eléctrica industrial **01/05/26**
- Mantenimiento correctivo cambio de vinil en el área de vacuna **04/05/2**
- Mantenimiento Correctivo Cambio de lampara led pasillo administrativo **04/05/26**
- Mantenimiento Correctivo Cambio de Lámparas led en la sala de internamiento B **08/05/26**
- Mantenimiento Correctivo cambio de unión universal de los tanques de flujo para esterilización del autoclave **11/05/26**



HOSPITAL
PROVINCIAL SAN BARTOLOMÉ

Julio Méndez
Julio Méndez

Encargado de mantenimiento
Hospital Provincial San Bartolomé



Juan Salvador Rosado
Ing. Juan Salvador Rosado
Encargado de Calidad
Hospital Provincial San Bartolomé

