

Edificio **CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA**  
 Direccion

No. DE CONTRATO  
 Telefono

**TAREAS**

S	N	NA
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		

- Verificar los interruptores del panel de operaci3n de cabina (COP)
- Limpeza y verificaci3n del sistema de iluminaci3n
- Reapriete de pasamanos y paneles decorativos de cabina
- Revisar y limpiar el ventilador de cabina. Comprobar que se pueda encender y apagar desde el interior de la cabina
- Verificar si hay ruidos durante el desplazamiento y corregirlos
- Limpeza de la parte superior de la cabina y de la fosa
- Probar el funcionamiento del sistema de rescate, medir voltaje de la batera y verificar fecha de expiraci3n
- Verificar el funcionamiento de todos los botones y de la alarma del elevador

**Inspeccionado**

DIA 4	MES JUNIO	AÑO 2022
Hora de Entrada	Hora de Salida	

**Observaciones por el Cliente**

Nombre del Tecnico

Firma Cliente


Edificio	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA	No. DE CONTRATO	
Dirección		Telefono	

**TAREAS**

	S	N	NA
Probar los contactos eléctricos del regulador de velocidad (OS,SOS,GTC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Probar el armado y desarmado remoto del contacto eléctrico del regulador de velocidad OS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Examinar el funcionamiento de los interruptores de límites (1LS,2LS,7LS y 8LS), STOP del pozo y de la caja de inspección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprobar que el elevador se detiene cuando se interrumpen cualquiera de las seguridades de puerta (Modo de Inspección)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza y alineación de polea de pesa del regulador de velocidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reapriete de empalmes de guías de cabina y de contrapeso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificar el desgaste de las colizas de cabina y contrapeso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpieza de la parte superior de la cabina y de la fosa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Probar el funcionamiento del sistema de rescate, medir voltaje de la batería y verificar fecha de expiración	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificar el funcionamiento de todos los botones y de la alarma del elevador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Inspeccionado			Observaciones por el Cliente
DIA	MES	AÑO	
2	MARZO	2022	
Hora de Entrada		Hora de Salida	

Nombre del Técnico  
*Carlos Ramirez*

Firma Cliente  


Edificio **CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA** No. DE CONTRATO \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_

**TAREAS**

	S	N	NA
Verificar y reapretar todas las conexiones eléctricas de alta y baja tensión del controlador	✓		
Examinar el estado de todos los fusibles y de los interruptores de protección	✓		
Confirmar la disponibilidad de la llave de freno y de la volanta de rescate en la sala de máquinas	✓		
Revisar el estado del aceite y del ventilador de la máquina	✓		
Verificar que no hayan ruidos anormales en el motor, en el freno y las poleas	✓		
Examinar la firmeza del encoder del motor, reapretar de ser necesario	✓		
Verificar el funcionamiento del monitor de cintas	✓		
Limpieza de la parte superior de la cabina y de la sala de máquinas	✓		
Probar el funcionamiento del sistema de rescate, medir voltaje de la batería y verificar fecha de expiración	✓		
Verificar el funcionamiento de todos los botones y de la alarma del elevador	✓		
Lubricar las guías de cabina y de contrapeso. Rellenar envases de aceite	✓		
Probar el funcionamiento del sistema de rescate, medir voltaje de la batería y verificar fecha de expiración	✓		
Verificar el funcionamiento de todos los botones y de la alarma del elevador	✓		

<b>Inspeccionado</b>			<b>Observaciones por el Cliente</b> <i>Problemas en el desplazamiento de la cabina</i>
DIA	MES	AÑO	
	ABRIL	2022	
Hora de Entrada		Hora de Salida	
Nombre del Técnico <i>[Firma]</i>			Firma Cliente <i>[Firma]</i>

Edificio: CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA  
 Direccion: [ ]

No. DE CONTRATO: [ ]  
 Telefono: [ ]

**TAREAS**

S	N	NA
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		

- Verificar y reapretar todas las conexiones eléctricas de alta y baja tensión del controlador
- Examinar el estado de todos los fusibles y de los interruptores de protección
- Confirmar la disponibilidad de la llave de freno y de la volante de rescate en la sala de máquinas
- Revisar el estado del aceite y del ventilador de la máquina
- Verificar que no hayan ruidos anormales en el motor, en el freno y las poleas
- Examinar la firmeza del encoder del motor, reapretar de ser necesario
- Verificar el funcionamiento del monitor de cintas
- Limpieza de la parte superior de la cabina y de la sala de máquinas
- Probar el funcionamiento del sistema de rescate, medir voltaje de la batería y verificar fecha de expiración
- Verificar el funcionamiento de todos los botones y de la alarma del elevador

**Inspeccionado**

**Observaciones por el Cliente**

DIA 4	MES MAYO	AÑO 2022
----------	-------------	-------------

Hora de Entrada	Hora de Salida
-----------------	----------------

Nombre del Tecnico

*Carla Carreras*

Firma Cliente

*[Firma]*

Edificio **CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA** No. DE CONTRATO \_\_\_\_\_  
 Direccion \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

**TAREAS**

S	N	NA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Verificar y reapretar todas las conexiones eléctricas de alta y baja tensión del controlador
- Examinar el estado de todos los fusibles y de los interruptores de protección
- Confirmar la disponibilidad de la llave de freno y de la volanta de rescate en la sala de máquinas
- Revisar el estado del aceite y del ventilador de la máquina
- Verificar que no hayan ruidos anormales en el motor, en el freno y las poleas
- Examinar la firmeza del encoder del motor, reapretar de ser necesario
- Verificar el funcionamiento del monitor de cintas
- Limpieza de la parte superior de la cabina y de la sala de máquinas
- Probar el funcionamiento del sistema de rescate, medir voltaje de la batería y verificar fecha de expiración
- Verificar el funcionamiento de todos los botones y de la alarma del elevador

Inspeccionado		
DIA	MES	AÑO
11	FEBRERO	2022
Hora de Entrada		Hora de Salida

Observaciones por el Cliente

  
 Firma Cliente

Nombre del Técnico  
*Carla Ramirez*