

Infraestructura	abanic y extractore	mant.limpiesa	Preventivo	MENSUAL	1/1/2022 a 30/1/2022	01/02/2022	x													en todo el centro
	revisión semanal pueter y ver	ajuste braso de pueta	Preventivo			1/1/2022 a 30/1/2022	01/01/2022	x												en todo el centro
	puerta	instalacion correcion	Correctivo	MENSUAL		04/01/2022		x											rayos X	
	bajante de techo	Revisión y Sustituc, linea	Preventivo	MENSUAL		03/01/2022	03/02/2022	x												techo
	Mante. ascensor	Revisión y mantenimnto	Preventivo				07/01/2022	02/01/2022	x											mantenimnento reali. por Tecna
	piso	camb. de 8 seramica	Preventivo	Semestral		29/01/2022		x											química laboratorio	
pintura																				
	pintura area	masillado y pintura	Preventivo	1 año		22/01/2022		x												laboratorio 80%
	pintura techo	masillado y pintura	Preventivo				22/01/2022	22/01/2023	x											pasillo nivel l sala de espera
	revisión de pintura.	Sustituc, de piesa en mal est.	Preventivo	Mensual		01/02/2022		x											en todo el centro	
instalacion electrica																				
	manten, luminaria	instalacion de lamparas 2 led	Correctivo	MENSUAL		06/01/2022		x												baño de mujeres
	toma corriente	instalacion toma corriente	Correctivo				12/01/2022		x											laboratorio
	manten, luminaria	cambio de lamparas led	Correctivo				13/01/2022		x											facturacion de laboratorio
	manten, luminaria	cambio de 3 lamparas led	Correctivo				13/01/2022		x											pasillo de internamiento
	manten, luminaria	instalacion de lamparas led	Correctivo				14/01/2022		x											deposito exterior
	manten, luminaria	cambio de lamparas 3 led	Correctivo				21/01/2022		x											farmacia de internamiento
	manten, luminaria	instalacion de lampara led	Preventivo				21/01/2022		x											frente a lavanderia
	manten, luminaria	instalacion de socalo led	Correctivo				29/01/2022		x											lobby
revisión de paneles lumina.	Sustituc, de piesa en mal est.	Preventivo				1/1/2022 a 31/1/2022	1/2/2022 a 28/2/2022	x											instalacion electrica	
equipo medico																				
	video gastroscopio	reparacion	Correctivo	MENSUAL		31/01/2022		x												MANTE.POR SEMINSA
	video gastroscopio	reparacion	Correctivo				26/01/2022		x											AMC. Soluciones medicas
	video gastroscopio	reparacion	Correctivo				11/01/2022		x											AMC. Soluciones medicas
	video gastroscopio	reparacion	Correctivo				04/01/2022		x											AMC. Soluciones medicas
	impresora	cambio de boton	Correctivo	semestral		03/01/2022	03/07/2022	x												endoscopia.
	microscopio	manten. Camb. De bobilla	Preventivo	semestral		11/01/2022	11/07/2022	x												laboratorio
maquina de esterelizacion	manten. Cambio defiltro	Preventivo	semestral		14/01/2022	14/07/2022	x												laparacospia	
	nevera de reativos	cambio de valbula	Correctivo	semestral		15/01/2022	15/07/2022	x												laboratorio almacen

11 de enero 2022



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 31-01-2022

Área Solicitante: Laboratorio

Descripción de Trabajo a Efectuar

Solicitó aire acondicionado para area de Bk, motor, 1 compresor dañado y la capacidad del compresor que esta no es lo suficiente para el area.

Elin Saichez
31-01-2022



<i>Elin Saichez</i>	<i>Elin Saichez</i>	31-01-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Lourdes marías</i>	<i>Lourdes marías</i>	03/2/2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

Fecha 31/09/2022

Área Solicitante: Reperia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Limpieza de Abonico de techo.

<i>Laura Encarnación</i>	<i>[Firma]</i>	<i>31/9/2022</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Lina Chazmatias</i>	<i>[Firma]</i>	<i>31/11/2022</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha 31-1-22

Área Solicitante: archivo

Descripción de Trabajo a Efectuar

arreglar silla ejecutivo

<i>Rosa angelica</i>	<i>Rosa A. Guenon</i>	<i>31-1-22</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Humberto Rosales</i>	<i>Humberto Rosales</i>	<i>31/1/22</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

31-1-2022

Área Solicitante:

Intenamientos

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio preparación de Sanguina del
Banco Puwols 207.

Compra y Preparación Opuntia Enfermeria
3. Sanguina

Cambio preparación Sanguina Vertice
Enfermeria

Lic. Vicenta Sonia Lachapel
Master en Gerencia Servicios Hospitalarios
Enfermera
Exq: 671-10

Lic. Vicenta S. Lachapel

Nombre del Solicitante

Lic. V.S. Lachapel

Firma Solicitante

31-1-2022

Fecha de la Solicitud

José Fco Espinoza

Nombre del Técnico

Firma del Técnico

Fecha Termino de Trabajo

2/2/22

Instalación / Maquinaria	Elementos	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones					
							Enc	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
Cortina de aires 2	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Correctivo	MENSUAL	1/2/2022 a 30/2/2022	01/03/2022														lobby				
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores	Preventivo							x	x													
Aires Acondicionados 112 A/A	unidad A/A	instalac. de nueva unida A/A	Correctivo	Mensual																BK laboratorio				
	unidad evaporadora	cambio de desague	Correctivo																				patología	
	unidad evaporadora	cambio de tarjeta.	Correctivo																				psicología	
	unidad evaporadora	cambio de unida evaporad.	Correctivo																				mantenimeinto	
	unidad A/A	instalac. de nueva unida A/A	Correctivo																				consulta de emergencia	
	unidad condensadora	cambio de capacitor	Correctivo																					sala internamiento 207
	unidad condensadora	cambio de contactor	Correctivo																					emergencias unida viega
	unidad condensadora	cambio de capacitor y fan	Correctivo																					A/A pasillo laboratorio
	unidad condensadora	cambio de contactor	Correctivo																					A/A pasillo rayos X
	Filtros de Aire.	leza de Filtros con Agua a Pre	Preventivo		1/3/2022 a 30/3/2022	1/4/2022 a 31/4/2022	x	x												En del centro				
equipamiento	puerta	cambio de llavin japones	Correctivo	mensual	1/2/20 y 2/2/2022															patología puerta principal				
	silla	mante. Sordadura	Preventivo																				estacion de enfermeria	
	2 cama de internamiento	pintura y manten.	Preventivo																				internamiento 202	
	afimanometro	armado e instalacion	Correctivo																				internamiento	
	archivo	manten,cambio de rueda	Correctivo	semestral		19/02/2022															archivo medico			
	puerta	cambio de llavin	Correctivo																				oficina de enfermeria	
	credensa	reparacion,puerta	Preventivo	mensual		21/02/2022															sud-direrccion			
	secadora	mante,cambio de rodamicnto	Preventivo																				lavanderia	
	puerta	manten.braso idraulico	Correctivo	mensual		22/02/2022															entrada laboratorio			
	silla	mante. Sordadura	Correctivo																				comedor endoscopia silla	
	banco de 4 asiento	pintura y mante,	Correctivo	trimestral		23/02/2022															pasillo espera nivel 1			
	2 banco de 3 asiento	pintura y mante,	Preventivo																				pasillo espera nivel 1	
	abanico	manten y pintura	Preventivo	trimestral		24/02/2022															internamiento area de espera			
	puerta	reparacion,	Preventivo																				baño mujer pasillo close utencilio	
1 pies de suero	pintura y mante,	Preventivo			28/02/2022															endoscopia				
Instalacion Sanitaria	Fregadero	cambio de mezcladora	Preventivo	MENSUAL																patología				
	3 baños	destape y manten. Bañera	Preventivo																				inter. habitacion 201,202,203	
	Fregadero	cambio de mezcladora	Correctivo																				hepatología	
	baños	cambio perita	Correctivo																				internamiento privado	
	lavamanos	camb. Llave	Correctivo																				baño rayos X	
	lavamanos	destape	Correctivo																				patología	
	baños	cambio ducha	Correctivo																				sala internamiento 204	
	baños damas y caballero	camb. Peritas	Correctivo																				pasillo area de espera	
	baños	instalaciond e nuevo inodoro	Correctivo																					sala internamiento 200
	fregadero	3 cambi. Sifon acordiom	Preventivo																					cocina
	baños	cambio valancin	Correctivo																					baño consulta
	baños	cambio valancin	Correctivo																					sala internamiento 202
	baños	instalaciond e nuevo inodoro	Correctivo																					baño endoscopia
	desague de piso y filtrante	revicion semanal	Preventivo						1/2/2022 a 30/2/2022	01/03/2022	x	x												En del centro





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 01/02/2022

Área Solicitante: Patología

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Cambio de mezcladora fregadero
Histotecnología.



<u>Dr. Estefany Pina</u>	<u>Dr. Estefany Pina</u>	<u>01/02/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Marina Fernanda Alvarado</u>	<u>Marina Fernanda Alvarado</u>	<u>01/02/2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Término de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

01/02/2022

Área Solicitante:

Patología

Trabajos a Efectuar


Cambio de levín puerta de entrada.

Observaciones

Realizado


Firma del Solicitante

Firma del Solicitante



Firma del Técnico





Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 1/2/22

Área Solicitante: *fulcrum*

Descripción de Trabajo a Efectuar

*# Cambio de mezclador
de la estación de enfermería
2-Destape de la banera en
201*



Lec. Juan Díaz
Nombre del Solicitante *[Signature]*
Firma Solicitante 1/2/22
Fecha de la Solicitud

Héctor Hernández
Nombre del Técnico *[Signature]*
Firma del Técnico 1/2/22
Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD


Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 2/2/2022

Área Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Areglo de fénipara (redonda) de
cambeta no programada (emergencia)



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
<u>Vansna Quiñ - Hilare Del. Quiñ - Hilare</u>	<u>[Signature]</u>	<u>2/2/2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Término de Trabajo
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>2/2/2022</u>



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 21 feb / 2022

Área Solicitante: Artesanobgia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Combinar manguera en la máquina de costura de CPRE.



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
<u>Alfonso Mj</u>		<u>21/2/2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
<u>Sonathus Matos</u>		<u>21/2/2022</u>



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 3/2/2022

Área Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

limpieza del cubículo y demás

<u>Austriá Fernández</u>	<u>[Firma]</u>	<u>3/2/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Silvia A. Domínguez</u>	<u>[Firma]</u>	<u>4/2/2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Término de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 3/2/2022

Área Solicitante: Internamente

Descripción de Trabajo a Efectuar

1- Se ensambla 4 uds de
metro espiromanómetro de
pedestal 4 uds.




<u>Luis Oros</u>	<u>[Firma]</u>	<u>3/2/22</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Ronald Oros</u>	<u>[Firma]</u>	<u>03/2/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Término de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 3/12/22

Área Solicitante: UCoIc

Descripción de Trabajo a Efectuar

1-M anómetro de presión
uno ud. Cambio (para Ventilador).



<u>Se. Juan Díaz</u>	<u>[Firma]</u>	<u>3/12/20</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>3/12/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Término de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 3/2/2022

Área Solicitante: Dirección

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Solicitud de 2 llavines



<u>Kiroya Colón</u>	<u>Kiroya Colón</u>	<u>3/2/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Francisco Medina</u>	<u>[Signature]</u>	<u>4/2/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Término de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 4-2-22

Área Solicitante: archivo

Descripción de Trabajo a Efectuar

archivo de escritorio

<u>Rosa angelica</u>	<u>Rosa A Guerrero</u>	<u>4-2-22</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>William Rivas</u>	<u>William Rivas</u>	<u>4-2-22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

Fecha 7/Feb./2022

Área Solicitante: Inflamatoria

Descripción de Trabajo a Efectuar

Chequeo de Aire Acondicionado por Ruido en el ensordido.

Resuelto

<u>Lic. Cerman Pacheco</u>	<u>Cerman</u>	<u>7/Feb./2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Jonathan Matias</u>	<u>Jonathan</u>	<u>9/2/2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

Fecha Realización: 8-2-2022

Área Solicitante: Archivo

Trabajos a Efectuar

- 1) Normalización de Cableado de Toma Corriente.
- 2) Reparación de Anaqueles de Archivo.

Observaciones

De usarose - 10 Tornillos
1-perforador
8 Tiegros

Ingrid Arango S.
Firma del Solicitante



[Handwritten Signature]
Firma del Técnico



Fecha

08/feb/2022

Área Solicitante:

Rec. Humanos

Descripción de Trabajo a Efectuar

El Aire Acondicionado Oficina Encargada, está gotereando.



Johanna Simentel	J Simentel	08/feb/2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Reynaldo Vazquez	Reynaldo	8/02/22
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Fecha 8/2/2022

Área Solicitante: Dep'to Enfermería

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Cambio de Marin de la Puerta
Oficina de Enfermería*

Lic. Vicenta Soma Lochapel
Master en Gerencia Servicios Hospitalarios
Enfermera
Exq: 671-10



<i>Vicenta Soma Lochapel</i>	<i>[Signature]</i>	<i>8/2/2022</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Jonathan Elias</i>	<i>[Signature]</i>	<i>8/2/2022</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Fecha Realización:

8/2/2022

Área Solicitante:

Rayo X

Trabajos a Efectuar

Cambio de nivel del piso y puertas del
baño del personal de Rayo X

Observaciones

Cambio de nivel de labo mismo


Neidy Rosario
Firma del Solicitante

Heriberto Paredes
Firma del Técnico

Fecha Realización: 8/2/2022

Área Solicitante: Despensa

Trabajos a Efectuar

Cambio de Rueda de silla

Observaciones

[Handwritten Signature]

Firma del Solicitante



[Handwritten Signature]

Firma del Técnico



Fecha Realización:

9/2/22

Área Solicitante:


Endoscopia

Trabajos a Efectuar

Restauración de aspirador

Observaciones

Checkeo de aspirador -
Endoscopia



Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 03/03/2021

Fecha Realización:

9/2/22

Área Solicitante:

BX

Trabajos a Efectuar

Normalización de 4 longiparas

Observaciones

Normalización de 4 longiparas
lead - de 3 tubos - Code una

D/O Lic. Angela Lopez
Firma del Solicitante

[Signature]
Firma del Técnico



Fecha

09/02/2022

Área Solicitante:

Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambiar Valancin del baño del personal
en el laboratorio

Miquelina Dias	M. D.	09/02/2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Meylin Vizcaino		09/02/2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 03/03/2021

Fecha Realización: 9-2-22

Área Solicitante: Uroanálisis

Trabajos a Efectuar

Mantenimiento Aire del Área
(Limpiando agua)

Observaciones

o muy sucio

Firma del Solicitante



Firma del Técnico

11/2/2022



Fecha 9/2/2022

Área Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Areglo Aire Acondicionado de la oficina Emergencia. —



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

Dep. Juan H. Aine Dep. Juan H. Aine 9/2/2022

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo
--------------------	-------------------	--------------------------

Enrique Matias [Firma] 17/2/2022



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 03/03/2021

Fecha Realización: 9.9.10 Feb

Área Solicitante: Laboratorio

Trabajos a Efectuar
limpieza profunda aire toma de muestra

Observaciones

Oliv Sanchez
Firma del Solicitante

[Signature]
Firma del Técnico



[Signature]

Fecha

10/2/22

Área Solicitante:

Baño laboratorio

Descripción de Trabajo a Efectuar

- cambio de bomba de entrada de inodoro
- Reparación del tanque del inodoro: botaba agua



<i>Ofelia martinez</i>	<i>Ofelia martinez</i>	10/2/22
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Hector Fernando</i>	<i>Hector Fernando</i>	10/2/22
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 03/03/2021

Fecha Realización: 11/2/22

Área Solicitante: Enfermería

Trabajos a Efectuar

montar 2 porta candelero a 2 loskus
en el cuarto de enfermería

Observaciones

Le. Morillo / Pich: A. Rojas
Firma del Solicitante

11/2/22
Firma del Técnico



Fecha 11/02/2022

Área Solicitante: Clinica Digestiva

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación de la puerta del Mueble



<i>Ramon Felix</i>	<i>Rf</i>	<i>11/02/2022</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Samuel...</i>	<i>Samuel...</i>	<i>11/02/2022</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

- DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 03/03/2021

Fecha Realización: 11-02-22

Área Solicitante: Consulta ped.

Trabajos a Efectuar

Reparación de una lámpara.



Observaciones

Reparación temporal de 5/7/20

YAB...
Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 03/03/2021

Fecha Realización: 13-2-22

Área Solicitante: INTERVAMIENTO

Trabajos a Efectuar

Corregir escape de oxígeno en
manómetro. UCI intervamientos

Observaciones

Se desarmó y se colocó teflón
en boca de escape y fue corregido
perfectamente. y fue entregado.

Lic. Juan Carlos
Firma del Solicitante



Ramon De la Cruz
Firma del Técnico

Fecha 14 febrero 2022

Área Solicitante: Psicología

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación Aire Acondicionado



<u>Dr. Fabiana Ventura</u> Nombre del Solicitante	<u>Dr. Fabiana Ventura</u> Firma Solicitante	<u>14 febrero 2022</u> Fecha de la Solicitud
--	---	---

<u>Saraetha marino</u> Nombre del Técnico	<u>Saraetha marino</u> Firma del Técnico	<u>15/2/2022</u> Fecha Termino de Trabajo
--	---	--



Fecha

14/02/2022

Área Solicitante:

Patología

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación estación de parafina

<i>Dr. Estefanía</i>	<i>Dr. Estefanía</i>	14/02/2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Samuel Matos</i>	<i>Samuel Matos</i>	15/12/2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 03/03/2021

Fecha Realización: 14/2/2022

Área Solicitante: Rayos X

Trabajos a Efectuar

Chequeo de UPS

Observaciones

UPS - presente problema
1- Condensador de B baterías
1- no hace - Transferencia

Julio Nollo
Firma del Solicitante

[Signature]
Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 03/03/2021

Fecha Realización:

15/2/21

Área Solicitante:

Royos X.

Trabajos a Efectuar

Revisar equipo Royos X Portatil.

Observaciones

Suministro de Energía, Normal
-Dispositivo - no hace el Diforo
y el Doctor - encargado. Hará la
compra, que le da mant.

Dr. Bautista

Firma del Solicitante

[Firma]

Firma del Técnico

[Firma]



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 03/03/2021

Fecha Realización:

15/2/22

Área Solicitante:

Laboratorio Clínica

Trabajos a Efectuar

Solicitud reparación bomba
que parpadea (esté en el panel
principal

Observaciones

Tubo - parpadeo -
de cambio en 2 - los cuales
presentaron problema


Firma del Solicitante




Firma del Técnico

Fecha 15/02/2022

Área Solicitante: Requerida

Descripción de Trabajo a Efectuar

Limpieza del Ventanador de Requerida.

<i>Laura V. Encarnación M.</i>	<i>[Firma]</i>	<u>15/02/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Ronald Vega</i>	<i>[Firma]</i>	<u>15/02/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo

Fecha Realización: 16-02-2022

Área Solicitante: EN DOSUOTA

Trabajos a Efectuar

Solicitud de Reparación de puerta de
Gabinete la cual se cayó

Observaciones

Prueba - fue cambiada, la cual
estaba rota. (puerta de gabinete

Jic. Oatz / DO. LeBettain

Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 17/02/2022

Área Solicitante: Internamento H203

Descripción de Trabajo a Efectuar

La Mahe de la ducha, dentro la Zapatería en mal estado.

<u>Laura Encarnación</u>	<u>[Firma]</u>	<u>17/02/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>17/02/2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha Realización:

17-2-2022

Área Solicitante:

Internamente

Trabajos a Efectuar

Cambio de inodoro de la habitación 200- y cambio de llavín del vestidor de enfermería.

Observaciones

inodoro dañado se le mata un inodoro nuevo completo

[Firma manuscrita]

Firma del Solicitante



[Firma manuscrita]

Firma del Técnico

Fecha 21/02/2022

Área Solicitante: Laboratorio (Entoda)

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación de Manubrio de puerta

<i>Oscair Mateo</i>	<i>Oscair Mateo</i>	<i>21/02/2022</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud


<i>Jonathan Matos</i>	<i>Jonathan Matos</i>	<i>21/20/2022</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

Fecha Realización: 22/2/22

Área Solicitante: Endoscopia

Trabajos a Efectuar

Solicitud de reparar Espaldor
silla Area Endoscopia.



Observaciones

Reparación: espaldos. Silla
(area) Endoscopia



Dra. Fernández
Firma del Solicitante

[Signature]
Firma del Técnico


Fecha Realización: 22/07/2022

Área Solicitante: Ropovía

Trabajos a Efectuar

Limpeza de abanico en la lavandería.

Observaciones



Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

23/02/22

Área Solicitante:

internamiento

Trabajos a Efectuar

Chequear el aire del 207

Observaciones

tenia el capacitor dañado y se
cambio por uno nuevo



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización:

23/2/22

Área Solicitante:

Endoscopia

Trabajos a Efectuar

Revisión del aspirador

Observaciones

Este aspirador, fue chequeado,
aquí se observó, que el vaso de
succión en la llave, tenía
problema.
Electrónicamente. Todo normal.

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 23/2/22

Área Solicitante: Consulta

Trabajos a Efectuar

Solicitud Movilidad de
escriptorio.
consultorio 6

Observaciones

En este consultorio - se cambió
de posición el escritorio y se
movilizó el archivo

[Handwritten signature]
Firma del Solicitante

[Handwritten signature]
Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 24/02/22

Área Solicitante: Emergencia

Trabajos a Efectuar

Areglo Aire Condicionado
Sala emergencia. —

Observaciones

Se le cambio el contratista porque
estaba dañado.

Dr. Juan H. Acevedo
Firma del Solicitante

[Firma]
Firma del Técnico



Fecha 28-2-2022

Área Solicitante: Internamiento

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de balancín del tanque de
trudoro sala 202



<u>Luis E. Aybar</u>	<u>Luis E. Aybar</u>	<u>28-2-2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>H. López</u>	<u>H. López</u>	<u>28/2/2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha 28/02/2022

Área Solicitante: Seguridad

Descripción de Trabajo a Efectuar

Limpiar el lente visual de la cámara de seguridad, ubicada en el área frontal del estacionamiento y entrada de este centro.

<u>Hector J. Zurita</u>	<u>Hector J. Zurita</u>	<u>28/02/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Firma]</u>		<u>28/02/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Término de Trabajo



Fecha Realización: 28-07-2022

Área Solicitante: Lab. Clínico

Trabajos a Efectuar

Aire acondicionado del pasillo del
Área de toma de muestra.

Observaciones

El aire del pasillo este tenía el
de laboratorio tenía el capacitor
del Fan estaba dañado



[Handwritten Signature]
Firma del Solicitante

[Handwritten Signature]
Firma del Técnico



Fecha Realización: 28/2/2020


Área Solicitante: Rayos X

Trabajos a Efectuar

Reparación del Aire Acondicionado y no
esta enprimado.

Observaciones

El aire del pasillo de rayos X tenía
el contactor donado se lo cambió
y esta funcionando en excelente condiciones.


Firma del Solicitante


Firma del Técnico