

Instalación / Maquinaria	Elementos	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento		Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones							
			Prevent.	Correct.				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ágo	Sep	Oct	Nov	Dic								
Cortina de aires 2	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Correctivo		MENSUAL																						
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores	Preventivo			1/3/2022 a 30/3/2022	01/04/2022	x	x	x															lobby		
Aires Acondicionados 112 A/A	unidad condensadora	cambio de capacitor	Correctivo		Mensual	10/3/2022				x														microbiología laborator			
	unidad evaporadora	cambio de line de drenaje	Correctivo			15/3/2022					x														A/A pasillo rayos X		
	unidad condensadora	cambio de contactor	Correctivo			15/3/2022						x													facturacion de seguro privado		
	unidad evaporadora	cambio de line de drenaje	Correctivo			26/3/2022						x														facturacion de seguro	
	Filtros de Aire.	Reemplazo de Filtros con Agua a Pre	Preventivo			1/3/2022 a 30/3/2022	1/4/2022 a 31/4/2022	x	x	x																En del centro	
equipamiento	2 banco de 4 asiento	pintura y mante.	Correctivo		mensual	03/03/2022					x														pasillo espera nivel 1		
	3 pies de suero	pintura y mante.	Correctivo			04/03/2022					x														internamiento equipo		
	manometro de emergencia	reparacion,	Preventivo			07/03/2022					x														mantenimiento		
	3 pies de suero	pintura y mante.	Preventivo			10/03/2022	12/06/2022				x														internamiento equipo		
	2 saca puntas	mantenimiento	Correctivo			14/03/2022					x														oficina enfermeria		
	silla	mante. Sordadura	Correctivo			21/03/2022					x														estacion de enfermeria silla		
	archivo	cambio de llavin l	Correctivo			21/03/2022					x														recurso humanos alchivo		
	Bebedero	cambio de manguera	Preventivo			23/03/2022					x														oficina facturacion de seguro		
	secadora	instu. tambor(spray alta tenpe	Preventivo			24/03/2022	24/06/2022				x															internamiento equipo	
	puerta	instalacion llavin	Preventivo			30/03/2022					x															baño salon de seminario	
gabinete	instalacion	Preventivo			30/03/2022					x																nomina	
Instalacion Sanitaria	baños	instalacion e nuevo inodoro	Correctivo		MENSUAL	11/03/2022					x														sala internamiento 200		
	baños	cambio ducha	Correctivo			15/03/2022						x														sala internamiento 203	
	baños hombre	comb. Línea orinales	Correctivo			15/03/2022						x														baño hombre pasillo espera	
	baños	cambio ducha	Correctivo			10/03/2022						x															sala internamiento 204
	baños	manten. Inodoro	Correctivo			16/03/2022						x															baño de UCI
	2 baños hombre	repar. Tanke y perita	Correctivo			17/03/2022						x															pasillo espera baños
	baños enfermeria	reparo de tanque y ducha	Correctivo			16/3/20 y 21/3/2022						x															vestidor de enfermeria
	lavamanos	cambio de llave	Correctivo			22/03/2022						x															baño laboratorio
	desague de piso y filtrante	reviscion semanal	Preventivo			1/3/2022 a 30/3/2022	01/04/2022	x	x	x																	En del centro
	baño piso	comb. de 6 seramica	Correctivo				Mensual	10/03/2022					x														baño laboratorio pileta
piso	comb. de 10 socials seramica	Correctivo				10/03/2022					x														consulta oficina y cubiculos		
planta electrica de emergenc	mantenimiento	Preventivo		150 hora de serviccion		12/03/2022	11/08/2022																		manten.real. porlopensa		
sintema contra incendio	reviscion bomba y precision	Preventivo			Semestral	11/03/2022	11/04/2022	x	x	x															En del centro		
sintema contra incendio	reviscion dectetore de humo	Preventivo				16/03/2022	16/03/2023				x														cambio de bateria y aparatos		
sintema contra incendio	recarga de extintores	Preventivo			1 años	16/03/2022	16/03/2023				x														recarga de 126 extintores		
cabina contra incendio	instala. Nueva manguera	Preventivo				16/03/2022	16/03/2023				x														instala. 2 Nueva manguera		
puerta baño	cambio de llavin	Correctivo				18/03/2022					x															baño consulta	
abanico y extractore	mant.limpiesa	Preventivo			MENSUAL	1/3/2022 a 30/3/2022	01/05/2022	x	x	x															en todo el centro		
reviscion semanal puetar y ven	ajuste brazo de pueta	Preventivo				1/3/2022 a 30/3/2022	01/05/2022	x	x	x																en todo el centro	
escalera	apretar y colocacion de sinta	Correctivo				22/03/2022					x															escalera caja de seguro	
parque	ornato limpieza manten.	Correctivo			MENSUAL	22/03/2022					x															parqueo centro	
puerta baño	cambio de llavin	Correctivo				23/03/2022					x															baño administracion	
escalera principal	instalacion cinta antiderapant	Correctivo			Semestral	31/3/2022 y 17/3/2022	31/6/2022				x															lobby , entrada	
Techo	impermiabilisacion	Preventivo			cuatrimetre	31/03/2022					x															facturacion de laboratorio	
bajante de techo	Reviscion y Sustituc. linea	Preventivo				03/03/2022	03/04/2022	x	x	x																techo	
Mante. ascensor	Reviscion y mantenimnto	Preventivo			MENSUAL	02/03/2022	02/04/2022	x	x	x																mantenimneto reali. por Tecna	
Techo de plafon	pintura y maten.	Preventivo			Semestral	08/03/2022					x															pasillo, consulta	






Fecha Realización: 1/3/22

Área Solicitante: Consultas Externas

Trabajos a Efectuar

Instalación de Relog en las
Consultas 1-2-3-4-5-6-7-8-~~9~~
10-11 y Área de Enfermería

Observaciones

(Empty box for observations)


[Signature]
Firma del Solicitante

[Signature]
Firma del Técnico



Fecha

1/3/2022

Área Solicitante:

Resucios médicos

Descripción de Trabajo a Efectuar

abeglo de bomba des entrada del tanque
maduro estaba botando agua



Juan O.
1/4/22

Soerinas abares
Nombre del Solicitante

Severina Zabae
Firma Solicitante

1/3/2022
Fecha de la Solicitud

Hugo Penaranda
Nombre del Técnico

Alberto Penaranda
Firma del Técnico

1/3/22
Fecha Termino de Trabajo



Fecha Realización: 02/5/2022

Area Solicitante: Rayos X

Trabajos a Efectuar

Reparación lámpara de la cámara de rayos X

Observaciones

Carbón mejorada
DAX - cámara

Julio Yolo
Firma del Solicitante

[Signature]
Firma del Técnico



Fecha 2/3/22

Área Solicitante: Endoscopia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación o cambio de modo de al tiempo durante su uso.

 <u>Dr. Bethan</u>	<u>[Signature]</u>	<u>28/2/22</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>2/3/2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Fecha Realización: 2/3/22

Área Solicitante: Intervención

Trabajos a Efectuar

chequear electroscopio

Observaciones

Este dispositivo se chequea
todo los cable - estan bien
pero presenta un problema interno.
no cauteriza
recomiendo reparación por compañía de
equipo médico.

[Firma]

Firma del Solicitante



[Firma]

Firma del Técnico



Fecha

03/03/2022

Área Solicitante:

forma de muestra / Hotelaría

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de llaves de chuscu. del baño
de forma de muestra de los pacientes.

Laura P. Incahuasi		03/03/2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Hermana Yanara	A. Quiroz	03/03/2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha Realización:

08/03/2022

Área Solicitante:

Hostelería H.

Trabajos a Efectuar

Cambio de greso en el fero de
forma de muestra (pilota).

Observaciones

Piso de petruado keramica
en mala condicon



Firma del Solicitante





Firma del Técnico



Fecha Realización: 04/03/2022

Área Solicitante: Pedagogía

Trabajos a Efectuar

-Poner canalita en el consultorio
de la Dra. Filmont.

S S (

Observaciones

De nota canal T

S S S


Firma del Solicitante
DEPTO. DE
TECNOLOGIA


Firma del Técnico



Fecha Realización:

04/03/2022

Área Solicitante:

Tecnología

Trabajos a Efectuar

-Revisión de la conexión eléctrica del área de Estadísticas.

Observaciones

De organizar las leídas de Beas.


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



Fecha Realización:

04/03/2022

Área Solicitante:

tecnología

Trabajos a Efectuar

Verifican el cableado en el
area de Endoscopia 2do. nivel

((/


Observaciones

Oportuna a Tegrebesi

S S S


Firma del Solicitante

Firma del Solicitante



Firma del Técnico



Fecha 4-3-22

Área Solicitante: Laboratorio BK

Descripción de Trabajo a Efectuar

El Horno para Calentar tubos
se esta pintando.

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
<u>Marilyn Aguero</u>		<u>4-3-22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo


9/3/22

Fecha Realización: 8-03-2022

Área Solicitante: Laboratorio

Trabajos a Efectuar

solicitud reparación lamparas

Observaciones

Reparación lampara -
pasillo - parte de la nevera - muestra
de sangre.


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



Fecha Realización:

8/3/2022

Área Solicitante:

Emergencia

Trabajos a Efectuar

Solicitud reparación 2 lámparas (Baño
personal emergencia)

Observaciones

Reparación lámpara - en emergencia:
Área - Baño - 2 lámparas - 1 cayó fuego


Rep. Amit Hane
Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 09-03-22

Área Solicitante: Laboratorio

Trabajos a Efectuar

Reparación sella esentario

Observaciones

Reparada



Firma del Técnico
9/3/22



Fecha Realización: 15/03/2022

Área Solicitante: Vaperoscopia

Trabajos a Efectuar

movilizar autoclave.

Observaciones

Cambio de cableado de máquina - Steritizado
na - / dicha máquina fue movida de
lugar - para este proceso, se utilizaron
20 pie cada 12/3 1-uv enfriado

Firma del Solicitante



Firma del Técnico

Fecha 15/3/2022

Área Solicitante: Facturación P. 8

Descripción de Trabajo a Efectuar

chequeo de aire



<i>José Jiménez</i>	<i>José Jiménez</i>	<i>15/3/2022</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Sorathu matias</i>	<i>Sorathu matias</i>	<i>18/3/2022</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Fecha 16/3/22

Área Solicitante: Internamiento

Descripción de Trabajo a Efectuar

Revisé dos tapas del tanque del inodoro del 202 y 203.



<u>Lic. Suava Díaz</u>	<u>[Signature]</u>	<u>16/3/22</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>16/3/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

Fecha Realización: 16/3/2022

Área Solicitante: Endoscopia 2da planta

Trabajos a Efectuar

Solicitud de reparación de bomba de lavado de equipo

Observaciones

Bomba de lavado - endo, copia - adaptate
pne - reparada - en la parte de
las mangueras - Transparente


Firma del Solicitante


Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 16/3/22

Área Solicitante: Consulta Externa

Descripción de Trabajo a Efectuar

Colocación de socolo

<i>Mary...</i>	<i>[Signature]</i>	<i>15/3/22</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>chayan</i>	<i>[Signature]</i>	<i>15/3/22</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





Fecha Realización: 17/08/2022

Área Solicitante: Hepatología

Trabajos a Efectuar

solicitud reparaciones porta papeles.

Observaciones

Reparaciones de porta papel
area Hepatología.
se está calando


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



Fecha Realización:

17-3-2022

Área Solicitante:

Consultorio 6

Trabajos a Efectuar

Solicitud Cambio lampara led cirujano

S S S

Observaciones

Cambio lampara cirujano

S S S



Firma del Solicitante



Firma del Técnico





Fecha 17/3/22

Área Solicitante: Laboratorio Física

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Cambio de copin, silla de escritorio de la secretaria

<p><u>Alfonso Cruz</u></p>	<p><u>Alfonso Cruz</u></p>	<p><u>17/3/22</u></p>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<p><u>Chaxan</u></p>		<p><u>17/3/22</u></p>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha 18/3/2022

Área Solicitante: Consulta Externa

Descripción de Trabajo a Efectuar

Solicitud de Mantenimiento para baño de Consulta Externa

<i>Dr. Justo Fernández</i>	<i>[Firma]</i>	<i>18/3/2022</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>chayan</i>	<i>[Firma]</i>	<i>18/3/22</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Fecha

21-3-2022

Área Solicitante:

Recursos Humanos

Descripción de Trabajo a Efectuar

D: Cambio de llavín de Archivo Rec. Hum.



<i>Jonathan Pimentel</i>	<i>[Signature]</i>	21-3-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	21/3/2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha Realización: 21/3/22

Área Solicitante: Endoscopia

Trabajos a Efectuar

Cambio de lamparas.

Observaciones

*Reparación lampara endoscopia
Cubículo, baños, comedores y
area de lavado*

Luis Beltrán
Firma del Solicitante

[Signature]
Firma del Técnico



Fecha LUNES 21 - MARZO

Área Solicitante: Seguridad

Descripción de Trabajo a Efectuar

Se realizaron una docena (12)
de conos reflectivos (blancos)
Para colocación de Soya.



<u>R. H. Aguero Febra</u>	<u>[Firma]</u>	<u>21-3-20</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Ramon De alcazar</u>	<u>[Firma]</u>	<u>Junes</u> <u>21-3-20</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

4:25 PM.



Fecha Realización:

22/3/2022

Área Solicitante:

Emergencia

Trabajos a Efectuar

Solicitud Cambio de Lámparas quemada

[Handwritten scribbles]

Observaciones

Reparación lámparas Emergencia

[Handwritten scribbles]

Dr. Aníbal H. H. H.
Firma del Solicitante

[Signature]
Firma del Técnico



Fecha: 22-3-20

Área Solicitante: Laboratorio

Descripción de Trabajo a Efectuar

Fue Reemplazada La llave de Agua del Lavamanos del Baño del Laboratorio LA cual no cerraba bien y se colocó una Nueva que habian solicitado anteriormente.

<i>Ramona Pequeño</i>	<i>Ramona Pequeño</i>	<i>varios días antes</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Ramona de oleo</i>	<i>[Firma]</i>	<i>22-3-20</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





Fecha Realización: 22/3/22

Área Solicitante: consulta externa

Trabajos a Efectuar

Cambio de lampara porque
falladista consulta externa

Rafela San 22/3/22



Observaciones

Cambio de lampara - consultorio
lampara encasos - 12 - pulgada

Rafela San

Firma del Solicitante

[Signature]


Firma del Técnico

Fecha Realización: 23/3/2022

Área Solicitante: Planificación


Trabajos a Efectuar

Solicitud Reparación de Toma corriente



Observaciones

Normalización - de Toma corriente
le faltaba una fase



Maria Peverge
Firma del Solicitante

[Signature]
Firma del Técnico





Fecha Realización:

28/3/2017

Área Solicitante:

Endoscopia

Trabajos a Efectuar

Reparación de Laringos

Observaciones

Reparación Impermea
Endoscopia



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 31/3/22

Área Solicitante: LABORATORIO

Trabajos a Efectuar

Solicitud lamparas quemadas
otras areas del lab.

Observaciones

laboratorio-operativo-Reparación
lamparas quemadas

Eli Laiche
Firma del Solicitante

[Firma]
Firma del Técnico



Instalación / Maquinaria	Elementos	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento		Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Proximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones			
			Prevent.	Correct.				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Cortina de aires 2	Parte interna del equipo	Desarme del equipo		Correctivo	MENSUAL	1/4/2022 a 30/5/2022	01/05/2022															Probando, uno, dos, tres	
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores		Preventivo																			
Aires Acondicionados 112 A/A	reparacion unidad condensadora	Cambio de contactor		Correctivo	Mensual	20/4/2022																emergencias segunda unidad	
	Filtros de Aire.	Reemplazo de Filtros con Agua a Presión		Preventivo		1/4/2022 a 30/4/2022	1/5/2022 a 31/5/2022	x	x	x	x												En del centro
equipamiento	lavadora	reparación por elemento		Correctivo	trimestral	06/04/2022																lavandería	
	silla archivo medico	reparación y mante,		Correctivo		06/04/2022																	archivo medico secretaria
	silla emergencia	reparación y mante,		Correctivo		07/04/2022																	emergencia secretaria
	mueble mostrador	pintura y mante,		Preventivo		10/04/2022																	almacen de farmacia
	mueble mostrador	instalación		Preventivo		12/04/2022	12/07/2022																almacen de farmacia
	secadora	cambio de turbina blower		Correctivo		17/04/2022																	lavandería
	efinomometro	reparación e instalación		Correctivo		21/04/2022																	internamiento equipo
	gabinete	cambio de llavin 6		Correctivo		21/04/2022																	imágenes medicas
	microonda	reparación capacitor		Preventivo		22/04/2022																	comedor
	pies de suero	pintura y mante,		Preventivo		24/04/2022	24/07/2022																internamiento equipo
gabinete	instalación ,pintura y mante,		Preventivo	27/04/2022																	toma de muestra laboratorio		
mante carro de basura	pintura y mante,		Preventivo	30/04/2022	19/07/2022																mayordomía		
Instalacion Sanitaria	baños internamiento	instalación y desinstalación		Preventivo	MENSUAL	04/04/2022																internamiento empleados	
	laboratorio	camb. llave 1/2		Correctivo		08/04/2022																	laboratorio area cristalería
	fregadero	cambio sifon tipo acordeio		Correctivo		08/04/2022																	cocina
	baños	instalación inodoro		Preventivo		12/04/2022																	baños factu. laborat. mujeres
	lavamanos baño	cambio de sifon lavamanos		Correctivo		13/04/2022																	baños nive 1 pasillo mujeres
	fregadero instalacion	plomeria, muñeco inst		Correctivo		18/04/2022																	laboratorio area de lavado
	lavamanos	camb. llave lavamanos		Correctivo		21/04/2022																	baño mantenimiento
	baños	cambio de v		Correctivo		25/04/2022																	baño de salon seminario
	fregadero	instalación llave y sensor		Correctivo		26/04/2022																	emergencia
	baños consulta	repar. Cambio de Perita		Correctivo		29/04/2022																	consulta baño
	baños laboratorio	camb. llave orinal		Correctivo		29/04/2022																	laboratorio
	baños toma de muestra	repar. Perita		Correctivo		29/04/2022																	baños toma de muestra
	desague de piso y filtrante	revisión semanal		Preventivo		1/4/2022 a 30/4/2022	01/05/2022	x	x	x	x												En del centro

[Handwritten signature]

CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA
MANTENIMIENTO

Fecha 30/3/22

Área Solicitante: Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

un yabín para los Puerto del
baño del seminario

y
una Pata de Chivo para
el Prubado 205-



Nombre del Solicitante	<u>osson vatero</u> Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	--	-----------------------

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
--------------------	-------------------	--------------------------



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 01-4-2022

Área Solicitante: facturación de laboratorios

Trabajos a Efectuar

Cambio de estrella y una cama

Observaciones


Firma del Solicitante




Firma del Técnico

Fecha Realización: 11/4/22

Área Solicitante: LABORATORIO

Trabajos a Efectuar

Substitución de lámparas quemadas en el área UPS

Observaciones

Monitoreo y limpieza en el área del UPS


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



Fecha Realización: 12/4/2020

Área Solicitante: Estación de Cooperación

Trabajos a Efectuar

mantenimiento profundo al aire de 200
internamientos.
mantenimiento preventivo

Observaciones

Empty box for observations.


Firma del Solicitante




Firma del Técnico

Fecha 12/04/2022

Área Solicitante: Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Inodoro tapado



<u>Laura Encarnación</u>	<u>Laura Encarnación</u>	<u>12/04/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Walter Jarama</u>	<u>Walter Jarama</u>	<u>12/04/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo




Fecha 12/04/2022

Área Solicitante: 12/04/2022
Mantenimiento

Descripción de Trabajo a Efectuar

Inodoro tapado



Laura Greco Laura Greco 12/04/2022

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

Hernán Pérez Hernán Pérez 12/04/22

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo
--------------------	-------------------	--------------------------

Fecha Realización:

18/4/22

Área Solicitante:

U.C.I.

Trabajos a Efectuar

SOL. Cambio Caja
De Breaker;
DRAIC27^{RA}

Observaciones

Cambio de caja de Breaker
que alimenta - aire de farmacia y de uso
S S S

DRAIC27^{RA}

Firma del Solicitante





Firma del Técnico

Fecha Realización: 18/04/2021

Área Solicitante: Hostelería Hospitalaria

Trabajos a Efectuar

Deposición de Caja para Jueves.
Baños de Mujer del Pasillo.
Limpiar Ventilador.

Observaciones

Requiere en la Caja de Jueves.
El ventilador esta muy sucio.


Firma del Solicitante




Firma del Técnico

Fecha Realización: 18/04/2022

Área Solicitante: Hostelería H.

Trabajos a Efectuar

1 Dispensador de Emergencia
1 Dispensador de internamiento

Observaciones

1 Despegado

Laura Encarnación

Firma del Solicitante

Herpin Benavides

Firma del Técnico



Fecha Realización: 15/04/2022

Área Solicitante: Hostelería

Trabajos a Efectuar

Parlamano H 202.

Observaciones

Señal problema 3401

Laura

Firma del Solicitante

Harperis
Firma del Técnico

Fecha Realización: 19/04/2022

Área Solicitante: Hostelería H.

Trabajos a Efectuar

Ducha Del 202 Sigue colgando.

Observaciones

Trimmer que cambian la Ducha.



Firma del Solicitante




Firma del Técnico

Fecha 19/04/22

Área Solicitante: laboratorio

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Cambio de mecladara ariete laboratorio
camara cambio llave angular
arreglo de ripan*

<i>Elia Leinchez</i>	<i>Elia Leinchez</i>	<i>19-04-2022</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Hernández</i>	<i>Hernández</i>	<i>19/04/22</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Fecha: 20/04/2022

Área Solicitante: Auditoría Médica

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Reparación de escritorio
- Reparación de silla



Patricia Montero Nombre del Médico Solicitante	Patricia Montero Firma Solicitante	20/04/2022 Fecha de la Solicitud
---	---------------------------------------	-------------------------------------

Hernán Jarama Nombre del Técnico	Hernán Jarama Firma del Técnico	22/04/22 Fecha Termina de Trabajo
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

Fecha Realización: 20/4/22

Área Solicitante: Residua

Trabajos a Efectuar

Solicitud: Reparación cama
de Residua

Observaciones

Reparación cama - Médico Residente


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



Fecha Realización: 20/04/2021

Área Solicitante: Hostelería H.

Trabajos a Efectuar
Verificar Nulamente el aire de los Residentes Mexicanos

Observaciones
Sigue Goterando Agua!

Laura...

Firma del Solicitante



20:

R...

Firma del Técnico

Fecha 21/4/22

Área Solicitante: Cardiología

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Solicitud a lasinas para
Posivets*

<i>Jose Manuel</i>		<i>21/4/22</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Gerardo Matos</i>	<i>Gerardo Matos</i>	<i>21/4/22</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo

Fecha Realización:

05/12/22

Área Solicitante:

Atención al Usuario

Trabajos a Efectuar

Solicitud cambio de bombillos en
la Oficina de Atención al Usuario
y la Recepción

Observaciones

Se intentó 2 dos bombillos de bajo
consumo,
Atención al usuario y la Recepción


Firma del Solicitante


CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA
SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO


Firma del Técnico

Fecha: 22/04/2022

Área Solicitante: Consulta ext.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Preparación De Archivo.
Consultorio #2. Consulta ext.

Dra. Anabel Gómez Delgado
Médico Internista
Gastroenteróloga - Endoscopista
Ejecutur 432-12
CMD 28697

<i>Anabel Gómez</i>	<i>Anabel Gómez</i>	<i>22/4/2022</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Walter Vasquez</i>	<i>Walter Vasquez</i>	<i>24/4/2022</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Fecha Realización: 25/04/2022


Área Solicitante: Hostelería H.

Trabajos a Efectuar

Aire de Acondicionado

Observaciones

Verificación del Aire.


Firma del Solicitante


Firma del Técnico

Lo: 23 AM



Fecha 25/4/22

Área Solicitante: Rallo EX

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de pata de un escritorio L
a otro escritorio L mas corto



<u>Luz Mercedes Gil</u>	<u>Luz Gil</u>	<u>26/4/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Herman Yontrio</u>	<u>[Firma]</u>	<u>26/4/2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Fecha 26/4/22

Área Solicitante: Endoscopia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Favor cambiar lamparas del area de la
vitrina donde se dejan los endoscopios.
(los tan quemados).



<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>26/4/22</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Jeniffer Matias</u>	<u>26/4/2022</u>	<u>26/4/2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Fecha 28/4/2022

Área Solicitante: Almacén de farmacia

Descripción de Trabajo a Efectuar

La puerta de hierro, esta fuera del marco
y no puede cerrarse correctamente.



<u>D. Walker Rojas</u>	<u>Walker Rojas</u>	<u>28/4/22</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Fecha Realización: 28/4/22

Área Solicitante: LABORATORIO

Trabajos a Efectuar

Reparación de lampara
area lab; (Specim Lab)

Observaciones

se reparo en hora
5:30 - 6:00


Firma del Solicitante




Firma del Técnico