

San Cristóbal, Rep. Dom.
31 DE AGOSTO 2022.

Código: HRJM 4.1.1.6.02

Actividad: Seguimiento a la ejecución del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos

INFORME

INTRODUCCION

A continuación le estaremos presentando un detalle de todos los mantenimientos efectuados por nuestro hospital DR. Rafael J. Mañón cuales fueron de origen preventivo el cual nos permite trabajarlos de manera programada para evitar un daño mayor y económicamente hablando nos permite reducir gastos manteniendo un control y seguimiento.

OBJETIVOS

Revisar periódicamente toda la maquinaria y equipo del hospital para prevenir los mantenimientos correctivos.

DESARROLLO

En el siguiente trimestres hemos realizados un programa de mantenimientos preventivos en todo la maquinaria, equipos eléctricos e infraestructura de los cuales podemos mencionar


El mantenimiento a los aires acondicionado maquinarias y equipos, remoción y habilitación de luces en el área exterior e interior, y área de Consulta, entre otras a continuación hacemos una relación sobre lo indicado.

Fecha	Departamento	Equipo	Procedimiento
04-08-2022	Habitación Médicos	Aire acondicionado	Mantenimiento y Reparación aire acondicionado lavado de filtros
05-08-2022	Habitación Médicos	Mantenimiento	Cambio y montura de nuevo llavín
28-08-2022	Baño de hombre en emergencia	Parte Electricidad	Cambio de Bombillos Mantenimiento correctivo
28-08-2022	Depto. de Diálisis	Mantenimiento	Cambio y montura de nuevo llavín



23-08-2022	Bomba de Agua sumergible	Mantenimiento	Revisión de Niveles de Agua Instalación Etec. Etc.
01-08-2022	Manteamiento general	Planta Eléctrica	Chequeo agua, aceite y Coolan, encendido,etec.etc. Quedo en buenas condiciones.
18-08-2022	Emergencia	Aire Acondicionado	Lavado de Filtros de toda el área de Aire Acondicionado.
23-08-2022	Atención Usuario	Parte de tendido Eléctrico área eléctrica	Revisión General y Cambios de piezas Capacitor.
22-08-2022	Facturación	Aire acondicionado	Cambio bombillo led y tubo de lámpara.
01-08-2022	Manteamiento general	Planta Eléctrica	Chequeo agua, aceite y Coolan, encendido,etec.etc. Quedo en buenas condiciones.
26-08-2022	Recepción Dirección	Aire acondicionado	Instalación aire nuevo y desmonte aire viejo
26-08-2022	Oftalmología	Aire acondicionado	Instalación aire nuevo y desmonte aire viejo
29-08-2022	Farmacia Medicamento	Aire acondicionado	Limpieza de filtros de aire.
06-07-2022	Quirófanos	Aire acondicionado	Lavado a Presión.
06-07-2022	M2 M3 y Sala Modelo	Aire acondicionado	Lavado a Presión.
06-06-2022	Odontología	Aire acondicionado	Mantenimiento General Estaba botando agua.
05-07-2022	Sala Recuperación	Aire acondicionado	Mantenimiento Cambio del Blower del ventilador.
19-07-2022	Departamento Cómputo	Aire acondicionado	Mantenimiento Lavado a presión y completar gas.
19-07-2022	Departamento Vacuna	Nevera	Cambio de Sensor.
19-07-2022	Mantenimiento	Cisterna	Instalación de sistema Eléctrico Procesador Cloro.
19-07-2022	RX	Aire Acondicionado	Lavado de filtro aire .





19-07-2022	Laboratorio	Mantenimiento aire	Cambio de Capacitor mantenimiento General.
21-07-2022	Bomba de Agua sumergible	Mantenimiento	Cambio de Capacitor mantenimiento General.
24-06-2022	Pasillos Pediatría	Mantenimiento	Cambio de Bombillos.
06.06.2022	Plomería	Pozo	Seguimiento Pozo en las instalaciones Eléctricas.
04.06.2022	Pediatría	Iluminación	Cambios de Bombillas
06.06.2022	Almacén y Farmacia	Aire acondicionado	Seguimiento manteamiento posible Liqueo. Lavado de filtros
20.06.2022	Cirugía	Aire Acondicionado	Cambio de Capacitor
20.06.2022	Rayo X	Aire Acondicionado	Revisión y Lavado de Filtros de Aires
21.06.2022	Mantenimiento	Plata Eléctrica	Cambios de aceite, Recargas de Gasoil, y Manteamiento al Radiador
02-05-2022	Emergencia	Parte Electricidad	Cambio de Lámparas Fluorescente de 32 W.
04-05-2022	Almacén de medicamentos	Aire Acondicionado	Mantenimiento cambio de capacitor.
05-05-2022	Emergencia	Aire Acondicionado	Mantenimiento cambio de filtro.
18-05-2022	Entrada de Emergencia	Parte de tendido Eléctrico área eléctrica	Colocación de Lámparas Led para mayor iluminación.
18-05-2022	Recepción Dirección	Aire acondicionado	Reparación y cambio de compresor
23-05-2022	Hospital} instalaciones	Mantenimiento Fumigación	Fumigación General y trampas ratones Cebo para ratones



- Relación de los principales mantenimientos efectuados

Recomendación:

De manera general se puede observar que durante estos meses se mantuvo la programación de los mantenimientos y la revisión continua la cual nos permite seguir previniendo futuros daños que por un mal manejo o descuido, si usamos la programación de los mantenimientos hemos podido economizar tiempo y dinero en reparaciones que son un gasto que se pueden evitar con normas de control y seguimiento.

Elaborado Por: 
Lic. Fátima Jacqueline Arias Sánchez
Contadora




Lic. Elizabeth Ravelo
Administradora



Hospital Provincial Dr. Rafael José Mañón

Dirección

Reunión /Actividad: Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos.

Código: HRJM 4.1.1.6.02

Virtual

Presencial

Fecha: 23 /08/2022
Lugar/Plataforma: HPDRJM
Hora: 09:00 AM

Participantes

Nombre	Cargo	Dirección/Departamento	Firma	Telefono
Bernardo Reyes	Ens plant.	Hosp. 23. m.		829 849 6521
Elisabell Paula	Administradora	Hosp. R.J.M		809 7476373
Enrique Andrya	Majera domes	Hosp. J. m		829 654 7672



Lista Participación para Actividad

GC-FO-0
Versión:
Fecha aprobaci
01/12/2



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Nombre	Cargo	Dirección/Departamento	Firma	Teléfono
Polina Aries	Contactadora	Hosp. Dr. R. S. M.		829-470-8228

