



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD
NORCENTRAL
HOSPITAL PROVINCIAL TORIBIO
BENCOSME**

**Seguimiento al Plan de
Mantenimiento Preventivo Y
Correctivo
Agosto 2022**



Elaborado por:
Yamili Alcántara Aybar
Enc. Servicio Generales

Revisado por:
Reyna Herminia Inoa García
Enc. Div. Planificación y desarrollo

Mes: Agosto

Establecimiento: Hospital Provincial Toribio Bencomen Equipo: Servicios Generales

Ficha: 18/8/2022

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	SEGURIDAD ELÉCTRICA	1. Cables eléctricos de los equipos en buenas condiciones y sin empalmes.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. De existir cuarto eléctrico en el área, se encuentra con accesos controlado y señalizado.	2. Colocar control de acceso (cerradura) y señalización	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		3. Paneles eléctricos, señalizados con nivel de voltaje y peligro. El acceso está despejado	3. Colocar señalización, despejar área	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		4. Áreas húmedas provistas de toma corrientes con sistema GFCI (Interruptor con falla a tierra)	4. Colocar tomacorrientes GFCI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5. Los tomacorrientes se encuentran tapados sin alteraciones	5. Reparar desvíos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	PANELES ELÉCTRICOS	1. Las conexiones se muestran ajustadas.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. La estructura física se observa en buen estado.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		3. La puerta se encuentra cerrada.	3. Cerrar puerta, garantizar la operación	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		4. Los aislantes se observan en buen estado.	4. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5. Se observa libre de polvos y partículas de suciedad.	5. Limpiar las áreas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ILUMINACIÓN	1. Áreas de trabajo con iluminación adecuada.	1. Reemplazar luminarias	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2- Lámparas en buenas condiciones y bien colocadas.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.																																		
EN LAS INSPECCIONES MARQUE:																																		
C-CONFORME NC-NO CONFORME																																		

Lugar de destino:	Hospital Cecilio Buncos	Fecha de visita:	Agosto
Personal visitante:	Yamely Alcantara	Propósito de la asignación:	seguimiento al plan
Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario

Imágenes	Sillas secretariales	cumple	Buen
	Escritorios	cumple	Buen
	Bancadas	cumple	Buen
Esterilización	Sillas secretariales	cumple	Buen
		cumple	Buen
Internamiento	Mesas de Comer	no cumple	no hay
	Sillon Acompañante	cumple	Buen
	Mesa de Noche	cumple	Buen
Laboratorio	Sillas secretariales	cumple	Buen
	Escritorios	cumple	Buen
	Bancadas	cumple	Buen
Neonatología, UCIN	Sillas secretariales	cumple	Buen
	Escritorios	cumple	Buen
	Bancadas	cumple	Buen
Quirófanos/ Partos	Bancadas	cumple	Buen
	Sillas secretariales	cumple	Buen
Emergencia	Bancadas	cumple	Buen
	Sillas secretariales	cumple	Buen
	Escritorios	cumple	Buen
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	cumple	Buen
Odontología	Sillas secretariales	cumple	Buen
Cocina	Sillas	cumple	Buen
	Mesas	cumple	Buen
		cumple	Buen
Consultorios	Sillas secretariales	cumple	Buen
	Escritorios	cumple	Buen
	Bancadas	cumple	Buen





No.	Nombre	Dirección	Teléfono	Ocupación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lugar de destino:	Fecha de visita:	A gusto
Personal visitante:	Propósito de la asignación:	Seguimiento al Plan.

De la estructura:				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	Cumple	-	Area Cx: Maternidad
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	Cumple	Buen	Todo la Edificación
3	Terminación de paredes, Pañete	Cumple	Buen	"
4	Presencia de insectos en edificación	no cumple	Fumigación mensual	"
5	Terminación de Techos	Cumple	Buen	"
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	Cumple	Buen	Todos los baños
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	Cumple	Buen	Todos los Cuartos Elect.
8	Funcionamiento planta eléctrica	Cumple	Buen	2 Plantas Eléctricas
9	Funcionamiento de UPS	Cumple	Buen	Rayox X y Senidors
10	Terminación general de piso	Cumple	Buen	Todo la edificación
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	Cumple	Buen	Toda la institución
12	Señalización institucional	Cumple	Buen	"
13	Señalización Ruta de evacuación	Cumple	Buen	"
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	Cumple	Buen	Rampas - Pasarelas
15	Disponibilidad de Parques	Cumple	Buen	"
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	Cumple	Buen	No hay riesgo de inundación
17	Revisión de Líquidos en Equipos de Aires Acondicionados	Cumple	Buen	Todos los aires de la Inst.
18	Revisión de Sistema de Cámaras	Cumple	Buen	" " cámara funcionando
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	Cumple	Buen	Todas las áreas
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	Cumple	Buen	" " "
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	Cumple	Buen	" " "
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	Cumple	Buen	" " "
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	Cumple	Buen	" " "
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	Cumple	Buen	" " "
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	Cumple	Buen	" " "
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	Cumple	Buen	" " "
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	Cumple	Buen	" " "
28	Revisión de Salida de Gases	Cumple	Buen	" " "
29	Revisión de Caseta de Gases	Cumple	Buen	" " "
30	Revisión de Data	Cumple	Buen	" " "
31	Condiciones Salas de Espera	Cumple	Buen	" " "
32	Condiciones Baños	Cumple	Buen	" " "
33	Limpieza Continua	Cumple	Buen	" " "
34	Áreas Exteriores	Cumple	Buen	" " "





Setec Servicios e Instalaciones Técnicas, S.R.L.

Dirección: C/Felix Mota No. 64, Los Prados
RNC: 101725389
Telefono: (809) 732-6858

RPE: 4686

Factura Gubernamental

NCF: B1500002318

Valido Hasta: 31/12/2023

Fecha: 02/08/2022

RNC Cliente: 430045578

Codigo Cliente: CLIENT001170

Nombre o Razon Social Cliente: HOSPITAL DOCTOR TORIBIO BENCOSME

(D) - C/DUARTE KM 1, EL CAIMITO LAS FIRAGUAS. MOCA

No. Factura: 200094962

Cod.	Cant.	Descripcion	Precio	Irbis	Valor
4101	1	MANTENIMIENTO DE SU(S) ELEVADOR(ES), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	7,000.00	1,260.00	7,000.00

Sub Total: 7,000.00
 Descuento(-): 0.00
 Irbis(+): 1,260.00
 Total: RD\$ 8.260.00

Bencosme





LISTA DE AVERIAS RESUELTAS EN EL MES DE AGOSTO 2022

Fecha	Tipo de Trabajo	Área	Estado	Número de Avería
05/08/2022	Reparación del eyector	Emergencia	Completado	1
09/08/2022	Reparación de luz de quirófano	Cirugía	Completado	1
19/08/2022	Cerradura de puerta Principal	Descanso policial	Completado	1
19/08/2022	Colocación De candado	Puerta trasera	Completado	1
23/08/2022	Colocación de cerradura	Cuarto eléctrico Consulta	Completado	1
26/08/2022	instalación de lámparas	Maternidad	Completado	1
27/08/2022	Cambiar el breiquer	Emergencia	Completado	1
29/08/2022	Instalación del lampara led	Mantenimiento	Completado	1
29/08/2022	Instalación del lampara led	Sala De Mujeres	Completado	2
29/08/2022	Instalación del lampara led	Laboratorio	Completado	1
30/08/2022	Pintura área	Recepción	Completado	1
30/08/2022	Reparación de nevera	Bloque quirúrgico	Completado	1
31/08/2022	Reparación de nevera	área de Pediatría	Completado	1
31/08/2022	Mantenimiento de aire	Pasillo administrativo 2	Completado	1
31/08/2022	Colocación tirador de puerta	Cuarto de limpieza	Completado	1
31/08/2022	Mantenimiento aire	Emergencia	Completado	1
31/08/2022	Mantenimiento aire	Emergencia	Completado	1
31/08/2022	Colocación tirador de puerta	Farmacia de Emergencia	Completado	1
31/08/2022	Pintura área	Área COVID	Completado	1
31/08/2022	Reparación de aire	almacén de cocina	Completado	1
TOTAL DE AVERIAS DEL PERIODO				21

Elaborado por:

Yamili Alcántara Aybar
Enc. Servicio Generales

Revisado por:

Reyna Herminia Inoa García
Enc. Div. Planificación y desarrollo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

05-08-2022

Área Solicitante:

Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación del Ejector

Danilda Gomez	Danilda Gomez	29-7-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Francklin Pichardo		5-08-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha 7-08-2022

Área Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Desarral desague de Emergencia en la parte laterales

<u>Danilda Gómez</u>	<u>Danilda Gómez</u>	<u>4-7-2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Carlos Urina</u>	<u>Carlos Urina</u>	<u>7-08-2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Fecha 9-8-2022

Área Solicitante: Maternidad

Descripción de Trabajo a Efectuar

Luz del quirófano des apagado

<u>Jc. Ana Iris</u>	<u>Ana Iris</u>	<u>3-8-2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Yoel Espallat</u>	<u>Yoel</u>	<u>9-8-2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo




Fecha **19-08-2022**

Área Solicitante: **Desplacamiento Policial**

Descripción de Trabajo a Efectuar

**Una Cerradura Puerta Principal area descanso
Desplacamiento policial**

David Michel P.		19-08-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Buenavento Polanco		19-08-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo





Fecha

19-08-2022

Área Solicitante:

Puerta trasera

Descripción de Trabajo a Efectuar

Colocar un candado en la parte atras donde tiene acceso a rehabilitación.

Lic. Morán		19-08-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Yoel Espallat		19-08-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

21-08-2022

Área Solicitante:

Cuarto Electricidad

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Poner cerradura en el cuarto de Electricidad que esta ubicado en el area de consulta

Yamily Alcantara	Yamily A.	21-08-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Buenvenido Polanco	Buenvenido P.	23-08-2021
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

23-08-2022

Área Solicitante:

Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Poner una cerradura en el cuarto de limpieza

Buenavemido Sosa

Nombre del Solicitante

Buenavemido Sosa

Firma Solicitante

22-08-2022

Fecha de la Solicitud

Buenavemido Polanco

Nombre del Técnico

Buen P

Firma del Técnico

23-08-2022

Fecha Termino de Trabajo



Fecha: 26-8-22

Área Solicitante: Maternidad

Descripción de Trabajo a Efectuar

Instalar dos lampara en sala de espera

Yamily Alcantara	Yamily A.	23-8-22
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Buenavento Polanco	Buenavento P.	26-8-22
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha: 27-08-2022

Área Solicitante: Área Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambiar el Main Breaker del Area de Emergencia

Luis Hernandez	Luis Hernandez	26-08-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Luis Hernandez	Luis Hernandez	27-08-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





Fecha: 29-08-2022

Área Solicitante: Mantenimiento

Descripción de Trabajo a Efectuar

Instalar lampara Led 24x24

Yamily Alcantara	Yamily A.	21-8-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Buenvenido Polanco	Buenvenido	29-8-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





Fecha

29-08-2022

Área Solicitante:

Sala de mujer

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Instalar dos lampara Led 24x24
- un lectac dobl

Yamily Alcantara	Yamily A	23-8-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin P	29-8-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 29-8-2022

Área Solicitante: Laboratorio

Descripción de Trabajo a Efectuar

Instalar lampara Led

Daniela Gomez	Daniela Gomez	23-8-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Buenavento Polanco		29-8-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha: 30-08-2022

Área Solicitante: Recepción

Descripción de Trabajo a Efectuar

Pintar Area de Recepción

<i>Leticia Hernandez</i>	<i>Leticia Hernandez</i>	23-08-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Argemi	<i>argemí Perez</i>	30-08-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha

30-08-2022

Área Solicitante:

29-08-2022

Descripción de Trabajo a Efectuar

Instalación secadora nueva, En el Area de lavandería

Yamely Alcantara

Nombre del Solicitante

Yamely A.

Firma Solicitante

30-08-2022

Fecha de la Solicitud

Luis Hernandez

Nombre del Técnico

Firma del Técnico

30-08-2022

Fecha Termino de Trabajo





Fecha

30-08-2022

Área Solicitante:

Bloque Quirúrgico

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación de nevera

<i>Acoste holy</i>	<i>[Signature]</i>	23-08-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Franklin J. R. Rodríguez</i>	<i>Franklin</i>	30-08-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





Fecha: 30-08-2022

Área Solicitante: Área de Pediatría

Descripción de Trabajo a Efectuar

Arreglo de nevera en el Área de Pediatría

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
María Josefina Muñoz	<i>[Firma]</i>	26-08-2022

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo
Franklin José Pérez Rosales	<i>[Firma]</i>	30-08-2022





Fecha

31-08-2022

Área Solicitante:

Area administrativa

Descripción de Trabajo a Efectuar

Mantenimiento del aire en el pasillo del area de administración

Danilda Gomez

Nombre del Solicitante

Danilda Gomez

Firma Solicitante

30-08-2022

Fecha de la Solicitud

Buenvenido

Nombre del Técnico

Buenvenido

Firma del Técnico

31-08-2022

Fecha Termino de Trabajo



Fecha: 31-08-2022

Área Solicitante: Cuarto de limpieza

Descripción de Trabajo a Efectuar

Poner tirador en la puerta del cuarto de limpieza de Emergencia

Buenvenido Sosa	Buenvenido Sosa	31-08-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Argemi Perez	Argemi Perez	31-08-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo




Fecha: 31-08-2022

Área Solicitante: Área de Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Mantenimiento de aire en el área de Emergencia
Alm Terrero

Alm Terrero		31-08-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Buenavida		31-08-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha: 31-08-2022

Área Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Mantenimiento al aire Airtersmids -

<i>Airtersmids</i>	<i>Airtersmids</i>	30-08-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Buenosmido</i>	<i>Buenosmido</i>	31-08-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha 31-08-2022

Área Solicitante: Farmacia Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Poner tirador en la puerta de farmacia Emergencia

<u>Francisco J. Jimenez</u>	<u>[Firma]</u>	<u>23-08-2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Argemir Perez</u>	<u>[Firma]</u>	<u>31-08-2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





Fecha

31-08-2022

Área Solicitante:

Covi

Descripción de Trabajo a Efectuar

Pintar dos habitaciones en el área de Covi

<i>Argel Pizarro</i>	<i>Argel Pizarro</i>	<i>31/8/22</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Argemi Perez</i>	<i>Argel Perez</i>	<i>31-08-2022</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha: 30-08-2022

Área Solicitante: Almacén Cocina

Descripción de Trabajo a Efectuar

Areglo de aire en el Almacén de Cocina

Miriam <i>Miriam</i>	<i>[Firma]</i>	30-08-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Jirambón <i>Jirambón</i>		30-08-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

