



MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
(Fecha: 01 al 31 enero -2022.)

Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-PC-XXX Versión: 01
Fecha de aprobación: 4/04/2021
CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

Instalación / Maquinaria	Elementos	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Cortina de aire 2	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Correctivo	MENSUAL	1/1/2022 a 30/1/2022	01/02/2022														lobby
	Ventiladores	Engrase de los reguladores	Preventivo																	
Aires Acondicionados 112 A/A	unidad condensadora	cambio de capacitor	Correctivo	Mensual	08/01/2022															emergencias usda viega
	unidad condensadora	carb. de línea del capacitor	Correctivo	Mensual	21/01/2022															emergencias usda viega
	Filtros de Aire.	leza de Filtros con Agua a Pr	Preventivo	Mensual	1/1/2022 a 31/1/2022	1/2/2022 a 28/2/2022	x													En del centro
equipamiento	puerta	cambio de llavín	Correctivo	mensual	08/01/2022		x													almacen de medicamento
	estrator	instalacion estrator	Preventivo		11/01/2022		x													
	mesa internamiento	pintura y manten.	Preventivo	11/1/2022		x														sala 206 privado
	2 banco de 4 asiento	pintura y mante.	Correctivo	11/01/2022		x														pasillo laboratorio
	2 banco de 4 asiento	pintura y mante.	Correctivo	12/01/2022		x														pasillo laboratorio
	1 cama de internamiento	pintura y mante.	Correctivo	13/01/2022		x														UCI
	banco de 4 asiento	pintura y mante.	Preventivo	13/01/2022		x														pasillo laboratorio
	2 cama de internamiento	pintura y mante.	Preventivo	14/01/2022		x														internamiento 202
	2 cama de internamiento	pintura y mante.	Correctivo	17/01/2022		x														internamiento 203
	cama de emergencia	manten. Cambio de rueda	Correctivo	19/01/2022		x														cubiculo 6 emergencias
	2 plis de suero	pintura y mante.	Correctivo	20/01/2022		x														internamiento 203
	2 cama de internamiento	pintura y mante.	Preventivo	20/01/2022		x														internamiento 203
2 cama de internamiento	pintura y mante.	Preventivo	26/01/2022		x														internamiento 204	
banco de 4 asiento	pintura y mante.	Preventivo	29/01/2022		x														pasillo laboratorio	
silla	manten, recordadura y ajuste	Preventivo	31/01/2022		x														archivo medico	
Instalacion Sanitaria	baños lavamanos	camb. De llave	Correctivo	MENSUAL	04/01/2022		x													consulta cubiculo 11
	baños	lavamanos destape	Correctivo		12/01/2022		x													patologia
	lavamanos	camb. De llave	Correctivo		13/01/2022		x													coquina
	baños lavamanos	cambio llave	Correctivo		13/01/2022		x													baño consulta
	irrigatorio	mantenimiento	Preventivo		14/01/2022		x													area de lavado laboratorio
	baños	incendio destape	Correctivo		20/01/2022		x													
	desague de piso y filtrante	revisión semanal	Preventivo		1/1/2022 a 31/1/2022	01/02/2022	x													En del centro

[Handwritten signature]





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 31-01-2022

Área Solicitante: Laboratorio

Descripción de Trabajo a Efectuar

Solicitó aire acondicionado para área de Bk, motor, 1 compresor dañado y la capacidad del compresor que está no es lo suficiente para el área.

Elia Saichez
31-01-2022



<i>Elia Saichez</i>	<i>Elia Saichez</i>	31-01-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Laura Torres marías</i>	<i>Laura Torres marías</i>	03/2/2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Término de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 31/09/2022

Área Solicitante: Reperia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Limpieza de Abonico de techo.

<i>Laura Encarnación</i>	<i>Laura Encarnación</i>	<i>31/1/2022</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud



<i>Lana Lopez Matias</i>	<i>Lana Lopez Matias</i>	<i>31/1/2022</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 31-1-22

Área Solicitante: archivo

Descripción de Trabajo a Efectuar

arreglar silla ejecutiva

<u>Rosa angelica</u>	<u>Rosa A. Guerrero</u>	<u>31-1-22</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Humberto Torres</u>	<u>Humberto Torres</u>	<u>31/1/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 31-1-2022

Área Solicitante: Intemanuente

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio / Reparación de Lomijora del
Banco Puñols 207.

Cambio / Reparación Oficina Enfermeria
3. Lomijora

Cambio / Reparación 1 Lomijora Vertice
Enfermeria

Lic. Vicenta Sonia Lachapel
Master en Gerencia Servicios Hospitalarios
Enfermera
Exq: 671-10

<u>Lic. Vicenta S. Lachapel</u>	<u>Lic. V.S. Lachapel</u>	<u>31-1-2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Sonia Cecilia</u>		
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
<u>2/2/22</u>		