

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
Cortina de aires 2	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Correctivo	MENSUAL	1/6/2022 a 31/6/2022	15/7/2022																lobby		
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores	Preventivo				x	x	x	x	x	x												
Aires Acondicionados 112 A/A	reparacion unidad condensasa	capacitor	Correctivo	MENSUAL	2/6/2022										x							Oficina administracion		
	reparacion uni. evaporadora	manteniminto profundo,	Correctivo		2/6/2022											x							Hepatology	
	reparacion uni. evaporadora	manteniminto profundo,	Correctivo		3/6/2022											x							Patologia	
	Hepatology A/A pasillo,	Cambio de tubería a cobre	Correctivo		3/6/2022											x							Hepatology	
	reparacion unidad condensasa	Cambio de contactor	Correctivo		4/6/2022											x							Emergencia unida vieja	
	reparacion uni. evaporadora	Cambio tuveria de desegue	Correctivo		9/6/2022											x							oficina de mantenimiento	
	reparacion unidad condensasa	Cambio de tubería de cobre	Correctivo		12/6/2022											x							Hepatology	
	reparacion unidad condensasa	capacitor	Correctivo		13/6/2022											x							Direccion	
	reparacion unidad condensasa	capacitor	Correctivo		28/6/2022											x							Endoscopia	
	reparacion unidad condensasa	suministracion de refrigerante	Correctivo		30/6/2022											x							oficina de compra	
	Filtros de Aire.	Limpieza de Filtros con Agua a Presión.	Preventivo		1/6/2022 a 31/6/2022	1/7/2022 a 31/7/2022	x	x	x	x	x	x	x											
equipamiento	lavadora	manteniminto y chequeo	Preventivo	trimestral	12/6/2022	12/12/2022									x							lavanderia		
	extrator	pintura y mante,	Preventivo		18/6/2022	18/12/2022										x							cocina	
	Silla	Cambio de pintura	Preventivo		21/6/2022											x							laboratorio	
	reparacion de piso	trabajo de ormigon patio,	Correctivo		27/6/2022											x							Manteniminto patio	
Instalacion Sanitaria	Reparacion de tubería	Emergencia y baños usuario	Correctivo	MENSUAL	1/6/2022										x							Emergencias y baños usuarios		
	baños toma de muestra	Desarme del equipo	Correctivo		2/6/2022											x							laboratorio toma de muestra	
	mante. Drainage	limpia trapa de grasa	Preventivo		2/6/2022	2/12/2022										x							cocina	
	mante. Drainage	limpia linea de drenage	Preventivo		2/6/2022	2/12/2022										x							drenage de gastro	
	tanque de inodoro	cambio valancin	Preventivo		3/6/2022											x							Enfermeria are de descanso	
	baños nive 1 pasillo	Cambio de perita	Correctivo		3/6/2022											x							baños nive 1 pasillo	
	fregadero pallogia	cambio de Mescladora	Correctivo		3/6/2022											x							patologia	
	lavamanos	boquilla y sifon	Correctivo		7/6/2022											x							internamiento sala 208	
	techo obra	insta. De drenage	Correctivo		10/6/2022											x							techo segundo nivel	
	Ducha 208	cambio maguera y vastago	Correctivo		13/6/2022											x							internamiento sala 208	
	inodoro	cambio de perrita	Correctivo		13/6/2022											x							internamiento sala 208	
	inodoro	cambio de balasin	Correctivo		22/6/2022											x							laboratorio baño pasinete	
	lavamanos	cambio de maguera	Correctivo		22/6/2022											x							consulta Costul #5	
	Ducha 203	cambio de llave	Correctivo		22/6/2022											x							internamiento 203	
	bomba sumergible	comferccion de tapa	Correctivo		25/6/2022											x							Mantenimeinto patio	
	desague de piso y filtrante	revisicon semanal	Preventivo				1/6/2022 a 31/6/2022	1/7/2022	x	x	x	x	x	x	x									En del centro, internamient.



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 27/6/22

Área Solicitante: Cocina

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Mesa de plegable, dos manijas,
angular*



<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<u>27/6/22</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<u>27/6/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha

23-6-22

Área Solicitante:

Estación de Formulación

Descripción de Trabajo a Efectuar

Destapar Baño inodoro sala zoo
internamiento

Emilio Durán	Emilio Durán	23-6-22
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

R. Decker		23-6-22
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Fecha 23-6-22

Área Solicitante: Estación Estomatológica

Descripción de Trabajo a Efectuar

1 Destapar Baño inodoro sala 204
y mantenimiento

<u>Emelin Durán</u>	<u>Emelin Durán</u>	<u>23-6-22</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Raouel De la Cruz</u>	<u>Raouel De la Cruz</u>	<u>23-6-22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Fecha

24-6-22

Área Solicitante:

Estación Entrenamiento

Descripción de Trabajo a Efectuar

Limpieza y Mantenimiento de los Aires Acondicionados de las Salas. 200 - 201 - UGT - 202
203 - 204 - Estación ENT.

Emelin Durán	Emelin Durán	24-6-22
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Do Dedeo	[Firma]	24-6-22
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha

22-6-22

Área Solicitante:

Estación Prof.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Conexión de interruptor
Sala 204, No funcionaba

Resuelto.

Amelin Dim

Nombre del Solicitante

Amelin Dim

Firma Solicitante

22-6-22

Fecha de la Solicitud

P. De oleo

Nombre del Técnico

P. De oleo

Firma del Técnico

22-6-22

Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 24/06/2022

Área Solicitante: INTERNAMIENTO

Descripción de Trabajo a Efectuar

CAMBIO DE toma corriente
Semi Privado 207 CAMA



<u>Vanica M. Amparo J.</u>	<u>Vanica M. Amparo J.</u>	<u>24/06/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Reginaldo Lopez</u>	<u>Reginaldo Lopez</u>	<u>24/06/2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha

24 junio/22

Área Solicitante:

Farmacía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Arreglo trabajo médico Puerto
Farmacia. veterinaria Linares



<i>Francisco González</i>	<i>F. González</i>	24/6/22
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Reynaldo Utrera</i>	<i>Reynaldo</i>	24/06/2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Fecha


23/6/2022

Área Solicitante:

Emergencia -

Descripción de Trabajo a Efectuar

Colocar clavo en pared de la oficina
del área de emergencia. -




Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
Dr. Avelino Higuera	Dr. Avelino Higuera	23/6/2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha/Termino de Trabajo
Antoni	Antoni	23/6/22



Fecha

22/6/22

Área Solicitante:

Endoscopia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Para poner Instalos un cloro en el
área de EDA.



<p><i>Forago Vargas P.</i></p>	<p><i>[Signature]</i></p>	<p>22/6/22</p>
<p>Nombre del Solicitante</p>	<p>Firma Solicitante</p>	<p>Fecha de la Solicitud</p>
<p><i>Antonio</i></p>	<p><i>[Signature]</i></p>	<p>22/6/22</p>
<p>Nombre del Técnico</p>	<p>Firma del Técnico</p>	<p>Fecha Termino de Trabajo</p>



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 22/6/22

Área Solicitante: Industria

Descripción de Trabajo a Efectuar

Proveer pintura en color en la pared
del área de Anticorrosión

 Nombre del Solicitante	H. M. J. Firma Solicitante	22/6/22 Fecha de la Solicitud
Antonio Nombre del Técnico	 Firma del Técnico	22/6/22 Fecha Termino de Trabajo



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

Jul/21/22

Área Solicitante:

Atención al Usuario

Trabajos a Efectuar

*Reparación básica de pie de
información*

Observaciones

[Firma manuscrita]

Firma del Solicitante



[Firma manuscrita]

Firma del Técnico

Fecha Realización:

20/06/2022

Área Solicitante:

Patología

Trabajos a Efectuar

- Reparación de Puerta (área de lectura y secretarías)

Observaciones

Se le rompió el pistón de la puerta patología.



Firma del Solicitante



Firma del Técnico



Fecha 28/6/22

Área Solicitante: Endoscopia

Descripción de Trabajo a Efectuar

- chequeo ave acondicionada



<i>[Signature]</i>		<u>28/6/22</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Reginaldo Lopez</i>	<i>[Signature]</i>	<u>28/6/2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Fecha Realización: 15/6/22

Área Solicitante: Residencia m.d.

Trabajos a Efectuar

Solicitud de mantenimiento del
Baño Residencia

Observaciones

instalación de nuevos baños
m.d. Residencia.

*Residencia m.d.
Alameda*

Firma del Solicitante



[Signature]
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 30/06/2022

Área Solicitante: Hospital H.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de Puerta Balconera.



<u>Laura Encarnación</u>	<u>[Firma]</u>	<u>10/06/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>10/06/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 10/06/2022

Área Solicitante: Hotelaría H.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación de llaves de ducha. 4/108

<u>Laura Escobar</u>	<u>[Firma]</u>	<u>10/06/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>10/06/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 10/06/2022

Área Solicitante: Hotelaria H.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Camisio de Mente Lavadero y Manguera Angular.

<i>Faura Encarnación</i>		<i>10/06/2022</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>J. López Rendón</i>	<i>J. López</i>	<i>10/06/22</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 13-06-2026

Área Solicitante: Microbiología

Trabajos a Efectuar

Reparación de la lámpara de la
Cámara Dalton (B) del área de
microbiología

Observaciones

Condición suficiente
y tabla general



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización:

2/6/22

Área Solicitante:

UCI

Trabajos a Efectuar

Solicitud de fijar regleta en UCI, y arreglo de lampara del fondo del baño UCI.

Observaciones

1- Instalación de 4 Bobble fija a la pared.
2- Reparación de 2 topaca (e) intersección de superficies.


Lic. Juan Díaz

Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

23/6/19

Área Solicitante:

208

Trabajos a Efectuar

Reparación de aire

Observaciones

Cambio de capacitor del 208
tenia un capacitor y power fan.


Linda ...

Firma del Solicitante

Reynaldo ...

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha


15/06/2022

Área Solicitante:

Hostelería H.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación del Bano del
Pasillo luego de Pediatría.
El de hombres.

 Laura Encarnación	Laura Encarnación	15/06/22
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Héctor J. Jara	Héctor J. Jara	15/06/22
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

13/06/2022

Área Solicitante:

dirección

Trabajos a Efectuar

Petición Preparación aire de la Directora
Dra. Mambú

Observaciones

Se le cambió el capacitor de arranque
y en terminal.


Firma del Solicitante


Firma del Técnico

Fecha Realización:

21/6/20

Área Solicitante:

Internamiento

Trabajos a Efectuar

Dar mantenimiento a la
puerta del centro del pasillo
(esta fallando la parte electrónica)

Observaciones


Lic. Pedro Díaz

Firma del Solicitante

[Signature]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 15/06/2022

Área Solicitante: Hospital H.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación del Baños del Laboratorio
Mujer y hombre.

<u>Laura Encarnación</u>	<u>Laura Encarnación</u>	<u>15/06/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Héctor Plascencia</u>	<u>Héctor Plascencia</u>	<u>15/06/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha 15/05/2022

Área Solicitante: internamiento

Descripción de Trabajo a Efectuar

Colocación de Guardiane en todas las áreas de internamiento.

Solicitud para proceso de instalaciones.

Laura Encarnación

		<u>03/05/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Héctor Fernández</u>		<u>15/05/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 15/06/2022

Área Solicitante: Hordelbrú H.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación de Balancín.



<u>Laura Encarnación</u>	<u>Laura Encarnación</u>	<u>15/06/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Héctor Pimentel</u>	<u>Héctor</u>	<u>15/06/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Fecha 14-06-22

Área Solicitante: Laboratorio Clínico

Descripción de Trabajo a Efectuar

solicitud reparación de nevera reactivos lab. clínico por ruido

Reparación de uno de los abanico por los caquillos y mantenimiento de bandeja de drenaje



<u>Diego Acuña</u>	<u>Diego Acuña</u>	<u>14-06-2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Fernando Martínez</u>	<u>Fernando Martínez</u>	<u>15/6/2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha 15/6/2022

Área Solicitante: facturación 7da nivel

Descripción de Trabajo a Efectuar

→ cambio de llavín
→ colocación de para de chivo



<u>Johana Triski</u>	<u>Johana Triski</u>	<u>15/6/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Jonathan sr.</u>	<u>Jonathan sr.</u>	<u>15/6/2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 8/6/22

Área Solicitante: Stop Farmacia

Trabajos a Efectuar

Solicitud Reparación Lámparas

Observaciones

Stop de Farmacia Reparación Lámparas

Firma del Solicitante



Firma del Técnico

Fecha Realización:

6/6/22

Área Solicitante:

Intervención

Trabajos a Efectuar

Solicitud reparación de lampara cirujana

Observaciones

Reparación lampara cirujana


[Handwritten Signature]
Firma del Solicitante

[Handwritten Signature]
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 13/6/22

Área Solicitante: lab-lav y Esterilización

Trabajos a Efectuar

Salubridad por los compases
area de fregadero

Observaciones

Reparación de lampara de
5 Tubos 17 wtt.

Elin Saucedo
Firma del Solicitante

[Signature]
Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 15/6/22

Área Solicitante: Hepato logia

Trabajos a Efectuar

Solicitud de Limpieza

S S S

Observaciones

Reparación Limpieza

S S S

Hafusalle Méndez

Firma del Solicitante

[Firma]

Firma del Técnico





Fecha 21/06/2022

Área Solicitante: Hostelería H.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reposición de Manguera en
el área de cocina H2.



<u>Faura Virginia Encarnación</u>	<u>Faura V Encarnación</u>	<u>21/06/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Hector Khrambo</u>	<u>H Khrambo</u>	<u>21/6/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha

13/06/2022

Área Solicitante:

Hospitalaria 41

Descripción de Trabajo a Efectuar

Sifones en el área de cocina
Cantidad: 2.

Lawra Encarnación	Lawra Encarnación	10/06/2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

J. P. Pérez Fernández	J. P. Pérez	13/06/22
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

13/4/22

Área Solicitante:

Quitaron

Trabajos a Efectuar

Normalización de Cableado Eléctrico.

[Handwritten signature]

Observaciones

normalización cableado
Quitaron

[Handwritten signature]

Dra. Glennis Contreras

Firma del Solicitante

[Handwritten signature]

Firma del Técnico





Fecha Realización:

6/6/22

Área Solicitante:

Internamente

Trabajos a Efectuar

Pintura de estación de enfermería.

Observaciones


Lia Juana Díaz
Firma del Solicitante

Rafael Peña
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

1/6/2022

Área Solicitante:

Despensa

Trabajos a Efectuar

Tapar un hoyo en el piso cemento marmol

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 05/06/2022

Área Solicitante: Hortelicia H.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Comisio de Perita y Salomea
Beiro de empleados, internamente

<u>Laura Guzmán</u>	<u>Laura Guzmán</u>	<u>05/06/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Walter Pizarro</u>	<u>Hortelicia</u>	<u>05/06/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 30/06/2022

Área Solicitante: Hostelería H.

Trabajos a Efectuar

Proceso de Pintura en el Privado 208.
Acuerdo de Fianza Corriente.

Observaciones

Proceder con un mantenimiento cada 3 meses para evitar Maltrato en las instalaciones de las habitaciones privadas. A Recomendación.

Faura Escobar

Firma del Solicitante



Rafael Peña

Firma del Técnico



Fecha 20/06/2022

Área Solicitante: Hostelería H.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de duchas con manguera en internamiento

H 208
H 201
H 203



<u>Luciana Virginia Escamero</u>	<u>Luciana V. Escamero</u>	<u>20/6/22</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Joseluis Berardo</u>	<u>Joseluis</u>	<u>20/6/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

Fecha 21/06/2022

Área Solicitante: Hostelería H.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación Bancos del laboratorio
en los pasillos. Asougo de Salvarán
Hombre y Mujer.



<u>Laura Encarnación</u>	<u>Laura Encarnación</u>	<u>21/06/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Alfonso Ramos</u>	<u>Alfonso</u>	<u>22/6/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha Realización:

2/6/22

Área Solicitante:

Laboratorio

Trabajos a Efectuar

Reparación lampara Tab.

Observaciones

Reparación de 3 topora
porillo - Laboratorio



Firma del Solicitante

Firma del Técnico

2-06-22



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 22/6/2022

Área Solicitante: Planificación

Descripción de Trabajo a Efectuar

Solicitud de regleta de 6
Salida



<u>Mano Ruvege</u>	<u>Mano Ruvege</u>	<u>22/6/2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Jh. Anderson F. Riquena</u>	<u>Jh. Anderson F. Riquena</u>	<u>22/6/22</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha 13-06-2022

Área Solicitante: Laboratorio

Descripción de Trabajo a Efectuar

Salud reparación nevera
Area BK (baja temperatura)



<u>Elm Sánchez</u>	<u>Elm Sánchez</u>	<u>13-06-2022</u> (22)
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Reynaldo Maza</u>	<u>Reynaldo</u>	<u>15-06-2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 03/06/2022

Área Solicitante: Administración

Trabajos a Efectuar

Reparación de aire acondicionado
chequeo aire de admisión.

Observaciones

Se le cambió el capacitor de arranque.


Firma del Solicitante


Firma del Técnico

JUNIO



CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS AYBAR

REGISTRO MANTENIENDO PREVENTIVO DE A/A REYNALDO VEGAZO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

REGION NO.	DESCRIPCION DEL AREAS	INTRODUCIR DATOS																												No. De Mantenimiento									
		REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS																
		semana 1							semana 2							semana 3							semana 4																
		D	L	M	J	V	S	D	D	L	M	J	V	S	D	D	L	M	J	V	S	D	D	L	M	J	V	S	D										
0	1	Direccion																																					0
2	2	Imágenes Medicas																																				0	
8	3	Rayo X																																				0	
1	4	Almacen General																																				0	
1	5	Almacen de Farmacia																																				0	
2	6	Almacen de Medicamentos																																				0	
1	7	Lavanderia																																				0	
1	8	Caja escaleras																																				0	
1	9	Farmacia																																			0		
2	10	Oficina de facturacion																																			0		
	19																																						

[Handwritten signature]



CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS AYBAR

REGISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE A/A JULIO DURAN



Unidade de A/A	NO.	DESCRIPCION DEL AREAS	INTRODUCIR DATOS																No. De Mantenimiento								
			REGISTRO DE MANTENIMIENTOS				REGISTRO DE MANTENIMIENTOS				REGISTRO DE MANTENIMIENTOS				REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTOS												
			semana 1				semana 2				semana 3				semana 4												
			D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	
18	1	Laboratorio																									0
3	2	Consulta Externa																✓									0
1	3	Pediatría																✓									0
4	4	Hepatology																	✓								0
3	5	Atencion al Usuario																									0
0	6																										0
0	7																										0
0	8																										0
24																											

Programación de Mantenimiento para junio 2022

ÁREA	DESCRIPCIÓN	FECHA	TÉCNICO
Dirección	Mant. Filtros de A/A y revisión drenajes		vegoso
	Mant. Unidad unidad condensadora/cambio de capacitor		vegoso
Nutrición	Mant. Filtros de A/A y revisión drenajes		Antonio
	Mant. Unidad condensadora		Antonio
	Mantenimiento de. Luminaria/ cambio de 2 lámparas		espinoza
Administración	Mant. Unidad unidad condensadora/cambio de capacitor		Matías
Enseñanza	Revisión para Mantenimiento profundo		Antonio
Ofic. Enfermería	Revisión para Mantenimiento profundo		Antonio
Almacén General	Revisión para Mantenimiento profundo		Antonio
Archivo Clínico	Revisión para Mantenimiento profundo		Antonio
Seguro Medico	Revisión para Mantenimiento profundo		Antonio
Activos Fijos	Revisión para Mantenimiento profundo		Antonio
Estadística	Revisión para Mantenimiento profundo		Antonio
Tecnología	Revisión para Mantenimiento profundo		Antonio
Residencia Medica	Revisión para Mantenimiento profundo		Antonio
Cocina	Mant. De filtros y revisión de drenaje A/A		Todo los sábados
	Revisión de nevera		vegaso
Despensa	Mant. De filtros y revisión de drenaje A/A		Antonio
	Revisión de Nevera		Antonio
Lavandería	Mant. De filtros y revisión de drenaje A/A		vegazo
	Revisión de lavadora		Matias
Consulta Externa	Mant. De filtros y revisión de drenaje A/A		Duran
	Lavamanos Cambio de manguera		Dalmasi
	Colocacion de zocalos		peña
Endoscopia	Mant. Manejadora y filtros A/A		Matias
	Mant. Profundo manejadora		Matias
	Mant. De condensadoras		Matias
Emergencia	Mant. Manejadora y Filtros de A/A		Matias
Facturación de Laboratorio	Mant. De filtros y revisión de drenaje A/A		D oleo
Caja de Escalera	Mant. De filtros y revisión de drenaje A/A		Vegaso
Entrega de Resultados de Laboratorio	Mant. De filtros y revisión de drenaje A/A		D oleo
Imágenes Medicas	Mant. De rieles de RX con grasa de litio		vegaso
	Revisión de pintura paredes		Peña
	Revisión de pintura equipo RX convencional		peña
Internamiento	Mant. Filtros y revisión de drenajes de A/A		D oleo
	Mant. Unidad condensadora		vegaso

Programación de Mantenimiento para junio 2022

Laboratorio Clínico	Mant. Filtros y revisión de drenajes de A/A		Duran
	Mant. Unidad condensadora		Duran
	Mantenimiento de. Luminaria/ cambio de 6 lámparas		Espinoza
Laparoscopia	Mant. Filtros y revisión de drenajes de A/A		Matías
	Mant. Unidad condensadora		Matías
	Mantenimiento ,auto clave cambio de flitros y agua		Matías
	Revisión de la válvula de seguridad		Matias
Lobby	Mant. Cortinas de aire		De oleo/duran
Servicios Generales	Revisión cisterna de diario y cloro dosificador		Técnico de servicio
	Revisión planta y paneles eléctricas Diario		Cambio de servicio
	Mant. Filtros y revisión de drenajes de A/A		Matias
	Mant. Unidad condensadora		Matias
	Revisión y calentamiento semanal de plantas eléctricas		técnico de servicio
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de consulta		D eleo primera y segunda semana
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de Comedor		Duran tercera y cuarta semana

