SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

(Fecha: 30-Septiembre-2022.)

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento										
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
Aire Acondicionado		Desarme del equipo	Correctivo	trimestral	1/7/22	30/9/22							X	X	X		
	Ventiladores.	Lavado de filtros y cambio de refrigerantes	Preventivo	trimestral	1/7/22	30/9/22							X	X	X		
Pintura	Area frontal y de pediatria del hospital	Pintar.	Correctivo	trimestral	1/7/22	30/9/22								X	X		
Mantenimiento de jardineria	Limpieza maleza y levantamiento de escombros	Parte externa (patio)	Correctivo	trimestral	1/7/22	30/9/22								X	X		
Mantenimiento electrico infraestructura	Area de pediatría y Neonatal	ambio de alambres, Toma corrintes, Bombill	Correctivo	trimestrla	1/7/22	30/9/22							X	X	X		
Mantenimiento de equipos de oficina	CPU, Pantallas y Impresoras Teclado	Limpieza equipo y cambio tintas a impresora	Correctivo	trimestral	1/7/22	30/9/22							X	X	X		
Mantenimiento de planta	Planta eléctrica	ambio de filtro, acite, culam y cables eléctric	Correctivo	trimestral	1/7/22	30/9/22							X	X	X		
mantenimiento de asfalto	no se hizo mantenimiento	no se hizo mantenimiento	Correctivo	trimestral	1/7/22	30/9/22							X		X		
Infraestructura	Planta física	bio Puetas, Manubios, Pared Patio, Hoyo sép	Correctivo	trimestral	1/7/22	30/9/22							X	X	X		
Equipos Médicos	Sillón de odontología, Compresor y Sonógrafo	Reparación y mantenimiento en general	Correctivo	trimestral	1/7/22	30/9/22							X	X			
Equipos de Lavandería	Lavadoras, Secadoras	Desarme y chequeo en general	Correctivo	trimestral	1/7/22	30/9/22							X	X	X		
Equipo de cocina	Estufa, Freser y Mesa	Mantenimiento y chequeo en general	Correctivo	trimestral	1/7/22	30/9/22							X	X	X		
Equipo de transporte	Ambulancia	Cambio aceite, filtro, arreglos eléctricos	Correctivo	trimestral	1/7/22	30/9/22								X	X		



DOM
DEERE
544H


サソタ
クルーズ

VENTA Y REPARACIÓN DE:
AIRES ACONDICIONADOS
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
NO PASE
PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
NO AUTORIZADA



PEDIATRIA I
Pediatria I