



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD
NORCENTRAL
HOSPITAL PROVINCIAL TORIBIO
BENCOSME**

**Seguimiento al Plan de
Mantenimiento Preventivo Y
Correctivo
Septiembre 2022**

Elaborado por:

Yamili Alcántara Aybar
Enc. Servicio Generales

Revisado por:

Reyna Herminia Inoa García
Enc. Div. Planificación y desarrollo

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cortina de aire	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Correctivo	Trimestral	sep-22	dic-22				x				x			x		Empresa externa
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores	Preventivo	Trimestral	sep-22	dic-22				x				x			x		Empresa externa
Aires Acondicionados	Filtros de Aire.	Limpieza de Filtros con Agua a Presión.	Preventivo.	Mensual	sep-22	oct-22	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Empresa externa
Instalaciones Electricas	Paneles Electricos	Verificacion de los registros y paneles electricos	Preventivo.	Trimestral	sep-22	dic-22				x						x			Técnico Electricista/ Empresa externa
	Iluminacion	Verificacion de Las Luminarias	Preventivo.	Mensual	sep-22	oct-22	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Seguridad Electricas	Verificacion Electricidad General	Preventivo.	Trimestral	sep-22	dic-22				x						x			
Equipamientos	Planta Electricas	Mantenimiento General	Preventivo.	Mensual	sep-22	oct-22	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Mantenimiento/Emp. Ext.
	Ascensor	Mantenimiento General	Preventivo.	Mensual	may-22	oct-22	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Mantenimiento/Emp. Ext.
	Bomba de Agua	Mantenimiento General	Preventivo.	Mensual	jul-22	dic-22	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Mantenimiento
Infraestructura	Pisos	Inspeccion / Verificaicon	Preventivo.	Trimestral	jun-22	dic-22		x			x			x			x		Mantenimiento
	Equipos de Emergencia	Inspeccion / Verificaicon	Preventivo.	Trimestral	sep-22	dic-22		x			x			x			x		Mantenimiento
	Escaleras	Inspeccion / Verificaicon	Preventivo.	Trimestral	sep-22	dic-22		x			x			x			x		Mantenimiento
	Escritorios y Armarios	Inspeccion / Verificaicon	Preventivo.	Trimestral	sep-22	dic-22		x			x			x			x		Mantenimiento
	Filtraciones	Inspeccion / Verificaicon	Preventivo.	Trimestral	sep-22	oct-22		x			x			x			x		Mantenimiento
Mobiliario	Mobiliario por zona	Mantenimiento Preventivo	Preventivo	Trimestral	sep-22	dic-22				x						x			Servicios Generales
Instalaciones Sanitarias	Lavamanos	Mantenimientos/Reparaciones	Preventivos/Correctivos	Trimestral	sep-22	dic-22				x						x			Tecnico Plomeria
	Cisternas	Mantenimientos Preventivos	Preventivos	Trimestral	sep-22	dic-22				x						x			Tecnico Plomeria
Ambulancia	Mantemientos General	Mantenimientos Preventivos	Preventivos	Trimestral	sep-22	dic-22		x			x			x			x		Servicios Generales



Lugar de destino:	Fecha de visita:	Septiembre
Personal visitante: Yamily Alcantara	Propósito de la asignación:	Seguimiento al Plan

De la estructura:				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	Cumple	Bien	Area Cx. maternidad
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	Cumple	Bien	Toda la Edificación
3	Terminación de paredes, Pañete	Cumple		" " "
4	Presencia de insectos en edificación	Cumple	Fumigación mensual	" " "
5	Terminación de Techos	Cumple		" " "
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	Cumple	Bien	Todos los baños
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	Cumple	Bien	Todos los cuartos electricos
8	Funcionamiento planta eléctrica	Cumple	Buen	2 Plantas electricas
9	Funcionamiento de UPS	Cumple	Buen	Rayon 2
10	Terminación general de piso	Cumple	Buen	Toda la edificación
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	Cumple	Bien	Toda la institución
12	Señalización institucional	Cumple	Buen	" " "
13	Señalización Ruta de evacuacion	Cumple	Buen	" " "
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	Cumple	Buen	Rampas - Parques.
15	Disponibilidad de Parques	Cumple	Buen	
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	Cumple	Buen	No hay ninguno
17	Revisión de Liqueos en Equipos de Aires Acondicionados	Cumple	Buen	Todos los aires de la unit
18	Revisión de Sistema de Cámaras	Cumple	Buen	Todas las camaras, no funcionan
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	Cumple	Buen	" " estan funcionando
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	Cumple	Buen	Todas las area
21	Terminacion de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	Cumple	Buen	" " "
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	Cumple	Buen	" " "
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	Cumple	Buen	" " "
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	Cumple	Buen	" " "
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	Cumple	Buen	" " "
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	Cumple	Buen	" " "
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	Cumple	Buen	" " "
28	Revisión de Salida de Gases	Cumple	Buen	" " "
29	Revisión de Caseta de Gases	Cumple	Buen	" " "
30	Revisión de Data	Cumple	Buen	" " "
31	Condiciones Salas de Espera	Cumple	Buen	" " "
32	Condiciones Baños	Cumple	Buen	" " "
33	Limpieza Continua	Cumple	Buen	" " "
34	Áreas Exteriores	Cumple	Buen	" " "



Lugar de destino:	Hospital Toribio Benavente	Fecha de visita:	Septiembre
Personal visitante:	Yamily Alcamora	Propósito de la asignación:	seguimiento al plan
Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario

Imágenes	Sillas secretariales	Cumple	Buen
	Escritorios	Cumple	Buen
	Bancadas	Cumple	Buen
Esterilización	Sillas secretariales	Cumple	Buen
		Cumple	Buen
Internamiento	Mesas de Comer	no cumple	no hay
	Sillon Acompañante	Cumple	Buen
	Mesa de Noche	Cumple	Buen
Laboratorio	Sillas secretariales	Cumple	Buen
	Escritorios	Cumple	Buen
	Bancadas	Cumple	Buen
Neonatología, UCIN	Sillas secretariales	Cumple	Buen
	Escritorios	Cumple	Buen
	Bancadas	Cumple	Buen
Quirófanos/ Partos	Bancadas	Cumple	Buen
	Sillas secretariales	Cumple	Buen
Emergencia	Bancadas	Cumple	Buen
	Sillas secretariales	Cumple	Buen
	Escritorios	Cumple	Buen
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	Cumple	Buen
Odontología	Sillas secretariales	Cumple	Buen
Cocina	Sillas	Cumple	Buen
	Mesas	Cumple	Buen
Consultorios	Sillas secretariales	Cumple	Buen
	Escritorios	Cumple	Buen
	Bancadas	Cumple	Buen



Mes: Septiembre

Establecimiento: Hospital Zoubeo Benicassim

Equipo: Servicios generales

Ficha: _____

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Combustible y Aceite	1. Los niveles de aceite y combustible deben estar por encima del mínimo permitido.	1- Completar los niveles de fluidos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
		2. Las llaves de paso deben estar abiertas.	2- Abrir llaves de paso,	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		3. Chequeo de trampa de agua	3. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		4. Funcionamiento de la bomba	4. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5. Chequeo de flota	5. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	Alternador	1. La correa del alternador debe estar sin alteraciones ni desgastes.	1. Sustitución de correa.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
3	Baterías	1. Los terminales se ven limpios.	1. Limpiar terminales	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
		2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido	2. Completar Nivel de agua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	Radiador	1. El panel se observa limpio.	1. Limpiar el panel.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido	2. Completar Nivel de agua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		3. La correa del radiador debe estar sin alteraciones ni desgastes.	3. Sustitución de correa.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.				FIRMA DEL INSPECTOR	Ing. René G.	Largey Peter	Carbel Peter	Carbel Peter	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.		
EN LAS INSPECCIONES MARQUE: C-CONFORME NC-NO CONFORME					Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.	Ing. René G.			



Lugar de destino:	Hospital Toribio Bencomo	Fecha de visita:	Agosto
Personal visitante:	Yamely Alcantara	Propósito de la asignación:	seguimiento al plan
Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario

Imágenes	Sillas secretariales	cumple	Buen
	Escritorios	cumple	Buen
	Bancadas	cumple	Buen
Esterilización	Sillas secretariales	cumple	Buen
		cumple	Buen
Internamiento	Mesas de Comer	no cumple	no hay
	Sillon Acompañante	cumple	Buen
	Mesa de Noche	cumple	Buen
Laboratorio	Sillas secretariales	cumple	Buen
	Escritorios	cumple	Buen
	Bancadas	cumple	Buen
Neonatología, UGIN	Sillas secretariales	cumple	Buen
	Escritorios	cumple	Buen
	Bancadas	cumple	Buen
Quirófanos/ Partos	Bancadas	cumple	Buen
	Sillas secretariales	cumple	Buen
Emergencia	Bancadas	cumple	Buen
	Sillas secretariales	cumple	Buen
	Escritorios	cumple	Buen
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	cumple	Buen
Odontología	Sillas secretariales	cumple	Buen
Cocina	Sillas	cumple	Buen
	Mesas	cumple	Buen
Consultorios	Sillas secretariales	cumple	Buen
	Escritorios	cumple	Buen
	Bancadas	cumple	Buen





Lugar de destino:	Fecha de visita:	A gosto
Personal visitante: Yamily Alcantara	Propósito de la asignación:	Seguimiento al Plan.

De la estructura:				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	Cumple	-	Grava Cx - Maternidad
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	Cumple	Buen	Toda la Edificación
3	Terminación de paredes, Pañete	Cumple	Buen	"
4	Presencia de insectos en edificación	no cumple	Fumigación mensual	"
5	Terminación de Techos	Cumple	Buen	"
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	Cumple	Buen	Todos los baños
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	Cumple	Buen	Todos los Cuartos Elat.
8	Funcionamiento planta eléctrica	Cumple	Buen	2 Plantas Eléctricas
9	Funcionamiento de UPS	Cumple	Buen	Rayox X 4 Sensores
10	Terminación general de piso	Cumple	Buen	Toda la edificación
11	Espacio que cumple con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	Cumple	Buen	Toda la institución
12	Señalización institucional	Cumple	Buen	"
13	Señalización Ruta de evacuación	Cumple	Buen	"
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	Cumple	Buen	Rampas - Pasillos
15	Disponibilidad de Parqueos	Cumple	Buen	"
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	No cumple	Buen	No hay riesgo de inundaciones
17	Revisión de Líquidos en Equipos de Aires Acondicionados	Cumple	Buen	Todos los aires de la Inst.
18	Revisión de Sistema de Cámaras	Cumple	Buen	" " cámara funcionando
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	Cumple	Buen	Todas las áreas
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	Cumple	Buen	" " "
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	Cumple	Buen	" " "
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	Cumple	Buen	" " "
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	Cumple	Buen	" " "
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	Cumple	Buen	" " "
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	Cumple	Buen	" " "
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	Cumple	Buen	" " "
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	Cumple	Buen	" " "
28	Revisión de Salida de Gases	Cumple	Buen	" " "
29	Revisión de Caseta de Gases	Cumple	Buen	" " "
30	Revisión de Data	Cumple	Buen	" " "
31	Condiciones Salas de Espera	Cumple	Buen	" " "
32	Condiciones Baños	Cumple	Buen	" " "
33	Limpieza Continua	Cumple	Buen	" " "
34	Áreas Exteriores	Cumple	Buen	" " "



MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE

LISTA DE AVERIAS RESUELTAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022				
Fecha	Tipo de Trabajo	Área	Estado	Número de Avería
11/07/2022	Reparaciones	Traumatología	Completado	3
13/07/2022	Colocar desagüe	Parqueo	Completado	1
17/07/2022	Reparación de tomas de corriente y lavamanos	Traumatología	Completado	4
18/07/2022	elaboración y Reparación de puerta	sub dirección	Completado	3
19/07/2022	Mantenimiento al techo	Sonografía	Completado	1
	Reparación llave de agua	Emergencia	Completado	1
20/07/2022	Colocar llavín de puerta	Banco de sangre	Completado	1
25/07/2022	Reparación de llaves de agua	Laboratorio	Completado	3
26/07/2022	Pintura del área	Mantenimiento	Completado	1
27/07/2022	Reparación de puerta	Toma de muestra	Completado	1
28/07/2022	Pintura del área	Pediatría	Completado	1
28/07/2022	Reparación de sillón	Lactancia	Completado	1
28/07/2022	Pintura del área	Maternidad	Completado	1
28/07/2022	Pintura del área	Lactancia	Completado	1
TOTAL DE AVERIAS DEL PERIODO				23

Elaborado por:

Yamili Alcántara Aybar
Enc. Servicio Generales

Revisado por:

Reyna Herminia Inoa García
Enc. Div. Planificación y desarrollo



Fecha

12-9-2022

Área Solicitante:

Baño segundo nivel

Descripción de Trabajo a Efectuar

A arreglo baño poner flota

Com. Justino mercedes

Nombre del Solicitante

Justino Mercedes

Firma Solicitante

12-9-2022

Fecha de la Solicitud

Carlos Urzúa

Nombre del Técnico

Carlos Urzúa

Firma del Técnico

12-9-2022

Fecha Termino de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

15/9/2022

Área Solicitante:

Oficina Dirección
Infermería

Descripción de Trabajo a Efectuar

1 semana dura



<i>Arnoldo Disch James</i>	<i>[Signature]</i>	<i>15/9/2022</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Angemis Perez</i>	<i>Angemis Perez</i>	
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha 17-9-2022

Área Solicitante: Administración

Descripción de Trabajo a Efectuar

Hacer una mesa de Hierro para usarla como mesa de apollo para colocar expediente

Maria Victoria Mercedes Ríos	Maria Victoria	14-9-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Juan Alejandro Nunez	Juan Alejandro	17-9-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo





Fecha: 20-09-2022

Área Solicitante: Sala mujer

Descripción de Trabajo a Efectuar

Arreglo de nebulizador

Juan Manuel Leyva	Juan Manuel Leyva	20-9-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin	20-9-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Fecha: 20-9-22

Área Solicitante: Laboratorio

Descripción de Trabajo a Efectuar

Poner sapatilla lava mano

<i>Mano del Sr. Pena</i>	<i>Leopoldo</i>	<i>19-9-22</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL DR TORIBIO BENCOSME
LABORATORIO CLINICO

<i>Francisco Pedraza Espinoza</i>	<i>Francisco</i>	<i>20-9-22</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Mano del Sr. Pena
Leopoldo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 21-9-2022

Área Solicitante: Trauma

Descripción de Trabajo a Efectuar

Detapar inodoro
Habilitar luz Habitación 3
Mantenimiento a los avis

Lic Dulce Cortaño	Lic Cortaño	19-9-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin	21-9-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 21-09-2022

Área Solicitante: Cirugía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de Buzos

Yamely Alcantara	Yamely A.	21-09-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin	Franklin	21-09-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Fecha: 22-9-2022

Área Solicitante: modista

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio toma corriente

Yermina G. Masqueo		22-9-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Richard Román	Franklin	22-9-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



FACTURA

FE: HOSPITAL DOCTOR TORIBIO BENCOSME 430-04557-8 ACION: CARRETERA DUARTE KM 1, MOCA. ONO: 809-578-2074 CTO: DIRECCION	FECHA: 26/9/2022 NUMERO: F22-00753 NCF: B1500000225 VALIDO HASTA 31/12/2023 REGIMEN: GUBERNAMENTAL CONDICION: CREDITO 30 DIAS
---	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	SUB TOTAL	ITBIS
	SERV-01A200L	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE DE 350 LITROS, SHINVA MAST-A-350, SERIAL:20175130. INCLUYE: *MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE MAIN CONTROL PC BOARD, LIMPIEZA DE PARTE ELECTRONICA CON CONTACT CLEANER, SUMINISTRO DE AGUA Y FALLA SISTEMA. *LIMPIEZA DE CALDERIN (STEAM GENERATOR), ELIMINACION DE SEDIMENTOS. *LIMPIEZA DE TODAS LAS TUBERIAS INTERNA Y ELIMINACION DE SEDIMENTOS. *LIMPIEZA DE HEAT EXCHANGER. *LIMPIEZA DE LAS TRAMPAS DE VAPOR (STEAM TRAP). *MANTENIMIENTO DE VAPOR SECURITY VALVE. *LIMPIEZA DE CAMARA DE VAPOR (CHAMBER). *REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE EXTERNO. *VERIFICACION DE BREAKER TERMICO F1 Y F2. *REPARACION Y LIMPIEZA DE TRASDUCTORES DE TEMPERATURA. *REPARACION DE TRASDUCTORES DE NIVEL DE AGUA. *INSTALACION DE 3 PORTA FILTROS 20 PULG. CON BASE Y CON SU CARTUCHOS DE FILTROS DE SEDAZO, HILO Y SEDIMENTOS, REINSTALACION DE PLOMERIA Y ELIMINACION DE FUGA DE AGUA. *AJUSTE Y LUBRICACION DE SWITCH DE PUERTA. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. *GASTOS OPERACIONALES. *SERVICIOS PROFESIONALES. *PUESTA EN MARCHA.	1	113,000.00	113,000.00	20,340.00

SUB TOTALES RD\$	113,000.00	20,340.00
------------------	------------	-----------

IMPORTANTE:
 IVOS ELECTRONICOS, ACCESORIOS Y ARTICULOS DE MATERIAL PLASTICO NO INCLUYE
 A DESPUES DE RECIBIDO CONFORME.

TOTAL A PAGAR RD\$	133,340.00
--------------------	------------

ONDIENTE ORDEN DE COMPRA No. 53840

PAGO A NOMBRE DE FEC BIOMEDICAL, SRL

SVAS CUENTA CORRIENTE No. 1401072000.



FEC BIOMEDICAL
 RNC: 1-31-37174-4
 26/9/2022
 Santo Domingo, R.D.

Yamily Alcantara
 RECIBIDO POR:



FEC
Biomedicals S.R.L.

Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 829-401-8454 / 829-545-4270
Email: fecbiomedical@gmail.com
RNC: 1-31-37174-4

FACTURA

CLIENTE: HOSPITAL DOCTOR TORIBIO BENCOSME	FECHA: 27/9/2022
RNC: 430-04557-8	NUMERO: F22-00754
DIRECCION: CARRETERA DUARTE KM 1, MOCA.	NCF: B1500000226 VALIDO HASTA 31/12/2023
TELEFONO: 809-578-2074	REGIMEN: GUBERNAMENTAL
CONTACTO: DIRECCION	CONDICION: CREDITO 30 DIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	SUB TOTAL	ITBIS
1	PA-MAST-A-350	PIEZAS UTILIZADA EN REPARACION DE DE AUTOCLAVE DE 350 LITROS, SHINVA MAST-A-350. *REEMPLAZO DE HEATER ELEMENT 7KW, Y OVERHEAT PROTECT SENSOR, ORIGINAL DE SHINVA MEDICAL. *KIT DE VALVULAS SOLENOIDES, CHECK VALVE FILTROS Y VALVULA DE DRENAJE. *CHECK VALVE 1/2 YEE FREE FLOW SHINVA MEDICAL, CONTRA FLUJO DE AGUA. *LINEAL CHECK VALVE SHINVA MEDICAL CONTROL DE RETORNO DE PRESION DEL STEAM GENERATOR. *PORTA FILTRO CON BASE Y FILTRO DE: SEDAZO, HILO, CEDIMENTO.	1	135,000.00	135,000.00	24,300.00

SUB TOTALES RD\$ 135,000.00 24,300.00

TOTAL A PAGAR RD\$ 159,300.00

NOTAS IMPORTANTES:
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS, ACCESORIOS Y ARTICULOS DE MATERIAL PLASTICO NO INCLUYE GARANTIA DESPUES DE RECIBIDO CONFORME.

RESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA No. 53839

REALIZAR PAGO A NOMBRE DE FEC BIOMEDICAL, SRL

RESERVA CUENTA CORRIENTE No. 1401072000.



Yamely Alcantara
RECIBIDO POR:





Fecha: 27-9-2022

Área Solicitante: Almacén Farmacia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Montar un capacitor al aire acondicionado

Dr. Carmen Mercedes Martínez	Dr. Martínez	26-9-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin	27-9-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 28-9-2022

Área Solicitante: Laboratorio

Descripción de Trabajo a Efectuar

Desague del fregadero



<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	28-9-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Carlo Zuma		28-9-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





Fecha: 28-9-2022

Área Solicitante: Cocina

Descripción de Trabajo a Efectuar

Limpian 4 habanucón
Se detaparon los fogadero
Se conecto un fogadero
Se limpio manguera desagüe un fogadero

Miriam Mercedes	<i>[Firma]</i>	28-9-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Buenaventura Polanco	Buenaventura P	28-9-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

