



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD
NORCENTRAL
HOSPITAL PROVINCIAL TORIBIO
BENCOSME**

**Seguimiento al Plan de
Mantenimiento Preventivo Y
Correctivo
Octubre 2022**

Elaborado por:

Yamily Alcántara Aybar
Enc. Servicio Generales

Revisado por:

Reyna Herminia Inoa García
Enc. Div. Planificación y desarrollo

FECHA: 31/10/2022

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento				Observaciones
							Oct	Nov	Dic	
Cortina de aire	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Correctivo	Trimestral	oct-22	dic-22			x	Empresa externa
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores	Preventivo	Trimestral	oct-22	dic-22			x	Empresa externa
Aires Acondicionados	Filtros de Aire.	Limpieza de Filtros con Agua a Presión.	Preventivo.	Mensual	oct-22	nov-22	x	x	x	Empresa externa
Instalaciones Electricas	Paneles Electricos	Verificacion de los registros y paneles electricos	Preventivo.	Trimestral	oct-22	dic-22			x	Técnico Electricista/ Empresa externa
	Iluminacion	Verificacion de Las Luminarias	Preventivo.	Mensual	oct-22	nov-22	x	x	x	
	Seguridad Electricas	Verificacion Electricidad General	Preventivo.	Trimestral	oct-22	dic-22			x	
Equipamientos	Planta Electricas	Mantenimiento General	Preventivo.	Mensual	oct-22	nov-22	x	x	x	Mantenimiento/Emp. Ext.
	Ascensor	Mantenimiento General	Preventivo.	Mensual	oct-22	nov-22	x	x	x	Mantenimiento/Emp. Ext.
	Bomba de Agua	Mantenimiento General	Preventivo.	Mensual	oct-22	nov-22	x	x	x	Mantenimiento
Infraestructura	Pisos	Inspeccion / Verificacion	Preventivo.	Trimestral	oct-22	dic-22	x		x	Mantenimiento
	Equipos de Emergencia	Inspeccion / Verificacion	Preventivo.	Trimestral	oct-22	dic-22	x		x	Mantenimiento
	Escaleras	Inspeccion / Verificacion	Preventivo.	Trimestral	oct-22	dic-22	x		x	Mantenimiento
	Escritorios y Armarios	Inspeccion / Verificacion	Preventivo.	Trimestral	oct-22	dic-22	x		x	Mantenimiento
	Filtraciones	Inspeccion / Verificacion	Preventivo.	Trimestral	oct-22	oct-22	x		x	Mantenimiento
Mobiliario	Mobiliario por zona	Mantenimiento Preventivo	Preventivo	Trimestral	sep-22	dic-22			x	Servicios Generales
Instalaciones Sanitarias	Lavamanos	Mantenimientos/Reparaciones	Preventivos/Correctivos	Trimestral	sep-22	dic-22			x	Tecnico Plomeria
	Cisternas	Mantenimientos Preventivos	Preventivos	Trimestral	sep-22	dic-22			x	Tecnico Plomeria
Ambulancia	Mantemientos General	Mantenimientos Preventivos	Preventivos	Trimestral	oct-22	dic-22	x		x	Servicios Generales



LISTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN OCTUBRE 2022

Fecha	Tipo de Trabajo	Área	Estado	Número Actividades
Octubre	Inspección de elementos eléctricos	Hospital	Completado	30
Octubre	Inspección de Mobiliario	Hospital	Completado	1
Octubre	Inspección diaria de planta eléctrica	Hospital	Completado	30
Octubre	Infraestructura física	Hospital	Completado	1
05/10/2022	Mantenimiento de abanicos	Pediatría	Completado	1
05/10/2022	Mantenimiento de abanicos	Pediatría	Completado	1
06/10/2022	Mantenimiento de aire	Comedor	Completado	1
10/10/2022	Mantenimiento de aire	Cirugía	Completado	1
21/10/2022	Mantenimiento de aire	Atención al Usuario	Completado	1
TOTAL DE AVERIAS DEL PERIODO				67

Elaborado por:Yamily Alcántara Aybar
Enc. Servicio Generales**Revisado por:**Reyna Herminia Inoa García
Enc. Div. Planificación y desarrollo

Mes: Octubre

Establecimiento: Hospital Toribio Bencosme

Equipo: Servicios Generales

Ficha: _____

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	SEGURIDAD ELÉCTRICA	1. Cables eléctricos de los equipos en buenas condiciones y sin empalmes.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
		2. De existir cuarto eléctrico en el área, se encuentra con accesos controlado y señalizado.	2. Colocar control de acceso (cerradura) y señalización	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		3. Paneles eléctricos, señalizados con nivel de voltaje y peligro. El acceso está despejado	3. Colocar señalización, despejar área	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		4. Áreas húmedas provistas de toma corrientes con sistema GFCI (Interruptor con falla a tierra)	4. Colocar tomacorrientes GFCI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		5. Los tomacorrientes se encuentran tapados sin alteraciones	5. Reparar desvíos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	PANELES ELÉCTRICOS	1. Las conexiones se muestran ajustadas.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
		2. La estructura física se observa en buen estado.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		3. La puerta se encuentra cerrada.	3. Cerrar puerta, garantizar la operación	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		4. Los aislantes se observan en buen estado.	4. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		5. Se observa libre de polvos y partículas de suciedad.	5. Limpiar las áreas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ILUMINACIÓN	1. Áreas de trabajo con iluminación adecuada.	1. Reemplazar luminarias	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
		2. Lámparas en buenas condiciones y bien colocadas.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.					<p>no megal Dis no megal Dis no megal Dis Ing. HERRERA Ing. HERRERA CANTON U CANTON U CANTON U no megal Dis no megal Dis no megal Dis Ing. HERRERA Ing. HERRERA Ing. HERRERA CANTON U CANTON U CANTON U no megal Dis no megal Dis no megal Dis CANTON U CANTON U CANTON U CANTON U CANTON U Ing. HERRERA Ing. HERRERA no megal Dis no megal Dis</p>																														
EN LAS INSPECCIONES MARQUE:																																			
G-CONFORME																																			
NC-NO CONFORME																																			

Lugar de destino:	Fecha de visita:	Octubre
Personal visitante: Yamily Aybar	Propósito de la asignación:	Seguimiento al Plan

De la estructura:				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	No cumple	mal	Bloque quirúrgico
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	Cumple	Bien	Toda la Edificación
3	Terminación de paredes, Pañete	Cumple	Bien	" " "
4	Presencia de insectos en edificación			" " "
5	Terminación de Techos	Cumple	Bien	" " "
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	Cumple	Bien	Todos los baño
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	Cumple	Bien	Todos los cuartos Eléctrico
8	Funcionamiento planta eléctrica	Cumple	Cumple	2 Planta eléctricas
9	Funcionamiento de UPS	Cumple	Cumple	3 ungs x
10	Terminación general de piso	Cumple	Bien	Toda las edificaciones
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	Cumple	Cumple	Toda la institución
12	Señalización institucional	Cumple	Bien	" " "
13	Señalización Ruta de evacuación	Cumple	Bien	" " "
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	Cumple	Bien	Rampas - Pasarelas
15	Disponibilidad de Parques	Cumple	Bien	
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	Cumple	Bien	no hay ninguna
17	Revisión de Líquidos en Equipos de Aires Acondicionados	Cumple	Bien	Todos los aire de la inst
18	Revisión de Sistema de Cámaras	Cumple	Bien	Todas las cámaras 100%
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	Cumple	Bien	Todos están funcionando
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	Cumple	Bien	Todas las áreas
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	Cumple	Bien	" " "
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	Cumple	Bien	" " "
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	Cumple	Bien	" " "
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	Cumple	Bien	" " "
25	Revisión de Funcionamiento Tornacorrientes y UPS	Cumple	Bien	" " "
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	Cumple	Bien	" " "
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	Cumple	Bien	" " "
28	Revisión de Salida de Gases	Cumple	Bien	" " "
29	Revisión de Caseta de Gases	Cumple	Bien	" " "
30	Revisión de Data	Cumple	Bien	" " "
31	Condiciones Salas de Espera	Cumple	Bien	" " "
32	Condiciones Baños	Cumple	Bien	" " "
33	Idoneidad Continua	Cumple	Bien	" " "
34	Áreas Exteriores	Cumple	Bien	" " "



Lugar de destino:	Hospital Toribio Bencomo	Fecha de visita:	Octubre
Personal visitante:	Yamely Alcántara	Propósito de la asignación:	Seguimiento al plan

Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario
Imágenes	Sillas secretariales	Cumple	Buen
	Escritorios	Cumple	Buen
	Bancadas	Cumple	Buen
Esterilización	Sillas secretariales	Cumple	Buen
		Cumple	Buen
Internamiento	Mesas de Comer	no cumple	no hay
	Sillon Acompañante	Cumple	Buen
	Mesa de Noche	Cumple	Buen
Laboratorio	Sillas secretariales	Cumple	Buen
	Escritorios	Cumple	Buen
	Bancadas	Cumple	Buen
Neonatología, UCIN	Sillas secretariales	Cumple	Buen
	Escritorios	Cumple	Buen
	Bancadas	Cumple	Buen
Quirófanos/ Partos	Bancadas	Cumple	Buen
	Sillas secretariales	Cumple	Buen
Emergencia	Bancadas	Cumple	Buen
	Sillas secretariales	Cumple	Buen
	Escritorios	Cumple	Buen
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	Cumple	Buen
Odontología	Sillas secretariales	Cumple	Buen
	Sillas	Cumple	Buen
Cocina	Mesas	Cumple	Buen
	Sillas secretariales	Cumple	Buen
Consultorios	Sillas secretariales	Cumple	Buen
	Escritorios	Cumple	Buen
	Bancadas	Cumple	Buen





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 5-10-22

Área Solicitante: Pediatría

Descripción de Trabajo a Efectuar
Mantenimiento a los abanico

María Josefina Muñoz	[Firma]	5/9/22
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin José Pacheco	Franklin	5-10-22
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha: 5-10-2022

Área Solicitante: Pediatría

Descripción de Trabajo a Efectuar

Mantenimiento de abanico

Bienvenido P	Bienvenido P	10 de Mayo
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin José Riquelme	Franklin	5-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminación de Trabajo



Fecha: 6-10-2022

Área Solicitante: Comedor

Descripción de Trabajo a Efectuar

Mantenimiento de los avío

Maria Mercedes	Maria Mercedes	3-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Brennwald	Brennwald	6-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha: 10-10-2022

Área Solicitante: Atención Usuario

Descripción de Trabajo a Efectuar

mantenimiento avo

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
<i>Alfonso Castillo</i>	<i>[Signature]</i>	10-10-2022

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo
Franklin Pichardo	<i>Franklin</i>	10-10-2022



Fecha: 10-10-2022

Área Solicitante: Cirugía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cheques compresor del aire

Leticia Ovalle	Leticia Ovalle	10/10/2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin	10/10/2020
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha: 21-10-2022

Área Solicitante: Atención al usuario

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Mantenimiento al aire, sucinto

<i>Miguel Ángel Cortillo</i>	<i>[Firma]</i>	21-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Franklin Richus</i>	<i>Franklin</i>	21-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo



MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MES DE OCTUBRE 2022

LISTA DE AVERIAS RESUELTAS EN EL PERIODO OCTUBRE 2022				
Fecha	Tipo de Trabajo	Área	Estado	Número de Avería
02/10/2022	Reparación de puerta	Oficina de Contraloría	Completado	1
04/10/2022	Sistema de energía habilitado	Sala de Maternidad	Completado	1
04/10/2022	Montar lámparas	Laboratorio	Completado	1
05/10/2022	Montar 2 lámparas 24x24	Maternidad	Completado	1
05/10/2022	Reparaciones en general	Pediatría	Completado	5
05/10/2022	Montar 2 lámparas 24x24	Sala de Mujeres	Completado	1
05/10/2022	Reparación de puerta	Consulta	Completado	1
05/10/2022	Colocar bombilla	Emergencia	Completado	1
05/10/2022	Montar lámpara	Neonatología	Completado	1
06/10/2022	Reparaciones en general	Sala de Mujeres	Completado	2
06/10/2022	Colocación de llave	Sala de Mujeres	Completado	1
08/10/2022	Poner Plafón	Maternidad	Completado	1
10/10/2022	Reparación de puerta	Atención al Usuario	Completado	1
10/10/2022	Chequeo de compresor del aire	Cirugía	Completado	1
11/10/2022	Montar 2 cerradura	Habitación de internos	Completado	1
11/10/2022	Arreglo de compresor	Cirugía	Completado	1
12/10/2022	Pintura	Dirección	Completado	1
12/10/2022	Pintura de puerta	Dirección	Completado	1
12/10/2022	Montar tapa ciega	Consultorio #13	Completado	1
12/10/2022	Montar 5 lámparas 24x24	Área Covid	Completado	1
12/10/2022	Habilitar/repación Del aire	Consultorios del 13 al 18	Completado	1
13/10/2022	Montura de espejo	Habitación de internos	Completado	1
13/10/2022	Reparaciones en general	Nutrición	Completado	2
13/10/2022	Montar 6 lámparas	Parqueo administrativo	Completado	1
14/10/2022	Reparaciones en general	Nutrición	Completado	4
17/10/2022	Reparaciones de plomería	Parqueo de Emergencia	Completado	1
17/10/2022	Reparación de filtraciones	Consultorio #18	Completado	1
18/10/2022	Reparaciones en general	Parqueo de Emergencia	Completado	3

Elaborado por:

Yamily Alcántara Aybar
Enc. Servicio Generales

Revisado por:

Reyna Herminia Inoa García
Enc. Div. Planificación y desarrollo

19/10/2022	Reparación de abanico y aire	Sonografía	Completado	1
19/10/2022	Reparaciones de plomería	Rayos x	Completado	2
20/10/2022	Reparaciones en general	Techo segundo nivel	Completado	4
20/10/2022	Reparaciones en general	Toma de muestra	Completado	3
21/10/2022	Arreglo de nebulizador	Sala de Mujeres	Completado	1
21/10/2022	Reparación de cama	Habitación de internos	Completado	1
24/10/2022	Montura de cerradura del baño	Toma de muestra	Completado	1
26/10/2022	Tictoc de puerta	Sala de parto	Completado	1
29/10/2022	Pintura de puerta	Rampa de emergencia	Completado	1
31/10/2022	Colocación de enchufe	Emergencia	Completado	1
TOTAL, DE AVERIAS DEL PERIODO				55

Elaborado por: Yamily Alcántara Aybar Enc. Servicio Generales	Revisado por: Reyna Herminia Inoa García Enc. Div. Planificación y desarrollo
--	--



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 2-10-22

Área Solicitante: Contraloría General

Descripción de Trabajo a Efectuar
<p>Reparación de puerta</p>



CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

02 NOV 2022

REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

Jose Roberto Valdez	<i>JR</i>	31-10-22
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Angeli Perez	<i>angeli perez</i>	2-10-22
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha

3-10-2022

Área Solicitante:

Maternidad

Descripción de Trabajo a Efectuar

Sistema de energía eléctrica habilitarlo

<i>Arntho Henríquez</i>	<i>Arntho Henríquez</i>	14-9-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin	3-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo






Fecha: 4-10-2022

Área Solicitante: Laboratorio

Descripción de Trabajo a Efectuar

Montar dos lampara



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL DR TORIBIO BENCOSME
LABORATORIO CLINICO
Moca Provincia Española Rep Dom

<i>Yhaniel Ben Hend Rep</i>	<i>[Signature]</i>	4/10/2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Franklin Garcia Richard Omed</i>	<i>Franklin</i>	4-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

[Faint handwritten notes]

Fecha: 5-10-22

Area Solicitante: Maternidad

Descripción de Trabajo a Efectuar
Montar 2 lampara 24x24

Franklin [Signature]	[Signature]	6/10/2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Richard	Franklin [Signature]	5-10-22
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





Fecha

5-10-2022

Área Solicitante:

Pediatría

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Areglo circuito de las tomas corriente en el Area enfermeria
- Poner un Enchufe para la Estufa Electrica
- Areglo de la Estufa Electrica
- Areglo del aire, area de enfermeria
- Areglo del nebulizador

Maryslein Betances Aliz

Nombre del Solicitante

Sic M. Betances

Firma Solicitante

5/10/2022

Fecha de la Solicitud

Franklin Jose Ricardo Omid

Nombre del Técnico

Franklin

Firma del Técnico

5-10-2022

Fecha Termino de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 05-10-2022

Área Solicitante: Sala mujer

Descripción de Trabajo a Efectuar

Montar dos lampara 24x24

Daniel Navarro	F. Diezperla	05/10/2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pineda	Franklin	05-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 5-10-22

Área Solicitante: Consulta

Descripción de Trabajo a Efectuar:
Puerta pasillo principal consulta, reparación de puerta

Yamely M Alcantara A	Yamely Alcantara	3-10-22
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Araemi Perez	araemi perez	5-10-22
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 5-10-22

Area Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Poner un bombillo en el cuarto de enfermería

<i>Terry Apogua</i>	<i>Apogua</i>	28-10-22
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Buenaventura P</i>	<i>Buenaventura P</i>	28-10-22
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





Fecha: 06-10-22

Área Solicitante: Neo

Descripción de Trabajo a Efectuar

- montar 1 lampara 24x24

Franklin Pichardo	Franklin Pichardo	06-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin	06-10-22
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha: 6-10-2022

Área Solicitante: Sala mujer

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Detapar limodow
- Filtración plafon

Hateria Orally	sic. Orally	6-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Buenavemda Polanco	Buenavemda P.	6-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Fecha: 6-10-2022

Área Solicitante: Sala mujer

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Se colocó una llave al fogadero de la estación de enfermería

Fátima Ovalles	Liz Ovalles	23-9-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Carlo Iruña	Carlo Iruña	6-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





Fecha: 8-10-2022

Área Solicitante: maternidad

Descripción de Trabajo a Efectuar

Poner plafon

<i>Franklin R.</i>	<i>Franklin R.</i>	06/10/2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Franklin Richard Ormaiz</i>	<i>Franklin</i>	8-10-22
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo




Fecha: 8-10-2022

Area Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Poner Bombita al inodoro

Esmerlin Nina		8-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Carlos Umana		8-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha: 10-10-2022

Area Solicitante: Atención al usuario

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación puerto entrada de consulto



<u>Miguel Ángel Cortés</u>	<u>[Signature]</u>	<u>10-10-2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Araceli Perez</u>	<u>[Signature]</u>	<u>10-10-2022</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo

Fecha: 11-10-22

Area Solicitante: Habilitación interna

Descripción de Trabajo a Efectuar

Montar 2 curaduras

Yudelsi Infante Hernandez	Yudelsi Infante	11-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Ing. Rene Garcia	Ing. Rene Garcia	11-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 11-10-2022

Área Solicitante: Cirugía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Arrreglo de compresor

Bertha Pichorel	Bertha Pichorel	11-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin	11-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo





Fecha: 12-10-2022

Área Solicitante: La Dirección

Descripción de Trabajo a Efectuar
Mantenimiento pintura Dirección

<i>Arisleide Lopez</i>	<i>Arisleide Lopez</i>	11-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Argemi Perez</i>	<i>argel</i>	12-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha: 12-10-2022

Área Solicitante: La Dirección

Descripción de Trabajo a Efectuar

Pintar puerta del pasillo de la Dirección

Amalberto Lopez	Amalberto Lopez	12-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Araceli Perez	Araceli	12-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha: 12-10-2022

Área Solicitante: Consultorio #13

Descripción de Trabajo a Efectuar

montar tapa ciega

<i>Rene Garcia</i>	<i>Rene Garcia</i>	12-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Tec: <i>Rene Garcia</i>	<i>Rene Garcia</i>	12-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha: 12/10/2022

Área Solicitante: Área de COVIC

Descripción de Trabajo a Efectuar

montura de lamparas
 fasillo (1)
 Habitaciones (2)
 aislamiento (2)
 Total 5 lamparas.

Mary Dely Cepeda Ureano	Lee Mary Dely Cepeda	12/10/22
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Honarkly Riquelme	Franklin	12/10/22
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo



Fecha: 12-10-2022

Área Solicitante: Consultoría

Descripción de Trabajo a Efectuar

Habilitar el aire del 13 al 18

Ugma Urena	<i>[Signature]</i>	12-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	<i>[Signature]</i>	12-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo



Fecha: 13/10/2022

Área Solicitante: Habitación de internos

Descripción de Trabajo a Efectuar

Montura de espejo.

Yudelvis Infante Heredia	Yudelvis Infante	13/10/2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Argel Perez	Argel	13-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo




Fecha: 13-10-2022

Área Solicitante: Nutrición

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Poner dos cortinas en las ventanas
- Darle acondicionamiento al área completa

Christy Marie Cruz Peña		13-10-22
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Argemir Peres		13-10-22
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha: 13-10-2022

Área Solicitante: Parqueo administrativo

Descripción de Trabajo a Efectuar
Poner 6 lampara parqueo administrativo

Yamely M. Alcantara A.	Yamely A.	18-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin	18-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha: 14/10/2022

Área Solicitante: Nutrición

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Montura de 3 regleta.
- 20' de alambre.
- un tita sencillo.
- Cambio de tomacorriente

Hecani urera	Hecani urera	14-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardi	Franklin	14-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo





Fecha

17-10-2022

Área Solicitante:

Parques Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

- 2ln tapon de 4
- 2ln tubo de 3/4
- 5 codo 3/4

Franklin Pichardo	Franklin	17-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin	17-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 17-10-2022

Área Solicitante: Consultorio

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Filtraciones en el consultorio #18

Yamily M. Alcantara A	Yamily Alcantara	16-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Carlo Ureña	Carlo Ureña	17-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha: 18-10-2022

Area Solicitante: Parques Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Poner lampara 24x24
- Poner 6 codo
- un pie de tubo de 2

Yamely M. A. Ayban	Yamely Alcantara	11-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Ricardo	Franklin	18-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Fecha: 19/10/2022

Área Solicitante: Sonografía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación de abanico y aire acondicionado.

CRISTOBAL M. R.R.	<i>CRISTOBAL M. R.R.</i>	19/10/2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin González Domínguez	<i>Franklin</i>	19-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo





Fecha: 19-10-2022

Area Solicitante: Rayos X

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Reparación cerradura
- Reparación tanque inodoro

X Dolores Peralta	Dolores Peralta	19-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

José Miguel Díaz	José Miguel Díaz	19-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha: 20-10-2022

Área Solicitante: Zochos segunda

Descripción de Trabajo a Efectuar
<ul style="list-style-type: none"> - Poner tubería del aire de Emergencia - Poner 2 tubo del desagüe - Poner 6 codo - Poner 2 te

Yamely M. A. Aybar	Yamely Alcantara	20-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Ripuel	Franklin	20-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Fecha: 20/10/2022

Área Solicitante: Zona de muestra

Descripción de Trabajo a Efectuar

Mantenimiento 3 Aire; Eafa plástica de Inodoro.
Chequeo cerradura de baño.

Beyela alt. [Signature]	[Signature]	20/10/2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Richards	Franklin	20-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME
LABORATORIO CLINICO
Moca, Provincia Espaillat, Rep. Dom.



Fecha: 21-10-2022

Área Solicitante: Sala de mujer

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Arreglo de nebulizador

Diana Tauras	<i>Diana Tauras</i>	20-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	<i>Franklin</i>	20-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 21-10-2022

Área Solicitante: Cuarto de internía

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Reparación de cama

<i>Amele Chauri Menyo</i>	<i>Amele Menyo</i>	21-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Araemi Perez</i>	<i>Araemi Perez</i>	21-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 24/10/2022

Área Solicitante: Zona de nuestra

Descripción de Trabajo a Efectuar

Instalación Cerradura del baño

Leandrea Ramos Hernandez	[Firma]	24/10/22
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Ing - Rene Garcia	Ing. Rene Garcia	24/10/22
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL DR TORIBIO BENCOSME
LABORATORIO CLINICO
Moca Provincia Española Rep. Dom.

Fecha

26-10-22

Área Solicitante:

maternidad

Descripción de Trabajo a Efectuar

2 titac sala pos-parto

Miriam M. Govea	Miriam M. Govea	26-10-22
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin	26-10-22
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 29-10-22

Área Solicitante: Rampa Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Pintar puerta

Yamely Alcantara	Yamely Alcantara	19-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Argelí Pérez	Argelí Pérez	22-10-22
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha: 31-10-2022

Area Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar
- Poner enchufe

Marcela Ariles	Marcela Ariles	31-10-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin Pichardo	31-10-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

