



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
NORCENTRAL  
HOSPITAL PROVINCIAL TORIBIO  
BENCOSME**

**Seguimiento al Plan de  
Mantenimiento Preventivo Y  
Correctivo  
Enero 2023**

**Elaborado por:**

Yamily Alcántara Aybar  
Enc. Servicio Generales

**Revisado por:**

Reyna Herminia Inoa García  
Enc. Div. Planificación y desarrollo


Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cortina de aire	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Preventivo	Trimestral	dic-22	mar-23			x			x			x			x	Empresa externa/ Técnico
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores	Preventivo	Trimestral	dic-22	mar-23			x			x			x			x	Empresa externa/ Técnico
Aires Acondicionados	Filtros de Aire.	Limpieza de Filtros con Agua a Presión.	Preventiv	Mensual	dic-22	mar-23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Empresa externa/ Técnico
Instalaciones Electricas	Paneles Electricos	Verificación de los registros y paneles electricos	Preventivo	Trimestral	dic-22	jun-23						x						x	Técnico Electricista/ Empresa externa
	Iluminación	Verificación de Las Luminarias	Preventivo	Mensual	ene-23	feb-23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Seguridad Electricas	Verificación Electricidad General	Preventivo	Trimestral	dic-22	mar-23			x			x			x			x	
Equipamientos	Planta Electricas	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	ene-23	feb-23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Mantenimiento/Emp. Ext.
	Ascensor	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	ene-23	feb-23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Mantenimiento/Emp. Ext.
	Bomba de Agua	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	ene-23	feb-23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Mantenimiento
Infraestructura	Pisos	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	dic-22	feb-23		x		x		x		x		x		x	Mantenimiento
	Equipos de Emergencia	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	dic-22	feb-23		x		x		x		x		x		x	Mantenimiento
	Escaleras	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	dic-22	feb-23		x		x		x		x		x		x	Mantenimiento
	Escritorios y Armarios	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	dic-22	feb-23		x		x		x		x		x		x	Mantenimiento
	Filtraciones	Reparaciones	Preventivo	Mensual	dic-22	feb-23		x		x		x		x		x		x	Mantenimiento
Mobiliario	Mobiliario por zona	Mantenimiento Preventivo	Preventivo	Trimestral	dic-22	mar-23			x			x			x			x	Servicios Generales
Instalaciones Sanitarias	Lavamanos	Mantenimientos/Reparaciones	Preventivos	Trimestral	dic-22	mar-23			x			x			x			x	Técnico Plomería
	Cisternas	Mantenimientos Preventivos	Preventivos	Trimestral	dic-22	mar-23			x			x			x			x	Técnico Plomería
Ambulancia	Mantenimientos General	Mantenimientos Preventivos	Preventivos	Bimensual	dic-22	feb-23		x		x		x		x		x		x	Servicios Generales

Mes: Enero 2023

Establecimiento: Hostobim

Equipo: Planta Electricas

Ficha: \_\_\_\_\_


ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Combustible y Aceite	1. Los niveles de aceite y combustible deben estar por encima del mínimo permitido.	1- Completar los niveles de fluidos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. Las llaves de paso deben estar abiertas.	2- Abrir llaves de paso,	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		3. Chequeo de trampa de agua	3. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		4. Funcionamiento de la bomba	4. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5. Chequeo de flota	5. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	Alternador	1. La correa del alternador debe estar sin alteraciones ni desgastes.	1. Sustitución de correa.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	Baterías	1. Los terminales se ven limpios.	1. Limpiar terminales	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido	2. Completar Nivel de agua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	Radiador	1. El panel se observa limpio.	1. Limpiar el panel.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido	2. Completar Nivel de agua	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		3. La correa del radiador debe estar sin alteraciones ni desgastes.	3. Sustitución de correa.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.					<p>FIRMA DEL INSPECTOR</p> <p>Arizoni Perez Arizoni Perez</p>																															
EN LAS INSPECCIONES MARQUE: C-CONFORME NC-NO CONFORME																																				

Mes: Enero 2023

 Establecimiento: Hlostoben

 Equipo: Planta Eléctrica

Ficha: \_\_\_\_\_

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	<b>SEGURIDAD ELÉCTRICA</b>	1. Cables eléctricos de los equipos en buenas condiciones y sin empalmes.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. De existir cuarto eléctrico en el área, se encuentra con accesos controlado y señalizado.	2. Colocar control de acceso (cerradura) y señalización	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		3. Paneles eléctricos, señalizados con nivel de voltaje y peligro. El acceso está despejado	3. Colocar señalización, despejar área	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		4. Áreas húmedas provistas de toma corrientes con sistema GFCI (Interruptor con falla a tierra)	4. Colocar tomacorrientes GFCI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5. Los tomacorrientes se encuentran tapados sin alteraciones	5. Reparar desvíos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	<b>PANELES ELÉCTRICOS</b>	1. Las conexiones se muestran ajustadas.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. La estructura física se observa en buen estado.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		3. La puerta se encuentra cerrada.	3. Cerrar puerta, garantizar la operación	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		4. Los aislantes se observan en buen estado.	4. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5. Se observa libre de polvos y partículas de suciedad.	5. Limpiar las áreas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	<b>ILUMINACIÓN</b>	1. Áreas de trabajo con iluminación adecuada.	1. Reemplazar luminarias	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. Lámparas en buenas condiciones y bien colocadas.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.				 FIRMA DEL INSPECTOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
EN LAS INSPECCIONES MARQUE:					Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	
<b>G-CONFORME</b> <b>NC-NO CONFORME</b>					Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno

Lugar de destino: <b>Hostobem</b>	Fecha de visita: <b>Enero 2023</b>
Personal visitante:	Propósito de la asignación: <b>mantenimiento Preventivo</b>

De la estructura:				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	No cumple	filtracion	rampa Emergencia
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	Cumple	Bien	Toda la edificación
3	Terminación de paredes, Pañete	Cumple	Bien	" " "
4	Presencia de insectos en edificación	Cumple	Bien	" " "
5	Terminación de Techos	Cumple	Bien	" " "
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	Cumple	Bien	Todos los baños
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	Cumple	Bien	Todos los cuartos electricos
8	Funcionamiento planta eléctrica	Cumple	Bien	2 Planta electrica
9	Funcionamiento de UPS	Cumple	Bien	Bueno
10	Terminación general de piso	Cumple	Bien	Toda la edificación
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	Cumple	Bien	Toda la institución
12	Señalización institucional	Cumple	Bien	" " "
13	Señalización Ruta de evacuación	Cumple	Bien	" " "
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	Cumple	Bien	Rampa y Parapetos
15	Disponibilidad de Parqueos	Cumple	Bien	Buena disponibilidad
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	Cumple	Bien	no hay ninguna
17	Revisión de Líquidos en Equipos de Aires Acondicionados	Cumple	Bien	Todos los aires de la institución
18	Revisión de Sistema de Cámaras	Cumple	Bien	
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	Cumple	Bien	
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	Cumple	Bien	Todas las áreas
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	Cumple	Bien	" " "
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	Cumple	Bien	" " "
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	Cumple	Bien	" " "
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	Cumple	Bien	" " "
25	Revisión de Funcionamiento Tornacruces y UPS	Cumple	Bien	" " "
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	Cumple	Bien	" " "
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	Cumple	Bien	" " "
28	Revisión de Salida de Gases	Cumple	Bien	" " "
29	Revisión de Caseta de Gases	Cumple	Bien	" " "
30	Revisión de Data	Cumple	Bien	" " "
31	Condiciones Salas de Espera	Cumple	Bien	" " "
32	Condiciones Baños	Cumple	Bien	" " "
33	Limpieza Continua	Cumple	Bien	" " "
34	Áreas Exteriores	Cumple	Bien	" " "



Lugar de destino:	Hostobem	Fecha de visita:	Enero 2023
Personal visitante:		Propósito de la asignación:	Mantenimiento Preventivo
Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario

Imágenes	Sillas secretariales	Cumple	Buen estado
	Escritorios	Cumple	Buen estado
	Bancadas	Cumple	Buen estado
Esterilización	Sillas secretariales	Cumple	Buen estado
		Cumple	Buen estado
Internamiento	Mesas de Comer	No Cumple	no termino disponible
	Sillon Acompañante	Cumple	Buen estado
	Mesa de Noche	Cumple	Buen estado
Laboratorio	Sillas secretariales	Cumple	Buen estado
	Escritorios	Cumple	Buen estado
	Bancadas	Cumple	Buen estado
Neonatología, UCIN	Sillas secretariales	Cumple	Buen estado
	Escritorios	Cumple	Buen estado
	Bancadas	Cumple	Buen estado
Quirófanos/ Partos	Bancadas	Cumple	Buen estado
	Sillas secretariales	Cumple	Buen estado
Emergencia	Bancadas	Cumple	Buen estado
	Sillas secretariales	Cumple	Buen estado
	Escritorios	Cumple	Buen estado
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	Cumple	Buen estado
Odontología	Sillas secretariales	Cumple	
Cocina	Sillas	Cumple	Buen estado
	Mesas	Cumple	Buen estado
Consultorios	Sillas secretariales	Cumple	Buen estado
	Escritorios	Cumple	Buen estado
	Bancadas	Cumple	Buen estado



# **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE ENERO 2023**

<b>Elaborado por:</b> Yamily Alcántara Aybar Enc. Servicio Generales	<b>Revisado por:</b> Reyna Herminia Inoa García Enc. Div. Planificación y desarrollo
--	--

**LISTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ENERO 2023**

<b>Fecha</b>	<b>Tipo de Trabajo</b>	<b>Área</b>	<b>Estado</b>	<b>Número Actividades</b>
<b>Enero</b>	Inspección de elementos eléctricos	Hospital	Completado	30
<b>Enero</b>	Inspección de Mobiliario	Hospital	Completado	1
<b>Enero</b>	Infraestructura física	Hospital	Completado	1
<b>Enero</b>	Inspección diaria de planta eléctrica	Hospital	Completado	30
<b>12/01/2023</b>	Mantenimiento de aire	Cuarto eléctrico	Completado	1
<b>12/01/2023</b>	Mantenimiento de aire	Cirugía	Completado	1
<b>12/01/2023</b>	Mantenimiento de aire	Sala de mujeres	Completado	1
<b>17/01/2023</b>	Mantenimiento abanicos	Pediatría	Completado	1
<b>TOTAL DE AVERIAS DEL PERIODO</b>				<b>66</b>

**Elaborado por:**

Yamily Alcántara Aybar  
Enc. Servicio Generales

**Revisado por:**

Reyna Herminia Inoa García  
Enc. Div. Planificación y desarrollo




Fecha: 12-1-2023

Área Solicitante: Cuarto electrico

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- mantenimiento a los aire



Yamily M. Alcantara Aybar	Yamily Alcantara	12-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin	12-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**

DADM-FO-019 Versión: 01


Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 12-1-2023

Área Solicitante: Cirugía

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Mantenimiento a los aire



Yamely M. Alcantara Aybas	Yamely Alcantara	12-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin	12-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD


**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 12-1-2023

Área Solicitante: Sala mujer

Descripción de Trabajo a Efectuar
<p>- mantenimientos de los aire</p> 

Yamely Mercedes A. Aybar		
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
		12-1-2023

Franklin Pichardo	Franklin	12-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD


Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento  
DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 17-1-2023

Área Solicitante: Pediatría

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Darle mantenimiento a dos Abanicos



Yamely Mercedes A. Aybar	Yamely Alcantara	17-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Argemi Perez	Argemi Perez	17-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Término de Trabajo



# **MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MES DE ENERO 2023**

<b>Elaborado por:</b> Yamily Alcántara Aybar Enc. Servicio Generales	<b>Revisado por:</b> Reyna Herminia Inoa García Enc. Div. Planificación y desarrollo
--	--

**LISTA DE AVERIAS RESUELTAS EN EL PERIODO ENERO 2023**

Fecha	Tipo de Trabajo	Área	Estado	Número de Avería
03/01/2023	Pintura del área	Enfermería	Completado	1
03/01/2023	Montar lámpara	Pediatría	Completado	1
03/01/2023	Montar toma corriente	Cocina	Completado	1
04/01/2023	Montar tapa ciega	Sonografía	Completado	1
04/01/2023	Pintura del área	Sonografía	Completado	1
05/01/2023	Montar 2 lámparas 2x2	Almacén de farmacia	Completado	1
05/01/2023	Reparaciones en general	Emergencia	Completado	2
06/01/2023	Montar lámpara	Emergencia	Completado	1
06/01/2023	Montar 2 lámpara	Sala de Mujeres	Completado	1
06/01/2023	Reparaciones en general	Sala de Mujeres	Completado	2
06/01/2023	Reparación de nebulizadores	Sala de hombres	Completado	1
10/01/2023	Reparación de silla	Farmacia hospitalaria	Completado	1
10/01/2023	Colocar capacitor	Activo fijo	Completado	1
10/01/2023	Reparación de anaqueles	Farmacia hospitalaria	Completado	1
11/01/2023	Montar 2 cerradura	Descanso de enfermería	Completado	1
13/01/2023	Montar cerradura del baño	Cocina	Completado	1
13/01/2023	Colocar dispensador manita limpia	Iglesia	Completado	1
16/01/2023	Montar lámparas	Maternidad	Completado	1
16/01/2023	Reparaciones en general	Sonografía	Completado	3

**Elaborado por:**  
Yamily Alcántara Aybar  
Enc. Servicio Generales

**Revisado por:**  
Reyna Herminia Inoa García  
Enc. Div. Planificación y desarrollo

16/01/2023	Reparaciones de desagüe	Pasillo de consulta	Completado	1
17/01/2023	Pintura de exterior	parqueo administrativo	Completado	1
17/01/2023	Pintar tubos	Acera	Completado	1
17/01/2023	Pintar dispensador	Sonografía	Completado	1
18/01/2023	Reparación de estufa	Neonatología	Completado	1
18/01/2023	Colocar cerradura	Facturación	Completado	1
19/01/2023	Reparación lavamanos	Emergencia	Completado	1
20/01/2023	Colocar cerradura	Bloque quirúrgico	Completado	1
20/01/2023	Mantenimiento de cisterna	Cisterna	Completado	1
20/1/20223	Habilitar cuarto frio	Cocina	Completado	1
22/01/2023	Reparación de estufa	Cocina	Completado	1
23/01/2023	Montar puerta cuarta frio	cocina	Completado	1
23/01/2023	Elaborar base par anaquel	Sonografía	Completado	1
24/01/2023	Reparaciones en general	Administración	Completado	1
25/01/2023	Reparación de estufa eléctrica	Pediatría	Completado	1
25/01/2023	Reparaciones en general	Control de tuberculosis	Completado	1
<b>TOTAL</b>				<b>39</b>

**Elaborado por:**  
Yamily Alcántara Aybar  
Enc. Servicio Generales


**Revisado por:**  
Reyna Herminia Inoa García  
Enc. Div. Planificación y desarrollo

Fecha 3-1-2023

Área Solicitante: Maternidad

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Pintar area de enfermeria completa



<u>Ana Las Mater</u>	<u>Ana Las Mater</u>	<u>3-1-2023</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud


<u>Argemi Perez</u>	<u>argemi perez</u>	<u>3-1-2023</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo







Fecha: 3-1-2023

Área Solicitante: Pediatría

Descripción de Trabajo a Efectuar
<p>- montar lampara 48W</p> 

<p>María Josefina Muñoz</p>		<p>3-1-2023</p>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<p>Buenaventura Polanco</p>		<p>3-1-2023</p>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo




Fecha: 3-1-2023

Área Solicitante: Cocina

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Montar un toma corriente



Miriam Mercedes	<i>[Signature]</i>	3-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Buenavento Polanco	<i>[Signature]</i>	3-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo




Fecha: 04/01/2023

Área Solicitante: Sonografía

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Montura de Zafa Ciega



Carmen R. Beito	Carmen R. Beito	10-12-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Argeni Paves	Argeni Paves	04-01-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 4-1-2023

Área Solicitante: Sonografía

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Pintar el area completa



Martin Ledezma		4-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Argemir Perez		4-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo



Fecha 5-1-2023

Área Solicitante: Almacén Farmacia

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Poner lampara 48W 2x2



<u>Juan Martínez</u>	<u>5/1/2023</u>	<u>7-1-2023</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Benedicto R</u>	<u>Benedicto R</u>	<u>4-1-2023</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo




Fecha **5-1-2023**

Área Solicitante: **Emergencia**

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Pintar area Emergencia
- Poner una tapa ciega 2x2



<i>Lido. Morobel</i>	<i>Lido. Fuente M. Morobel</i>	<b>5-1-2023</b>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Argenti Perez</i>	<i>Argenti Perez</i>	<b>5-1-2023</b>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo






Fecha: 6-1-2023

Área Solicitante: Emergencia

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Poner dos lampara en la puerta principal 48W



Yamely Mercedes A Ayban	Yamely Alcantara	6-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Burvenido Polanco	Burvenido Polanco	6-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo






**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**

DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 6-1-2023

Área Solicitante: Sala mujer

Descripción de Trabajo a Efectuar
<p><u>- montar dos lampara pasillo 48W</u></p> 

<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>6-1-2023</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Buenavento Polanco</u>	<u>[Signature]</u>	<u>6-1-2023</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





Fecha: 6-1-2023

Área Solicitante: Emergencia

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Reparar 3 Nebulizadores

<u>Rebeca Espinosa</u>	<u>Rebeca Espinosa</u>	<u>6-1-2023</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Franklin Pichas</u>	<u>Franklin</u>	<u>6-1-2023</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo



Fecha: 6-1-2023

Área Solicitante: Sala Hombre

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Reparación de una Estufa eléctrica

<i>Andrés Pato Qui.</i>	<i>Sala Hombre</i>	<i>6-1-2023</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Franklin Pichardo</i>	<i>Franklin</i>	<i>6-1-2023</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD


**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 10-1-2023

Área Solicitante: Farmacia Hospitalaria

Descripción de Trabajo a Efectuar
<p>- Poner araña a una silla</p> 

Kennedy Escobar	Kennedy	10-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Imambtán Pichardo	Enayeli	10-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha: 10-1-2023

Área Solicitante: Activo Fijo

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- 2m capacitor

José Herrera	José Herrera	10-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Rukio	Franklin	10-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo




Fecha: 10-1-2023

Área Solicitante: Farmacia Hospitalaria

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Reparar dos Anaqueles



Kennedy Esquivel	Kennedy Esquivel	10-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

JUAN ALVARO	JUAN ALVARO	10-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo



Fecha: 11-01-2023

Área Solicitante: Dep: Enfermería

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Montar una cerradura cuarto de descanso

maría Josefina Muñoz	Muñoz	11-01-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Buenavento Polanco	Buenavento P	11-01-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo




Fecha: 13-1-2023

Área Solicitante: Cocina

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- montar cerradura en el baño

Merced Mercedes		13-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Ribudo	Franklin	13-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo




Fecha: 13-1-2023

Área Solicitante: Iglesia

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- montar dispensador de manita limpia
- montar manita limpia

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
Maria Galibonés		13-1-2023

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo
Argemis Perez		13-1-2023







Fecha: 16-1-2023

Área Solicitante: Maternidad

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Montar una lampara 48w 2x2


Yamily M. Alcantara A	Yamily Alcantara	16-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Buenvenido Polanco	Buenvenido	16-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo




Fecha: 16-1-2023

Área Solicitante: 500neografía

Descripción de Trabajo a Efectuar	
<p>- montar un mural</p> <p>- 3 tarugo</p> <p>- 3 tornillo</p> 	

Martin Llorente		16-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Carlo Urbina		16-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo




Fecha: 16-1-2023

Area Solicitante: Paullo Consultorio

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

5. - Corregir desague en el cuarto Electrico



Brendon G. D.	Brendon G. D.	16-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Jose Miguel	Jose Miguel	16-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD


**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**  
DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 17-1-2023

Área Solicitante: Jardinería

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Pintar el area parque Administrativo



Yamily Mercedes A. Aybar	Yamily Alcantara	17-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Argemi Perez	Argemi Perez	17-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo





Fecha: 17-1-2023

Área Solicitante: A cara dirección

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Pintar tubos



Yamely M. Alcantara Aybar	Yamely Alcantara	17-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Argemi Perez	Argemi Perez	17-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo





Fecha: 17-1-2023

Área Solicitante: Sonografía

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Pintar una base para un dispensador

Maria Teresa		17-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Argemi Perez		17-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha:

18-1-2023

Área Solicitante:

NED

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Reparación Estufa Eléctrica

Lic. Altamirano Rodríguez	Altamirano Rodríguez	18-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin	18-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento  
DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 18-1-2023

Area Solicitante: Facturación

**Descripción de Trabajo a Efectuar**  
- Poner Cerradura

José Rodríguez		18-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin	18-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo







Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento  
DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 19-1-2023

Área Solicitante: Emergencia

**Descripción de Trabajo a Efectuar**  
- Boquilla para lava mano



<i>[Signature]</i> Nombre del Solicitante	<i>[Signature]</i> Firma Solicitante	19-1-2023 Fecha de la Solicitud
--	---	------------------------------------

<i>Franklin Pichardo</i> Nombre del Técnico	<i>Franklin</i> Firma del Técnico	19-1-2023 Fecha Terminó de Trabajo
--	--------------------------------------	---------------------------------------



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**  
DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha:

20-1-23

Área Solicitante:

Bloque Jirivirgico

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Demontar una cerradura

Yamely Mercedes A. Aybas	Yamely Aybas	20-1-23
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Jose Miguel Diaz	Jose Miguel Diaz	20-1-23
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento  
DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 20-1-2023

Área Solicitante: Sistema

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

5 Pastilla cloro

Yamuly M. Alcantara Aybar	Yamuly Alcantara	20-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Carlos Urbina	Carlos Urbina	20-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**  
DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 20-1-2023

Área Solicitante: Cocina

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Habilitar un cuarto frío



<u>Marian Mercedes</u>	<u>[Signature]</u>	<u>19-12-2022</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Franklin Pichardo</u>	<u>[Signature]</u>	<u>20-1-2023</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento  
DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

22-1-2023

Área Solicitante:

Cocina

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Instalar 4 quemadores a la Estufa



<i>Miriam Mercedes</i>	<i>[Signature]</i>	14-12-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Franklin Pichardo</i>	<i>Franklin</i>	22-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**  
DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 23-1-2023

Área Solicitante: Cocina

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Montar una puerta al cuarto fijo



<u>Maria Mercedes</u>	<u>[Signature]</u>	<u>23-1-2023</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Juan Alvarez</u>	<u>Juan Alvarez</u>	<u>23-1-2023</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

Fecha: 23-1-2023

Área Solicitante: Sonografía

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

*- Hacer una base para un anaqueles*

<i>Yamely M. Alcantara Aybar</i>	<i>Yamely Alcantara</i>	<i>16-1-2023</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Juan Carlos</i>	<i>Juan Carlos</i>	<i>23-1-2023</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo



Fecha: 24-1-2023

Área Solicitante: Área administrativa

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Fijar una cadena y unos tubos

Yamely Mercedes A. Ayban	Yamely Alcantara	22-12-2022
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Yamely Mercedes A. Ayban	Yamely Alcantara	24-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





Fecha: 25-1-2023

Área Solicitante: Pediatría

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Reparación de una estufa eléctrica

<i>Montase</i>	<i>Montase</i>	25-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Argemi Perez</i>	<i>Argemi Perez</i>	25-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





Fecha: 25-1-2023

Área Solicitante: Tuberculosis

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

- Areglar un peso
- Ponerle una pila

Lic Berenise Lanta	Lic BSL	23-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin	25-1-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

