



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD
NORCENTRAL
HOSPITAL PROVINCIAL TORIBIO
BENCOSME**

**Seguimiento al Plan de
Mantenimiento Preventivo Y
Correctivo
Febrero 2023**

Elaborado por:

Yamily Alcántara Aybar
Enc. Servicio Generales

Revisado por:

Reyna Herminia Inoa García
Enc. Div. Planificación y desarrollo

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Cortina de aire	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Preventivo	Trimestral	dic-22	mar-23				x				x			x			x	Empresa externa/Técnico	
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores	Preventivo	Trimestral	dic-22	mar-23				x				x			x			x	Empresa externa/Técnico	
Aires Acondicionados	Filtros de Aire.	Limpieza de Filtros con Agua a Presión.	Preventiv	Mensual	dic-22	mar-23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Empresa externa/Técnico	
Instalaciones Electricas	Paneles Electricos	Verificación de los registros y paneles electricos	Preventivo	Trimestral	dic-22	jun-23								x							Técnico Electricista/ Empresa externa	
	Iluminación	Verificación de Las Luminarias	Preventivo	Mensual	feb-23	mar-23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Seguridad Electricas	Verificación Electricidad General	Preventivo	Trimestral	dic-22	mar-23			x							x						x
Equipamientos	Planta Electricas	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	feb-23	mar-23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Mantenimiento/Emp. Ext.	
	Ascensor	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	feb-23	mar-23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Mantenimiento/Emp. Ext.	
	Bomba de Agua	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	feb-23	mar-23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Mantenimiento	
Infraestructura	Pisos	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	feb-23	mar-23		x		x		x		x		x		x		x	Mantenimiento	
	Equipos de Emergencia	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	feb-23	mar-23		x		x		x		x		x		x		x	Mantenimiento	
	Escaleras	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	feb-23	mar-23		x		x		x		x		x		x		x	Mantenimiento	
	Escritorios y Armarios	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	feb-23	mar-23		x		x		x		x		x		x		x	Mantenimiento	
	Filtraciones	Reparaciones	Preventivo	Mensual	feb-23	mar-23		x		x		x		x		x		x		x	Mantenimiento	
	Mobiliario	Mobiliario por zona	Mantenimiento Preventivo	Preventivo	Trimestral	dic-22	mar-23				x						x				x	Servicios Generales
Instalaciones Sanitarias	Lavamanos	Mantenimientos/Reparaciones	Preventivos	Trimestral	dic-22	mar-23				x						x					x	Tecnico Plomeria
	Cisternas	Mantenimientos Preventivos	Preventivos	Trimestral	dic-22	mar-23				x						x					x	Tecnico Plomeria
Ambulancia	Mantimientos General	Mantenimientos Preventivos	Preventivos	Bimensual	feb-23	abr-23		x		x			x		x					x	Servicios Generales	




MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE FEBRERO 2023

Elaborado por: Yamily Alcántara Aybar Enc. Servicio Generales	Revisado por: Reyna Herminia Inoa García Enc. Div. Planificación y desarrollo
--	--

LISTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN FEBERO 2023

Fecha	Tipo de Trabajo	Area	Estado	Número Actividades
Febrero	Inspección de elementos eléctricos	Hospital	Completado	30
Febrero	Inspección de Mobiliario	Hospital	Completado	1
Febrero	Infraestructura física	Hospital	Completado	1
Febrero	Inspección diaria de planta eléctrica	Hospital	Completado	30
02/02/2023	Mantenimiento aires	Bloque Quirúrgico	Completado	1
02/02/2023	Mantenimiento de aire	Maternidad	Completado	1
06/02/2023	colocar cloro	Cisterna	Completado	1
06/02/2023	Mantenimiento aires	Toma de muestra	Completado	1
17/02/2023	Mantenimiento pintura	Pasillo	Completado	
09/02/2023	Mantenimiento de aire	Cirugía	Completado	1
12/01/2023	Mantenimiento de aire	Sala de mujeres	Completado	1
17/01/2023	Mantenimiento abanicos	Pediatría	Completado	1
TOTAL, DE AVERIAS DEL PERIODO				69

Elaborado por:
 Yamily Alcántara Aybar
 Enc. Servicio Generales

Revisado por:
 Reyna Herminia Inoa García
 Enc. Div. Planificación y desarrollo
 Enc. Div. Planificación y desarrollo

Mes: Febrero 2023

Establecimiento: Hospital Equipo: Planta Eléctrica Ficha: _____

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	SEGURIDAD ELÉCTRICA	1. Cables eléctricos de los equipos en buenas condiciones y sin empalmes.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. De existir cuarto eléctrico en el área, se encuentra con accesos controlado y señalizado.	2. Colocar control de acceso (cerradura) y señalización	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		3. Paneles eléctricos, señalizados con nivel de voltaje y peligro. El acceso está despejado	3. Colocar señalización, despejar área	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		4. Áreas húmedas provistas de toma corrientes con sistema GFCI (Interruptor con falla a tierra)	4. Colocar tomacorrientes GFCI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5. Los tomacorrientes se encuentran tapados sin alteraciones	5. Reparar desvíos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	PANELES ELÉCTRICOS	1. Las conexiones se muestran ajustadas.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. La estructura física se observa en buen estado.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		3. La puerta se encuentra cerrada.	3. Cerrar puerta, garantizar la operación	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		4. Los aislantes se observan en buen estado.	4. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5. Se observa libre de polvos y partículas de suciedad.	5. Limpiar las áreas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ILUMINACIÓN	1. Áreas de trabajo con iluminación adecuada.	1. Reemplazar luminarias	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. Lámparas en buenas condiciones y bien colocadas.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.					<p>Arqueiro Cruz Arqueiro Cruz</p>																															
EN LAS INSPECCIONES MARQUE:																																				
G-CONFORME NC-NO CONFORME																																				

Lugar de destino:	Hostobem	Fecha de visita:	Febrero 2023
Personal visitante:		Propósito de la asignación:	Mantenimientos Preventivos
Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario

Imágenes	Sillas secretariales	Cumple	Bueno
	Escritorios	Cumple	"
	Bancadas	Cumple	"
Esterilización	Sillas secretariales	Cumple	"
		Cumple	"
Internamiento	Mesas de Comer	no cumple	no tenemos
	Sillon Acompañante	Cumple	Bueno
	Mesa de Noche	Cumple	"
Laboratorio	Sillas secretariales	Cumple	"
	Escritorios	Cumple	"
	Bancadas	Cumple	"
Neonatología, UCIN	Sillas secretariales	Cumple	"
	Escritorios	Cumple	"
	Bancadas	Cumple	"
Quirófanos/ Partos	Bancadas	Cumple	"
	Sillas secretariales	Cumple	"
Emergencia	Bancadas	Cumple	"
	Sillas secretariales	Cumple	"
	Escritorios	Cumple	"
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	Cumple	"
Odontología	Sillas secretariales	Cumple	"
Cocina	Sillas	Cumple	"
	Mesas	Cumple	"
Consultorios	Sillas secretariales	Cumple	"
	Escritorios	Cumple	"
	Bancadas	Cumple	"



Lugar de destino:	Hostohem	Fecha de visita:	Febrero 2023
Personal visitante:		Propósito de la asignación:	Mantenimiento Preventivo

De la estructura:				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	no cumple	Filtraciones	Rampa Emergencia
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	Cumple	Buen	Toda la edificación
3	Terminación de paredes, Pañete	Cumple	Buen	" " "
4	Presencia de insectos en edificación	Cumple	Buen	" " "
5	Terminación de Techos	Cumple	Buen	" " "
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	Cumple	Buen	Todos los baños
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	Cumple	Buen	Todos los cuarto eléctricos
8	Funcionamiento planta eléctrica	Cumple	Buen	2 Planta eléctrica
9	Funcionamiento de UPS	Cumple	Buen	Buen x
10	Terminación general de piso	Cumple	Buen	Toda la edificación
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	Cumple	Buen	Toda la institución
12	Señalización institucional	Cumple	Buen	" " "
13	Señalización Ruta de evacuación	Cumple	Buen	" " "
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	Cumple	Buen	Rampa y Pasarela
15	Disponibilidad de Parques	Cumple	Buen	Buena disponibilidad
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	Cumple	Buen	no hay ninguna
17	Revisión de Liqueos en Equipos de Aires Acondicionados	Cumple	Buen	Todos los aire de la institución
18	Revisión de Sistema de Cámaras	Cumple	Buen	
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	Cumple	Buen	
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	Cumple	Buen	Todas las áreas
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	Cumple	Buen	" " "
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	Cumple	Buen	" " "
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	Cumple	Buen	" " "
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	Cumple	Buen	" " "
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	Cumple	Buen	" " "
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	Cumple	Buen	" " "
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	Cumple	Buen	" " "
28	Revisión de Salida de Gases	Cumple	Buen	" " "
29	Revisión de Caseta de Gases	Cumple	Buen	" " "
30	Revisión de Data	Cumple	Buen	" " "
31	Condiciones Salas de Espera	Cumple	Buen	" " "
32	Condiciones Baños	Cumple	Buen	" " "
33	Limpieza Continua	Cumple	Buen	" " "
34	Áreas Exteriores	Cumple	Buen	" " "





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 2-2-2023

Área Solicitante: Maternidad

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Dar mantenimiento al Bloque Quirúrgico Sala 1 a los aire

Ana Iris Mateo	Ana Iris Mateo	2-2-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin Pichardo	2-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 2-2-2023

Área Solicitante: Cirujía

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Dar mantenimiento a los aire

Yamely Mercedes A. Azban	Yamely Alcántara	2-2-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin P	2-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Very faint header text, possibly containing a date or reference number.

Very faint text lines, likely part of a form or header section.

A large, mostly blank rectangular area, possibly a placeholder for a signature or a large block of text.

Very faint text lines, likely part of a form or header section.

Very faint text lines, likely part of a form or header section.






Fecha: 6-2-2023

Área Solicitante: Sistema

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Colocar 4 pastilla cloro



Yamily M. Alcantara Ayba	Yamily Alcantara	6-2-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Carlo Iruña	Carlo Iruña	6-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo



Fecha: 6-2-2023

Área Solicitante: Zona muestra

Descripción de Trabajo a Efectuar

- mantenimientos a los aire



Yamely Mercedes A Aybar	Yamely Alcantara	6-2-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Bunoveredo Polanco	Bunoveredo P	6-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

17-2-2023

Área Solicitante:

Pasillo Principal

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Darle mantenimiento de pintura

Yamily Mercedes A. Ayban	Yamily Alcantara	17-2-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Argemi Perez		17-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MES DE FEBRERO 2023

Elaborado por:

**Yamily Alcántara Aybar
Enc. Servicio Generales**

Revisado por:

**Reyna Herminia Inoa García
Enc. Div. Planificación y desarrollo**

LISTA DE AVERIAS RESUELTAS EN EL PERIODO FEBRERO 2023

Fecha	Tipo de Trabajo	Área	Estado	Número de Avería
02/02/2023	colocar canaleta	Rayos X	Completado	1
07/03/2022	Reparación de sillones	Cirugía	Completado	1
08/02/2023	Reparaciones en general	Bloque Quirúrgico	Completado	1
08/02/2023	Montar lámpara	Consultorio ginecología	Completado	1
08/02/2023	Pintura	Maternidad	Completado	1
08/02/2023	Montar lámpara	Maternidad	Completado	1
09/02/2023	Reparación de camilla	Maternidad	Completado	1
13/02/2023	Destapar lavamanos	Maternidad	Completado	1
13/02/2023	Reparación de inodoro	Consultorio 3	Completado	1
13/02/2023	Reparación de puerta	Consultorio 3	Completado	1
14/02/2023	Reparación de lavamanos	Bloque Quirúrgico	Completado	1
16/02/2023	Reparación de oxímetro	Maternidad	Completado	1
16/02/2023	Reparación de esfigmo	Maternidad	Completado	1
17/02/2023	Reparaciones en general	Bomba de agua	Completado	1
18/02/2023	Destapar baño	Sala de mujer	Completado	1
18/02/2023	Destapa bañera	Bloque Quirúrgico	Completado	1
20/02/2023	Montar llave de ganso	Odontología	Completado	1
21/02/2023	Reparación de puerta	Oficialía	Completado	1
24/02/2023	Reparación de inodoro	emergencia	Completado	1
27/02/2023	Reparación eléctrica	Lavandería	Completado	1
28/02/2023	Reparación eléctrica	Emergencia	Completado	1
28/02/2023	Reparaciones en general	Administración	Completado	1
TOTAL				22

Elaborado por:

Yamily Alcántara Aybar
Enc. Servicio Generales

Revisado por:

Reyna Herminia Inoa García
Enc. Div. Planificación y desarrollo



Fecha

2-2-2023

Área Solicitante:

Rayos X

Descripción de Trabajo a Efectuar

— Facilitarle 4 canalita



Yamily M. Alcantara Aybar	Yamily Alcantara	2-2-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Yamily M. Alcantara Aybar	Yamily Alcantara	2-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 7-03-2023

Área Solicitante: Cirugía

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Reparar dos sillones

Yamely M. Alcantara Ayón	Yamely Alcantara	6-03-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Buenosmundo Polanco	Buenosmundo	6-03-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha: 8-2-2023

Área Solicitante: Bloque Quirúrgico

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Montar un toma corriente
- 20 pie de alambre duple 12
- Una caja 2x4 metal
- Enchufe
- Un toma corriente
- Una Canaleta 1/2
- 2 tornillo diabloti
- 2 tarugo

<i>Ana Iris Males</i>	<i>Ana Iris Males</i>	7-2-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Buenavento Polanco</i>	<i>Buenavento Polanco</i>	8-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





Fecha: 8-06-2023

Área Solicitante: Consultorio

Descripción de Trabajo a Efectuar

Consultorio geología # 4
- Poner una lampara

Fier Rodriguez	Qui Fier Rodriguez	6-02-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Buenavento Polanco	Buenavento P	6-02-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Fecha: 8-2-2023

Área Solicitante: Maternidad

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Pintar una puerta para pasar los kulto en la sala de espera

Yamely M. Alcantara Ayba	Yamely Alcantara	7-2-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Argemi Perez	Argemi Perez	8-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo



Fecha: 8-02-2023

Área Solicitante: Maternidad

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Reparación de lamparas

Ant Beland	Ant Beland	6-02-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Buenavento Polanco	Buenavento P	8-02-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 9-2-2023

Área Solicitante: Maternidad

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Reparación de una camilla

<i>Lic. Ana Iris</i>	<i>Lic. Ana Iris</i>	9-2-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Buenavento P. Lanco</i>	<i>Buenavento P. Lanco</i>	9-2-2022
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





Fecha

13-2-2023

Área Solicitante:

Maternidad

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Estación de enfermería
- Lava mano tapado

Yamily Mercedes A. Aybar	Yamily A. Cantana	13-2-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Carlo Ibrama	Carlo Ibrama	13-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo



Fecha: 13-2-2023

Área Solicitante: Consultorio #3

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Poner una tapa al inodoro

Lu. Fros	Lu. Fros	13-2-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Jose Miguel Diaz	Josemiguel Diaz	13-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo



Fecha: 13-2-2023

Área Solicitante: Consultorio #3

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Reparación de puerta

<i>He. Fran.</i>	<i>He. Fran.</i>	13-2-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Franklin Pichardo</i>	<i>Franklin Pichardo</i>	13-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 23-2-2023


Área Solicitante: UCI

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Detapar un lava mano

Yamely M. Alcantara Agbar	Yamely Alcantara	23-2-2023
Nombre del Solicitante	Fi. na Solicitante	Fecha de la Solicitud

Carlos Ureña	Carlos Ureña	23-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Término de Trabajo



Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.

Handwritten text in the upper section of the page, possibly a date or location, which is mostly illegible.

Handwritten text in the middle section of the page, possibly a main heading or subject line, which is mostly illegible.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script, which is mostly illegible.

Handwritten text in the lower section of the page, possibly a signature or closing, which is mostly illegible.



Fecha: 14-2-2023

Área Solicitante: Bloque Quirúrgico

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Reparación de una llave de lava mano

Yamely M. Alcantara Aybar	Yamely Alcantara	14-2-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Carlo Ureña	Carlo Ureña	14-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha: 16-2-2023

Área Solicitante: Maternidad

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Reparación de oxímetro

Jennifer Soler	Jennifer Soler	16-2-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin Pichardo	16-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 16-2-2023

Área Solicitante: m aternidad

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Reparación de Efimero

Jennifer Sider	Jennifer Sider	15-2-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin Pichardo	16-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo



Fecha: 17-2-2023

Área Solicitante: Bomba agua

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Mantenimiento
- 4 regleta media
- 2 regleta de una
- 8 tornillo $1\frac{1}{2}$ diablito
- 8 larugo de $3\frac{1}{8}$
- 2 Braque de 20
- 2 Braque de 30 grueso
- 12 pie alambre #12
- 2 caja Braque 4x8

Yamely Mercedes A. Aybar	Yamely Alcantara	17-2-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin Pichardo	17-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo



Fecha: 18-02-2023

Área Solicitante: Sala mujer

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Destapar un baño

<i>Elizabet</i>	<i>Elizabet</i>	17-02-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Buenavista Polanco</i>	<i>Buenavista</i>	18-02-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminio de Trabajo




Fecha: 18-2-2023

Área Solicitante: Bloque Quirúrgico

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Destapar una cámara



Yamily Mercedes Alcantara A	Yamily Alcantara	17-2-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Carlo Ibrera	Carlo Ibrera	18-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS
OFFICE OF THE SECRETARY

MANILA, PHILIPPINES
JANUARY 15, 1964

TO: THE SECRETARY, DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS
FROM: THE SECRETARY, DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS
SUBJECT: [Illegible]

[The body of the letter contains several paragraphs of text that are extremely faint and illegible due to the quality of the scan.]





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01


Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 20-2-2023

Área Solicitante: Odontología

Descripción de Trabajo a Efectuar

- montar una llave gancho



<i>Fabiana Heredia</i>	<i>[Signature]</i>	<i>20/2/23</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Carlos Urbina</i>	<i>[Signature]</i>	<i>20-2-2023</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Fecha: 28-2-2023

Área Solicitante: Administración

Descripción de Trabajo a Efectuar

Hacer unos dispensadores para papeles

- 9 tubo negro 1x1
- 2 maya ciclónica 4x8 de 12
- 1 maya ciclónica 4x8 de 12

Yamely M. Alcantara Azpi	Yamely Alcantara	14-1-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Alyjandro Núñez	Alyjandro	28-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Fecha 28-2-2023

Área Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Montar

- 1 caja Braker
- 2 Braker 30 4X8 de metal
- 2 Z arugo $\frac{1}{4}$
- 2 tornillo $\frac{1}{4}$ diablito

<u>Yamely Mercedes A Ayben</u>	<u>Yamely Alcantara</u>	<u>28-2-2023</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Franklin Pichardo</u>	<u>Franklin Pichardo</u>	<u>28-2-2023</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





Fecha: 27-2-2023

Área Solicitante: Lavandería

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Poner un enchufe en el area de la Costurera

Jerona C. Mosquera		27-2-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo		27-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





Fecha: 24-2-2023

Área Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Un pera maco para inodoro
- Una tapa de Inodoro
- Una ranita

Yamely Mercedes A. Aybar	Yamely Alcantara	21-2-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Carlo Ureña	Carlo Ureña	24-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 21-2-2023

Área Solicitante: Oficiblia

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Reparación de puerta Principal

Mercedes Martínez	Mercedes Martínez	21-2-2023
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin Pichardo	21-2-2023
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo

