

Mes: _____

 Establecimiento: HMSLLM

 Equipo: Mantenimiento Eléctrico

 Ficha: 09/05/23

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1	SEGURIDAD ELÉCTRICA	1. Cables eléctricos de los equipos en buenas condiciones y sin empalmes.	1. Reparar desvíos.	C																																			
		2. De existir cuarto eléctrico en el área, se encuentra con accesos controlado y señalizado.	2. Colocar control de acceso (cerradura) y señalización									NC																											
		3. Paneles eléctricos, señalizados con nivel de voltaje y peligro. El acceso está despejado	3. Colocar señalización, despejar área																NC																				
		4. Áreas húmedas provistas de toma corrientes con sistema GFCI (Interruptor con falla a tierra)	4. Colocar tomacorrientes GFCI					NC																															
		5. Los tomacorrientes se encuentran tapados sin alteraciones	5. Reparar desvíos																																				C
2	PANELES ELÉCTRICOS	1. Las conexiones se muestran ajustadas.	1. Reparar desvíos.																																				
		2. La estructura física se observa en buen estado.	2. Reparar desvíos.	C																																			
		3. La puerta se encuentra cerrada.	3. Cerrar puerta, garantizar la operación																																				
		4. Los aislantes se observan en buen estado.	4. Reparar desvíos.																																				C
		5. Se observa libre de polvos y partículas de suciedad.	5. Limpiar las áreas																																				
3	ILUMINACIÓN	1. Áreas de trabajo con iluminación adecuada.	1. Reemplazar luminarias																																				
		2- Lámparas en buenas condiciones y bien colocadas.	2. Reparar desvíos.																																			C	
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.																																							
EN LAS INSPECCIONES MARQUE:																																							
C-CONFORME																																							
NC-NO CONFORME																																							

