

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL EESS HOSPITALAL PEDIÁTRICO DR. HUGO MENDOZA 21/3/2023

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cortina de aire	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Correctivo	Semestral	15/2/2017	15/5/2023	x	x										Probando, uno, dos, tres	
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores	Preventivo				x	x											
Aires Acondicionados	Chiller No.1	Reparación chiller	Correctivo	Trimestral	1/12/2022	30/6/2023		x										El chiller ha sido reparado, probado y puesto en operación.	
	Chiller No.2	Reparación chiller	Correctivo					x											
Aires Acondicionados (Independiente)	Mantenimiento del aire	Mantenimiento (Limpieza de los filtros)	Preventivo	Trimestral	1/12/2022	2/5/2023	x	x	x										
Lavadora	Secadora	Reparación de la secadora	Correctivo	Semestral	16/6/2022	15/6/2023			x										
	Lavadora No.1	Reparación de la lavadora	Correctivo	Semestral	16/6/2022	15/6/2023			x										
	Lavadora No.2	Reparación de la lavadora	Correctivo	Semestral	16/6/2022	15/6/2023			x										
Generadores	Generadores	Cambio de 4 baterías y mantenimiento a los alternadores	Correctivo	Semestral	10/6/2022	30/6/2023	x												
Caldera general	Mantenimiento	Limpieza de Hollín, Cambio de junta cerámicas, limpieza y ajuste de electrodo, entre otros	Preventivo	Anual	10/3/2022	30/3/2024			x										
Elevadores	Mantenimiento	Mantenimiento a los elevadores	Preventivo	Mensual	20/2/2023	20/4/2023	x	x	x										
Autoclavo a vapor	Reparación	Reparación del autoclave a vapor serie E-27318	Correctivo	Semestral	1/8/2022	1/8/2023		x											
Caldera general	Reparación	Reparación e instalación de programador de la caldera	Correctivo	Semestral	21/1/2023	20/6/2023	x												


