

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL EESS HOSPITALAL PEDIÁTRICO DR. HUGO MENDOZA 21/3/2023

| Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|---|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Cortina de aire | Parte interna del equipo | Desarme del equipo | Correctivo | Semestral | 15/2/2017 | 15/5/2023 | x | x | | | | | | | | | | | Probando, uno, dos, tres |
| | Ventiladores | Engrase de los ventiladores | Preventivo | | | | x | x | | | | | | | | | | | |
| Aires Acondicionados | Chiller No.1 | Reparación chiller | Correctivo | Trimestral | 1/12/2022 | 30/6/2023 | | x | | | | | | | | | | | El chiller ha sido reparado, probado y puesto en operación |
| | Chiller No.2 | Reparación chiller | Correctivo | | 1/12/2022 | 30/6/2023 | | x | | | | | | | | | | | |
| Aires Acondicionados (independiente) | Mantenimiento del aire | Mantenimiento (Limpieza de los filtros) | Preventivo | Trimestral | 1/12/2022 | 2/5/2023 | x | x | x | | | | | | | | | | |
| Lavandería | Secadora | Reparación de la secadora | Correctivo | Semestral | 16/6/2022 | 15/8/2023 | | | x | | | | | | | | | | |
| | Lavadora No.1 | Reparación de la lavadora | Correctivo | Semestral | 16/6/2022 | 15/8/2023 | | | x | | | | | | | | | | |
| | Lavadora No.2 | Reparación de la lavadora | Correctivo | Semestral | 16/6/2022 | 15/8/2023 | | | x | | | | | | | | | | |
| Generadores | Generadores | Cambio de 4 baterías y mantenimiento a los matenedores | Correctivo | Semestral | 10/6/2022 | 30/6/2023 | x | | | | | | | | | | | | |
| Caldera general | Mantenimiento | limpieza de Hollin, Cambio de junia cerámicas, limpieza y ajuste de electrodo, entre otros | Preventivo | Anual | 10/3/2022 | 30/3/2024 | | | x | | | | | | | | | | |
| Elevadores | Mantenimiento | Mantenimiento a los elevadores | Preventivo | Mensual | 20/2/2023 | 20/4/2023 | x | x | x | | | | | | | | | | |
| Autoclave a vapor | Reparación | Reparación del autoclave a vapor serie E-27318 | Correctivo | Semestral | 1/8/2022 | 1/8/2023 | | x | | | | | | | | | | | |
| Caldera general | Reparación | Reparación e instalación de programador de la caldera | Correctivo | Semestral | 21/1/2023 | 20/6/2023 | x | | | | | | | | | | | | |


