



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD
NORCENTRAL
HOSPITAL PROVINCIAL TORIBIO
BENCOSME**

**Seguimiento al Plan de
Mantenimiento Preventivo Y
Correctivo
JUNIO 2023**

Elaborado por:

Yamily Alcántara Aybar
Enc. Servicio Generales

Revisado por:

Reyna Herminia Inoa García
Enc. Div. Planificación y desarrollo

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cortina de aire	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Preventivo	Trimestral	jun-23	sep-23			x			x			x			x	Empresa externa/ Técnico
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores	Preventivo	Trimestral	jun-23	sep-23			x			x			x			x	Empresa externa/ Técnico
Aires Acondicionados	Filtros de Aire.	Limpieza de Filtros con Agua a Presión.	Preventiv	Mensual	jun-23	jul-23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Empresa externa/ Técnico
Instalaciones Electricas	Paneles Electricos	Verificacion de los registros y paneles electricos	Preventivo	Trimestral	jun-23	dic-23						x						x	Técnico Electricista/ Empresa externa
	Iluminacion	Verificacion de Las Luminarias	Preventivo	Mensual	jun-23	jul-23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Seguridad Electricas	Verificacion Electricidad General	Preventivo	Trimestral	jun-23	dic-23			x			x			x			x	
Equipamientos	Planta Electricas	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	jun-23	jul-23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Mantenimiento/Emp. Ext.
	Ascensor	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	jun-23	jul-23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Mantenimiento/Emp. Ext.
	Bomba de Agua	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	jun-23	jul-23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Mantenimiento
Infraestructura	Pisos	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	jun-23	ago-23		x		x		x		x		x		x	Mantenimiento
	Equipos de Emergencia	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	jun-23	ago-23		x		x		x		x		x		x	Mantenimiento
	Escaleras	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	jun-23	ago-23		x		x		x		x		x		x	Mantenimiento
	Ecritorios y Armarios	Mantenimiento General	Preventivo	Mensual	jun-23	ago-23		x		x		x		x		x		x	Mantenimiento
	Filtraciones	Reparaciones	Preventivo	Mensual	jun-23	ago-23		x		x		x		x		x		x	Mantenimiento
Mobiliario	Mobiliario por zona	Mantenimiento Preventivo	Preventivo	Trimestral	jun-23	sep-23			x			x			x			x	Servicios Generales
Instalaciones Sanitarias	Lavamanos	Mantenientos/Reparaciones	Preventivos	Trimestral	jun-23	sep-23			x			x			x			x	Tecnico Plomeria
	Cisternas	Mantenimientos Preventivos	Preventivos	Trimestral	jun-23	sep-23			x			x			x			x	Tecnico Plomeria
Ambulancia	Mantenimientos General	Mantenimientos Preventivos	Preventivos	Bimensual	Mayo	oct-23		x		x		x		x		x		x	Servicios Generales



[Handwritten signature]

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE JUNIO 2023

Elaborado por:

Yamily Alcántara Aybar
Enc. Servicio Generales

Revisado por:

Reyna Herminia Inoa García
Enc. Div. Planificación y desarrollo

LISTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN JUNIO 2023

Fecha	Tipo de Trabajo	Área	Estado	Número Actividades
Reportado por el proveedor en JUNIO / realizado en Mayo	Mantenimiento ambulancia	Ambulancia	Completado	3
JUNIO	Inspección de elementos eléctricos	Hospital	Completado	30
JUNIO	Inspección de Mobiliario	Hospital	Completado	1
JUNIO	Infraestructura física	Hospital	Completado	1
JUNIO	Inspección diaria de planta eléctrica	Hospital	Completado	30
02/06/2023	Mantenimiento de aire	Odontología	Completado	1
03/06/2023	Colocar cloro	Cisterna	Completado	2
06/06/2023	Mantenimiento ascensor	Ascensor	Completado	1
07/06/2023	Mantenimiento de abanicos aires	Pediatría	Completado	1
15/06/2023	Mantenimiento de aire	Laboratorio	Completado	1
15/06/2023	Mantenimiento de aire	Toma de muestra	Completado	1
16/06/2023	Mantenimiento de aire	Pasillo administrativo 1	Completado	1
20/06/2023	Mantenimiento de succionador	UCI polivalente	Completado	1
22/06/2023	Colocar cloro	Cisterna	Completado	1
23/06/2023	control de plagas	Hospital	Completado	1
28/06/2023	Colocar cloro	Cisterna	Completado	1
TOTAL DE AVERIAS DEL PERIODO				77

Elaborado por:

Yamily Alcántara Aybar
Enc. Servicio Generales

Revisado por:

Reyna Herminia Inoa García
Enc. Div. Planificación y desarrollo



Estancia Nueva, Moca, Rep. Dom.
Tel.: (829)637-1900/(809)822-0832
RNC: 05400296744 (Berkis-Ferreiras-Guzman)

Vendedor: TALLER
Cajero...: GUZMAN
Cliente.: HOSPITAL DOCTOR TORIBIO BENCOS
RNC.....: 430045578
TIPO NCF.: GUBERNAMENTAL
NCF.....: B1500000168
Telefono...:
Direccion.:
**** Venta Credito *****

Nota.:
AMBULANCIA TOYOTA HIACE

Factura NO.: 0001909
Fecha.: 05/11/2023 Hora.: 04:37

Gant.	Desc.	Cant.	Importe
1.00		ACEITE 134	
		600.00	600.00
1.00		COMPRESOR AIRE	
		14,000.00	14,000.00
1.00		POLEA	
		1,800.00	1,800.00
1.00		MANO DE OBRA	
		6,500.00	6,500.00
1.00		CORREA	
		800.00	800.00
3.00		LATA DE GAS	
		600.00	1,800.00
3.00		SOLDADURA	
		300.00	900.00

Sub Total RD\$ 0.00
Ibtis RD\$ 4,752.00
Descuento RD\$ 0.00
Neto RD\$ 31,152.00
Devolucion RD\$ 0.00

Abono RD\$ 0.00
Balance RD\$ 31,152.00

Total RD\$ 31,152.00

Firma Cliente

Estancia 1900...
 Tël.: (829)637-1900/(809)822-0000
 -RNC: 05400296744 (Berkis Ferreira Guzman)

Vendedor: TALLER
 Cajero...: GUZMAN
 Cliente.: HOSPITAL DOCTOR TORIBIO BENCOS
 RNC.....: 430045578
 TIPO NCF.: GUBERNAMENTAL
 NCF.....: B1500000167
 Telefono...:
 Direccion...:
 **** Venta Credito *****

Nota:
 AMBULANCIA CHEVROLET

Factura NO.: 0001902
 Fecha.: 05/09/2023 Hora.: 02:55

Cant.	Desc.	Cant.	Importe
1.00	FILTRO DE ACEITE	800.00	800.00
1.00	CORREA 17530/3A1345	650.00	650.00
1.00	MANGUERA RADIADOR	800.00	800.00
2.00	LIQUIDOWAGNER	350.00	700.00
1.00	MANO DE OBRA	6,000.00	6,000.00
1.00	JUEGO DE BANDA DELANTERO	2,500.00	2,500.00
1.00	FILTRO DE AIRE	1,200.00	1,200.00
1.00	ABANICO	3,000.00	3,000.00
1.00	ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ	1,500.00	1,500.00
1.00	FILTRO DE GASOIL	600.00	600.00
1.00	JUEGO DE BANDA TRASERO	2,500.00	2,500.00
1.00	CAJA BOLA	450.00	450.00
1.00	CORREA 15435	400.00	400.00
8.00	CASTROL 15W-40CASTROL	600.00	4,800.00

Sub Total RD\$ 0.00
 Ibtis RD\$ 4,662.00
 Descuento RD\$ 0.00
 Neto RD\$ 30,562.00
 Devuelta RD\$ 0.00
 Abono RD\$ 0.00
 Balance RD\$ 30,562.00

Total RD\$ 30,562.00



Estancia Nueva, Moca, Rep. Dom.
Tel. (829)637-1900/(809)822-0832

RNC 05400296744 (Berkis-Ferreiras-Guzman)

Cajero.: GUZMAN
Cliente.: HOSPITAL DR TORIBIO BENC
RNC.: 430-04557-8
TIPO NCF.: GUBERNAMENTAL
NCF.: B1500000169

Telefono.: () -

Dirección.:

**** Venta Credito *****

Nota:

AMBULANCIA HIACE

Factura NO.: 0001952

Fecha: 05/25/2023 Hora.: 09:16

Cant.	Desc.	Precio	Importe
1.00	FILTRO DE ACEITE	650.00	650.00
1.00	JUEGO DE LUZ TRASERA FLASH POLICIA	2,000.00	2,000.00
1.00	LIMPIEZA DE HIDRAULICO	1,500.00	1,500.00
1.00	BARRA LEED	3,000.00	3,000.00
1.00	LIQUIDOWAGNER	350.00	350.00
1.00	MANGUERA	2,500.00	2,500.00
1.00	MANO DE OBRA	4,500.00	4,500.00
1.00	POWER STEERINGGOLDEN SUPREME	350.00	350.00
1.00	JUEGO DE SANDA DELANTERO	2,300.00	2,300.00
1.00	FILTRO DE AIRE	850.00	850.00
9.00	ACEITE 1/4KENDAL	580.00	5,220.00
1.00	ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ	3,500.00	3,500.00
1.00	FILTRO DE GASOIL	650.00	650.00
1.00	BRILLADO DE PANTALLA	1,500.00	1,500.00
1.00	SPRAY CARBURADORJHONSON	400.00	400.00

Sub Total RDS 29,270.00

Sub Total RDS 29,270.00
Ibtis RDS 5,268.60
Descuento RDS 0.00
Neto RDS 34,538.60
Devuelta RDS 0.00
Abono RDS 0.00
Balance RDS 34,539.00

Total RDS 34,538.60

Firma Cliente

1.00 LIQUIDOWAGNER	350.00	350.00
1.00 MANGUERA	2500.00	2500.00
1.00 MANO DE OBRA	4500.00	4500.00
1.00 POWER STEERING GOLDEN SUPREME	350.00	350.00
1.00 JUEGO DE BANDA DELANTERO	2300.00	2300.00
1.00 FILTRO DE AIRE	850.00	850.00
9.00 ACEITE 1/4 KENDAL	580.00	5220.00
1.00 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ	3500.00	3500.00
1.00 FILTRO DE GASOIL	650.00	650.00
1.00 BRILLADO DE PANTALLA	1500.00	1500.00
1.00 SPRAY CARBURADOR HONSON	400.00	400.00



Sub Total RDS	29,270.00
Itb's RDS	5,268.60
Descuento RDS	0.00
Neto RDS	34,538.60
Devuelta RDS	0.00
Abono RDS	0.00
Balance RDS	34,539.00
Total RD\$	34,538.60

Firma Cliente

Lugar de destino:	Hoslobem	Fecha de visita:	Junio 2023
Personal visitante:	Yamely Alcantara	Propósito de la asignación:	
Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario

Imágenes	Sillas secretariales	Cumple	Perfecta condiciones
	Escritorios	Cumple	" "
	Bancadas	Cumple	" "
Esterilización	Sillas secretariales	Cumple	Perfecta condiciones
Internamiento	Mesas de Comer	no cumple	no tenemos en existencia
	Sillon Acompañante	Cumple	Perfecta condiciones
	Mesa de Noche	Cumple	" "
Laboratorio	Sillas secretariales	Cumple	Perfecta condiciones
	Escritorios	Cumple	" "
	Bancadas	Cumple	" "
Neonatología, UCIN	Sillas secretariales	Cumple	" "
	Escritorios	Cumple	" "
	Bancadas	Cumple	" "
Quirófanos/ Partos	Bancadas	Cumple	" "
	Sillas secretariales	Cumple	" "
Emergencia	Bancadas	Cumple	" "
	Sillas secretariales	Cumple	" "
	Escritorios	Cumple	" "
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	Cumple	" "
Odontología	Sillas secretariales	Cumple	" "
Cocina	Sillas	Cumple	Perfecta condición
	Mesas	Cumple	" "
Consultorios	Sillas secretariales	Cumple	" "
	Escritorios	Cumple	" "
	Bancadas	Cumple	" "



Lugar de destino:	Mantenimiento	Fecha de visita:	Junio 2023
Personal visitante:	Yamily Alcantara	Propósito de la asignación:	Seguimiento al Plan

De la estructura:				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	no cumple	filtraciones	Rampa Emergencia
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	Cumple	Buen	Toda la edificación
3	Terminación de paredes, Pañete	Cumple	Buen	" " "
4	Presencia de insectos en edificación	Cumple	Buen	" " "
5	Terminación de Techos	Cumple	Buen	" " "
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	Cumple	Buen	Toda la institución
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	Cumple	Buen	" " "
8	Funcionamiento planta eléctrica	Cumple	Buen	2 Planta eléctrica
9	Funcionamiento de UPS	Cumple	Buen	Buen
10	Terminación general de piso	Cumple	Buen	Toda la edificación
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	Cumple	Buen	Toda la edificación
12	Señalización Institucional	Cumple	Buen	" " "
13	Señalización Ruta de evacuación	Cumple	Buen	" " "
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	Cumple	Buen	Rampas - Parques
15	Disponibilidad de Parques	Cumple	Buen	Todos disponibles
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	Cumple	Buen	no hay ninguna
17	Revisión de Líquidos en Equipos de Aires Acondicionados	no cumple	Apagado	Aire por falta de consulta del segundo parilla
18	Revisión de Sistema de Cámaras	Cumple	Buen	Todas las camaras 100%
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	Cumple	Buen	Todas están funcionando
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melanina	Cumple	Buen	Todas las áreas
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	Cumple	Buen	Todas las áreas
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	Cumple	"	" " "
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	Cumple	"	" " "
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	Cumple	"	" " "
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	Cumple	"	" " "
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	Cumple	"	" " "
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	Cumple	"	" " "
28	Revisión de Salida de Gases	Cumple	"	" " "
29	Revisión de Caseta de Gases	Cumple	"	" " "
30	Revisión de Data	Cumple	"	" " "
31	Condiciones Salas de Espera	Cumple	"	" " "
32	Condiciones Baños	Cumple	"	" " "
33	Limpieza Continua	Cumple	"	" " "
34	Áreas Exteriores	Cumple	"	" " "





Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 02-06-23

Área Solicitante: Odontología

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Dar mantenimiento al aire



<u>Tobías Henríquez</u>	<u>[Firma]</u>	<u>02-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Buenvenido Polanco</u>		<u>02-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 03-06-23

Área Solicitante: Sistema

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Depositar 5 pastilla cloro



<u>Daniela Gomez</u>	<u>Daniela Gomez</u>	<u>03-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Carlo Ibrera</u>	<u>Carlo Ibrera</u>	<u>03-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Setec Servicios e Instalaciones Técnicas, S.R.L.

Dirección: C/Felix Mota No. 64, Los Prados
 RNC: 101725389
 Telefono: (809) 732-6858



RPE: 4686

Factura Gubernamental

NCF: B1500002747


Valido Hasta: 31/12/2024

Fecha: 06/06/2023
 RNC Cliente: 430045578
 Codigo Cliente: CLIENT001170
 Nombre o Razon Social Cliente: HOSPITAL DOCTOR TORIBIO BENCOSME
 (D) - (MW) C/DUARTE KM 1, EL CAIMITO LAS FIRAGUAS. MOCA
 No. Factura: 200105544

Cod.	Cant.	Descripción	Precio	Irbis	Valor
4101	1	MANTENIMIENTO DE SU(S) ELEVADOR(ES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	7,000.00	1,260.00	7,000.00

Yamely Alcantara

Sub Total: 7,000.00
 Descuento(-): 0.00
 Irbis(+): 1,260.00
 Total: RD\$ 8,260.00





Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha **07-06-2023**

Área Solicitante: **Pediatría**

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Dar mantenimiento de limpieza a los
abacicos



L. Maria Jospin Muroz	Muroz	07-06-23
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Daniel Garcia	Daniel G.	07-06-23
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espailat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 15-06-23

Área Solicitante: Laboratorio

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Dar mantenimiento a los aire



<u>Idalmi García</u>	<u>Idalmi García</u>	<u>15-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Daniel García</u>	<u>Daniel G. G.</u>	<u>15-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 15-06-23

Área Solicitante: Zona de muestra

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Dar mantenimiento a los aire



<u>Idalmi García</u>	<u>Idalmi García</u>	<u>15-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Bienvenido Polanco</u>	<u>Bienvenido</u>	<u>15-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espailat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 16-06-23

Área Solicitante: Pasillo administrativo

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Dar mantenimiento al aire
- 4 tavares negro



<u>Jannely M Alcantara Aybar</u>	<u>Jannely Alcantara</u>	<u>16-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Buenavemudo Polanco</u>	<u>Buenavemudo</u>	<u>16-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha

20-6-21

Área Solicitante:

Uci

Descripción de Trabajo a Efectuar

Mantenimiento de Susionador



Dra Marte R.	Dra Marte.	20-6-21
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Lic Garcia	20-6-21
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 22-06-23

Área Solicitante: Buena

Descripción de Trabajo a Efectuar

5 pastilla de cloro



<u>Daniela Gomez</u>	<u>Daniela Gomez</u>	<u>22-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Carlo Ureña</u>	<u>Carlo Ureña</u>	<u>22-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



D' 24 SERVIC DOMINICANA, S.R.L.

RNC 1-31-46490-4

Dirección: Avenida Circunvalación No. 91, Modulo 04, Estación Petronan
Ciudad: Santiago, R.D. Teléfono 809-575-3854 Flota 849-409-0135
D24servicdominicana@gmail.c

FACTURA NO.852417

Comprobante Gubernamental No. B1500000487

FECHA: VIERNES 23 DE JUNIO 2023

Señores: Hospital Provincial Toribio Becosme.
Teléfono: 809-578-1268
Dirección: Aut. Duarte El caimito Km 1#8
Ciudad de Santiago.

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Costo	CANTIDAD
-------------	----------	-------	----------

Servicio Control de plagas:

Áreas a tratar:

RD\$18,000.00

Oficinas- Áreas- Servicios
Áreas Comunes- Área Externa- Área Interna.

Detalle del Tratamiento:

Control de Plagas Domésticas tales como: Cucarachas, Hormigas, Roedores, entre otros, en el interior y exterior.

Incluye:

Tratamiento de Control de roedores y operativo profundo

Aplicación de producto Líquido y residual en toda la área internas y externas

Tratamientos y Seguimientos continuo.

Productos Recomendados: Productos 100% Biodegradable libre de solventes agresivos y olor.

• Servicios realizados cada 15 días.

Sub-Total
TIPO IMPOSITIVO
IMPUESTO SOBRE VENTAS
OTROS
TOTAL

RD\$ 18,000.00

RD\$3,240.00

RD\$ 21,240.00

Yamely Alcántara





Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 28-06-23

Área Solicitante: Sistrona

Descripción de Trabajo a Efectuar

5 Pastilla de cloro



		<u>28-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Carlos Santos</u>		<u>28-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 28-06-23

Área Solicitante: Sistema

Descripción de Trabajo a Efectuar

5 pastilla cloro



<u>Danilda Gomez</u>	<u>Danilda Gomez</u>	<u>28-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Carlo Ureña</u>	<u>Carlo Ureña</u>	<u>28-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MES DE JUNIO 2023

Elaborado por:

Yamily Alcántara Aybar
Enc. Servicio Generales

Revisado por:

Reyna Herminia Inoa García
Enc. Div. Planificación y desarrollo

LISTA DE AVERIAS RESUELTAS EN EL PERIODO JUNIO 2023

Fecha	Tipo de Trabajo	Área	Estado	Número de Avería
02/06/2023	Reparaciones en general	Tomografía	Completado	1
02/06/2023	Habilitar una llave de agua	Parqueo	Completado	1
02/06/2023	Reparación de lavamanos	Tomografía	Completado	1
03/06/2023	Colocar tic tac	Pasillo administrativo 1	Completado	1
03/06/2023	Reparaciones en general	Autoclave	Completado	1
03/06/2023	Pintura de área	Tomografía	Completado	1
03/06/2023	Colocar tic tac	Tomografía	Completado	1
06/06/2023	colocar porta candado	Sala de Mujeres	Completado	1
06/06/2023	Reparación de baño	Emergencia	Completado	1
06/06/2023	Reparaciones en general	Lavandería	Completado	1
07/06/2023	Reparación de baño	Emergencia	Completado	1
07/06/2023	Montar pestillo	Tomografía	Completado	1
07/06/2023	Reparaciones en general	Cómputos	Completado	1
09/06/2023	Repara una silla	Emergencia	Completado	1
09/06/2023	Repara una silla	Bloque quirúrgico	Completado	1
09/06/2023	Reparación de lavadora	Lavandería	Completado	1
09/06/2023	Repara una silla	Bloque quirúrgico	Completado	1
12/06/2023	Reparaciones en general	Bloque quirúrgico	Completado	1
14/06/2023	Reparaciones de puerta	Cirugía	Completado	1
14/06/2023	Reparaciones de puerta	Hostelería	Completado	1

Elaborado por:
Yamily Alcántara Aybar
Enc. Servicio Generales

Revisado por:
Reyna Herminia Inoa García
Enc. Div. Planificación y desarrollo

15/06/2023	Reparación de baño	Pasillo de consulta	Completado	1
15/06/2023	Reparación de lavamanos	Bloque quirúrgico	Completado	1
16/06/2023	Reparaciones en general	emergencia	Completado	1
16/06/2023	Reparación de abanico	TB	Completado	1
16/06/2023	Reparaciones en general	Pasillo de la segunda	Completado	1
16/06/2023	Colocar lavamanos	Pediatría	Completado	1
19/06/2023	Montar llave de ducha	Pediatría	Completado	1
19/06/2023	Reparación de lavamanos	Pediatría	Completado	1
19/06/2023	Reparación de puerta	Pediatría	Completado	1
21/06/2023	colocar aires acondicionados	Emergencia	Completado	1
21/06/2023	Reparaciones en general	UCI	Completado	1
22/06/2023	Reparación de cerradura	Nutrición	Completado	1
23/06/2023	Reparaciones en general	Consultorio	Completado	1
23/06/2023	Montar fotoceldas	Parqueo de Emergencia	Completado	1
23/06/2023	Reparación de puerta	Emergencia	Completado	1
26/06/2023	Reparación de válvula	autoclave	Completado	1
TOTAL				36

Elaborado por: Yamily Alcántara Aybar Enc. Servicio Generales	Revisado por: Reyna Herminia Inoa García Enc. Div. Planificación y desarrollo
--	--



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 02-06-23

Área Solicitante: Fotografía

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Un tick tack doble
- 15 pie alambre duple #12



<u>Elmerino Gaudin</u>	<u>[Firma]</u>	<u>03-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Franklin Pichardo</u>	<u>Franklin Pichardo</u>	<u>03-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 02-06-23

Área Solicitante: Parques Consulta

Descripción de Trabajo a Efectuar

Habilitar una llave

- 2 T de una pulgada
- 2 T de media pulgada
- 2 tapon de media pulgada
- 2 codos de una pulgada



<u>Maryfel Reyes Ouder</u> Nombre del Solicitante	<u>Maryfel Reyes Ouder</u> Firma Solicitante	<u>02-06-23</u> Fecha de la Solicitud
--	---	--

<u>Carlo Urbina</u> Nombre del Técnico	<u>Carlo Urbina</u> Firma del Técnico	<u>02-06-23</u> Fecha Termino de Trabajo
---	--	---



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha

02-06-23

Área Solicitante:

Zomografía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación de un lava mano
- Una manguera de lava mano
- Una llave para lava mano



<i>Fernando Garcia</i>	<i>[Signature]</i>	02-06-23
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Carlo Urbina</i>	<i>[Signature]</i>	02-06-23
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 03-06-23

Área Solicitante: Pasillo administrativo

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Poner un tick tack



<u>Yamily M. Alcantara A</u>	<u>Yamily Alcantara</u>	<u>03-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Buenavento Polanco</u>	<u>Buenavento P</u>	<u>03-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 03-06-23

Área Solicitante: Auto clave

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Montar una unión $1\frac{1}{2}$ agua caliente para el desague



<u>Yamely M. Alcantara Aybar</u>	<u>Yamely Alcantara</u>	<u>03-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Franklin Pichardo</u>	<u>Franklin Pichard</u>	<u>03-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 03-06-23

Área Solicitante: Paulo Tomografía

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Dar mantenimiento de pintura
- 3 galones de pintura blanco 66



<u>Elmeriño García</u>	<u>[Firma]</u>	<u>03-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Algenis Pérez</u>	<u>[Firma]</u>	<u>03-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 03-06-23

Área Solicitante: Fotografía

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Montar un tick tack doble
- 15 pie alambres duple #12



<u>Thomás García</u>	<u>[Firma]</u>	<u>03-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Franklin Pichardo</u>	<u>[Firma]</u>	<u>03-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Término de Trabajo
<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	03-08-93

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	03-08-93



[Faint, mostly illegible handwritten text describing the work request]

- 12 unidades de trabajo a Electricistas

- Mantener en buen estado los cables

Descripción de Trabajo a Electricistas

Fecha: 03-08-93

Firma Solicitante: *[Handwritten Signature]*

Fecha de aprobación: 14/03/19
 DADM-FO-018 Versión 01

Formulario para Peticion de Trabajo de Mantenimiento

TORIBIO BENCOZME
 PROVINCIAL



Moca, P.R., España
 Hospital Provincial TORIBIO BENCOZME
 Servicio Nacional de Salud





Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 06-06-23

Área Solicitante: Sala mujer

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Poner un porta candado



<u>Yaguelin Torres</u>	<u>Yo cruise</u>	<u>06-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Franklin Pichardo</u>	<u>Franklin Pichardo</u>	<u>06-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 06-06-23

Área Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Detapar un baño



<u>Marysbel Reyes Ouder</u>	<u>Marysbel Reyes Ouder</u>	<u>06-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Carlo Urbina</u>	<u>Carlo Urbina</u>	<u>06-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 06-06-23

Área Solicitante: Lavandería

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Areglo de maquina de lavar
- 3 pie de manguera
- Un roqui



<u>Juan Antonio...</u>	<u>Juan Antonio...</u>	<u>06-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Franklin Pichardo</u>	<u>Franklin Pichardo</u>	<u>06-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 07-06-23

Área Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Detapar un baño



<u>Marysél Reyes Oader</u>	<u>Marysél Reyes Oader</u>	<u>07-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Carlo Abreña</u>	<u>Franklin Pichardo</u>	<u>07-06-27</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 07-06-23

Área Solicitante: Zomografía

Descripción de Trabajo a Efectuar
<p>- montar un petillo</p>

<u>Elmerio Gencis</u>	<u>[Firma]</u>	<u>07-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Franklin Pichardo</u>	<u>[Firma]</u>	<u>07-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 07-06-23

Área Solicitante: Computo

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Un tubo de 2 pulgada instalación cablería central
Telefonica



<u>Dere Giza</u> Nombre del Solicitante	<u>Dere Giza</u> Firma Solicitante	<u>07-06-23</u> Fecha de la Solicitud
--	---------------------------------------	--

<u>Franklin Pichardo</u> Nombre del Técnico	<u>Franklin Pichardo</u> Firma del Técnico	<u>07-06-23</u> Fecha Termino de Trabajo
--	---	---

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha término de trabajo
<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	03-09-93

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la solicitud
<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	03-09-93



[Large area of faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Handwritten text:]
 - *[Illegible]*
 - *[Illegible]*

Fecha: 03-09-93

Firma Solicitante: *[Handwritten Signature]*

Fecha de aprobación: 14/03/93
 DADM-FO-018 Versión: 01

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

COMITÉ TECNOLÓGICO DE TRABAJO



Mesa, Prov. Esmeraldas
 Hospital Provincial TOKIBIO BENCOSME
 Servicio Nacional de Salud





Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 09-06-23

Área Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Reparar una silla



<u>Sei Qualls</u>	<u>Sei Qualls</u>	<u>09-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Jose Miguel Diaz</u>	<u>Jose Miguel Diaz</u>	<u>09-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha

09-06-23

Área Solicitante:

Bloqueo Quirúrgico

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Reparar una silla



<i>Juan Carlos Hernández</i>	<i>Juan C. H.</i>	9-06-23
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Franklin Pichardo</i>	<i>Franklin Pichardo</i>	9-06-23
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 09-06-23

Área Solicitante: Bloque Quirúrgico

Descripción de Trabajo a Efectuar

-Reparar una silla



<u>Jean Carlos Henríquez</u>	<u>Jean C. Henríquez</u>	<u>09-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Franklin Pichardo</u>	<u>Franklin Pichardo</u>	<u>09-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 12-06-23

Área Solicitante: Bloque Quirúrgico

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Montar una tapa ciega en el pasillo
- Montar un tick tack



<u>Rene Garcia</u> Nombre del Solicitante	<u>Ing. Rene Garcia</u> Firma Solicitante	<u>12-06-23</u> Fecha de la Solicitud
--	--	--

<u>Franklin Pichardo</u> Nombre del Técnico	<u>Franklin Pichardo</u> Firma del Técnico	<u>12-06-23</u> Fecha Terminó de Trabajo
--	---	---



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha

14-06-23

Área Solicitante:

Cirugía

Descripción de Trabajo a Efectuar

- montar un cierre puerta oculto superior
- 4 tornillo



José Iván Sánchez	Lic. Sánchez	14-06-23
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Franklin Pichardo	Franklin Pichardo	14-06-23
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 14-06-23

Área Solicitante: Hostelería

Descripción de Trabajo a Efectuar

- montar una cerradura de puño



<u>Rosaura Comilo</u>	<u>Rosaura Comilo</u>	<u>14-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Franklin Pichardo</u>	<u>Franklin Pichardo</u>	<u>14-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Españat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 15-06-23

Área Solicitante: Pasillo Consulta

Descripción de Trabajo a Efectuar

Montar un balancín en el baño



<u>Daniela Danilo</u>	<u>Daniela Danilo</u>	<u>15-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Carlo Urzúa</u>	<u>Carlo Urzúa</u>	<u>15-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 15-06-23

Área Solicitante: Bloque Quirúrgico

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Detapar un lava mano



<u>Yamily M. Alcantara A</u>	<u>Yamily Alcantara</u>	<u>15-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Carlo Ureña</u>	<u>Carlo Ureña</u>	<u>15-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 16-06-23

Área Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Montar en la puerta principal
- Cierre puerta oculto superior 900 6
- 4 tornillo #11
- 1 Barilla de soldar



Yamely M. Alcantara Aybar	Yamely Alcantara	16-06-23
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Equipo mantenimiento	Equipo mantenimiento	16-06-23
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Españolat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 16-05-23

Área Solicitante: Tuberculosis

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Reparación de un abanico



<u>Lic Berenice León</u>	<u>L. B. L.</u>	<u>16-05-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Jose Miguel Diaz</u>	<u>Jose Miguel Diaz</u>	<u>16-05-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 16-06-23

Área Solicitante: Posillo de la segunda

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Montar una tubería para el aire
- 3 codo de $\frac{1}{2}$
 - 1 codo de $\frac{3}{4}$
 - 2 reducciones de $\frac{3}{4}$ a $\frac{1}{2}$
 - 1 unión de $\frac{3}{4}$
 - 2 reducción de $\frac{3}{4}$ a $\frac{1}{2}$
 - 1 curva de $\frac{1}{2}$
 - una te de $\frac{3}{4}$
 - 2 tubo de 2 y $\frac{1}{2}$ pulgada



<u>Yamely Alcántara Aybar</u>	<u>Yamely Alcántara</u>	<u>16-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Buenvenido Polanco</u>	<u>Buenvenido</u>	<u>16-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 19-06-23

Área Solicitante: Pediatría

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Montar una llave de lava mano



<u>María Josefina Muñoz</u> Nombre del Solicitante	<u>Muñoz</u> Firma Solicitante	<u>19-06-23</u> Fecha de la Solicitud
---	-----------------------------------	--

<u>Carlo Urbina</u> Nombre del Técnico	<u>Carlo Urbina</u> Firma del Técnico	<u>19-06-23</u> Fecha Termino de Trabajo
---	--	---



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 19-06-23

Área Solicitante: Pediatría

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Montar una llave de ducha



<u>Maria Josefina Muñoz</u> Nombre del Solicitante	<u>Muñoz</u> Firma Solicitante	<u>19-06-23</u> Fecha de la Solicitud
---	-----------------------------------	--

<u>Carlo Zúñiga</u> Nombre del Técnico	<u>Carlo Zúñiga</u> Firma del Técnico	<u>19-06-23</u> Fecha Termino de Trabajo
---	--	---



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Españolat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 19-06-23

Área Solicitante: Pediatría

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Montar una llave al lava mano



<u>Maria Josefina Mucig</u>	<u>Mucig</u>	<u>19-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Carlos Urbina</u>	<u>Carlos Urbina</u>	<u>19-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 19-06-23

Área Solicitante: Pediatría

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Montar una cerradura en la estación de enfermería



<u>Maria Josefina Muñoz</u> Nombre del Solicitante	<u>Muñoz</u> Firma Solicitante	<u>19-06-23</u> Fecha de la Solicitud
---	-----------------------------------	--

<u>Ing. Romel</u> Nombre del Técnico	<u>Ing. Romel Garcia</u> Firma del Técnico	<u>19-06-23</u> Fecha Termino de Trabajo
---	---	---



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 21-06-23

Área Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar
<u>- montar dos aire</u>

<u>Alfonso Ramón Torres</u>	<u>Alfonso Ramón Torres</u>	<u>25-05-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Signature]</u>	<u>Ing.</u>	<u>21-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 21-06-23

Área Solicitante: Uci

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Reparar dos sillas
- 4 tayra negro
- 4 tayra blanco



<u>Rosalva Garcia</u>	<u>Ri Garcia</u>	<u>21-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Jose miguel</u>	<u>Jose miguel</u>	<u>21-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha

22-06-23

Área Solicitante:

Nutrición

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Areglo de Cerradura



Christy Cruz	Christy Cruz	22-06-23
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Ing. Rene	Ing. Rene F.	22-06-23
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 23-06-23

Área Solicitante: Consultorio

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Montar 2 toma corriente
- una tapa ciga



<u>Isabel...</u>	<u>[Firma]</u>	<u>23-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Ing. [Firma]</u>		<u>23-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 23-06-23

Área Solicitante: Parqueo Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

- montar 2 foto celda



<u>Yamely M. Alcantara Aybar</u>	<u>Yamely Alcantara</u>	<u>23-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Franklin Pichardo</u>	<u>Franklin Pichardo</u>	<u>23-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 23-06-23

Área Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

-Reparación de puerta



<u>Alfonso Ramón Torres</u>	<u>Alfonso Ramón Torres</u>	<u>23-06-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Franklin Pichardo</u>	<u>Franklin Pichardo</u>	<u>23-06-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Servicio Nacional de Salud
Hospital Provincial TORIBIO BENCOSME
Moca, Prov. Espaillat.



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/19

Fecha 26-03-23

Área Solicitante: Auto clave

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Verificar válvula



<u>Prof. Matilde Sosa</u> Nombre del Solicitante	<u>Prof. Matilde Sosa</u> Firma Solicitante	<u>26-03-23</u> Fecha de la Solicitud
---	--	--

<u>Franklin Puchardo</u> Nombre del Técnico	<u>Franklin Puchardo</u> Firma del Técnico	<u>26-03-23</u> Fecha Termino de Trabajo
--	---	---