

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

Dirección o Departamento: DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

FECHA

07-06-2023

TEMA OBJETIVO DEL INFORME

4.1.1.11.03 Seguimiento al Plan de Mantenimiento preventivo en el EESS.

DESARROLLO DEL INFORME

Por este medio le hacemos un **REPORTE** de la ejecución del plan de afecto de anexa el plan de mantenimiento y el cronograma de trabajo de plan de mantenimiento de Enero — Mayo 2023.

- Sistema de aire médico: mantenimiento filtro de aspiración y cambio de correas
- Sistema contra incendio: cambio de aceite y filtro, chequeo de paneles y chequeo rutinario.
- Planta eléctrica : cambio de aceite y filtros
- Secadoras : limpieza de filtros de pelusa
- Electrocauterio : mantenimiento preventivo
- Máquina de anestesia : mantenimiento preventivo
- Lámpara de cirugía: revisión de sensores
- Monitor de signos vitales: revisión de sensor de oximetrías, cable de electrodos.
- Ventilador: vaciar envase de retención de líquido, cambio de sensor de flujo.
- Rayos x: cambio de bambilla del colimador.
- Muebles: reparación de escritorio, sillas y bancadas.
- Pintura: habitaciones, pasillos, oficinas.
- Tomógrafo: mantenimiento general y calibración
- Autoclave: mantenimiento preventivo.
- Arco en C: mantenimiento preventivo.

Ejecutado

- **Sistema de aire médico:**

Se realizó el mantenimiento, cambio de filtro de aspiración y cambio de correa

- **Sistema contra incendios.**

Se le hace chequeo rutinarios y el cambio de aceite aún no se realizado

- **Planta eléctrica :**

Fue dado el mantenimiento por nuestros técnico a la planta de 1000 KW, fue cambiado el aceite, filtro y fue sodiado el radiador.

- **Secadora:**

Los filtros de pelusa se limpian semanales.

- **Lavadora:**

Loa filtros de pelusa se limpian semanales.

- **Electrocauterio:**

Se realizó mantenimiento preventivo.

- **Máquina de anestias:**

Mantenimiento realizado por el técnico del servicio nacional de salud SNS.

- **Lámpara de cirugía:**

Mantenimiento realizado por nuestro técnico Biomédico.

- **Monitor de signos vitales:**

Se realizó el cambio de los cables y sensores para los monitores de signos vitales de UCI.

- **Ventilador:**

Se solicitó la cotización a la compañía Medtronic y se entregó a la dirección del hospital y al SNS, estamos en la espera de la autorización de la dirección.

- **Rayos x :**

Mantenimiento realizado por la compañía Medtron.

- **Muebles :**

Reparación de escritorio, sillas y bancada según sea solicitada.

- **Pinturas :**

Fue pintado el 3 nivel del hospital y el segundo está en proceso de terminación.

- **Autoclave :**

Mantenimiento preventivo.

RECOMENDACIONES SEGÚN HALLAZGOS

Seguir el mantenimiento correcto para que los equipos tengo un buen funcionamiento ,y así el hospital pueda dar un mejor servicio.

RESPONSABLES

Elaborado por: **Ing. Jansel Peña, Enc. de Mantenimiento**

Entregado a: **Lic. Yuliana Núñez, Enc. Dpto. Administrativa y Financiero**

Firma y sello de recibido: **Lic. Johanna Santana, Sección de calidad**



