

**MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**  
(Fecha: 30-Noviembre-2023.)

Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Aspecto pintura paredes interna	Pintura	Correctivo	Trimestral	No ejecutado	12/6/2024														No se ejecuto, por remodelacion del centro
Aspecto pintura paredes externa	Pintura	Correctivo	Trimestral	No ejecutado	14/6/2024														No se ejecuto, por remodelacion del centro
Estructa de Techo (Plafones)	Limpieza	Correctivo	Trimestral	6/10/2023	14/11/2023			X						X	X	X	X		Correcciones puntuales
Ventanas	Reparacion	Correctivo	Trimestral	No ejecutado	19/11/2023	X						X							Correcciones Puntuales
Filtraciones	Reparacion	Correctivo	Mensual	Remocamiento	Remocamiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Reparacion total, via remocamiento
Parqueos y Aceras	Limpieza y Pintura	Correctivo	Trimestral	No ejecutado	12/6/2024														No se ejecuto, por remodelacion del centro
Tuberia de drenaje	Limpieza	Preventivo	Mensual	11/10/2023	19/12/2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Se ejecuto parcial
Mobiliario de oficina y Consultorio	Reparacion o Cambio	Preventivo	Trimestral	12/11/2023	13/4/2024					X						X			
Malla perimetral	Reparacion	Preventivo	Semestral	No ejecutado	9/4/2024	X						X							
Herrera ventanas y puertas	Reparacion	Preventivo	Trimestral	19/10/2023	16/12/2023			X			X		X	X	X	X			Se repararon las puertas perimetrales
Equipo de cocina	Limpieza	Preventivo	Trimestral	17/11/2023	19/12/2023		X			X					X				Es necesario desgrasante para limpiar el extractor de grasa
Equipo de Lavanderia	Reparacion	Preventivo	Trimestral	No ejecutado	16/3/2024	X			X										
Control de Plagas	Fumigar	Preventivo	Trimestral	19/12/2023	13/3/2024			X			X			X				X	
Salidas electricas (Tomacorrientes)	Cambio de toma corriente	Correctivo	semenal	3/10/2023	14/12/2023	X			X			X		X	X	X			correctivo y agregar nuevos
Interruptores Electricos	Cambio de interruptores	Correctivo	semenal	6/10/2023	14/4/2024		X			X			X			X			correctivo y agregar nuevos
Luminarias internas	Cambio de bombillo y lamparas led	Correctivo	Mensual	2/10/2023	en proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	correctivo y agregar nuevos
Luminarias zona perimetral (Externa)	Cambio de Lamparas	Correctivo	Mensual	2/10/2023	en proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	correctivo y agregar nuevos
Generadores electricos de emergencia	Chequeo de coolant y baterias	Preventivo	Trimestral	9/10/2023	14/12/2023		X			X			X	X	X	X			chequeo semanal
Unidades de Aire Acondicionado	Limpieza de filtro y chequeo de gas	Preventivo	Mensual	9/10/2023	en proceso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Mantenimiento mensual, chequeo de gas y limpieza de filtro
Sistema de UPS	Cambio de bateria	Preventivo	Trimestral	16/10/2023	12/3/2024	X			X			X		X					Mantenimiento preventivo
Extractores de Aire		Preventivo	Trimestral	No ejecutado	13/6/2024		X					X							Mantenimiento correctivo
Móviles de pared	Limpieza	Preventivo	Trimestral	10/10/2023	13/7/2024			X					X	X					Mantenimiento preventivo
Bomba de Agua	chequeo	Preventivo	Trimestral	11/11/2023	14/3/2024	X			X			X			X				Mantenimiento preventivo
Cañes medicos		Preventivo	Trimestral	No ejecutado	16/4/2024		X		X			X							
Mantenimiento de equipos de laboratorio	Reparacion	Preventivo	Trimestral	No ejecutado	14/3/2024	X			X			X							Reparacion y mantenimiento





**FECHA:** 05-12 -2023

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN

**Nombre del lugar:** HOSPITAL PROVINCIAL DR PASCASIO TORIBIO PIANTINI

**Área:** Mantenimiento.

**Nombre de la Actividad:** Seguimiento al plan de mantenimiento de infraestructura y equipos.

**Código POA**

### INTRODUCCIÓN

Dándole continuidad al plan de mantenimiento de infraestructura y equipo del hospital Provincial Dr. Pascasio Toribio Piantini, que describe la planificación de las tareas de mantenimiento periódicos necesarios en la institución, así mismo llevar a cabo la resolución de las incidencias presentadas y ocasionadas por el uso de instalaciones, equipos y materiales, facilitando las atenciones y buen ambiente de trabajo en áreas adecuadas.

### OBJETIVO DEL INFORME

Conocer los avances realizados dentro del plan de mantenimiento.

### METODOLOGIA

Evaluación cualitativa y cuantitativa descrita en el plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura y análisis de los gastos del centro.

### DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante los mes Diciembre utilizamos el cronograma de acciones de mantenimiento preventivo cumpliendo con:

#### Mantenimiento a Instalaciones Eléctricas

Cambio de lámparas y de bombillos led de los pasillo de emergencia.

Colocación de bombillos en baños de emergencia de adulto.

lámparas del baño de enfermeras emergencia de adulto.

Colocación de bombillo led en sala de emergencia de pediatría.

Arreglo de lámparas en la oficina de atención al usuario.

Cambio de lámparas quemada en el pasillo frente a laboratorio.



### RESULTADOS / CONCLUSIONES

Se resolvieron las problemáticas encontradas en la edificación y en los equipos manteniendo el buen funcionamiento del centro hospitalario.

### RECOMENDACIONES

Suministrar herramientas adecuadas para la realización de las tareas. Asignación de personal técnico (Aire).



**Acción prevista mantenimiento y reparación vehículos.**

Mantenimiento y revisión de la planta eléctrica.

**Mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos comunicación e informáticos.**

Instalación de impresoras en diferentes áreas. CPU y ups.

Arreglo de conexiones de red en administración.

Arreglo de conexiones de red en recursos humano.

Arreglo de conexiones de red auditoria médica.

Impresora de laboratorio. Impresora de facturación.

**Mantenimiento a Instalaciones sanitarias**

Baño fuera de servicio en maternidad.

Pileta obstruida en maternidad.

Registro obstruido área de hombre.

Limpieza de trampa de grasa.

Arreglo de inodoro baño de visita.

Baño obstruido en área de hombre.

Lavamanos fuera de servicio en área de cura en emergencia.

Lavamanos fuera de servicio en emergencia.

Tanque hidro neumático.

Lavamanos fuera de servicio baño pasillo.

Lavamanos fuera de servicio consultorio 4.

Instalaciones de tinacos en las áreas de funcionamientos.

Pileta obstruida en hombre.

Instalación de lavamano en el pasillo de sala de niños.

Reparación del inodoro de administración.

Reparación de fregadero en administración.

Colocación de llave de lavamano en administración.

Clorificación de las cisternas.





Arreglo de lámparas de recepción.

Colocación de instalaciones eléctricas en despensa.

Colocación de bombillos en despensa.

Arreglo de lámparas perimetrales en la parte trasera del patio trasero.

Lámparas fundidas en habitación enfermeras emergencia de adulto.

Lámparas fundidas en emergencia de adulto.

Bombillo pasillo frente a almacén.

Cambio de lámparas en consultorio 4.

Reparación de lámparas perimetral en el frente del hospital.

Cambio de toma-corrientes en sala de mujeres.

#### **Mantenimiento de aires acondicionados.**

Limpieza de filtro y colocación de gas en sala pediátrica.

Limpieza y reparación en el dormitorio de enfermería de emergencia de adulto.

Limpieza profunda del aire acondicionado de consultorio en VIH.

Limpieza y reparación del aire acondicionado en farmacia.

Reparación y colocación de capacitor del aire acondicionado en emergencia pediátrica.

Reparación del aire acordonado de auditoria médica.

Limpieza profunda del aire acondicionado en emergencia de adultos.

#### **Manteamientos correctivos**

Arreglo de plafones de la oficina de estadística.

Reparación de la puerta del baño de emergencia de adultos.

Reparación de la puerta principal de rayo x.

Cambio de cerradura en recursos humanos.

Cambio de cerradura en unidad de vacuna.

Arreglo y soldadura de la puerta de almacén.

Cambio de puerta en el consultorio 3.

Cambio de cerradura de baño de vacuna.





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

### Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 08-11-23

Área Solicitante: Despensa

#### Descripción de Trabajo a Efectuar

Iduminación de nueva Area de despensa



<u>Elizabeth Guzmán Rodríguez</u>	<u>Elizabeth Guzmán</u>	<u>08-11-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Emanuel Guzmán</u>	<u>Emanuel Guzmán</u>	<u>09-11-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Fecha Realización: 09-12-23

Área Solicitante: Consultorio de VIH

**Trabajos a Efectuar**

limpieza de Aire Acondicionado

**Observaciones**

consiste una limpieza profunda



  
Firma del Solicitante

  
Firma del Técnico



Fecha 10-11-23

Área Solicitante: Cosina

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

Cambio y Reparación de Iluminaria  
de lampara de bajo consumo



<u>Elizabeth Gornia</u>	<u>Elizabeth Gornia</u>	<u>10-11-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Dewin Nuñez</u>	<u>[Signature]</u>	<u>12-11-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Fecha 11-11-23

Área Solicitante: Despensa

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

Colocación de nuevo Toma-corriente en la parte nueva de despensa.



<u>Elizabeth Gormein Pichin</u>	<u>Elizabeth Gorme R</u>	<u>11-11-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Dewin Núñez</u>	<u>[Firma]</u>	<u>11-11-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Fecha 14-11-23

Área Solicitante: Estación de Enfermería

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

Cambio de lampara y Toma-corriente



<u>Emmanuel yroa</u>	<u>Emmanuel yroa</u>	<u>14-11-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Emmanuel yroa</u>	<u>Emmanuel yroa</u>	<u>16-11-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha Realización: 26-12-23

Área Solicitante: Estadística

**Trabajos a Efectuar**

Instalación de Iluminara de Techo y Cambio  
de Interruptores nuevos

**Observaciones**



Maria Tejada  
Firma del Solicitante

Emanuel Jnoa  
Firma del Técnico

Fecha 05-11-23

Área Solicitante: Cosina

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

Mantenimiento de Registro Sanitario y  
limpieza de los drenajes



<u>Elizabeth Rodriguez</u>	<u>Elizabeth Rodriguez</u>	<u>05-11-23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>José Felipe Delgado</u>	<u>José</u>	<u>07-11-23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Fecha Realización: 08-12-23

Área Solicitante: Administración

**Trabajos a Efectuar**

Reparación y desmonte de Toiler, también arreglo de el lavamano

**Observaciones**

  
Firma del Solicitante

  
Firma del Técnico



Fecha Realización: 18-12-23

Área Solicitante: Farmacia


**Trabajos a Efectuar**

Reparación y limpieza del aire acondicionado

**Observaciones**



  
Firma del Solicitante

  
Firma del Técnico

Fecha Realización: 20-12-23

Área Solicitante: Recursos Humano

**Trabajos a Efectuar**

Cambio de cerradura a la puerta principal

**Observaciones**



*Maria T. Toda*

Firma del Solicitante

*[Signature]*

Firma del Técnico

Fecha 24-11-23

Área Solicitante: Cirugía

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

Cambio de Tubería en la parte de Cirugía  
También se instaló un tinaco nuevo



<i>Z. Crespo Buita</i>	<i>Z. Crespo Buita</i>	24-11-23
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Juan Felipe Peña Soria</i>	<i>J. Peña</i>	26-11-23
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha Realización: 05-12-23

Área Solicitante: Sala Pedradora

**Trabajos a Efectuar**

Instalación de la Máquina para sala pedradora

**Observaciones**



E. Buita  
Firma del Solicitante

José Alexis Rosario J.  
Firma del Técnico

Fecha Realización: 12-12-23

Área Solicitante: H.P.D.T.P.

**Trabajos a Efectuar**

Reparación de Tubería de conexión de Tinaco a diferente  
area

**Observaciones**





Firma del Solicitante



Firma del Técnico

Fecha Realización: 14-12-23

Área Solicitante: Sala Pedratria

**Trabajos a Efectuar**

Instalacion de Tinaco en Sala pedratria

**Observaciones**



  
Firma del Solicitante

  
Firma del Técnico

Fecha Realización: 16-12-23

Área Solicitante: Habitación de Enfermería Em.

**Trabajos a Efectuar**

limpieza profunda del aire acondicionado de Habitación de Enfermería de Emergencia.

**Observaciones**



*Eeresa Buita*  
Firma del Solicitante

*Dominico G.*  
Firma del Técnico













**Instrucciones de llenado:**

\*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

*Eduardo Almanzar*

Elaborado por  
(Eduardo R. Almanzar)

