



**HOSPITAL
MUNICIPAL
DR. ALBERTO GAUTREAUX**

Departamento de Mantenimiento y Reparaciones Hospital Municipal Dr. Alberto Gautreaux

El departamento de mantenimiento y reparaciones de este hospital, en su rol de coordinar, dirigir y ejecutar los distintos trabajos preventivos y/o correctivos; hemos dispuesto elaborar una lista de informaciones que sirvan como guía de los trabajos ejecutados y en procesos. Con esto estaríamos dando cumplimiento con lo establecido por la dirección general y la administración de nuestro hospital.

Los temas que mencionaremos a continuación, tienen un contenido esencial o generalizado de los logros, buenas prácticas, mejoras aplicadas; así como otras expresiones cualitativas y cuantitativas que son afines al área de mantenimiento.

Control de Actividades

Fecha	Descripción
Del 01 /01/ 2024 al 31/01/2024	Iniciamos la revisión de todos los formularios que el departamento utiliza para el control de todos los equipos (llámese de generadores de emergencia, sistema contra incendio, control de temperaturas de neveras, etc.) que hasta esa fecha se estaban utilizando, con el fin de actualizarlos y ponerlos al día.
10/01/2024	Actividades realizadas al equipo de cómputo y su impresora. <ul style="list-style-type: none">• Encender el equipo para que el usuario verifique su buen funcionamiento.• Notificar al responsable del equipo de cómputo, la importancia de realizar copias periódicas de respaldo de la información almacenada en el equipo.• Se realizó mantenimiento preventivo a las impresoras

24/01/2023 al 26/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Se Verifico que el voltaje de alimentación a la luminaria sea el indicado por el fabricante (ver especificaciones en el empaque de la luminaria). • Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo al aire acondicionado de farmacia, en su departamento de Depósitos de insumos.
18/01/2023	Se inició los trabajos de acondicionamiento del estacionamiento del centro hospitalario, a fin de descongestionar el área de parqueo de emergencia.


Nota: Cabe resaltar que muchas de las actividades preventivas de mantenimiento no se realizaron a Causa del remozamiento del centro hospitalarios, específicamente aquellas que son realizadas a los equipos médicos, y aires acondicionados de algunas áreas donde se están realizando los trabajos de la empresa contratista.

Es lo que informo, para su conocimiento y fines de lugar. Sin otro en particular.

Atte.


Francisco Amparo
Encargado de Mantenimiento y Reparaciones.

ANEXO



Hospital Dr. Alberto Gautreaux C/Restauracion #22, Tel: 809-552-7130
, hospitalalbertogautreaux@hotmail.com


RNC: 430-04349



Hospital Dr. Alberto Gautreaux C/Restauracion #22, Tel: 809-552-7130
, hospitalalbertogautreaux@hotmail.com

RNC: 430-04349

ANTES



DESPUES



Hospital Dr. Alberto Gautreaux C/Restauracion #22, Tel: 809-552-7130
, hospitalalbertogautreaux@hotmail.com

RNC: 430-04349



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 24/1/2024 Área Solicitante: Farmacia

Trabajos a Efectuar

- Revisión de fallas
- Corrección de avería

Observaciones

- Tarjeta bloqueada por una variación de voltaje
- Se resolvió reiniciando la tarjeta. Al mismo tiempo se aprovechó para darle mantenimiento.


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



Scanned with CamScanner



Hospital Dr. Alberto Gautreaux C/Restauracion #22, Tel: 809-552-7130
, hospitalalbertogautreaux@hotmail.com

RNC: 430-04349




Hospital Dr. Alberto Gautreaux C/Restauracion #22, Tel: 809-552-7130
, hospitalalbertogautreaux@hotmail.com

RNC: 430-04349




Hospital Dr. Alberto Gautreaux C/Restauracion #22, Tel: 809-552-7130
, hospitalalbertogautreaux@hotmail.com

RNC: 430-04349



Hospital Dr. Alberto Gautreaux C/Restauracion #22, Tel: 809-552-7130
, hospitalalbertogautreaux@hotmail.com
RNC: 430-04349



Hospital Dr. Alberto Gautreaux C/Restauracion #22, Tel: 809-552-7130
, hospitalalbertogautreaux@hotmail.com
RNC: 430-04349





Hospital Dr. Alberto Gautreaux C/Restauracion #22, Tel: 809-552-7130
, hospitalalbertogautreaux@hotmail.com

RNC: 430-04349



Hospital Dr. Alberto Gautreaux C/Restauracion #22, Tel: 809-552-7130
, hospitalalbertogautreaux@hotmail.com

RNC: 430-04349



Hospital Dr. Alberto Gautreaux C/Restauracion #22, Tel: 809-552-7130
, hospitalalbertogautreaux@hotmail.com

RNC: 430-04349



Hospital Dr. Alberto Gautreaux C/Restauracion #22, Tel: 809-552-7130
, hospitalalbertogautreaux@hotmail.com

RNC: 430-04349



Hospital Dr. Alberto Gautreaux C/Restauracion #22, Tel: 809-552-7130
, hospitalalbertogautreaux@hotmail.com

RNC: 430-04349



Hospital Dr. Alberto Gautreaux C/Restauracion #22, Tel: 809-552-7130
, hospitalalbertogautreaux@hotmail.com

RNC: 430-04349



Hospital Dr. Alberto Gautreaux C/Restauracion #22, Tel: 809-552-7130
, hospitalalbertogautreaux@hotmail.com

RNC: 430-04349



Hospital Dr. Alberto Gautreaux C/Restauracion #22, Tel: 809-552-7130
, hospitalalbertogautreaux@hotmail.com

RNC: 430-04349



Hospital Dr. Alberto Gautreaux C/Restauracion #22, Tel: 809-552-7130
, hospitalalbertogautreaux@hotmail.com

RNC: 430-04349



Hospital Dr. Alberto Gautreaux C/Restauracion #22, Tel: 809-552-7130
, hospitalalbertogautreaux@hotmail.com

RNC: 430-04349



Hospital Dr. Alberto Gautreaux C/Restauracion #22, Tel: 809-552-7130
, hospitalalbertogautreaux@hotmail.com

RNC: 430-04349

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												OBSERVACION
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Aires Acondicionados	Filtro de Aire	Limpieza de filtros con agua a presión	Preventivo	Trimestral	24/1/2024	24/4/2024	x			x			x			x		x	
Aire acondicionado (Farmacia)	Tarjeta	Reinicio de tarjeta por bloqueo debido a variación de voltaje	Correctivo	Trimestral	24/1/2024	24/4/2024	x			x									
Cpu/ Impresoras	Revisión	Determinar las condiciones	Preventivo	Semestral	10/1/2024	10/7/2024	x					x							
Lámparas	Mantenimiento	Cambio de bombillas	Correctivo	Trimestral	17/1/2024	17/4/2024	x			x			x			x			
Luminarias internas	Revisión	Determinar el estado	Preventivo	Mensual	25/1/2024	29/2/2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Planta Eléctrica	Mantenimiento	Determinar las condiciones	Preventivo	Trimestral	5/1/2024	10/4/2024	x			x			x			x			