

Fecha: martes 09 de enero 2024 Área Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

- limpie cortina de Aire
- ~~se limpie~~
- se limpiaron todas las ferrillas de Aire en dicha Area
- instale 1 Cerradura en suministro
- hice limpieza de fuente de Cristal en Cirujia

<u>Depto. Cirujia</u>	<u>lic. Carmen Diaz</u>	<u>09/1/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Reinaldo Repri</u>	<u>Reinaldo</u>	<u>09/1/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Fecha LUNES 15 ENERO 2024

Área Solicitante: Enfermería

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Hice mantenimientos de Fan "Apélicas" en el Area. Enfermería estación, le aplique Aceite 3 en 1, 6 Fan en total.
- Se le cambió la pieza de Ascensor
- Distribuí agua de Botellones a todas.
- Cheque planta Eléctrica, agua del radiador nivel del gasoil y aceite interdiario

<u>Dewi Gil</u>	<u>Lic. Camen Dig</u>	<u>12/1/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Dewi Gil</u>	<u>Dewi Gil</u>	<u>12/1/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 22/01/2024

Área Solicitante: Circunscritura

Descripción de Trabajo a Efectuar

Diagnóstico y cambio de capacitor de marcha a manejadora de aire central.

José Luis Salas		22/01/2024
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Emmanuel Ureña	Emmanuel Ureña	22/01/2024
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

Fecha: Jueves 25 de Enero 2024 Área Solicitante: Estación Enfermería

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Se instalaron 2 toma corriente, ya que los anteriores presentaban desgaste y un mal funcionamiento.
- Se instalo 1 toma corriente en la habitación 201P.
- sustitui luz led. epidemiologia
- Instale Base leviton para el alumbramiento en la estación de enfermería
- sustitui Bombillo en Habitación de mujeres {Enero, 11
- Cambie 1 Bombilla en pediatría Varones 11 de Enero 2024 → 10:00 Am

Lic. Carmela Helz

<u>Lic. Carmela Helz</u>	<u>Lic. Carmela Helz</u>	<u>25/1/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

		<u>25/1/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Fecha



26 de Enero 2024


Área Solicitante:

Área Cisterna


Descripción de Trabajo a Efectuar

- Cloro granulado para Sinterma.
- Limpie Fan en Consortorio 7, 6, 5 edificio 1
- Sustitui Bombilla en pediatría hembras
- Cambio de Bombilla en habitación mujeres
- Cambio de " " " " post Quirórgico moje
- se instaló 1 Candamo y se limpió Fan
- En triage 08 de Enero

		26/1/2024
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Jose Valerio		26/1/2024
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo


TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR




VENTILADOR EN REPARACION






CAMBIO DE CAPACITOR A AIRE Y CLORIFICADOR DE AGUA DE LA CISTERNA




CAMBIO DE CAPACITOR A AIRE Y CLORIFICADOR DE AGUA DE LA CISTERNA







CAMBIOS DE PLAFONES



TRABAJOS ELECTRICOS Y BOMBRA HIDRAULICA

