SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello (Fecha: Enero 2024.)

Instalación / Maquinaria	Elementos	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent.	Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Proximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observaciones
Climatización																				
limpiesa de filtro	herramienta, labador	Limpieza de filtros de aires	Preventivo		Mensual	01/01/2023		x												
compresore	Brocha, Agua	y compresores	Preventivo		Semanal	01/01/2023		x												
Techos																				
Cambio de plafones		se cambian plafones en mal estado						x												
panele filtrante	Panele filtrante	se montaron panele para el filtro de agua	Preventivo		Semanal	01/01/2023		x												
Tanque de oxigeno																				
Medición de presiones	manometro	con el manometro se mide el oxigeno	Preventivo		Diario	01/01/2023		x												
Lavado (descongelar tuberias)			Preventivo		Diario	01/01/2023		x												
Cuarto Eletrico																				
Chequeo	voltimetro	chequeo rutinarioa	Preventivo		Semanal	01/01/2023		x												
Limpieza			Preventivo		Semanal	01/01/2023		x												
Registros Sanitarios																				
	Limpieza de registros sanitarios	Limpieza de registros sanitarios	Preventivo		Semetral	01/01/2023	01/06/2023	x												
Generador eléctrico		se verifica la planta y le da						x												
1500 KWA	Cambio de filtros de aceite	mantenimiento	Preventivo		Semetral	01/01/2023		x												
	Cambio de filtros de gasoil	cambio de aceite	Preventivo		Semetral	01/01/2023		x												
	Cambio de filtros gasoil-aceite		Preventivo		Semetral	01/01/2023														
	Cambio de filtros agua-gasoil		Preventivo		Semetral	01/01/2023		x												
	Cambio de filtros agua-aceite		Preventivo		Semetral	01/01/2023														
	Cambio de filtros de aire		Preventivo		Semetral	01/01/2023		x												
	Cambio de aceite		Preventivo		Semetral	01/01/2023														
	Reposicion de liquido refrigeracion		Preventivo		Semetral	01/01/2023		x												
	Mantenimiento al tranfe		Preventivo		Semetral															
Generador Electrico	Cambio de filtros de aceite	se verifica la planta y le da	Preventivo		Semetral	01/01/2023		x												
750 KWA	Cambio de filtros de gasoil	mantenimiento	Preventivo		Semetral	01/01/2023		x												
	Cambio de filtros gasoil-aceite	cambio de aceite entre otro	Preventivo		Semetral	01/01/2023		x												
	Cambio de filtros agua-gasoil		Preventivo		Semetral	01/01/2023														
	Cambio de filtros agua-aceite		Preventivo		Semetral	01/01/2023		x												
	Cambio de filtros de aire		Preventivo		Semetral	01/01/2023														
	Cambio de aceite		Preventivo		Semetral	01/01/2023		x												
	Reposicion de liquido refrigeracion		Preventivo		Semetral	01/01/2023														
	Mantenimiento al tranfe		Preventivo		Semetral	01/01/2023		x												
Equipo de lavanderia	Limpieza de secadora	se le da mantemiento a la labadora y secadora	Preventivo		Mensual	01/01/2023		x												
	Limpieza de lavadora	de limpieza de filto , electrico	Preventivo		Mensual	01/01/2023		x												
Cisterna	Cloracion	aprosimadamente se le hacha clora semanal a la	Preventivo		Semanal	01/01/2023		x												
Pintura		se pinta según la necesida de algunos																		
	Mantenimiento de Pintura	departamento	Preventivo		Semetral	01/01/2023		x												
Compresores de Aires	Extracción de remanente	se limpia y de le da mantenimiento	Preventivo		Bisemanal	01/01/2023		x												
	Engrasado de cabezal		Preventivo		Trismetral	01/01/2023		x												
Campana y extractores																				
	Cambio filtro		Preventivo		Semetral	01/01/2023	01/06/2023	x												
Autoclave																				
	Cambio de resistencia y Contacto	Cambio de resistencia y Contacto	Preventivo																	
	lavado de tanque		Preventivo					x												
Ascensor																				
	Limpiesa de tarjeta	se le da mantemiento a la taljeta	Preventivo		Trismetral	01/01/2023		x												
	Encrasado de Riele	a los clave de riele y freno	Preventivo		Trismetral	01/01/2023		x												
	Rebicion de freno		Preventivo		Trismetral															
Sonógrafos																				
	Limpieza	se le da matemiento de limpieza calibraciom	Preventivo		Trismetral	01/01/2023	01/03/2023	x												
	Calibración		Preventivo		Trismetral	01/01/2023	01/03/2023	x												
	Lubricación		Preventivo		Trismetral	01/01/2023	01/03/2023													

Nebulizadores								
	Limpieza	se le da Limpieza y lubricacion al equipo	Preventivo	Trismetral	01/01/2023	01/03/2023	x	
	Lubricación	se montaron coble	Preventivo	Trismetral	01/01/2023	01/03/2023	x	
Desfibriladores								
	Limpieza	se le da Limpieza y lubricacion al equipo	Preventivo	Semetral	01/01/2023	01/06/2023		
	Calibración		Preventivo	Trismetral	01/01/2023	01/06/2023		
Densitómetros								
	Limpieza	se le da Limpieza y lubricacion al equipo	Preventivo	Semetral	01/01/2023	01/06/2023		
	Calibración		Preventivo	Semetral	01/01/2023	01/06/2023		
	Lubricación		Preventivo	Semetral	01/01/2023	01/06/2023		
Camillas quirúrgicas								
	Limpieza	se le da Limpieza y lubricacion al equipo	Preventivo	Trismetral	01/01/2023	01/03/2023	x	
	Lubricación		Preventivo	Trismetral	01/01/2023	01/03/2023		
Centrifugas								
	Limpiesa	se le da Limpieza y lubricacion al equipo	Preventivo	Semestral	01/01/2023	01/06/2023		
Microscopios								
	Limpiesa		Preventivo	Semestral	01/01/2023	01/06/2023		
Electrocauterio								
	Chequeo funcionamiento	se le da Limpieza y lubricacion al equipo	Preventivo	Trismetral	01/01/2023		x	
Monitor de signos vitales								
	Limpieza de cables		Preventivo	Trimestral	01/01/2023	01/03/2023	x	
	Configuración		Preventivo	Trimestral	01/01/2023	01/03/2023	x	
Ventiladores					01/01/2023	01/06/2023		
	Calibración	se calubran para que esten en buena condicones	Preventivo	Semestral	01/01/2023	01/06/2023		
	Configuración		Preventivo	Semestral	01/01/2023	01/06/2023		
Aspiradores		se le da limpiesa y se le da subervicion del						
	Limpiesa	o llenado del mismo cada 5 mese	Preventivo	Semestral	01/01/2023	01/06/2023		
Estintor	Impersion		Preventivo	Semestral	02/01/2023	02/06/2023	x	

Directora General Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello

Adimistrador. del dorHospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello

Enc.Mantenimiento del Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL
DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO
ADMINISTRACIÓN
Santo Domingo, R.D.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL DOCENTE DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO
HFMP
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Santo Domingo, R.D.