

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

Desde el 26 de enero hasta el 02 de febrero, 2024.	LEYENDA	
		SUFICIENTE
	NO HAY SUFICIENTE	X
	NO HAY EN EXISTENCIA	.

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	100%	V	Funcionando correctamente.
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Compartido con el pediatrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Médicos	si	50%	V	En la producción de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	100%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedida en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y Gas	si	0%	X	Tenemos en existencia 1,000 GLS de gas licuado de petróleo GLP. La caldera #2 fue reparada el 21/09/2023 y la caldera #01 fuera de servicio en espera de reparación.
Lavandería	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadores en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores eléctricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 58.5 pulgadas para un abastecimiento 5,050 GLS. de gasoil que nos dan 83 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE
 EL LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
 ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECC HECION TODOS LOS VIERNES
 ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 CIUDAD SANITARIA ORSA ANDREA E. ALMANZAR
 HOSPITAL MATERNO DR. RENALDO ALMANZAR
 DIRECCION GENERAL

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

LEYENDA	SUFICIENTE
	V
NO HAY SUFICIENTE	X
NO HAY EN EXISTENCIA	-

FIN DE SEMANA

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	100%	V	Funcionando correctamente.
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Compartido con el pediátrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Médicos	si	50%	V	En la producción de aire, funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de gases médicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	100%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedia en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	0%	X	Tenemos en existencia 1,100 GLS de gas licuado de petróleo GLP. La caldera #2 fue reparada el 21/09/2023 y la caldera #01 fuera de servicio en espera de reparación.
Lavandería	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores eléctricos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 59 pulgadas para un abastecimiento 5,050 GLS. de gasoil que nos dan 83 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE. EN LA COCINA ESTA ABASTECIDA EN CUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS. ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECCION TODOS LOS VIERNES ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA



Handwritten signature




CONDUCE

NUM. 24-007

FECHA: 23-Jan-24

CLIENTE
HOSPITAL MATERNO REYNALDO ALMANZAR
RNC: 430-12802-3

Código	DESCRIPCIÓN	Cantidad
	MATENIMIENTO DE CAMAS: REPARACION DE BARANDAS, CAMBIO DE MANIBELADORAS, BISAGRAS Y TORNILLOS, ENGRASE Y AJUSTE DE CAMAS. Nota: Area entregada 8 camas Observacion de emergencia y 12 camas en el 4to piso	20



CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

FIN DE SEMANA

LEYENDA	Desde el 15 de enero hasta el 19 de enero, 2024.
NO HAY SUFICIENTE	X
NO HAY EN EXISTENCIA	-

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPASIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	100%	✓	Funcionando correctamente.
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Compartido con el pediatrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Medicos	si	50%	✓	En la produccion de aire, funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de gases medicos en caso de emergencia y el motor no.01, fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	100%	✓	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedia en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	0%	X	Tenemos en existencia 1,300 GLS de gas licuado de petroleo GLP, la caldera #2 fue reparada el 21/09/2023 y la caldera #01 fuera de servicio en espera de reparación.
Lavandería	si	75%	✓	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electricos de emergencia	no	100%	✓	Contamos con una medida de 61.5 pulgadas para un abastecimiento 5,345 GLS. de gasoil que nos dan 90 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	✓	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE
 EL LA COCINA, ESTA ABASTECIDA, ENCUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
 ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECC RECCION TODOS LOS VIERNES
 ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

Handwritten signature

CIUDAD SANITARIA D.R.A. AMORCH
 HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
 DIRECCION GENERAL
 E. R. DRIGON
 San José, Costa Rica



CONDUCE

NUM. 24-001

FECHA:

12-Jan-24

CLIENTE
HOSPITAL MATERNO REYNALDO ALMANZAR
RNC: 430-12802-3

Código	DESCRIPCIÓN	Cantidad
	<p>Densintometro Marca: GE Modelo: Lunur prodigy advance Serie: 78349GA Instalacion de Pauer Supply, Se chequeo el software, las conexiones del equipo. Se ajustaron las conexiones del equipo. Se realizo prueba de funcionamiento.</p>	1

Angela Muñoz
Elaborado Por:
RNC: 102127641

Juliana L.
Recibido Por:

COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO REYNALDO ALMANZAR
16 ENE 2024
**RECIBIDO
MANTENIMIENTO**

CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

LEYENDA	Desde el 08 de enero hasta el 12 de enero, 2024.	NO HAY EN EXISTENCIA	-

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	100%	V	Funcionando correctamente.
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contra incendios	si	0%	X	Compartido con el pediatrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Medicos	si	50%	V	En la producción de aire. Funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires medicos en caso de emergencia y el motor no.01, fuera de servicio.
Caseta Potabilización Agua	si	100%	V	Sistema de potabilización, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedida en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	0%	X	Tenemos en existencia 1,450 GLS de gas licuado de petroleo, GLP la caldera #12 fue reparada el 21-09 y la caldera #01, fuera de servicio en espera de reparación.
Lavanderia	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electicos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 61.5 pulgadas para un abastecimiento 5,345 Gls. de gasoil que nos dan 90 horas de autonomía continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE
 EJ. LA COCINA ESTA ABASTECIDA EN CUANTO A INSUMOS Y QUIMICOS.
 ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECC REGION TODOS LOS VIERNES
 ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

[Handwritten signature]



CHECK LIST SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO

FIN DE SEMANA

LEYENDA	
SUFICIENTE	V
NO HAY SUFICIENTE	X
Desde el 01 de enero hasta el 05 de enero, 2024.	NO HAY EN EXISTENCIA
	-

INSUMOS/ITEM/SISTEMA	USO FRECUENTE	% EN CAPACIDAD DE TRABAJO	VERIFICACION	OBSERVACION
CUARTO FRIO COCINA	si	100%	V	Funcionando correctamente.
CHILLERS	si	0%	X	Fuera de servicio
Sistema Contraincendios	si	0%	X	Compartido con el pediatrico y fuera de servicio, en espera de mantenimiento.
Gases Médicos	si	50%	V	En la produccion de aire funcionando correctamente, tenemos en existencia 25 cilindros de aires medicos en caso de emergencia y el motor no.01 fuera de servicio.
Caseta Potabilizacion Agua	si	100%	V	Sistema de potabilizacion, bomba sumergible funcionando correctamente, filtro multimedia en espera de sal, mantenimiento solicitado.
Sistema Calderas y gas	si	0%	X	Tenemos en existencia 1,500 G15 de gas licuado de petroleo, GUP la caldera #2 fue reparada el 21-09 y la caldera #01 fuera de servicio en espera de reparacion.
Lavanderia	si	75%	V	La lavadora #01 está fuera de servicio por rodamiento y la #04 por una válvula de soporte en la entrada de agua. Tenemos dos secadoras en funcionamiento y otra en espera de piezas.
Caseta generadores electicos de emergencia	no	100%	V	Contamos con una medida de 68 pulgadas para un abastecimiento 5,345 Gls. de gasoil que nos dan 90 horas de autonomia continua.
Banco de UPS	si	100%	V	Funcionando correctamente, mantenimiento solicitado.

NOTA: SI EL AREA TIENE LOS INSUMOS SUFICIENTES DE ACUERDO AL CONSUMO Y/O LOS SISTEMAS ESTAN EN FUNCIONAMIENTO OPTIMOS ESPECIFICAR DE TODAS MANERAS SIGUIENDO EL EJEMPLO SIGUIENTE
 E) LA COCINA ESTA ABASTECIDA ENCANTADO A INSUMOS Y QUIMICOS.
 ESTE CHECK LIST DEBE ENTREGARSE A LA SUB-DIRECC REGION TODOS LOS VIERNES
 ESTE DEBE ESTAR FIRMADO POR CADA GERENTE DE AREA

Yubermary F.

