

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Cortina de aires 2	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Correctivo	MENSUAL	18/01/2024	01/02/2024														
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores	Preventivo																	
Aires Acondicionados 112 A/A	Aire acondicionado	cambio de cableado	Preventivo	MENSUAL	02/01/2024		x											Endoscopia		
	Aire acondicionado	manteni.profundo A/A	Preventivo		02/01/2024		x												internamiento 204	
	Mantenimiento condesa,	Manteni.y limpieza de filtro	Preventivo		02/01/2024		x												estacion de enfermeria	
	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Correctivo		02/01/2024		x												internamiento 201	
	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Preventivo		02/01/2024		x													internamiento 202
	Mantenimiento condesa,	Manteni.y limpieza de filtro	Correctivo		02/01/2024		x													internamiento 206
	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Preventivo		02/01/2024		x													internamiento 204
	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Correctivo		02/01/2024		x													internamiento 207
	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Preventivo		02/01/2024		x													internamiento 208
	Mantenimiento condesa,	cambio de capacitor de 50mf	Preventivo		03/01/2024		x													Endoscopia
	Mantenimiento condesa,	cambio de breaker de 50amp	Preventivo		04/01/2024		x													consulta medica
	Aire acondicionado	cambio de compresor 18,000btu	Preventivo		06/01/2024		x													oficina de seguro medicos
	Mantenimiento condesa,	limpieza y cambio de filtro	Preventivo		06/01/2024		x													oficina Enc. seguro medicos
	Mantenimiento condesa,	cambio de breaker de 45amp	Preventivo		09/01/2024		x													internamiento sala 204
	unidad evaporadora	mantenimiento y destape de drenaje	Correctivo		11/01/2024		x													pruebas especiales
	reparacion unidad condesa,	cambi de contactor 24v 240va	Correctivo		15/01/2024		x													almacen de medicamento
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Correctivo		15/01/2024		x													oficina administracion
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Correctivo		15/01/2024		x													Oficina
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		15/01/2024		x													Tesoreria
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		15/01/2024		x													Contabilidad
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Preventivo		15/01/2024		x													Oficina Compra
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		15/01/2024		x													Recusos humanos
	cortina de aire	reparacion de tarjeta	Preventivo		15/01/2024		x													pasillo administracion
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		16/01/2024		x													lobby
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		16/01/2024		x													oficina direccion
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		16/01/2024		x													secretaria direccion
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		17/01/2024		x													despensa
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		17/01/2024		x													activo fijo
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		17/01/2024		x													archivo medico
	unidad evaporadora	cambio de capacitor 70fm	Preventivo		18/01/2024		x													archivo medicos
	unidad evaporadora	cambio de capacitor 50fm	Preventivo		22/01/2024		x													microbiologia
	unidad evaporadora	cambio de breiker 50amp	Preventivo		22/01/2024		x													toma de muestras
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		22/01/2024		x													Tecnologia
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		22/01/2024		x													nutricion
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		22/01/2024		x													oficina enfermeria
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		22/01/2024		x													facturacion puerta#9
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		22/01/2024		x													epidemiologia
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		22/01/2024		x													residete medicos
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		23/01/2024		x													entrega de resultado
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		22/01/2024		x													pasillo toma de muestra
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		23/01/2024		x													inflamatoria
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		24/01/2024		x													cardiologia
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		24/01/2024		x													sonografia
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		24/01/2024		x													pasillo Rayos X
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		23/01/2024		x													oficina Rayos X
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		25/01/2024		x													inflamatoria
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		25/01/2024		x													caja 16 facturacion
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	25/01/2024		x													faracia internamiento		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	25/01/2024		x													almacen de farmacia		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	25/01/2024		x													estock de farmacia		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	25/01/2024		x													patologia procedimiento		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	25/01/2024		x													patologia microcopio		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	26/01/2024		x													estacion de enfermeria		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	27/01/2024		x													emergencia		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	27/01/2024		x													oficina enc. Emergencia		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	30/01/2024		x													toma de muestras		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	30/01/2024		x													vestidor de enfermeria		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	30/01/2024		x													clinica digestiva		
Filtros de Aire.	Limpieza de Filtro con Agua a Presión	Preventivo			1/01/24 a 31/01/24	1/02/24 a 28/02/24	x											112 unidad de A/A		

Programación de Mantenimiento para Enero 2024

ÁREA	DESCRIPCIÓN	Descripción Actividad a Realizar	TÉCNICO
Endoscopia	Aire acondicionado	cambio de cableado	jonathan
internamiento 204	Aire acondicionado	manteni.profundo A/A	Ramón D oleo
estacion de enfermeria	Mantenimiento condensa,	Manteni. y limpieza de filtro	Ramón D oleo
internamiento 201	Aire acondicionado	Manteni. y limpieza de filtro	Ramón D oleo
internamiento 202	Aire acondicionado	Manteni. y limpieza de filtro	Ramón D oleo
internamiento 206	Mantenimiento condensa,	Manteni. y limpieza de filtro	Ramón D oleo
internamiento 204	Aire acondicionado	Manteni. y limpieza de filtro	Ramón D oleo
internamiento 207	Aire acondicionado	Manteni. y limpieza de filtro	Ramón D oleo
internamiento 208	Aire acondicionado	Manteni. y limpieza de filtro	Ramón D oleo
Endoscopia	Mantenimiento condensa,	cambio de capacitor de 50mf	Ramón D oleo
consulta medica	Mantenimiento condensa,	cambio de breaker de 50amp	Vegazo
oficina de seguro médicos	Aire acondicionado	cambio de compresor 18,000btu	Vegazo
oficina Enc. seguro medicos	Mantenimiento condensa,	limpieza y cambio de filtro	Esteban/vegazo
internamiento sala 204	Mantenimiento condensa,	cambio de breaker de 45amp	Vegazo
pruebas especiales	unidad evaporadora	mantenimeinto y destape de drenage	Duran
almacen de medicamento	reparacion unidad condensa,	cambi de contactor 24v 240va	Vegazo
oficina administracion	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan
Tesoreria	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan
Contabilidad	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
Oficina Compra	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban/jonathan
Recurso humanos	unidad evaporadora	limpiesa y mante. Con hidro labado	Jonathan
pasillo administración	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
lobby	cortina de aire	reparacion de tarjeta	Vegazo /Esteban
oficina direccion	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
secretaria direccion	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo

Programación de Mantenimiento para Enero 2024

despensa	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
activo fijo	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
archivo medico	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
archivo medicos	unidad evaporadora	cambio de capasitor 70fm	vegazo/Esteban
microbiología	unidad evaporadora	cambio de capasitor 50fm	Vegazo
toma de muestras	unidad evaporadora	cambio de breiker 50amp	Duran
Tecnologia	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
nutrición	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
oficina enfermería	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
facturacion puerta#9	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
epidemiologia	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
residete medicos	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
entrega de resultado	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
pasillo toma de muestra	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
inflamatoria	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
atención al usuario	instalación de equipo	instalación de dos ups	Duran
emergencias	Nevera	mantenimiento y reparación de bandeja	Jonathan
pasillo facturación y toma de muestra L	Nevera	mantenimiento	Ramón D oleo
internamiento sala 204	mesa de pc	reparación y mante, y pintura	Ramón D oleo
internamiento sala 202	Nevera	reparación cambio de enchufe	Ramón D oleo
internamiento sala 206	3 camillas de emergencias	revisión y mantenimiento	Ramón D oleo
entrada de laboratorio	puerta	reparación manubrio	Jonathan
oficina de seguro	Mante. ascensor	Revisión y manteniendo	Jonathan
Emergencias	Mante. Ascensor	Revisión y mantenimiento	Jonathan
caja #16	abanicos de techo	mante, reparación	Jonathan
epidemiologia	abanicos de techo	mante, reparación	Jonathan

Programación de Mantenimiento para Enero 2024

baño internamiento 204	baño	destape ostrucion	Herquin
consulta medicas cubículo #1	lavamanos	cambio de llave y manguerita	Herquin
baño paciente damas pasillo	baño	cambio de perita y balancin	Herquin
baño de empleado internamiento	lavamanos	cambio de sifon	Herquin
baño segundo seminario	area de lavado	destape ostrucion entaponamiento	Herquin
baño médicos endoscopia	baño	cambio de tapa de inodoro	Herquin
baño de empleado internamiento	baño y lavamano	destape obstrucción en taponamiento	Herquin
baño consulta medica	baño	cambio de balancín	Herquin
baño laboratorio hombre	baño	cambio de balancín	Herquin
baño consulta medica	baño	cambio de balancín	Herquin
vestidor de enfermería	baño	destape obstrucción en taponamiento	Herquin
baño paciente emergencia	baño	cambio de balancín	Herquin
internamiento	línea drenage	destape ostrucion entaponamiento	Herquin
baño dirección	lavamanos	cambio de llave	Herquin
techo del centro	desagüe de techo	revisión trimestral y limpieza	Herquin
En del centro, internamiento.	desagüe de piso y filtrante	revisión semanal	Herquin
emergencias	puerta	reparacion manubrio	Jonathan
patología	puerta	llavin tipo cilindro japones	Jonathan
hepatología	puerta	llavin tipo puño	Jonathan
Oficina primer nivel nivel.	revisión semanal puerta y venta	ajuste brazo de puerta	Jonathan
trabajo social	manteni. luminaria	cambio de 2 lampara 12w	Herquin
consulta medica	mantenimiento de línea	cambio de breaker	Herquin
toma de muestra laboratorio	instalación de equipo	monitor toun lcd	vegazo
escalera internamiento	manteni. luminaria	cambio de tubos 2 de 18w	Esteban
Pediatría	unida de A/A	cambio de caja de breaker	R Esteban
banco de sangre laboratorio	corrección de línea	cambio de toma corriente	Esteban
emergencias	manteni. luminaria	cambio 2 trasformadores 24w de led	Esteban
atención al usuario	manteni. luminaria	cambio de bobillo	Esteban

Programación de Mantenimiento para Enero 2024



		led bajo consumo	
endoscopia	unida de A/A	cambio de terminal quemados	Esteban
pasillo primer nivel	manteni.luminaria	5 cambio de tubo led de 18w	Esteban
lobby entrada	manteni.luminaria	cambio de 10 bobillo	Duran
nutricion	cambio de linea	cambio de 2 lampara redonda 24w	Esteban
sala 200 internamiento	manteni.luminaria	cambio de tubos 3 de 18w	Esteban
sala 200 internamiento	manteni.luminaria	cambio de interruptor triple	Esteban
Servicios Generales	Revisión cisterna de diario y cloro dosificador		Técnico de servicio
	Revisión planta y paneles eléctricos Diario		Cambio de servicio
	Mant. Filtros y revisión de drenajes de A/A		Jonathan
	Mant. Unidad condensador		vegazo
	Revisión y calentamiento semanal de plantas eléctricas		técnico de servicio
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de consulta		Duran :primera y segunda semana
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de Comedor		Ramón D oleo : tercera y cuarta semana

Mes: _____

Establecimiento: gastro

Equipo: Edificio eléctrico

Ficha: 1/1/24


ORDEN	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de no conformidad	DÍAS DEL MES																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	SEGURIDAD ELÉCTRICA	1. Cables eléctricos de los equipos en buenas condiciones y sin empalmes.	1. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2. De existir cuarto eléctrico en el área, se encuentra con accesos controlado y señalizado.	2. Colocar control de acceso (cerradura) y señalización	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3. Paneles eléctricos, señalizados con nivel de voltaje y peligro. El acceso está despejado	3. Colocar señalización, despejar área	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		4. Áreas húmedas provistas de toma corrientes con sistema GFCI (Interruptor con falla a tierra)	4. Colocar tomacorrientes GFCI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5. Los tomacorrientes se encuentran tapados sin alteraciones	5. Reparar desvíos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PANELES ELÉCTRICOS	1. Las conexiones se muestran ajustadas.	1. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. La estructura física se observa en buen estado.	2. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3. La puerta se encuentra cerrada.	3. Cerrar puerta, garantizar la operación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		4. Los aislantes se observan en buen estado.	4. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5. Se observa libre de polvos y partículas de suciedad.	5. Limpiar las áreas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ILUMINACIÓN	1. Áreas de trabajo con iluminación adecuada.	1. Reemplazar luminarias	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. Lámparas en buenas condiciones y bien colocadas.	2. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.																																				
EN LAS INSPECCIONES MARQUE: C-CONFORME NC-NO CONFORME																																				

Mes: _____

Establecimiento: gastro

Equipo: planta de emergencia

Ficha: _____

ORDEN	TARJETAS	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	MEDIDAS CORRECTIVAS	DÍAS DEL MES																																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	Combustible y Aceite	1. Los niveles de aceite y combustible deben estar por encima del mínimo permitido.	1- Completar los niveles de fluidos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. Las llaves de paso deben estar abiertas.	2- Abrir llaves de paso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3. Chequeo de trampa de agua	3. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		4. Funcionamiento de la bomba	4. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5. Chequeo de flota	5. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Alternador	1. La correa del alternador debe estar sin alteraciones ni desgastes.	1. Sustitución de correa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Baterías	1. Los terminales se ven limpios.	1. Limpiar terminales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido	2. Completar Nivel de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Radiador	1. El panel se observa limpio.	1. Limpiar el panel.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido	2. Completar Nivel de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3. La correa del radiador debe estar sin alteraciones ni desgastes.	3: Sustitución de correa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.					FIRMA DEL INSPECTOR [Handwritten signatures for each day of the month]																																
EN LAS INSPECCIONES MARQUE:																																					
C-CONFORME NC-NO CONFORME																																					

Fecha: 11/1/24

Establecimiento: gastro

Equipo: Exp. Sonatel de of

Ficha: _____

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	SEMANAS			
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	PISOS	1. En buen estado, sin salientes o obstáculos, limpios y sin puntos de tropiezo	C	C	C	C
		2. Se mantienen los pasillos peatonales libres de obstáculos y limpios.	C	C	C	C
2	EQUIPOS DE EMERGENCIA	1. Extintores del área en un lugar adecuado, de fácil acceso y con su inspección al día.	C	C	C	C
		2. Puertas/salidas de emergencias sin obstáculos e identificadas.	C	C	C	C
		3. Esta identificada la ruta de escape ante una emergencia.	C	C	C	C
		4. Los colaboradores conocen la ubicación de su punto de encuentro (preguntar en el área).	C	C	C	C
3	ESCALERAS	1. Las escaleras de acceso al área de oficina debe de estar provistas de una huella y contrahuella, libres de obstáculos y sin puntos de tropiezo.	C	C	C	C
		2. Escalera de acceso a oficina debe de estar libre de grasa, obstáculos, con cinta anti resbalante	C	C	C	C
4	ESCRITORIOS Y ARMARIOS	1. El peso de la estantería se encuentra repartido de manera uniforme.	C	C	C	C
		2. La estantería que supera los 1.8m de altura se encuentra fija.	C	C	C	C
		3. Escritorios y mesas en buen estado, sin filos cortantes y estables.	C	C	C	C
		4. Están provistos los cajones de escritorios y armarios de topes que impidan su salida accidental.	C	C	C	C
		5. Están las sillas de trabajo en buen estado y constan de apoyabrazos.	C	C	C	C
<p>1. Si existe una condición fuera de conformidad, corregir inmediatamente.</p> <p>EN LAS INSPECCIONES MARQUE: C-CONFORME NC-NO CONFORME</p>			FIRMA DEL INSPECTOR			

Ojo; El aire de lavandería está dañado porque la
unidad condensadora tiene varios escapes o fugas
y se ha reparado varias veces lo recomendable
es que cambie en aire nuevo.



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 30/1/24

Área Solicitante: *Administración*

Descripción de Trabajo a Efectuar

reparación de rejillas hacia dirección



<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	30/1/24
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	30/1/24
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 24/1/24

Área Solicitante: Mayabolonia

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Destape de fregadero cocina)
uso producto*



<i>Ana Yola de</i>	<i>Ana Yola de</i>	<i>24/1/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Hector Parodi</i>	<i>Hector Parodi</i>	<i>24/1/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 6/1/24

Área Solicitante: Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de mezcladora fregadero en laboratorio (area oficina)



<i>Rosa Yoda de</i>	<i>Rosa Yoda de</i>	<i>6/1/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Heopui Venado</i>	<i>Heopui Venado</i>	<i>6/1/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 3/1/24

Área Solicitante: Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Destape baño de dama (paciente)
Ocultación parte de zona de inversión*

<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<u>3/1/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<u>3/1/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 4/1/24

Área Solicitante: Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de balanza y cadena (brazo de hombre laboratorio)



<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<u>4/1/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<u>4/1/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 4/1/24

Área Solicitante: Microdomina

Descripción de Trabajo a Efectuar

peritar baño de dama (laboratorio)

<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>4/1/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>2/1/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 26/1/24

Área Solicitante: Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Cambio de peñón baño de dama
pasillo*

<i>Marcos Rojas</i>	<i>Marcos Rojas</i>	<i>26/1/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud



<i>H. S. P. R. R.</i>	<i>H. S. P. R. R.</i>	<i>26/1/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 18/1/24

Área Solicitante: Manpower

Descripción de Trabajo a Efectuar

Baño de consulta, Balazín y castrilla
Reparación

<i>Andrés Díaz</i>	<i>Andrés Díaz</i>	<i>18/1/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud



<i>Heriberto Rosales</i>	<i>Heriberto Rosales</i>	<i>18/1/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 18/1/24

Área Solicitante: Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Internamiento Sala 203) cambio de
docha y manguera pino tipo telefono

Mayordomía	Mayordomía	18/1/24
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Alfonso Vernal	Alfonso Vernal	18/1/24
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo

Fecha: 18/1/24

Área Solicitante: *Mayoralomía*

Descripción de Trabajo a Efectuar

Mantenimiento de sala 207 (distape de
Inodoro con producto)

<i>Lucy Sufre de la</i>	<i>Lucy Sufre de la</i>	18/1/24
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Heriberto Rosales</i>	<i>Heriberto Rosales</i>	18/1/24
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 16/1/24

Área Solicitante: Mayoralcía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de balanzin para hombre (pasillo)

<u>Andrés López Díaz</u>	<u>Andrés López Díaz</u>	<u>16/1/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>H. de Jesús Ferrnández</u>	<u>H. de Jesús Ferrnández</u>	<u>16/1/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

FECHA: 17/1/24

Área Solicitante: *Neurología*

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio puerta para Mujeres (pasillo)

<i>Lucy Myda Díaz</i>	<i>Lucy Myda Díaz</i>	<i>17/1/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Alfonso Carrasco</i>	<i>Alfonso Carrasco</i>	<i>17/1/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 12/01/2024

Área Solicitante: tecnología

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Reparación y Pintura de mesa para equipos de Tecnología -



<u>Johan Polanco</u>	<u>Johan Polanco</u>	<u>10/01/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Herkin</u>		<u>10/31/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

16/1/24

Área Solicitante: *Unidad de*

Descripción de Trabajo a Efectuar

Destape de lava manos de empleados de internamiento

<i>Unidad de</i>	<i>Unidad de</i>	<i>16/1/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Heriberto</i>	<i>Heriberto</i>	<i>16/1/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

16/1/24

Área Solicitante:

Manpower

Descripción de Trabajo a Efectuar

distape para de empleador (internamiento)

Amir Mada diaz

Nombre del Solicitante

Amir Mada diaz

Firma Solicitante

16/1/24

Fecha de la Solicitud

Herpin Ferrnald

Nombre del Técnico

Herpin Ferrnald

Firma del Técnico

16/1/24

Fecha Termino de Trabajo

15/1/24

Área Solicitante: *Mayordomo*

Descripción de Trabajo a Efectuar

destape de pesaje del baño del seminario

<i>Mayra Moya Cruz</i>	<i>Mayra Moya Cruz</i>	<i>15/1/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Heriberto Pantoja</i>	<i>Heriberto Pantoja</i>	<i>15/1/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

9/1/24

Área Solicitante: *Neurología*

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Cambio de mangos y llave para mando de
Consultorio #01*

<i>Rue yda de</i>	<i>Rue yda de</i>	<i>9/1/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Herminio Paredes</i>	<i>Herminio Paredes</i>	<i>9/1/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 4/1/24

Área Solicitante: Neurología

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación de tomografía 201 Internamiento
Banco

<u>Neurología des</u>		<u>4/1/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Hector Kermel</u>	<u>Hector</u>	<u>4/1/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 26/1/2024

Área Solicitante: Nutrición

Descripción de Trabajo a Efectuar

Lampara Led de 24 watts en
nutrición.



<u>Dra. Estrella Cortés</u>	<u>Estrella Cortés</u>	<u>26/1/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban Hernandez</u>	<u>26/01/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

5 - Enero - 2024

Área Solicitante:

Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de transformador de 24W



Marcos Vasquez	Marcos A. Vasquez	5 - Enero - 2024
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Esteban Hernandez	Esteban Hernandez	5/1/2024
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento


DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 3/11/2024

Área Solicitante: Trabajo social

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de una lede panel de 12w



Esteban Hernández		3/11/2024
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Esteban Hernández	Esteban Hernández	3/11/2024
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 02/1/24

Área Solicitante: Farmacéutica

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio del medicamento tipo Puerca
Farmacéutica



<u>Dr. Luis E. Ayala</u>	<u>Ruiz</u>	<u>2/1/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>2/1/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 09/01/2024

Área Solicitante: Comunidad Externa

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de línea telefónica y mantenimiento redes

 <u>Cesar Vinos</u>	<u>Cesar Vinos</u>	<u>08/01/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>H. L. ...</u>	<u>H. L. ...</u>	<u>08/11/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 8/1/24

Área Solicitante: mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

3 broches de baño del pasillo
de mujeres del pasillo

<u>mayordomía</u>		<u>8/1/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>8/1/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 4/1/24

Área Solicitante: Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Revisión y puesta a punto de hombre del posillo

<i>[Firma]</i>		<u>4/1/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<u>4/1/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 31/1/24

Área Solicitante: Hepatología

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Cambios de género del
Buenos*



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>31/1/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 31/1/24

Área Solicitante: mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Cambio yaku tipo cilindro
(patológico)*

<i>Lucyda Díaz</i>	<i>Lucyda Díaz</i>	<u>31/1/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Firma]</i>		<u>31/1/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 19/1/2024

Área Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de Transformador de 24watts

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

Esteban Hernandez	Esteban H.	19/1/2024
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



