



**FECHA:** 26/02/2024

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN

**\*Nombre del lugar:** Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora

**Área:** Mantenimiento

**Nombre de la Actividad:** Seguimiento de plan de preventivo en el EESS

**Código POA (Si aplica):**

### INTRODUCCIÓN

El Departamento de Mantenimiento del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora se ha enfocado en cumplir con el plan de Mantenimiento al 100%. El cual tiene como objetivo mantener los equipos en el mejor funcionamiento y aumentar la vida útil de los mismos y de su infraestructura.

### OBJETIVO DEL INFORME

Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo, en equipos e infraestructura.

### METODOLOGIA (Si aplica)

En nuestro plan de mantenimiento preventivo y correctivo del presente mes de FEBRERO plasmamos un total de treinta y tres (33) actividades, que incluyen el mantenimiento de los equipos médicos, equipos en los cuartos eléctricos y mantenimiento de infraestructura, algunos de los mantenimientos se han hechos según las incidencias encontradas en el día a día y otra se han hecho según lo estipulado en el plan de mantenimiento preventivo y correctivo.

### DESARROLLO / HALLAZGOS

Los mantenimientos que se han realizado a la fecha son:

Mantenimientos preventivos y Correctivos:

- Cambio de sifón en lavamanos de emergencia y corrección de agua y destape.
- Reparación y cambio de sensor de lavadora.
- Reparación de micrófono de facturación.
- Sustitución de inodoro del baño común 5to piso.
- Corrección de filtración en habitación 315.
- Instalación de monitor de soporte vital en reanimación.
- Cambio de junta y sensores de válvula al chiller no.2
- Cambio de interruptor de consultorio 212.
- Reparación de puerta y cambio de roldanas en el área del galpón.
- Corrección de fuga de manguera de agua en máquina de diálisis.
- Cambio de tomacorriente del lobby principal.
- Corrección de fuga de agua en bomba de diálisis.

### Mantenimientos Preventivo

Cambio de llavín en auditoria médica.  
Estabilización de monitor de signos vitales en reanimación.  
Cambio de llavín en almacén de farmacia del 5to piso.  
Arreglo de llavín en la habitación 425.  
Destape de desagüe de aire acondicionado habitación 433.  
Cambio de color de pintura en pasillo quirúrgico del tercer y cuarto piso.  
Pintura de rampa de emergencia.  
Cambio de plafones consultorio 210.  
Reposición de oxígeno en reanimación.  
Desinfección laringoscopio de emergencia.  
Sustitución de llave de baño del lobby principal.  
Cambio de mezcladora de lavamanos UCI 4to piso.  
Limpieza de rejilla de aire acondicionado del lobby principal.  
Reposición de oxígeno portátil de UCI 4to piso.  
Calibración y cambio de sensor en máquina de anestesia quirófano 4to piso.  
Cambio de llavín habitación 405.  
Cambio de plafón en consultorio 209.  
Cambio de llavín de habitación de los médicos 4to piso.  
Calibración y limpieza de fuelle de máquina de anestesia quirófano tercera planta.  
Pintura y masilla en paredes farmacia 4to piso.  
Engrasado y ajuste de posición cama en uci del tercer piso.

A cada una de las incidencias mencionadas, se les dio la correcta solución. Con esto cumplimos con el 100 % de corrección de cada uno de los reportes suscritos.

### RESULTADOS / CONCLUSIONES

Hemos implementado un plan de mantenimiento preventivo con la finalidad de aumentar la vida útil de los equipos y corregir los mantenimientos correctivos.  
Realizando mantenimientos preventivos a las diferentes maquinarias y equipos de las áreas críticas, esto significa que el nivel de mantenimiento correctivo ha disminuido satisfactoriamente por la actualización y programación de acciones preventivas.  
Contamos con técnicos de mantenimiento para cumplir con todas las acciones de lugar ante cualquier situación presentada.

### RECOMENDACIONES

Dar seguimiento a todos los materiales solicitados por nuestra gerencia, para seguir implementando un plan de mantenimiento preventivo.

Velar por cumplir rigurosamente con alargar la vida útil de los equipos e infraestructura.

Capacitar y orientar al personal bajo mi dependencia con respecto a la importancia de realizar mantenimientos preventivos en las fechas programadas.





**ANEXOS (Si aplica)**

**Instrucciones de llenado:**

\*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Elaborado por  
(Nombre y apellido)

