

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a ser Mantenidos	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cortina de aires 2	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Correctivo	MENSUAL	09/02/2024	01/03/2024													
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores	Preventivo				x	x											
Aires Acondicionados 112 A/A	Aire acondicionado	cambio de capacitor de 35mf	Preventivo	MENSUAL	08/02/2024		x	x										atencion al usuario	
	Mantenimiento condensa,	manteni.profundo A/A	Preventivo		10/02/2024		x	x											Endoscopia
	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Preventivo		10/02/2024		x	x											emergencia
	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Correctivo		10/02/2024		x	x											Seguridad
	Mantenimiento condensa,	Manteni.y limpieza de filtro	Preventivo		10/02/2024		x	x											Oficina de Enc. Emergencias
	Mantenimiento condensa,	Manteni.y limpieza de filtro	Correctivo		10/02/2024		x	x											Trabajo Social
	Aire acondicionado	cambio de capacitor de 45mf	Preventivo		12/02/2024		x	x											Almacen de medicamento
	Aire acondicionado	cambio de capacitor de 45mf	Correctivo		12/02/2024		x	x											Enc. Laboratorio
	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Preventivo		13/02/2024		x	x											Psicologia
	Reparacion y mantenimiento	instalacion de extracor	Preventivo		13/02/2024		x	x											vestidor de enfermeria
	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro labado	Preventivo		15/02/2024		x	x											Farmacia de internamiento
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Preventivo		15/02/2024		x	x											almacen de farmacia
	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro labado	Preventivo		15/02/2024		x	x											Direccion oficina
	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro labado	Preventivo		15/02/2024		x	x											Direccion Secretaria
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Correctivo		15/05/2024		x	x											almacne de suministro
	reparacion unidad condensa,	limpieza y mante. Con hidro labado	Preventivo		16/02/2024		x	x											recurso humanos
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Preventivo		16/02/2024		x	x											pasillo recurso humanos
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Preventivo		16/02/2024		x	x											Tesoreria
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		16/02/2024		x	x											Contabilidad
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		16/02/2024		x	x											Oficina Compra
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		24/02/2024		x	x											Sonografia
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		24/02/2024		x	x											pasillo sonografia
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		24/02/2024		x	x											Enc. Rayos X
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		24/02/2024		x	x											pasillo imágenes medicas
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		24/02/2024		x	x											Rayos X
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		26/02/2024		x	x											despensa
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		26/02/2024		x	x											activo fijo
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		26/02/2024		x	x											almacen de suministro
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		26/02/2024		x	x											Nutricion
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		27/02/2024		x	x											Facturacion puerta #8
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		27/02/2024		x	x											inflamatoria
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		27/02/2024		x	x											patologia
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		27/02/2024		x	x											area micro
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		27/02/2024		x	x											entrega resultado laboratorio
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		27/02/2024		x	x											pasillo toma de muestra
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		27/02/2024		x	x											cardiologia
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		28/02/2024		x	x											residente medicos
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		28/02/2024		x	x											caja 16 facturacion
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		28/02/2024		x	x											Tecnologia
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		28/02/2024		x	x											consulta medica
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		28/02/2024		x	x											pasillo consulta medica
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	29/02/2024		x	x											oficina enc. Emergencia		
Extractor	limpieza y mantenimiento	Preventivo	29/02/2024		x	x											Enfermeria secretaria		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	29/02/2024		x	x											salon de seminario		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	29/02/2024		x	x											oficina OAI		
Filtros de Aire.	Limpieza de Filtro con Agua a Presión	Preventivo			1/02/24 a 29/02/24	1/03/24 a 31/03/24	x	x										112 unidad de A/A	

Programación de Mantenimiento para Febrero 2024

ÁREA	DESCRIPCIÓN	Descripción Actividad a Realizar	TÉCNICO
atención al usuario	Aire acondicionado	cambio de capacitor de 35mf	Jonathan
Endoscopia	Mantenimiento condensa,	manteni.profundo A/A	Jonathan
emergencia	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Jonathan
Seguridad	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	vegazo
Oficina de Enc. Emergencias	Mantenimiento condensa,	Manteni.y limpieza de filtro	Esteban
Trabajo Social	Mantenimiento condensa,	Manteni.y limpieza de filtro	Jonathan
Almacén de medicamento	Aire acondicionado	cambio de capacitor de 45mf	Vegazo
Enc. Laboratorio	Aire acondicionado	cambio de capacitor de 45mf	Durna
Psicología	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Jonathan
vestidor de enfermería	Reparacion y mantenimiento	instalacion de extraor	Vegazo/Esteban
Farmacia de internamiento	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
almacén de farmacia	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
Dirección oficina	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
Dirección Secretaria	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
almacén de suministro	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan
recurso humanos	reparacion unidad condensa,	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan
pasillo recurso humanos	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan
Tesorería	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan
Contabilidad	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
Oficina Compra	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
Sonografía	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
pasillo sonografía	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
Enc.Rayos X	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
pasillo imágenes medicas	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
Rayos X	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo

Programación de Mantenimiento para Febrero 2024

despensa	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
activo fijo	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
almacén de suministro	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
Nutrición	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
Facturación puerta #8	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	D oleo
inflamatoria	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	D oleo
patología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	D oleo
Patología área micro	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	D oleo
entrega resultado laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	D oleo
pasillo toma de muestra	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	D oleo
cardiología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
residente médicos	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
caja 16 facturación	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
Tecnología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
consulta medica	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Duran
pasillo consulta medica	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Duran
Oficina enc. Emergencia	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
Enfermería secretaria	Extrator	limpieza y mantenimiento	Esteban
salón de seminario	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
oficina OAI	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
internamiento escalera	instalación de equipo	control de acceso	Vegazo
caja de emergencias	reparación de tope	instalación de tope	Jonathan
nevera relativo laboratorio	Nevera	mantenimiento	Vegazo
laboratorio cuarto frio	cuarto frio	instalación de controlador temperatura	Vegazo
vestidor de enfermería	Reparación y mantenimiento	instalación de extraor	D oleo
UCI	Cortinas	Cambio de ganchos y ajuste de riel	D oleo

Programación de Mantenimiento para Febrero 2024

Mantenimiento	Mante. Ascensor	Revisión y mantenimiento	Esteban
pasillo primer nivel	abanicos de techo	mante, reparación	D oleo
comedor	abanicos de techo	mante, reparación	Durna
caballero toma de muestra	baño	instalación de bomba de entrada	Herquin
patología	baño	destape obstrucción en taponamiento	Herquin
paciente Rayos X	baño	destape obstrucción en taponamiento	Herquin
cocina	desagüe de piso	destape obstrucción en taponamiento	Herquin
vestidor de enfermería	lavamanos	cambio de sifon	Herquin
baño seminario empleado	lavamanos	Reparación	Herquin
área de mantenimiento y techo	desafección sistema agua potable	tinacos, sistema, tubería	Herquin
fregadero banco de sangre	fregadero	cambio de llave cuello de sisne	Herquin
sala de internamiento 203	lavamanos	cambio de llave puhn boton	Herquin
sala de internamiento 204	baño	cambio de balancín	Herquin
techo del centro	desagüe de techo	revisión trimestral y limpieza	Herquin
En del centro, internamiento.	desagüe de piso y filtrante	revisión semanal	Herquin
emergencias cubículo	Corrección de superficie	reparación muro de sheetrokc	Peña
facturación de laboratorio	Corrección de superficie	reparación muro de sheetrokc	Peña
facturación de laboratorio	Corrección de superficie	pintura area	Peña
frente inflamatoria	Corrección de superficie	reparación muro de sheetrokc	Peña
Emergencias cubículo	Corrección de superficie	masillado de muros	Peña
Muro frontal emergencias	Corrección de superficie	pintura área	Peña
pasillo primer nivel	Corrección de superficie	pintura y masillado	Peña
área de espera facturación	Corrección de superficie	pintura y masillado	Peña
área de caja facturación de la	Corrección de superficie	masillado	Peña
área de caja facturación de la	Corrección de superficie	pintura	Peña
emergencias cubículo 4	Corrección de superficie	repellado y masillado	Peña
frente a inflamatoria	Corrección de	repollado y masillado	Peña

Programación de Mantenimiento para Febrero 2024

	superficie		
oficina primer nivel.	revisión semanal puerta y venta	ajuste brazo de puerta	Jonathan
recurso humanos	manteni. luminaria	cambio de 3 bombillas led 13w	Esteban
Estación de Enfermería	corrección de liana	cambio de alambre en corto	Vegazo
lobby entrada	manteni. luminaria	cambio de 10 bombillas led 13w	Duran
Cubículo 2 Emergencias	manteni. luminaria	cambio de redonda 24w led	Esteban
Baño Paciente Emergencias	manteni. luminaria	transformador 24w lámpara led	Esteban
Entrada de Emergencias	Letrero de Emergencias	cambio de 4 lámpara led 18w	D oleo
Emergencias	corrección de línea	cambio de línea sulfatado	Vegazo
pasillo seminario	manteni. luminaria	cambio de lampara 18w	D oleo
facturación de laboratorio	manteni. luminaria	cambio de 2 tubos lampara 18w	Esteban
entrega de resultado laboratorio	corrección de línea	cambio de alambre en corto	Duran
sala internamiento 202	corrección de línea	cambio de breaker 50amp europeo	Esteban/Vegazo
facturación seguro privado#8	corrección de línea	cambio de breaker 50amp	Vegazo
Endoscopia are de lavado	cabina de esterilización UV	Cambio de 6 tubo ultravioleta T8	Vegazo
Servicios Generales	Revisión cisterna de diario y cloro dosificador		Técnico de servicio
	Revisión planta y paneles eléctricos Diario		Cambio de servicio
	Mant. Filtros y revisión de drenajes de A/A		Vegazo
	Mant. Unidad condensador		Vegazo
	Revisión y calentamiento semanal de plantas eléctricas		técnico de servicio
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de consulta		Duran :primera y segunda semana
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de Comedor		Ramón D oleo : tercera y cuarta semana

Fecha: 11/2/24

Establecimiento: gastro

Equipo: Imp de Oficina

Ficha: _____

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	SEMANAS			
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	PISOS	1. En buen estado, sin salientes o obstáculos, limpios y sin puntos de tropiezo	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>
		2. Se mantienen los pasillos peatonales libres de obstáculos y limpios.	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>
2	EQUIPOS DE EMERGENCIA	1. Extintores del área en un lugar adecuado, de fácil acceso y con su inspección al día.	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>
		2. Puertas/salidas de emergencias sin obstáculos e identificada.	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>
		3. Esta identificada la ruta de escape ante una emergencia.	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>
		4. Los colaboradores conocen la ubicación de su punto de encuentro (preguntar en el área).	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>
3	ESCALERAS	1. Las escaleras de acceso al área de oficina debe de estar provistas de una huella y contrahuella, libres de obstáculos y sin puntos de tropiezo.	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>
		2. Escalera de acceso a oficina debe de estar libre de grasa, obstáculos, con cinta anti resbalante	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>
4	ESCRITORIOS Y ARMARIOS	1. El peso de la estantería se encuentra repartido de manera uniforme.	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>
		2. La estantería que supera los 1.8m de altura se encuentra fija.	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>
		3. Escritorios y mesas en buen estado, sin filos cortantes y estables.	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>
		4. Están provistos los pajones de escritorios y armarios de topes que impidan su salida accidental.	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>
		5. Están las sillas de trabajo en buen estado y constan de apoyabrazos.	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>
1. Si existe una condición fuera de conformidad, corregir inmediatamente.			FIRMA DEL INSPECTOR			
EN LAS INSPECCIONES MARQUE: C-CONFORME NC-NO CONFORME						

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS AYBAR



REGISTRO DE CLORO RESIDUAL

SEGUNDA CLASIFICACION	DESCRIPCION DEL PUNTO DE MUESTREO	INTRODUCIR DATOS																											
		REGISTRO DIARIO DE CLORO							REGISTRO DIARIO DE CLORO							REGISTRO DIARIO DE CLORO							REGISTRO DIARIO DE CLORO						
		6							7							8							9						
		D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S
III Nivel de Atención	Entrada Cisterna, Red CAASD			CL		CL	CL					CL	CL	CL					CL	CL	CL					CL	CL	CL	
III Nivel de Atención	Entrada Cisterna, Pozo	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
III Nivel de Atención	Baño médicos de Rayos X	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	
III Nivel de Atención	Lavamanos Area de Emergencia	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	
III Nivel de Atención	Lavamanos Estación de Enfermería	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	
III Nivel de Atención	Fregadero, Cocina	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	
III Nivel de Atención	Area de Hematología, Laboratorio	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	
III Nivel de Atención	Lavamanos área de Endoscopia	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	

Falto darle mantenimiento al arce de nomina por la razon de que ella esta muy ocupada



CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS AYBAR

REGISTRO MANTENIENDO PREVENTIVO DE A/A JONATHAN MATIAS



Unidade de A/A	NO.	DESCRIPCION DEL AREAS	INTRODUCIR DATOS																												No. De Mantenimiento			
			REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTOS										
			semana 1							semana 2							semana 3							semana 4										
			D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S				
3	1	Endoscopia					✓																											0
2	2	Emergencia						✓																										0
7	3	Administracion																																0
2	4	Laparoscopia																																0
1	5	Cocina																																0
1	6	trabajo social							✓																									0
1	7	psicologia																																0
1	8	seguridad							✓																									0
18																																		

[Handwritten signature]



CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS AYBAR

REGISTRO MANTENIENDO PREVENTIVO DE A/A REYNALDO VEGAZO



REGION	NO.	DESCRIPCION DEL AREAS	INTRODUCIR DATOS																												No. De Mantenimien				
			REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS											
			semana 1							semana 2							semana 3							semana 4											
			D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S					
0	1	Direccion												✓																				0	
2	2	Imágenes Medicas												✓																				0	
8	3	Cardiología																													✓			0	
1	4	Almacen General													✓																			0	
1	5	Almacen de Farmacia													✓																			0	
2	6	Almacen de Medicamentos																													✓			0	
1	7	Lavanderia																																0	
1	8	Caja escaleras																														✓			0
1	9	Farmacia																																	0
2	10	Oficina de facturacion																																	0
19																																			



nota: A/A de la maquina esta dañado



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 30/1/24

Área Solicitante: Transparencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

reparación de rejillas hacia dirección



<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<u>30/1/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<u>30/1/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 24/1/24

Área Solicitante: Mayabolonia

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Destape de fregadero cocina)
uso producto*



<i>Ana Yola de</i>	<i>Ana Yola de</i>	<i>24/1/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Hector Parodi</i>	<i>Hector Parodi</i>	<i>24/1/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 6/1/24

Área Solicitante: Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Cambio de mezcladora fregadero en labora-
torio (area oficina)*



<i>Rosa Yoda de</i>	<i>Rosa Yoda de</i>	<i>6/1/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Heber René</i>	<i>Heber René</i>	<i>6/1/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 3/1/24

Área Solicitante: Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Destape baño de dama (paciente)
Ocultación parte de zona de inversión*

<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<u>3/1/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<u>3/1/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 4/1/24

Área Solicitante: Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de balanza y cadena (baino de hombre laboratorio)



<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<u>4/1/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<u>4/1/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 4/1/24

Área Solicitante: puerjordanía

Descripción de Trabajo a Efectuar

peritar baño de dama (laboratorio)

<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>4/1/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>2/1/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 26/1/24

Área Solicitante: Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de peñón baño de dama
pasillo

<i>Marcos Rojas</i>	<i>Marcos Rojas</i>	26/1/24
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Héctor Fernando</i>	<i>Héctor Fernando</i>	26/1/24
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 18/1/24

Área Solicitante: Manpower

Descripción de Trabajo a Efectuar

Baño de consulta, Balazín y castrilla
Reparación

<i>Andrés Díaz</i>	<i>Andrés Díaz</i>	<i>18/1/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud



<i>Heriberto Rosendo</i>	<i>Heriberto Rosendo</i>	<i>18/1/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 18/1/24

Área Solicitante: Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Internamiento Sala 203) cambio de
docha y manguera pino tipo telefono

Mayordomía	Mayordomía	18/1/24
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Alfonso Vernal	Alfonso Vernal	18/1/24
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 18/1/24

Área Solicitante: Mayoralomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Mantenimiento de sala 207 (distape de
Inodoro con producto

<u>Lucy Sufre de la Cruz</u>	<u>Lucy Sufre de la Cruz</u>	<u>18/1/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Hector Peris Peris</u>	<u>Hector Peris Peris</u>	<u>18/1/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 16/1/24

Área Solicitante: Mayoralcía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de balanzin banco hombre (pasillo)

<u>Andrés López Díaz</u>	<u>Andrés López Díaz</u>	<u>16/1/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>H. de Jesús Ferrnald</u>	<u>H. de Jesús Ferrnald</u>	<u>16/1/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

FECHA: 17/1/24

Área Solicitante: *Neurología*

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio puerta para Mujeres (pasillo)

<i>Lucy Myda Díaz</i>	<i>Lucy Myda Díaz</i>	<i>17/1/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Alfonso Carrasco</i>	<i>Alfonso Carrasco</i>	<i>17/1/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 12/01/2024

Área Solicitante: tecnología

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Reparación y Pintura de mesa para equipos de Tecnología -



<u>Johan Polanco</u>	<u>Johan Polanco</u>	<u>10/01/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Herkin</u>		<u>10/31/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

16/1/24

Área Solicitante: *Unidad de*

Descripción de Trabajo a Efectuar

Destape de lava manos de empleados de internamiento

<i>Unidad de</i>	<i>Unidad de</i>	<i>16/1/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Héctor Fernando</i>	<i>Héctor Fernando</i>	<i>16/1/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

16/1/24

Área Solicitante:

Manpower

Descripción de Trabajo a Efectuar

distape para de empleador (internamiento)

Amir Yoda deiz

Nombre del Solicitante

Amir Yoda deiz

Firma Solicitante

16/1/24

Fecha de la Solicitud

Herpin Fernando

Nombre del Técnico

Herpin Fernando

Firma del Técnico

16/1/24

Fecha Termino de Trabajo

15/1/24

Área Solicitante: *Mayordomo*

Descripción de Trabajo a Efectuar

Destape de Resaca del baño del seminario

<i>Mayra Moya Cruz</i>	<i>Mayra Moya Cruz</i>	<i>15/1/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Heriberto Pantoja</i>	<i>Heriberto Pantoja</i>	<i>15/1/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

9/1/24

Área Solicitante: *Neurología*

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Cambio de mangos y llave para mando de
Consultorio #01*

<i>Rue yda de</i>	<i>Rue yda de</i>	<i>9/1/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Herminio Paredes</i>	<i>Herminio Paredes</i>	<i>9/1/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 4/1/24

Área Solicitante: Neurología

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación de tomografía 201 Internamiento
Banco

<u>Neurología des</u>		<u>4/1/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Hector Kermel</u>	<u>Hector</u>	<u>4/1/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 26/1/2024

Área Solicitante: Nutrición

Descripción de Trabajo a Efectuar

Lampara Led de 24 watts en
nutrición.



<u>Dra. Estrella Cortés</u>	<u>Estrella Cortés</u>	<u>26/1/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban Hernandez</u>	<u>26/01/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

5 - Enero - 2024

Área Solicitante:

Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de transformador de 24W



Marcos Vasquez	Marcos A. Vasquez	5 - Enero - 2024
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Esteban Hernandez	Esteban Hernandez	5/1/2024
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento


DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 3/11/2024

Área Solicitante: Trabajo social

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de una lede panel de 12w



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
<i>Esteban Hernández</i>	<i>[Signature]</i>	3/11/2024

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
Esteban Hernández	Esteban Hernández	3/11/2024



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 02/1/24

Área Solicitante: Farmacéutica

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio del medicamento tipo Puerca
Farmacéutica



<u>Dr. Luis E. Ayala</u>	<u>Ruiz</u>	<u>2/1/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>2/1/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 09/01/2024

Área Solicitante: Comunidad Externa

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de línea telefónica y mantenimiento redes

 <u>Cesar Vinos</u>	<u>Cesar Vinos</u>	<u>08/01/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>H. L. ...</u>	<u>H. L. ...</u>	<u>08/11/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 8/1/24

Área Solicitante: mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

3 broches de baño del pasillo
de mujeres del pasillo

<u>mayordomía</u>		<u>8/1/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>8/1/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 4/1/24

Área Solicitante: Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación y pintura baño de hombre del posillo

<i>[Firma]</i>		<i>4/1/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>4/1/2024</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 31/1/24

Área Solicitante: Hepatología

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Cambios de género del
Buenos*



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>31/1/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 31/1/24

Área Solicitante: mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Cambio yaku tipo cilindro
(patológico)*

 <i>Lucyda Díaz</i>	<i>Lucyda Díaz</i>	<u>31/1/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Signature]</i>		<u>31/1/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 19/1/2024

Área Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de Transformador de 24watts

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

Esteban Hernandez	Esteban H.	19/1/2024
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo

