

**Dirección O Departamento:** Mantenimiento

**Actividad:** Sesión: seguimiento al plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura

**Código:** 4.1.1.4.01

Fecha	28/02/2024	H. Inicio		H. Término		Lugar	
<b>REPORTE</b>							
<b>Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura. Código: 4.1.1.4.01</b>							
Revisión Del Acta Anterior		SI		NO		NA	x

Durante el mes de febrero del año 2024 el Hospital Municipal Miches realizo sus actividades correspondientes de acuerdo con lo previsto en el plan de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos e infraestructura.

Febrero 2024:

**Mantenimiento y vigilancia de la Iluminación.**

- Instalación de luminaria en unidad provisional de sala de parto

Acuerdos/ Compromisos	Responsable	Plazo De Ejecución	Logrado	
			SI	NO
Continuar con la supervisión de las áreas para al corrección y/o prevención de mantenimientos programados				
<b>Coordinado(A) De Reunión</b>	<b>Encargado de Mantenimiento</b>			
<b>Relator(A)</b>	<b>Estanler Trinidad</b>			



# MANTENIMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL MICHES

## ILUMINACION

Instalación de Luminaria unidad provisional de sala de parto por proceso de construcción.





SEGUIMIENTO PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2024 HOSPITAL MUNICIPAL MICHES FEBRERO

Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo  
XXX-FO-XXX Versión: 01

NOMBRE DE CPN	ACTIVIDAD	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. y Correct.	Periodicidad para Revisión	Ultimo Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones							
							En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Ag	Se	Oc	No	Di	e		b	r	r	y	n	i	o
Hospital Municipal Miches	Mantenimiento general planta eléctrica	cambio de aceite, mantenimiento general	Preventivo	trimestral	15/12/23	15/3/24																				
Hospital Municipal Miches	Mantenimiento de ambulancia	Mantenimiento general	Preventivo	trimestral	14/12/23	14/3/24																				
Hospital Municipal Miches	Aires acondicionado	Limpieza y mantenimiento general	Preventivo y correctivo	cada 4 meses	10/12/23	10/4/24																				
Hospital Municipal Miches	Mantenimiento de aparatos	Limpieza y mantenimiento general	Preventivo	cada 4 meses	11/12/23	11/4/24																				
Hospital Municipal Miches	Mantenimiento de bomba de agua	Mantenimiento general	Preventivo.	trimestral	15/12/23	15/3/24																				
Hospital Municipal Miches	Mantenimiento de bebederos	Mantenimiento general	Preventivo	cada 4 meses	20/12/23	20/4/24																				
Hospital Municipal Miches	Mantenimiento y vigilancia de la iluminación	Mantenimiento general y cambio de focos	Preventivo y correctivo	Mensual	21/12/23	21/1/24	x	x																		
Hospital Municipal Miches	Mantenimiento general de tuberías de los baño	Mantenimiento general, corrección y	Preventivo y correctivo	trimestral	28/12/23	28/3/24																				
Hospital Municipal Miches	Mantenimiento de Equipos Informaticos	Mantenimiento general	Preventivo y correctivo	trimestral	15/10/23	15/1/24	x																			

Helen S. Pualle

en caso de no ser mensual, cual seria la finalidad de estas dos columnas ?

ver: carbon

