

**Dirección O Departamento: Mantenimiento e Infraestructura**  
**Seguimiento al Plan de Mantenimiento Preventivo en el eess.**  
**Código: 4.1.1.7.02**

|       |            |           |     |  |     |       |                       |
|-------|------------|-----------|-----|--|-----|-------|-----------------------|
| Fecha | 29/02/2024 | H. Inicio | N/A |  | N/A | Lugar | Hospital Dr. Gonzalvo |
|-------|------------|-----------|-----|--|-----|-------|-----------------------|

**REPORTE**

**REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS MES DE FEBRERO**

|                            |    |  |    |    |   |
|----------------------------|----|--|----|----|---|
| Revisión Del Acta Anterior | SI |  | NO | NA | x |
|----------------------------|----|--|----|----|---|


**Conclusiones**

1. SALAS DE ESPERA CONSULTORIO AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INVERTE chequeo/limpieza preventiva 01/2/2024
2. ODONTOLOGIA AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000Wchequeo/limpieza preventiva01/2/2024
3. LABORATORIO AIRES ACONDICIONADO chequeo/limpieza preventiva01/2/2024
4. LABORATORIO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000Wchequeo/limpieza preventiva01/2/2024
5. RAYOS X AIRE ACONDICIONADO MAX 24000W chequeo/limpieza preventiva 02/2/2024
6. VACUNA NEVERA chequeo/limpieza Preventivo 02/2/2024
7. MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventivo 02/2/2024
8. SAID 2 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva02/2/2024
9. SAID 4 AIRE ACONDICIONADO SPLIT chequeo/limpieza preventiva 02/2/2024
10. INTER. -HABITACION2AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva 03/2/2024
11. INTER-HABITACION4 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva 03/2/2024
12. INTER-HABITACION6 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva 03/2/2024
13. INTER-HABITACION9 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva 03/2/2024
14. INTER-HABITACION13AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER F/S POR REFIGERANTE O TUBERIA
15. INTER-HABITACION15AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER F/S POR REFIGERANTE O TUBERIA
16. INTER-HABITACION17AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER F/S POR REFIGERANTE O TUBERIA
17. INTER-HABITACION19AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER F/S POR REFIGERANTE O TUBERIA
18. FARMACIA CENTRAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza preventiva 04/02/2024
19. ALMACEN GENERAL NEVERA CONSER.MED.INOXIDABLE chequeo/limpieza Preventivo04/02/2024
20. ALMACEN GENERAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza preventiva04/02/2024
21. DEPENSA NEVERA PARA ALIMENTO chequeo/limpieza Preventivo 05/2/2024
22. SUB-DIRECCIO AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva 05/2/2024
23. DIRECCION NEVERA EJECUTIVA chequeo/limpieza Preventivo 05/2/2024
24. DIRECCION AIRE CONVENCIONAL TGM 18,000BTU chequeo/limpieza preventiva05/2/2024
25. ESTADISTICA EPIDEMIOLOGIA Y CALIDAD AIRE INVERTER 24,000BTU chequeo/limpieza 06/2/2024
26. RECUSO HUMANO AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva 06/2/2024
27. CONSULTORIO DE PEDIATRIA 2 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva F/S POR REFIGERANTE
28. CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE ADOLESCENTE 06/2/2024 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva
29. CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 3 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva 07/2/2024
30. CONSULTORIO PEDRIATRIA 4 AIRE INVERTER 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva F/S POR REFIGERANTE O TUBERIA
31. SONOGRAFO AIRE MAX 18,000 BTU chequeo/limpieza preventiva F/S POR REFIGERANTE O TUBERIA
32. Post Parto AIRE ALA5-TN -INVERTER chequeo/limpieza preventiva 8/2/2024
33. Neonatal-Aislado AIRE ALA5-TN -INVERTER chequeo/limpieza preventiva F/S POR REFIGERANTE O TUBERIA
- GANERALIDADES DE EMERGENCIAS AIRE INVERTE 36000BTU chequeo/limpieza preventiva 10/2/2024



**Formulario Acta de Reunión**

- GENERALIDADES DE EMERGENCIAS AIRE INVERTE 36000BTU chequeo/limpieza preventiva 10/2/2024
- GENERALIDADES DE EMERGENCIAS AIRE INVERTE 12000BTU chequeo/limpieza preventiva 11/2/2024

| Acuerdos/ Compromisos  | Responsable  | Plazo De Ejecución | Logrado |    |
|--|--|--------------------|---------|----|
|  |  |                    | SI      | NO |
| Continuar con la supervisión de las áreas para la corrección y/o prevención de mantenimientos programados o no según lo amerite. | Encargado de mantenimiento   | constante          | *       |    |
|  |  |                    |         |    |
|  |  |                    |         |    |
| <b>Coordinado(A) De Reunión</b>  | <b>Encargado de Mantenimiento</b>  |                    |         |    |
| <b>Relator(A)</b>  | Licdo. Richard Rosas  |                    |         |    |

**Anexos:** Fotos de trabajos realizados en diferentes áreas.



Chequeo y limpieza de los aires  
acondicionados





