

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cortina de aires 2	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Correctivo	MENSUAL		10/04/2024	x	x	x										lobby
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores	Preventivo		14/03/2024	x	x	x											lobby
Aires Acondicionados 112 A/A	Aire acondicionado	cambio de capacitor de 35mf	Preventivo	MENSUAL	02/03/2024		x	x	x										pasillo rayos X
	Mantenimiento condensa,	manteni.profundo A/A	Preventivo		02/03/2024	x	x	x											Cpre
	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Preventivo		02/03/2024	x	x	x											area placas
	unidad evaporadora	Manteni.y limpieza de filtro	Correctivo		02/03/2024	x	x	x											sonografia
	Mantenimiento condensa,	Manteni.y limpieza de filtro	Preventivo		02/03/2024	x	x	x											sonografia aire de paquete
	Mantenimiento condensa,	Manteni.y limpieza de filtro	Correctivo		02/03/2024	x	x	x											cardiologia
	Aire acondicionado	cambio de capacitor de 45mf	Preventivo		02/03/2024	x	x	x											Almacen de medicamento
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Correctivo		02/03/2024	x	x	x											area caja #16
	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro labado	Preventivo		03/03/2024	x	x	x											Cardiologia
	Reparacion y mantenimiento	limpieza y mante. Con hidro labado	Preventivo		03/03/2024	x	x	x											residente medicos
	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro labado	Preventivo		03/03/2024	x	x	x											sala de internamiento 202
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Preventivo		03/03/2024	x	x	x											sala de internamiento 203
	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro labado	Preventivo		03/03/2024	x	x	x											sala de internamiento 201
	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro labado	Preventivo		03/03/2024	x	x	x											sala de internamiento 204
	unidad evaporadora,	limpieza y mante. Con hidro labado	Correctivo		03/03/2024	x	x	x											Estacion de Enfermeria
	unidad condensa,	reparacion de drenage	Preventivo		04/03/2024	x	x	x											UCI internamieto
	Mantenimiento condensa,	cambio de capacitor 80+5mf	Preventivo		05/03/2024	x	x	x											UCI internamieto
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Preventivo		06/03/2024	x	x	x											sala de internamiento 208
	Mantenimiento condensa,	instalacion de lime dalay	Preventivo		06/03/2024	x	x	x											sala de internamiento 206
	Mantenimiento condensa,	instalacion de lime dalay	Preventivo		07/03/2024	x	x	x											Emergencias
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		07/03/2024	x	x	x											endoscopia
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		07/03/2024	x	x	x											Enseñanza
	Mantenimiento condensa,	chequeo de fan	Preventivo		07/03/2024	x	x	x											Endoscopia procedimiento
	unidad de 36,000btu	instalacion de unidad	Preventivo		09/03/2024	x	x	x											UCI internamieto
	unidad evaporadora	limpieza y destape drenaje	Preventivo		11/03/2024	x	x	x											banco de sangre
	unidad evaporadora	cambio de terminal capacitor	Preventivo		11/03/2024	x	x	x											Hepatology
	unidad evaporadora	limpieza y destape drenaje	Preventivo		18/03/2024	x	x	x											quimica laboratrio
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		19/03/2024	x	x	x											Almacen de medicamento
	unidad de 5 toneladas	instalacion unida codensadora	Preventivo		20/03/2024	x	x	x											internamiento sala 202
	Mantenimiento condensa,	cambio de capacitor de 35mf	Preventivo		20/03/2024	x	x	x											internamiento sala 207
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		22/03/2024	x	x	x											inflamatoria
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		23/03/2024	x	x	x											Emergencias
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		23/03/2024	x	x	x											oficina de seguridad
	unidad evaporadora	Limpieza drenage.	Preventivo		23/03/2024	x	x	x											internamiento sala 201
	unidad evaporadora	completivo de regrigerante R22	Preventivo		23/03/2024	x	x	x											internamiento sala 203
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		24/03/2024	x	x	x											facturacion de laboratorio
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		24/03/2024	x	x	x											entrega de resultado
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		24/03/2024	x	x	x											caja #8 facturacion
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		25/03/2024	x	x	x											Estoc de medicamento
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		25/03/2024	x	x	x											farmacia de internamiento
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		26/03/2024	x	x	x											almacen general
	Mantenimiento condensa,	cambio de fan y capasitor de 45+5mf	Preventivo		26/03/2024	x	x	x											comedor laboratorio
	Mantenimiento condensa,	cambio de capacitor de 45+5mf	Preventivo		26/03/2024	x	x	x											calidad laboratorio
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		27/03/2024	x	x	x											despensa
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		27/03/2024	x	x	x											vestidor de enfermeria
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		27/03/2024	x	x	x											activo fijo
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		27/03/2024	x	x	x											tecnologia
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		27/03/2024	x	x	x											nutricion
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		27/03/2024	x	x	x											oficina hosteleria hospitalarias
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		28/03/2024	x	x	x											salon de seminario
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	27/03/2024	x	x	x											archivo		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	28/03/2024	x	x	x											OAI		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	28/03/2024	x	x	x											Oficina de Enfermeria		
Filtros de Aire.	Limpieza de Filtro con Agua a Presión	Preventivo			1/03/24 a 31/03/24	1/04/24 a 31/04/24	x	x	x									112 unidad de A/A	

Programación de Mantenimiento para Marzo 2024

ÁREA	DESCRIPCIÓN	Descripción Actividad a Realizar	TÉCNICO
pasillo rayos X	Aire acondicionado	cambio de capacitor de 35mf	Vegazo
Cpre	Mantenimiento condensa,	manteni.profundo A/A	Vegazo
área placas	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Vegazo
sonografía	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Vegazo
sonografía aire de paquete	Mantenimiento condensa,	Manteni.y limpieza de filtro	Esteban
cardiología	Mantenimiento condensa,	Manteni.y limpieza de filtro	J Vegazo
Almacén de medicamento	Aire acondicionado	cambio de capacitor de 45mf	Vegazo
área caja #16	Aire acondicionado	Limpieza y mante. Con hidro lavado	Vegazo
Cardiología	Aire acondicionado	Destape drenaje	Vegazo
residente médicos	Reparación y mantenimiento	Limpieza y mante. Con hidro lavado	Vegazo/Esteban
sala de internamiento 202	Mantenimiento condensa,	Limpieza y mante. Con hidro lavado	Vegazo
sala de internamiento 203	Aire acondicionado	Limpieza y mante. Con hidro lavado	Vegazo
sala de internamiento 201	Mantenimiento condensa,	Limpieza y mante. Con hidro lavado	Vegazo
sala de internamiento 204	Mantenimiento condensa,	Limpieza y mante. Con hidro lavado	Vegazo
Estación de Enfermería	unidad evaporadora	Limpieza y mante. Con hidro lavado	Vegazo
UCI internaineto	unidad condensa,	reparacion de drenage	Vegazo/Esteban
UCI internaineto	Mantenimiento condensa,	cambio de capacitor 50+5mf	Vegazo/Esteban
sala de internaiento 208	unidad evaporadora	Limpieza y mante. Con hidro lavado	Jonathan
sala de internaiento 206	Mantenimiento condensa,	instalación de time dalay	Vegazo
Emergencias	Mantenimiento condensa,	instalación de time dalay	Vegazo
endoscopia	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo/Esteban
Enseñanza	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo/Esteban
Endoscopia procedimiento	Mantenimiento condensa,	chequeo de fan	Vegazo/Esteban
UCI internamiento	unidad de 36,000btu	instalación de unidad	Vegazo/Esteban
banco de sangre	unidad evaporadora	limpieza y destape drenaje	Vegazo

Programación de Mantenimiento para Marzo 2024

Hepatología	unidad evaporadora	cambio de terminal capacitor	Esteban
química laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y destape drenaje	Vegazo / jonathan
Almacén de medicamento	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
internamiento sala 202	unidad de 5 toneladas	instalación unida condensadora	Ramón D oleo
internamiento sala 207	Mantenimiento condensa,	cambio de capacitor de 35mf	Ramón D oleo
inflamatoria	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
Emergencias	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
oficina de seguridad	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
internamiento sala 201	unidad evaporadora	Limpieza drenaje.	Ramón D oleo
internamiento sala 203	unidad evaporadora	completivo de refrigerante R22	Ramón D oleo
facturación de laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
entrega de resultado	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
caja #8 facturación	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
Estoc de medicamento	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
farmacia de internamiento	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
almacén general	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
comedor laboratorio	Mantenimiento condensa,	cambio de fan y capacitor de 45+5mf	Vegazo
calidad laboratorio	Mantenimiento condensa,	cambio de capacitor de 45+5mf	Esteban
despensa	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
vestidor de enfermería	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
activo fijo	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
tecnología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
nutrición	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
oficina hostelería hospitalarias	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
salón de seminario	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
archivo	unidad evaporadora	limpieza y	Esteban

Programación de Mantenimiento para Marzo 2024

		mantenimiento	
OAI	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
Oficina de Enfermería	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
Endoscopia	Cabina de esterilización UV	Cambio de socalo quemado	Ramón D oleo
Cuarto frio laboratorio	mantenimiento	reparación y chequeo de termostato	Vegazo
Endoscopia	monitor de signo vital	reubicación y instalación	Vegazo
Comedor de empleado	micro honda	reparación instalación de electro.	Esteban
parasitología laboratorio	nevera	reparación	Vegazo
Endoscopia	Maquina de esterilización	instalación de 2 tanque de vacio	Vegazo
Mantenimiento	Mante. Ascensor	Revisión y mantenimiento	Vegazo/Esteban
Escaleras	Escaleras	instalación de cinta anti-derrapante	Jonathan/Esteban
facturación de laboratorio	abanicos de techo	mante, reparación	Ramón D oleo
sala de internamiento 208	baño	cambio de bastago de ducha	Herquin
sala de internamiento 208	baño	cambio de puño	Herquin
area de lavado endoscopia	área de fregado	cambio de mezcladora	Herquin
UCI	baño	destape obstrucción en taponamiento	Herquin
baño caballero nivel 1	baño	destape obstrucción en taponamiento	Herquin
baño seminario empleado	baño	destape obstrucción en taponamiento	Herquin
parqueo	drenaje pluvial	limpieza	Herquin
area de mantenimiento y techo	desagüe de techo	revisión trimestral y limpieza	Herquin
sala de internamiento 201	lavamanos	cambio de llave phum	Herquin
baño patología	lavamanos	cambio de llave phum	Herquin
baño damas toma de muestras	baño	destape obstrucción en taponamiento	Herquin
sala de internamiento 201	ducha	cambio de llave phum	Ramón D oleo
techo del centro	desagüe de techo	revisión trimestral	Herquin/esteban
En del centro, internamiento.	desagüe de piso y filtrante	revisión semanal	Herquin/esteban
emergencias cubiculo 4	Corrección de superficie	pintura y masillado de muro	Peña

Programación de Mantenimiento para Marzo 2024

Muro frontal consulta	Corrección de superficie	reparación muro de sheetrock	Peña
área caja #16	Corrección de superficie	pintura y masillado de muro	Peña
frente a psicología	Corrección de superficie	reparación muro y masillado	Peña
área de procesamiento	Corrección de superficie	masillado de muros	Peña
bacilocopia laboratorio	techo plafon	cambio de perfil	Peña
facturación de laboratorio	Corrección de superficie	masillado	Peña
área espera toma de muestras	Corrección de superficie	pintura y masillado	Peña
entrega de resultado laboratorio	Corrección de superficie	rapillado y masillado	Peña
Lavado y esterilización labo.	Corrección de superficie	rapillado y masillado	Peña
toma de muestras laboratorio	puerta	cambio de llavin tipo cilindro	Jonathan
Sala de internamiento 207	cortinas	cambio de perfil y ganchos	Esteban
toma de muestras laboratorio	Corrección de superficie	pintura y masillado	Peña
parte frontal del centro entrada	puerta	cambio llavín de puño	Peña
baño empleado endoscopia	revisión semanal puerta y venta	ajuste brazo de puerta	Herquin
calidad de laboratorio	manteni. luminaria	cambio de breaker europeo 50amp	Vegazo
cubículo 2 Emergencias	manteni. luminaria	cambio de transformador 24wast	Esteban
endoscopia	Correccion de línea	2 instalación de toma Corriente 220	Duran
endoscopia	Correccion de línea	instalación de toma Corriente 220	Duran
endoscopia procesamiento	Aspiradores	instalación de 2 aspiradores	Esteban/Jonathan
lobby entrada	manteni. luminaria	arreglo de sócalos	
endoscopia procesamiento	instalación de toma corriente	Instalación de toma corriente segur.	Ramón D oleo
endoscopia procesamiento	instalación de 2 UPS 3 kilos	con tomacorriente de seguridad	Esteban/Vegazo/ Julio/Jonathan
Calidad de laboratorio	correccion de línea	breaker doble de 50amp.	Vegazo
inflamatoria	manteni. luminaria	cambio de lámpara led 18wast	Esteban
inflamatoria	manteni. luminaria	cambio de dos transformador 18wast	Esteban
internamiento sala 201	manteni. luminaria	cambio de 3 lámpara led 18wast	Esteban
almacén de medicamento	manteni. luminaria	cambio de lámpara led 18wast	Esteban

Programación de Mantenimiento para Marzo 2024



baño de empleado laboratorio	manteni. luminaria	cambio de transformador de 24w	Esteban
química de laboratorio	manteni. luminaria	cambio de 3 lámpara led 18wast	Esteban
Servicios Generales	Revisión cisterna de diario y cloro dosificador		Técnico de servicio
	Revisión planta y paneles eléctricos Diario		Cambio de servicio
	Mant. Filtros y revisión de drenajes de A/A		Vegazo
	Mant. Unidad condensador		Vegazo
	Revisión y calentamiento semanal de plantas eléctricas		técnico de servicio
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de consulta		Duran :primera y segunda semana
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de Comedor		Ramón D oleo : tercera y cuarta semana

Mes: marzo

 Ficha: 103/2024

Establecimiento: _____

Equipo: _____

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	SEGURIDAD ELÉCTRICA	1. Cables eléctricos de los equipos en buenas condiciones y sin empalmes.	1. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2. De existir cuarto eléctrico en el área, se encuentra con accesos controlado y señalizado.	2. Colocar control de acceso (cerradura) y señalización	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3. Paneles eléctricos, señalizados con nivel de voltaje y peligro. El acceso está despejado	3. Colocar señalización, despejar área	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		4. Áreas húmedas provistas de toma corrientes con sistema GFCI (Interruptor con falla a tierra)	4. Colocar tomacorrientes GFCI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5. Los tomacorrientes se encuentran tapados sin alteraciones	5. Reparar desvíos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PANELES ELÉCTRICOS	1. Las conexiones se muestran ajustadas.	1. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2. La estructura física se observa en buen estado.	2. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3. La puerta se encuentra cerrada.	3. Cerrar puerta, garantizar la operación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		4. Los aislantes se observan en buen estado.	4. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5. Se observa libre de polvos y partículas de suciedad.	5. Limpiar las áreas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ILUMINACIÓN	1. Áreas de trabajo con iluminación adecuada.	1. Reemplazar luminarias	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. Lámparas en buenas condiciones y bien colocadas.	2. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.			 FIRMA DEL INSPECTOR 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EN LAS INSPECCIONES MARQUE: C-CONFORME NC-NO CONFORME				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



Mes: Marzo

Establecimiento: _____

Equipo: _____

Ficha: 0103/2024

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Combustible y Aceite	1. Los niveles de aceite y combustible deben estar por encima del mínimo permitido.	1- Completar los niveles de fluidos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2. Las llaves de paso deben estar abiertas.	2- Abrir llaves de paso,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3. Chequeo de trampa de agua	3. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		4. Funcionamiento de la bomba	4. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5. Chequeo de flota	5. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Alternador	1. La correa del alternador debe estar sin alteraciones ni desgastes.	1. Sustitución de correa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Baterías	1. Los terminales se ven limpios.	1. Limpiar terminales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido	2. Completar Nivel de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Radiador	1. El panel se observa limpio.	1. Limpiar el panel.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido	2. Completar Nivel de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3. La correa del radiador debe estar sin alteraciones ni desgastes.	3. Sustitución de correa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.																																			
EN LAS INSPECCIONES MARQUE: C-CONFORME NC-NO CONFORME																																			



FIRMA DEL INSPECTOR

[Handwritten signatures for each day of the month, including names like Esteban H., Esteban H., Esteban H., etc.]

Fecha: 01/03/2024

Establecimiento: _____

Equipo: _____

Ficha: 01/03/2024

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	SEMANAS			
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	PISOS	1. En buen estado, sin salientes o obstáculos, limpios y sin puntos de tropezón	✓	✓	✓	✓
		2. Se mantienen los pasillos peatonales libres de obstáculos y limpios.	✓	✓	✓	✓
2	EQUIPOS DE EMERGENCIA	1. Extintores del área en un lugar adecuado, de fácil acceso y con su inspección al día.	✓	✓	✓	✓
		2. Puertas/salidas de emergencias sin obstáculos e identificadas.	✓	✓	✓	✓
		3. Esta identificada la ruta de escape ante una emergencia.	✓	✓	✓	✓
		4. Los colaboradores conocen la ubicación de su punto de encuentro (preguntar en el área).	✓	✓	✓	✓
3	ESCALERAS	1. Las escaleras de acceso al área de oficina debe de estar provistas de una huella y contrahuella, libres de obstáculos y sin puntos de tropezón.	✓	✓	✓	✓
		2. Escalera de acceso a oficina debe de estar libre de grasa, obstáculos, con cinta anti resbalante	✓	✓	✓	✓
4	ESCRITORIOS Y ARMARIOS	1. El peso de la estantería se encuentra repartido de manera uniforme.	✓	✓	✓	✓
		2. La estantería que supera los 1.8m de altura se encuentra fija.	✓	✓	✓	✓
		3. Escritorios y mesas en buen estado, sin filos cortantes y estables.	✓	✓	✓	✓
		4. Están provistos los cajones de escritorios y armarios de topes que impidan su salida accidental.	✓	✓	✓	✓
		5. Están las sillas de trabajo en buen estado y constan de apoyabrazos.	✓	✓	✓	✓

FIRMA DEL INSPECTOR

1. Si existe una condición fuera de conformidad, corregir inmediatamente.

EN LAS INSPECCIONES MARQUE:

C-CONFORME

NC-NO CONFORME



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 25/3/24

Área Solicitante: Endoscopia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de llavín en la puerta del baño del personal.



<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<u>25/3/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<u>25/3/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento


DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 25/3/24

Área Solicitante: Endoscopia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Colocación de Slack de frecuencias en el area de servicio.



		<u>25/3/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

		<u>25/3/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 26/3/24

Área Solicitante: Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

pono estupe de mujer = posido

<i>que nuda de</i>	<i>que nuda de</i>	<i>26/3/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>H. L. ...</i>	<i>...</i>	<i>26/3/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 26/3/24

Área Solicitante: Recuperación

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Cambio de pesilla y balanceo
por el mayor de pesillo*

<i>Amir Zepeda Díaz</i>	<i>Amir Zepeda Díaz</i>	<i>26/3/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Heberto...</i>	<i>Heberto...</i>	<i>26/3/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 27/3/20

Área Solicitante: Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

*detaje de de drenaje bajo de
Cuplesado segunda planta*



<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>27/3/20</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>27/3/20</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha


26/3/24

Área Solicitante:

Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Distape de baño de mayras de
pasillo

 Nombre del Solicitante	<i>[Signature]</i> Firma Solicitante	26/3/24 Fecha de la Solicitud
---	---	----------------------------------

<i>[Signature]</i> Nombre del Técnico	<i>[Signature]</i> Firma del Técnico	26/3/24 Fecha Terminó de Trabajo
--	---	-------------------------------------

Fecha 26/3/24

Área Solicitante: Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Reemplazo de Pastoso sola 203
internamiento.*

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>26/3/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Mayo 26/3/24

Área Solicitante: Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Destape de endoso de laboratorio de hombre

<i>Mayordomía</i>	<i>Mayordomía</i>	<i>26/3/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Mayordomía</i>	<i>Mayordomía</i>	<i>26/3/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 25/3/24

Área Solicitante: Unidad de Medicina

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Cambio de balanza laboratorio
para el hombre*

<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>25/3/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>25/3/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo

Fecha

19/03/2024

Área Solicitante:

Endoscopia

Descripción de Trabajo a Efectuar

instalacion de tongue de regulador de
valvú de la maquina de anestesia
nueva.



Rosanna Lamulsi
Nombre del Solicitante

Rosanna Lamulsi
Firma Solicitante

19/3/24
Fecha de la Solicitud

Reynaldo Zegosa
Nombre del Técnico

Reynaldo Zegosa
Firma del Técnico

19/03/2024
Fecha Termino de Trabajo

Fecha 04/03/2024

Área Solicitante: Endoscopia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Se instaló monitor de Signos vitales



<i>Dr. Rosanna Harnulzer</i> Nombre del Solicitante	<i>[Signature]</i> Firma Solicitante	<i>4/3/24</i> Fecha de la Solicitud
--	---	--

<i>Reynaldo Lopez</i> Nombre del Técnico	<i>[Signature]</i> Firma del Técnico	<i>04/03/2024</i> Fecha Termino de Trabajo
---	---	---

Fecha Realización: 26/03/2024

Área Solicitante: Almacén de medicamento

Trabajos a Efectuar

Cambio de un tubo led de 18 watts

Observaciones



Firma del Solicitante

26/3/24

Esteban Hernandez

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 26/03/2024

Área Solicitante: Laboratorio Químico


Trabajos a Efectuar

Cambio de 2 tubo led de 18 watts

Observaciones


Firma del Solicitante




Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

21/03/2024

Área Solicitante:

Inflamatoria

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de una Lámpara led panel Light de 18 watts



<i>Carmona Luchajall</i>	<i>Luchajall</i>	<i>21-Marzo-2024</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Esteban Hernández</i>	<i>Esteban H.</i>	<i>21/03/2024</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 25/03/24

Área Solicitante: Patología

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de Plavil lavamento Bono.



<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>25/03/24</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>25/03/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 14-3-24

Área Solicitante: Endoscopia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Camambio de llave mezcladora
en el área de lavado de
colonoscopia



<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>14-3-24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>14-3-24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

12/03/2024

Área Solicitante:

Endoscopia

Trabajos a Efectuar

Reparación de cable del equipo electrocauterio de endoscopia.

Observaciones

Jorge Montoya

Firma del Solicitante



Almendra

Firma del Técnico

12/03/2024



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

01/03/2024

Área Solicitante:

Endoscopia

Trabajos a Efectuar

Reparación de las luces de las
vitriñas de guardar las endoscopias

Observaciones

Empty box for observations.


Firma del Solicitante




Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

01/03/2024

Área Solicitante:

Endoscopia

Trabajos a Efectuar

Reparación de un pedal del equipo
medico electrocauterio

Observaciones

Firma del Solicitante



Firma del Técnico

Reynolds

Fecha Realización:

05/08/2014

Área Solicitante:

Hidráulica

Trabajos a Efectuar

Reparación de Microcables

Observaciones

Dársi de Manobra por cables alumbrados


Jaura Escobar

Firma del Solicitante

Esteban Hernandez

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 26/03/2024

Área Solicitante: Laboratorio-Boni

Trabajos a Efectuar

Reemplazo de un transformador de 24 watts

Observaciones


[Signature]
Firma del Solicitante

Esteban Hernandez
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 12/03/24

Área Solicitante: Patología

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio de bombilla bemo
patología.

	<p><u>Da. Pua</u></p>	<p><u>12/03/24</u></p>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<p><u>Esteban Hernández</u></p>	<p><u>Esteban H.</u></p>	<p><u>12/03/2024</u></p>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Fecha

26/3/24

Área Solicitante:

Mayordomía

Descripción de Trabajo a Efectuar

Destape de inodoro hombre de
pasillo

<i>Amelia</i>	<i>Amelia</i>	26/3/24
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Amelia</i>	<i>Amelia</i>	26/3/24
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 14/03/2024

Área Solicitante: Endoscopia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación y pintura de aspirador



<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Esteban Hernandez</u>	<u>Esteban H</u>	<u>14/03/2024</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 14/03/2024

Área Solicitante: Endoscopia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación y Pintura de aspirador



<i>Esteban</i>	<i>[Signature]</i>	
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Esteban Hernandez</i>	<i>Esteban Hernandez</i>	<i>14/03/2024</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 12/03/2024

Área Solicitante: Endoscopia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación y Pintura de aspirador



<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Rosal Peña</i>	<i>[Signature]</i>	<i>18/03/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 12/03/2024

Área Solicitante: Endoscopia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación y pintura de aspirador



<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Rosael Peña</i>	<i>[Signature]</i>	<i>12/03/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

Fecha Realización:

Área Solicitante: Laboratorio

Trabajos a Efectuar

Instalación del Fan motor de la Unidad
Condensadora del A/A de Comedor de laboratorio
y se utiliza un capacitor de 10uF

Observaciones

tuvo que quitarle el Fan motor al
Condensador viejo de uC porque no teníamos
repuesto.

Olivia Sánchez
Firma del Solicitante

Reynaldo 26/03/2019
Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

Área Solicitante:

Trabajos a Efectuar

instalación de Capacitor de 45 + 5 μ f
A/A de Calidad Laboratorio

Observaciones

Olivia Saucedo
Firma del Solicitante

Reynaldo 26/03/2024
Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

14/03/2024

Área Solicitante:

Lab. parasitología

Descripción de Trabajo a Efectuar

Se reparó la nevera de parasitología
Se instaló timer (Relaj de tiempo trabajo),
la pieza la tenía guardada la encargada
de laboratorio.

[Handwritten signature]



Nombre del Solicitante

Firma Solicitante

Fecha de la Solicitud

Nombre del Técnico

Firma del Técnico

Fecha Termino de Trabajo

[Handwritten signature: Reynaldo Vega]

[Handwritten signature]

14/03/2024

