

Fecha 18/03/24

Área Solicitante: Maternidad y Medicina

Descripción de Trabajo a Efectuar

Revisión de línea eléctrica disipada
dejando sin energía una de las
áreas de la cocina.

Cambio de toma corriente quemado

Marileidy Medina



		<u>18/03/24</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

[Signature]





Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

Fecha 5/03/2024

Área Solicitante: Administración

Descripción de Trabajo a Efectuar

Se solicita Revisión una de las tuberías del drenaje en el área que habilitaremos para oficinas administrativas. Por causa de Escape de agua de los aires acondicionados

 <p>Nombre del Solicitante</p>	 <p>Firma Solicitante</p>	<p><u>5/03/24</u> Fecha de la Solicitud</p>
<p>Nombre del Técnico</p>	<p>Firma del Técnico</p>	<p>Fecha Termino de Trabajo</p>



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 18/03/24

Ficha No: —

Datos del Equipo

Nombre: Auto clave

Marca: _____ Modelo: HM-ArmaDa 355

Serie: SN35-S-2

Ubicación: _____ Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas: _____

Descripción de Acciones

Inspección Física
Revisión Operacional
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Cambio Resistencia,

Materiales Utilizados

llaves

Condición Final ✓ X



Nombre del Electromédico _____

Encargado de Área _____

**Departamento de Mantenimiento y Reparaciones Hospital Municipal
Dr. Alberto Gautreaux**

El departamento de mantenimiento y reparaciones de este hospital, en su rol de coordinar, dirigir y ejecutar los distintos trabajos preventivos y/o correctivos; hemos dispuesto elaborar una lista de informaciones que sirvan como guía de los trabajos ejecutados y en procesos. Con esto estaríamos dando cumplimiento con lo establecido por la dirección general y la administración de nuestro hospital.

Los temas que mencionaremos a continuación, tienen un contenido esencial o generalizado de los logros, buenas prácticas, mejoras aplicadas; así como otras expresiones cualitativas y cuantitativas que son afines al área de mantenimiento.

Control de Actividades

Fecha	Descripción
05/03/2024	Supervisamos los avances del remozamiento, Por la cantidad de polvo acumulado se coordinó con el encargado de mantenimiento que se diera mantenimiento preventivo mensual a todos lo aires acondicionados y los que no se están usando fueran cubiertos con papel transparente para evitar la acumulación de polvo.
05/03/2024	Se nos presentó una situación, en el área habilitada para las oficinas administrativas, uno de los ductos del drenaje de agua de los aires acondicionados, derramo agua. Por lo que, de inmediato se solicitó asistencia del encargado
18/03/2024	La encargada de despensa nos notificó una avería eléctrica, se disparó una línea eléctrica dejando sin energía una de las áreas, inmediatamente se solicitó el trabajo al encargado de mantenimiento quien procedió a arreglar y cambiar 1 toma corriente quemado.
23/03/2024	Producto del escape de agua se averió una de las lámparas led de la misma área habilitada para oficinas, por lo que se procedió con su desmonte

