

**FECHA:** 27/03/2024

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN

**\*Nombre del lugar:** Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora

**Área:** Mantenimiento

**Nombre de la Actividad:** Seguimiento de plan de preventivo en el EESS

**Código POA (Si aplica):**

### INTRODUCCIÓN

El Departamento de Mantenimiento del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora se ha enfocado en cumplir con el plan de Mantenimiento al 100%. El cual tiene como objetivo mantener los equipos en el mejor funcionamiento y aumentar la vida útil de los mismos y de su infraestructura.

### OBJETIVO DEL INFORME

Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo, en equipos e infraestructura.

### METODOLOGÍA (Si aplica)

En nuestro plan de mantenimiento preventivo y correctivo del presente mes de MARZO plasmamos un total de treinta y seis (36) actividades, que incluyen el mantenimiento de los equipos médicos, equipos en los cuartos eléctricos y mantenimiento de infraestructura, algunos de los mantenimientos se han hechos según las incidencias encontradas en el día a día y otra se han hecho según lo estipulado en el plan de mantenimiento preventivo y correctivo.

### DESARROLLO / HALLAZGOS

Los mantenimientos que se han realizado a la fecha son:  
Mantenimientos preventivos y Correctivos:

- Mantenimiento correctivo al generador del autoclave de emergencia.
- Se le aplico fibra de vidrio con resina a la torre de enfriamiento.
- Sustitución de lámpara led en el consultorio 211.
- Instalación de esquinero en el área de emergencia.
- Cambia de sifón de bañera en la habitación 312.
- Instalación de bomba de agua fuente del patio español.

Mantenimientos Preventivo

- Pintura y mantenimiento a los pies de sueros de emergencias.
- Llenado de tanque de oxígeno.

Llenado de tanques de oxígenos portátiles de emergencia.  
Cambio de cable al monitor de signos vitales de UCI del cuarto piso.  
Ajuste de temperatura del autoclave de emergencia.  
Cambio de resistencia al autoclave de esterilización del cuarto piso.  
Readecuación del área de endoscopia se habilito línea de drenaje de lavamanos.  
Mantenimiento y limpieza a la toma de succión de UCI del cuarto piso.  
Sustitución de lámparas led en el área de lavandería.  
Pintura del consultorio 208.  
Pintura del consultorio 205.  
Cambio de llavín en la habitación 420.  
Pintura en la entrega de resultados de imágenes médicas.  
Instalación de protector de camillas en imágenes médicas.  
Cambio de switch de presión de vapor al autoclave pequeño.  
Sustitución de lámpara led en el bloque B del tercer piso.  
Sustitución de lámpara led en el bloque A del tercer piso.  
Instalación de llavín inteligente en la subdirección financiera.  
Pintura de contenes y rampas en el área de emergencia.  
Pintura de rejillas en el área de emergencia.  
Soldadura de topes de puertas en los diferentes áreas de UCI, pos-operatorio y cirugía.  
Ajuste de barandillas de las camas de UCI de la cuarta planta.  
Cambio de lámparas led en el bloque B del cuarto piso.  
Confección de tapas de lavadoras del área de lavandería.  
Inspección de baterías de monitor de signos vitales de UCI del tercer piso.  
Sustitución de lámpara floreciente por lámpara led en la habitación 314.  
Sustitución de mezcladora en el baño de la habitación 415.  
Limpieza de válvula del ventilador de reanimación.  
Desinfección de tanque de agua de hemodiálisis.  
Cambio de filtro del sistema de agua de hemodiálisis y cambio de membrana.

A cada una de las incidencias mencionadas, se les dio la correcta solución. Con esto cumplimos con el 100 % de corrección de cada uno de los reportes suscritos.

### **RESULTADOS / CONCLUSIONES**

Hemos implementado un plan de mantenimiento preventivo con la finalidad de aumentar la vida útil de los equipos y corregir los mantenimientos correctivos.  
Realizando mantenimientos preventivos a las diferentes maquinarias y equipos de las áreas críticas, esto significa que el nivel de mantenimiento correctivo ha disminuido satisfactoriamente por la actualización y programación de acciones preventivas.  
Contamos con técnicos de mantenimiento para cumplir con todas las acciones de lugar ante cualquier situación presentada.

### **RECOMENDACIONES**

Dar seguimiento a todos los materiales solicitados por nuestra gerencia, para seguir implementando un plan de mantenimiento preventivo.

Velar por cumplir rigurosamente con alargar la vida útil de los equipos e infraestructura.



Capacitar y orientar al personal bajo mi dependencia con respecto a la importancia de realizar mantenimientos preventivos en las fechas programadas.

**ANEXOS (Si aplica)**

**Instrucciones de llenado:**

\*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Elaborado por  
(Nombre y apellido)

